

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		1,8	100		0,05	73		4,8	100		0,21	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		120986,5	100		11,1	100		146,8	100		959,4	100		In marcia
01:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		119878,8	100		11,2	100		146,7	100		952,5	100		In marcia
01:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		121453,9	100		11,1	100		146,7	100		956,7	100		In marcia
02:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		120282,3	100		11,1	100		146,8	100		956,6	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,4	100		0,0	73		4,9	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		120103,1	100		11,2	100		146,8	100		952,7	100		In marcia
03:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	96		29,7	100		0,5	100		0,3	100		123236,4	100		11,0	100		149,8	100		958,7	100		In marcia
03:30		3,7	100		1,7	100		0,05	100		4,4	100		0,22	98		32,0	100		0,5	100		0,2	100		122172,8	100		11,0	100		157,0	100		957,1	100		In marcia
04:00		2,8	100		1,4	100		0,03	100		4,6	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		120720,3	100		11,2	100		159,4	100		954,7	100		In marcia
04:30		2,6	100		1,4	100		0,04	73		4,6	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		120827,7	100		11,2	100		160,8	100		954,9	100		In marcia
05:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		121291,9	100		11,1	100		162,2	100		956,1	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,7	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		120678,0	100		11,2	100		162,8	100		957,4	100		In marcia
06:00		2,1	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		119048,3	100		11,4	100		162,2	100		950,2	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		120271,8	100		11,2	100		161,9	100		948,0	100		In marcia
07:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	96		25,6	100		0,5	100		0,2	100		120704,0	100		11,2	100		162,0	100		955,4	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	98		20,9	100		0,5	100		0,2	100		119057,1	100		11,4	100		161,4	100		957,1	100		In marcia
08:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		46,6	100		0,5	100		0,2	100		119306,5	100		11,2	100		160,6	100		952,5	100		In marcia
08:30		2,6	100		1,9	100		0,02	73		4,1	100		0,22	100		42,0	100		0,5	100		0,2	100		118953,9	100		11,2	100		156,3	100		951,5	100		In marcia
09:00		1,9	86		1,4	86		0,0	100		4,1	86		0,21	100		43,1	86		0,5	86		0,2	86		120231,2	100		11,0	86		147,9	100		955,9	100		In marcia
09:30		1,9	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		31,5	78		0,5	78		0,3	78		119562,5	100		11,2	78		146,4	100		955,1	100		In marcia
10:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		121292,3	100		11,0	100		146,7	100		958,9	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,3	100		0,02	73		4,5	100		0,21	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		120759,5	100		11,1	100		147,0	100		952,7	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,7	100		0,95	100		3,9	100		0,21	96		22,5	100		0,5	100		0,3	100		121265,9	100		11,1	100		147,0	100		957,9	100		In marcia
11:30		2,2	100		1,7	100		1,61	100		4,0	100		0,22	98		13,7	100		0,5	100		0,4	100		116848,0	100		11,5	100		146,6	100		942,9	100		In marcia
12:00		1,8	100		1,4	100		1,69	100		4,1	100		0,21	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		121972,4	100		11,1	100		147,1	100		956,0	100		In marcia
12:30		1,4	100		1,4	100		2,73	73		4,8	100		0,22	100		34,1	100		0,5	100		0,4	100		119645,1	100		11,3	100		147,0	100		947,9	100		In marcia
13:00		2,9	100		1,6	100		3,58	100		4,3	100		0,21	100		38,8	100		0,5	100		0,4	100		121284,0	100		11,1	100		146,9	100		953,4	100		In marcia
13:30		2,1	100		1,3	100		2,24	100		4,8	100		0,22	100		32,2	100		0,5	100		0,4	100		117510,5	100		11,5	100		150,9	100		941,5	100		In marcia
14:00		3,4	100		1,9	100		2,08	100		4,4	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		120819,3	100		11,2	100		158,5	100		948,5	100		In marcia
14:30		4,3	100		1,5	100		2,0	73		4,9	100		0,22	100		16,8	100		0,5	100		0,3	100		120642,6	100		11,1	100		161,2	100		956,2	100		In marcia
15:00		3,0	100		1,0	100		1,73	100		5,3	100		0,22	96		15,5	100		0,5	100		0,4	100		120303,3	100		11,2	100		161,4	100		957,3	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,2	100		1,82	100		4,4	100		0,21	98		38,7	100		0,5	100		0,4	100		122012,7	100		10,9	100		161,9	100		959,6	100		In marcia
16:00		3,6	100		1,4	100		1,24	100		4,3	100		0,22	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		113982,8	100		11,6	100		160,8	100		946,0	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,4	100		1,57	73		4,3	100		0,21	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		119479,4	100		11,0	100		159,4	100		953,8	100		In marcia
17:00		5,4	100		1,5	100		2,49	100		4,4	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		119121,1	100		11,1	100		158,4	100		956,6	100		In marcia
17:30		3,8	100		1,3	100		1,59	100		5,0	100		0,21	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		118106,6	100		11,1	100		157,5	100		961,2	100		In marcia
18:00		3,1	100		1,0	100		1,85	100		5,3	100		0,21	100		37,9	100		0,5	100		0,4	100		118534,8	100		10,9	100		156,6	100		957,5	100		In marcia
18:30		3,3	100		1,7	100		1,48	73		3,8	100		0,21	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		115951,6	100		11,3	100		154,7	100		955,3	100		In marcia
19:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	96		34,1	100		0,5	100		0,4	100		117853,0	100		10,9	100		153,7	100		963,0	100		In marcia
19:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,21	98		33,5	100		0,5	100		0,5	100		117833,3	100		10,8	100		158,0	100		961,4	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		117205,2	100		11,1	100		158,6	100		958,6	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,6	100		0,97	73		3,9	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		119291,3	100		11,0	100		157,0	100		964,3	100		In marcia
21:00		2,1	85		1,4	85		2,61	100		4,2	85		0,21	100		23,7	85		0,5	85		0,4	85		120010,4	100		11,1	85		155,5	100		959,8	100		In marcia
21:30		1,5	78		1,5	78		1,89	100		4,5	78		0,21	100		34,9	78		0,5																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		1,8	100		0,05	73		4,8	100		0,21	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		120986,5	100		11,1	100		146,8	100		959,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		119878,8	100		11,2	100		146,7	100		952,5	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		121453,9	100		11,1	100		146,7	100		956,7	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		120282,3	100		11,1	100		146,8	100		956,6	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,4	100		0,0	73		4,9	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		120103,1	100		11,2	100		146,8	100		952,7	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	96		29,7	100		0,5	100		0,3	100		123236,4	100		11,0	100		149,8	100		958,7	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,7	100		0,05	100		4,4	100		0,22	98		32,0	100		0,5	100		0,2	100		122172,8	100		11,0	100		157,0	100		957,1	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,4	100		0,03	100		4,6	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		120720,3	100		11,2	100		159,4	100		954,7	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,4	100		0,04	73		4,6	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		120827,7	100		11,2	100		160,8	100		954,9	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		121291,9	100		11,1	100		162,2	100		956,1	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,7	100		0,04	100		4,1	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		120678,0	100		11,2	100		162,8	100		957,4	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,6	100		0,06	100		4,4	100		0,22	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		119048,3	100		11,4	100		162,2	100		950,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		120271,8	100		11,2	100		161,9	100		948,0	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	96		25,6	100		0,5	100		0,2	100		120704,0	100		11,2	100		162,0	100		955,4	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		3,8	100		0,22	98		20,9	100		0,5	100		0,2	100		119057,1	100		11,4	100		161,4	100		957,1	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		46,6	100		0,5	100		0,2	100		119306,5	100		11,2	100		160,6	100		952,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,9	100		0,02	73		4,1	100		0,22	100		42,0	100		0,5	100		0,2	100		119853,9	100		11,2	100		156,3	100		951,5	100		in Betrieb
09:00		1,9	86		1,4	86		0,0	100		4,1	86		0,21	100		43,1	86		0,5	86		0,2	86		120231,2	100		11,0	86		147,9	100		955,9	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		31,5	78		0,5	78		0,3	78		119562,5	100		11,2	78		146,4	100		955,1	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		121292,3	100		11,0	100		146,7	100		958,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,3	100		0,02	73		4,5	100		0,21	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		120759,5	100		11,1	100		147,0	100		952,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,7	100		0,95	100		3,9	100		0,21	96		22,5	100		0,5	100		0,3	100		121265,9	100		11,1	100		147,0	100		957,9	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,7	100		1,61	100		4,0	100		0,22	98		13,7	100		0,5	100		0,4	100		116848,0	100		11,5	100		146,6	100		942,9	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,4	100		1,69	100		4,1	100		0,21	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		121972,4	100		11,1	100		147,1	100		956,0	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,4	100		2,73	73		4,8	100		0,22	100		34,1	100		0,5	100		0,4	100		119645,1	100		11,3	100		147,0	100		947,9	100		in Betrieb
13:00		2,9	100		1,6	100		3,58	100		4,3	100		0,21	100		38,8	100		0,5	100		0,4	100		121284,0	100		11,1	100		146,9	100		953,4	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,3	100		2,24	100		4,8	100		0,22	100		32,2	100		0,5	100		0,4	100		117510,5	100		11,5	100		150,9	100		941,5	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,9	100		2,08	100		4,4	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,5	100		120819,3	100		11,2	100		158,5	100		948,5	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		1,5	100		2,0	73		4,9	100		0,22	100		16,8	100		0,5	100		0,3	100		120642,6	100		11,1	100		161,2	100		956,2	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,0	100		1,73	100		5,3	100		0,22	96		15,5	100		0,5	100		0,4	100		120303,3	100		11,2	100		161,4	100		957,3	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,2	100		1,82	100		4,4	100		0,21	98		38,7	100		0,5	100		0,4	100		122012,7	100		10,9	100		161,9	100		959,6	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,4	100		1,24	100		4,3	100		0,22	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		113982,8	100		11,6	100		160,8	100		946,0	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,4	100		1,57	73		4,3	100		0,21	100		30,2	100		0,5	100		0,3	100		119479,4	100		11,0	100		159,4	100		953,8	100		in Betrieb
17:00		5,4	100		1,5	100		2,49	100		4,4	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		119121,1	100		11,1	100		158,4	100		956,6	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,3	100		1,59	100		5,0	100		0,21	100		33,0	100		0,5	100		0,3	100		118106,6	100		11,1	100		157,5	100		961,2	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,0	100		1,85	100		5,3	100		0,21	100		37,9	100		0,5	100		0,4	100		118534,8	100		10,9	100		156,6	100		957,5	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,7	100		1,48	73		3,8	100		0,21	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		115951,6	100		11,3	100		154,7	100		955,3	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,21	96		34,1	100		0,5	100		0,4	100		117853,0	100		10,9	100		153,7	100		963,0	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,21	98		33,5	100		0,5	100		0,5	100		117833,3	100		10,8	100		158,0	100		961,4	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		117205,2	100		11,1	100		158,6	100		958,6	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,6	100		0,97	73		3,9	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		119291,3	100		11,0	100		157,0	100		964,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,4	85		2,61	100		4,2	85		0,21	100		23,7	85		0,5	85		0,4	85		120010,4	100		11,1	85		155,5	100		959,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,5	78		1,89	100		4,5	78		0,21	100		34,9	78		0,5																		