

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,8	100		1,3	100		0,02	73		4,3	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,1	100		116453,1	100		11,2	100		151,8	100		941,7	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,1	100		112716,6	100		11,5	100		151,9	100		937,5	100	In marcia
01:30		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		115037,4	100		11,2	100		151,0	100		940,1	100	In marcia
02:00		5,4	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		114841,7	100		11,2	100		149,5	100		946,0	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,7	100		0,61	73		4,4	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		114238,1	100		11,3	100		148,7	100		942,3	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,0	100		1,81	100		4,7	100		0,21	96		33,6	100		0,5	100		0,1	100		116905,7	100		11,1	100		149,0	100		945,6	100	In marcia
03:30		3,6	100		1,3	100		1,03	100		4,0	100		0,22	99		39,0	100		0,5	100		0,2	100		116482,6	100		11,2	100		150,3	100		942,9	100	In marcia
04:00		3,9	100		1,3	100		0,84	100		4,4	100		0,22	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		115104,3	100		11,4	100		151,7	100		932,8	100	In marcia
04:30		5,9	100		1,8	100		0,54	73		4,6	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		114786,5	100		11,5	100		151,9	100		931,5	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,2	100		0,13	100		4,6	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		114401,7	100		11,5	100		152,6	100		932,4	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,1	100		0,17	100		4,2	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		116366,9	100		11,3	100		153,6	100		938,9	100	In marcia
06:00		4,9	100		1,4	100		0,26	100		4,4	100		0,22	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		115491,4	100		11,5	100		153,2	100		937,7	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,1	100		0,66	73		4,3	100		0,22	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		114009,5	100		11,6	100		153,3	100		933,8	100	In marcia
07:00		2,4	100		1,4	100		2,14	100		4,2	100		0,22	96		35,7	100		0,5	100		0,1	100		115555,6	100		11,4	100		153,6	100		934,8	100	In marcia
07:30		2,5	100		1,5	100		1,39	100		4,5	100		0,22	99		32,1	100		0,5	100		0,2	100		116324,8	100		11,3	100		153,9	100		940,0	100	In marcia
08:00		4,0	100		1,8	100		0,99	100		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		116751,8	100		11,3	100		153,6	100		937,0	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,5	100		1,44	73		4,1	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		117126,0	100		11,3	100		153,6	100		940,0	100	In marcia
09:00		2,9	86		1,2	86		1,54	100		4,9	86		0,22	100		33,5	86		0,5	86		0,2	86		117369,2	100		11,2	86		154,1	100		935,0	100	In marcia
09:30		3,1	78		1,5	78		0,64	100		4,8	78		0,22	100		24,3	78		0,5	78		0,1	78		114125,4	100		11,5	78		153,7	100		933,0	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,4	100		0,12	100		4,6	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		116081,5	100		11,4	100		153,3	100		934,4	100	In marcia
10:30		4,5	100		1,8	100		0,88	73		4,8	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		115990,9	100		11,3	100		153,0	100		934,3	100	In marcia
11:00		3,8	100		1,4	100		1,39	100		5,2	100		0,21	95		26,9	100		0,5	100		0,1	100		116413,7	100		11,3	100		152,3	100		943,0	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,0	100		0,44	100		5,1	100		0,22	99		35,0	100		0,5	100		0,1	100		115539,1	100		11,3	100		152,7	100		939,6	100	In marcia
12:00		4,2	100		1,5	100		0,15	100		4,9	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		115768,3	100		11,2	100		152,8	100		941,3	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,9	100		0,93	73		4,5	100		0,21	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		115610,3	100		11,3	100		152,8	100		942,6	100	In marcia
13:00		3,2	100		1,7	100		1,14	100		4,4	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		114762,7	100		11,3	100		152,9	100		937,7	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,1	100		0,29	100		4,6	100		0,21	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		116030,8	100		11,1	100		153,1	100		944,4	100	In marcia
14:00		3,6	100		1,5	100		0,12	100		4,2	100		0,22	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		111797,0	100		11,5	100		152,2	100		939,0	100	In marcia
14:30		4,5	100		1,4	100		0,07	73		5,1	100		0,21	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		112829,6	100		11,3	100		150,9	100		942,5	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,21	95		34,2	100		0,5	100		0,1	100		116631,4	100		11,0	100		151,6	100		949,8	100	In marcia
15:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	99		34,5	100		0,5	100		0,1	100		114972,4	100		11,2	100		152,4	100		941,8	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		115379,4	100		11,3	100		153,0	100		941,3	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		113781,9	100		11,4	100		153,8	100		936,3	100	In marcia
17:00		2,4	100		1,4	100		0,03	100		4,2	100		0,21	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		117375,4	100		11,0	100		153,9	100		943,2	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,6	100		0,34	100		4,3	100		0,22	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		113648,6	100		11,4	100		153,5	100		941,8	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,3	100		0,79	100		4,7	100		0,21	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		115218,9	100		11,2	100		152,9	100		944,1	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,9	100		1,26	73		4,7	100		0,21	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		114632,1	100		11,4	100		152,3	100		947,3	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,1	100		0,49	100		4,9	100		0,22	95		34,8	100		0,5	100		0,2	100		112318,9	100		11,4	100		152,2	100		928,5	100	In marcia
19:30		2,0	100		1,5	100		0,22	100		4,6	100		0,21	99		41,3	100		0,5	100		0,1	100		115453,7	100		11,2	100		152,1	100		934,9	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,7	100		0,2	100		4,8	100		0,22	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		113651,7	100		11,4	100		152,1	100		932,2	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,7	100		0,77	73		4,4	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		113335,1	100		11,3	100		151,6	100		936,7	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,1	85		0,27	100		4,1	85		0,21	100		30,9	85		0,5	85		0,1	85		116587,6	100		11,0	85		150,9	100		942,2	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,6	79		0,05	100		3,9	79		0,21	100		29,8	79		0,5	79		0,0	79		115729,0	100		11,1	79		151,2	100		942,5	100	

MVA Bozen

Datum: 18/06/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,8	100		1,3	100		0,02	73		4,3	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,1	100		116453,1	100	11,2	100		151,8	100		941,7	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,1	100		112716,6	100	11,5	100		151,9	100		937,5	100	in Betrieb
01:30		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		115037,4	100	11,2	100		151,0	100		940,1	100	in Betrieb
02:00		5,4	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,1	100		114841,7	100	11,2	100		149,5	100		946,0	100	in Betrieb
02:30		2,8	100		0,7	100		0,61	73		4,4	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		114238,1	100	11,3	100		148,7	100		942,3	100	in Betrieb
03:00		2,9	100		1,0	100		1,81	100		4,7	100		0,21	96		33,6	100		0,5	100		0,1	100		116905,7	100	11,1	100		149,0	100		945,6	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		1,3	100		1,03	100		4,0	100		0,22	99		39,0	100		0,5	100		0,2	100		116482,6	100	11,2	100		150,3	100		942,9	100	in Betrieb
04:00		3,9	100		1,3	100		0,84	100		4,4	100		0,22	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		115104,3	100	11,4	100		151,7	100		932,8	100	in Betrieb
04:30		5,9	100		1,8	100		0,54	73		4,6	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,1	100		114786,5	100	11,5	100		151,9	100		931,5	100	in Betrieb
05:00		2,4	100		1,2	100		0,13	100		4,6	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		114401,7	100	11,5	100		152,6	100		932,4	100	in Betrieb
05:30		2,5	100		1,1	100		0,17	100		4,2	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		116366,9	100	11,3	100		153,6	100		938,9	100	in Betrieb
06:00		4,9	100		1,4	100		0,26	100		4,4	100		0,22	100		23,8	100		0,5	100		0,1	100		115491,4	100	11,5	100		153,2	100		937,7	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		1,1	100		0,66	73		4,3	100		0,22	100		26,6	100		0,5	100		0,1	100		114009,5	100	11,6	100		153,3	100		933,8	100	in Betrieb
07:00		2,4	100		1,4	100		2,14	100		4,2	100		0,22	96		35,7	100		0,5	100		0,1	100		115555,6	100	11,4	100		153,6	100		934,8	100	in Betrieb
07:30		2,5	100		1,5	100		1,39	100		4,5	100		0,22	99		32,1	100		0,5	100		0,2	100		116324,8	100	11,3	100		153,9	100		940,0	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		1,8	100		0,99	100		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,5	100		0,1	100		116751,8	100	11,3	100		153,6	100		937,0	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		1,5	100		1,44	73		4,1	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		117126,0	100	11,3	100		153,6	100		940,0	100	in Betrieb
09:00		2,9	86		1,2	86		1,54	100		4,9	86		0,22	100		33,5	86		0,5	86		0,2	86		117369,2	100	11,2	86		154,1	100		935,0	100	in Betrieb
09:30		3,1	78		1,5	78		0,64	100		4,8	78		0,22	100		24,3	78		0,5	78		0,1	78		114125,4	100	11,5	78		153,7	100		933,0	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		1,4	100		0,12	100		4,6	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		116081,5	100	11,4	100		153,3	100		934,4	100	in Betrieb
10:30		4,5	100		1,8	100		0,88	73		4,8	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		115990,9	100	11,3	100		153,0	100		934,3	100	in Betrieb
11:00		3,8	100		1,4	100		1,39	100		5,2	100		0,21	95		26,9	100		0,5	100		0,1	100		116413,7	100	11,3	100		152,3	100		943,0	100	in Betrieb
11:30		2,3	100		1,0	100		0,44	100		5,1	100		0,22	99		35,0	100		0,5	100		0,1	100		115539,1	100	11,3	100		152,7	100		939,6	100	in Betrieb
12:00		4,2	100		1,5	100		0,15	100		4,9	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		115768,3	100	11,2	100		152,8	100		941,3	100	in Betrieb
12:30		4,1	100		1,9	100		0,93	73		4,5	100		0,21	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		115610,3	100	11,3	100		152,8	100		942,6	100	in Betrieb
13:00		3,2	100		1,7	100		1,14	100		4,4	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,1	100		114762,7	100	11,3	100		152,9	100		937,7	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		1,1	100		0,29	100		4,6	100		0,21	100		29,1	100		0,5	100		0,1	100		116030,8	100	11,1	100		153,1	100		944,4	100	in Betrieb
14:00		3,6	100		1,5	100		0,12	100		4,2	100		0,22	100		25,2	100		0,5	100		0,0	100		111797,0	100	11,5	100		152,2	100		939,0	100	in Betrieb
14:30		4,5	100		1,4	100		0,07	73		5,1	100		0,21	100		24,3	100		0,5	100		0,0	100		112829,6	100	11,3	100		150,9	100		942,5	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,21	95		34,2	100		0,5	100		0,1	100		116631,4	100	11,0	100		151,6	100		949,8	100	in Betrieb
15:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	99		34,5	100		0,5	100		0,1	100		114972,4	100	11,2	100		152,4	100		941,8	100	in Betrieb
16:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,1	100		115379,4	100	11,3	100		153,0	100		941,3	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		35,8	100		0,5	100		0,1	100		113781,9	100	11,4	100		153,8	100		936,3	100	in Betrieb
17:00		2,4	100		1,4	100		0,03	100		4,2	100		0,21	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		117375,4	100	11,0	100		153,9	100		943,2	100	in Betrieb
17:30		2,7	100		1,6	100		0,34	100		4,3	100		0,22	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		113648,6	100	11,4	100		153,5	100		941,8	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,3	100		0,79	100		4,7	100		0,21	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		115218,9	100	11,2	100		152,9	100		944,1	100	in Betrieb
18:30		3,4	100		1,9	100		1,26	73		4,7	100		0,21	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		114632,1	100	11,4	100		152,3	100		947,3	100	in Betrieb
19:00		1,5	100		1,1	100		0,49	100		4,9	100		0,22	95		34,8	100		0,5	100		0,2	100		112318,9	100	11,4	100		152,2	100		928,5	100	in Betrieb
19:30		2,0	100		1,5	100		0,22	100		4,6	100		0,21	99		41,3	100		0,5	100		0,1	100		115453,7	100	11,2	100		152,1	100		934,9	100	in Betrieb
20:00		2,1	100		1,7	100		0,2	100		4,8	100		0,22	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		113651,7	100	11,4	100		152,1	100		932,2	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		1,7	100		0,77	73		4,4	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		113335,1	100	11,3	100		151,6	100		936,7	100	in Betrieb
21:00		1,4	85		1,1	85		0,27	100		4,1	85		0,21	100		30,9	85		0,5	85		0,1	85		116587,6	100	11,0	85		150,9	100		942,2	100	in Betrieb
21:30		1,3	79		1,6	79		0,05	100		3,9	79		0,21	100		29,8	79		0,5	79		0,0	79		115729,0	100	11,1	79		151,2	100		942,5	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		22,5	100		0,5	100		0,0	100		117375,2	100	11,0								