

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,4	100		2,2	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		104678,7	100		11,6	100		145,8	100		934,1	100		In marcia
01:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		105344,1	100		11,6	100		145,5	100		931,8	100		In marcia
01:30		1,3	100		0,6	100		0,06	100		3,6	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		108649,9	100		11,3	100		145,1	100		938,9	100		In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		0,29	100		3,7	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		103864,8	100		11,7	100		144,4	100		929,8	100		In marcia
02:30		1,7	100		2,1	100		1,74	73		3,9	100		0,22	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		102101,1	100		11,9	100		144,3	100		928,4	100		In marcia
03:00		1,3	100		0,9	100		2,76	100		3,5	100		0,22	97		29,4	100		0,5	100		0,2	100		101310,8	100		11,8	100		144,9	100		924,6	100		In marcia
03:30		1,3	100		0,7	100		2,6	100		3,5	100		0,21	98		42,0	100		0,5	100		0,3	100		104953,2	100		11,4	100		145,3	100		933,6	100		In marcia
04:00		1,5	100		1,3	100		3,71	100		3,8	100		0,22	100		37,7	100		0,5	100		0,4	100		103998,7	100		11,4	100		145,0	100		932,5	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,1	100		2,09	73		3,6	100		0,22	100		39,4	100		0,5	100		0,2	100		100306,4	100		11,7	100		144,7	100		920,2	100		In marcia
05:00		2,7	100		2,3	100		1,97	100		3,5	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		99013,3	100		11,8	100		144,7	100		922,6	100		In marcia
05:30		2,3	100		1,5	100		0,52	100		3,7	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,2	100		92660,1	100		12,2	100		143,9	100		908,6	100		In marcia
06:00		2,1	100		1,4	100		0,31	100		3,5	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		95617,2	100		11,6	100		143,9	100		916,1	100		In marcia
06:30		2,6	100		2,2	100		1,4	73		4,0	100		0,22	100		16,6	100		0,5	100		0,3	100		93699,6	100		11,7	100		143,4	100		917,3	100		In marcia
07:00		1,3	100		0,4	100		2,14	100		3,7	100		0,21	97		23,8	100		0,5	100		0,2	100		93754,3	100		11,4	100		143,3	100		915,4	100		In marcia
07:30		1,3	100		0,3	100		1,4	100		4,0	100		0,22	98		23,5	100		0,5	100		0,3	100		89630,0	100		11,8	100		143,2	100		911,7	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,3	100		1,26	100		3,7	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		90352,4	100		11,6	100		145,4	100		915,1	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,4	100		1,39	73		3,4	100		0,21	100		37,7	100		0,5	100		0,3	100		92947,8	100		11,3	100		146,8	100		918,8	100		In marcia
09:00		1,3	84		0,7	84		2,6	100		3,2	84		0,21	100		35,9	84		0,5	84		0,4	84		96407,7	100		11,2	84		143,3	100		926,5	100		In marcia
09:30		2,1	79		1,4	79		4,02	100		3,7	79		0,21	100		52,8	79		0,5	79		0,4	79		100569,9	100		11,1	79		144,6	100		930,1	100		In marcia
10:00		3,0	100		1,8	100		2,79	100		3,8	100		0,21	100		47,5	100		0,5	100		0,5	100		102837,4	100		11,2	100		144,8	100		932,1	100		In marcia
10:30		2,2	100		1,6	100		1,74	73		3,2	100		0,21	100		46,5	100		0,5	100		0,3	100		105639,2	100		11,2	100		144,9	100		938,3	100		In marcia
11:00		1,9	100		1,7	100		2,38	100		3,2	100		0,22	97		40,2	100		0,5	100		0,4	100		105791,6	100		11,3	100		145,8	100		935,7	100		In marcia
11:30		2,5	100		1,9	100		1,95	100		4,1	100		0,21	98		18,8	100		0,5	100		0,4	100		108816,3	100		11,1	100		145,4	100		947,3	100		In marcia
12:00		2,8	100		1,5	100		0,83	100		3,5	100		0,22	100		12,8	100		0,5	100		0,4	100		107741,0	100		11,4	100		145,4	100		947,1	100		In marcia
12:30		2,1	100		1,6	100		0,48	73		3,5	100		0,22	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		106237,6	100		11,6	100		145,5	100		943,6	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,0	100		0,55	100		3,4	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		107752,6	100		11,4	100		146,1	100		946,4	100		In marcia
13:30		1,7	100		1,5	100		1,17	100		3,1	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		106921,5	100		11,4	100		146,9	100		948,7	100		In marcia
14:00		2,1	100		1,7	100		0,88	100		3,1	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,3	100		105974,8	100		11,5	100		146,9	100		941,1	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,7	100		0,58	73		3,4	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		109635,5	100		11,1	100		147,1	100		946,8	100		In marcia
15:00		2,9	100		1,7	100		0,38	100		3,8	100		0,22	97		32,8	100		0,5	100		0,3	100		105595,4	100		11,6	100		147,0	100		939,0	100		In marcia
15:30		2,6	100		1,3	100		0,1	100		3,8	100		0,22	98		26,0	100		0,5	100		0,3	100		105309,5	100		11,6	100		146,3	100		941,3	100		In marcia
16:00		2,6	100		1,2	100		0,26	100		3,3	100		0,22	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		104285,7	100		11,6	100		146,0	100		935,8	100		In marcia
16:30		3,8	100		1,5	100		1,13	73		4,0	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		107021,5	100		11,3	100		145,9	100		941,6	100		In marcia
17:00		4,3	100		1,6	100		3,03	100		4,0	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		105697,4	100		11,5	100		146,6	100		944,9	100		In marcia
17:30		4,3	100		1,4	100		2,0	100		4,1	100		0,21	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		108107,6	100		11,3	100		146,6	100		944,7	100		In marcia
18:00		5,5	100		1,6	100		1,71	100		4,1	100		0,21	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		106332,5	100		11,5	100		146,9	100		942,4	100		In marcia
18:30		3,4	100		1,1	100		1,72	73		4,4	100		0,21	100		21,6	100		0,5	100		0,4	100		105548,8	100		11,5	100		146,6	100		938,5	100		In marcia
19:00		2,9	100		0,7	100		0,61	100		4,5	100		0,21	97		21,5	100		0,5	100		0,3	100		106153,8	100		11,5	100		146,2	100		946,7	100		In marcia
19:30		4,5	100		1,1	100		0,1	100		4,2	100		0,21	98		30,8	100		0,5	100		0,4	100		107479,2	100		11,4	100		146,2	100		950,5	100		In marcia
20:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		34,1	100		0,5	100		0,4	100		105283,4	100		11,6	100		147,7	100		940,6	100		In marcia
20:30		4,4	100		1,5	100		0,06	73		5,3	100		0,21	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		107172,3	100		11,4	100		146,4	100		944,5	100		In marcia
21:00		4,5	85		1,4	85		0,01	100		4,9	85		0,22	100		28,8	85		0,5	85		0,4	85		104507,6	100		11,6	85		146,2	100		935,1	100		In marcia
21:30		4,6	78		1,2	78		0,0	100		5,4	78		0,21	100		17,5	78		0,5																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		2,2	100		0,0	73		3,8	100		0,22	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		104678,7	100		11,6	100		145,8	100		934,1	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		105344,1	100		11,6	100		145,5	100		931,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,6	100		0,06	100		3,6	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		108649,9	100		11,3	100		145,1	100		938,9	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,29	100		3,7	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,4	100		103864,8	100		11,7	100		144,4	100		929,8	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		2,1	100		1,74	73		3,9	100		0,22	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		102101,1	100		11,9	100		144,3	100		928,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,9	100		2,76	100		3,5	100		0,22	97		29,4	100		0,5	100		0,2	100		101310,8	100		11,8	100		144,9	100		924,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,7	100		2,6	100		3,5	100		0,21	98		42,0	100		0,5	100		0,3	100		104953,2	100		11,4	100		145,3	100		933,6	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,3	100		3,71	100		3,8	100		0,22	100		37,7	100		0,5	100		0,4	100		103998,7	100		11,4	100		145,0	100		932,5	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,1	100		2,09	73		3,6	100		0,22	100		39,4	100		0,5	100		0,2	100		100306,4	100		11,7	100		144,7	100		920,2	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		2,3	100		1,97	100		3,5	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		99013,3	100		11,8	100		144,7	100		922,6	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,5	100		0,52	100		3,7	100		0,23	100		21,3	100		0,5	100		0,2	100		92660,1	100		12,2	100		143,9	100		908,6	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,4	100		0,31	100		3,5	100		0,22	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		95617,2	100		11,6	100		143,9	100		916,1	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		2,2	100		1,4	73		4,0	100		0,22	100		16,6	100		0,5	100		0,3	100		93699,6	100		11,7	100		143,4	100		917,3	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		0,4	100		2,14	100		3,7	100		0,21	97		23,8	100		0,5	100		0,2	100		93754,3	100		11,4	100		143,3	100		915,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,3	100		1,4	100		4,0	100		0,22	98		23,5	100		0,5	100		0,3	100		89630,0	100		11,8	100		143,2	100		911,7	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,3	100		1,26	100		3,7	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		90352,4	100		11,6	100		145,4	100		915,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,4	100		1,39	73		3,4	100		0,21	100		37,7	100		0,5	100		0,3	100		92947,8	100		11,3	100		146,8	100		918,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		0,7	84		2,6	100		3,2	84		0,21	100		35,9	84		0,5	84		0,4	84		96407,7	100		11,2	84		143,3	100		926,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,4	79		4,02	100		3,7	79		0,21	100		52,8	79		0,5	79		0,4	79		100569,9	100		11,1	79		144,6	100		930,1	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,8	100		2,79	100		3,8	100		0,21	100		47,5	100		0,5	100		0,5	100		102837,4	100		11,2	100		144,8	100		932,1	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,6	100		1,74	73		3,2	100		0,21	100		46,5	100		0,5	100		0,3	100		105639,2	100		11,2	100		144,9	100		938,3	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,7	100		2,38	100		3,2	100		0,22	97		40,2	100		0,5	100		0,4	100		105791,6	100		11,3	100		145,8	100		935,7	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,9	100		1,95	100		4,1	100		0,21	98		18,8	100		0,5	100		0,4	100		108816,3	100		11,1	100		145,4	100		947,3	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,5	100		0,83	100		3,5	100		0,22	100		12,8	100		0,5	100		0,4	100		107741,0	100		11,4	100		145,4	100		947,1	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,6	100		0,48	73		3,5	100		0,22	100		16,7	100		0,5	100		0,3	100		106237,6	100		11,6	100		145,5	100		943,6	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,0	100		0,55	100		3,4	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		107752,6	100		11,4	100		146,1	100		946,4	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,5	100		1,17	100		3,1	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		106921,5	100		11,4	100		146,9	100		948,7	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		1,7	100		0,88	100		3,1	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,3	100		105974,8	100		11,5	100		146,9	100		941,1	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,7	100		0,58	73		3,4	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		109635,5	100		11,1	100		147,1	100		946,8	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,7	100		0,38	100		3,8	100		0,22	97		32,8	100		0,5	100		0,3	100		105595,4	100		11,6	100		147,0	100		939,0	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,3	100		0,1	100		3,8	100		0,22	98		26,0	100		0,5	100		0,3	100		105309,5	100		11,6	100		146,3	100		941,3	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,2	100		0,26	100		3,3	100		0,22	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		104285,7	100		11,6	100		146,0	100		935,8	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		1,5	100		1,13	73		4,0	100		0,21	100		32,1	100		0,5	100		0,4	100		107021,5	100		11,3	100		145,9	100		941,6	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,6	100		3,03	100		4,0	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,3	100		105697,4	100		11,5	100		146,6	100		944,9	100		in Betrieb
17:30		4,3	100		1,4	100		2,0	100		4,1	100		0,21	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		108107,6	100		11,3	100		146,6	100		944,7	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		1,6	100		1,71	100		4,1	100		0,21	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		106332,5	100		11,5	100		146,9	100		942,4	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,1	100		1,72	73		4,4	100		0,21	100		21,6	100		0,5	100		0,4	100		105548,8	100		11,5	100		146,6	100		938,5	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,7	100		0,61	100		4,5	100		0,21	97		21,5	100		0,5	100		0,3	100		106153,8	100		11,5	100		146,2	100		946,7	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		1,1	100		0,1	100		4,2	100		0,21	98		30,8	100		0,5	100		0,4	100		107479,2	100		11,4	100		146,2	100		950,5	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,22	100		34,1	100		0,5	100		0,4	100		105283,4	100		11,6	100		145,7	100		940,6	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		1,5	100		0,06	73		5,3	100		0,21	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		107172,3	100		11,4	100		146,4	100		944,5	100		in Betrieb
21:00		4,5	85		1,4	85		0,01	100		4,9	85		0,22	100		28,8	85		0,5	85		0,4	85		104507,6	100		11,6	85		146,2	100		935,1	100		in Betrieb
21:30		4,6	78		1,2	78		0,0	100		5,4	78		0,21	100		17,5	78		0,5	7																	