

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,2	100		1,5	100	2,64	73	3,5	100	0,25	100	17,8	100	0,5	100	0,4	100	104910,4	100	11,7	100	145,5	100	941,5	100	In marcia	
01:00		2,6	100		1,3	100	1,66	100	3,6	100	0,25	100	19,5	100	0,5	100	0,3	100	107173,7	100	11,5	100	145,1	100	943,1	100	In marcia	
01:30		1,5	100		1,2	100	1,08	100	3,2	100	0,24	100	39,2	100	0,5	100	0,2	100	108326,6	100	11,4	100	145,6	100	938,2	100	In marcia	
02:00		4,5	100		1,8	100	0,58	100	4,4	100	0,25	100	32,6	100	0,5	100	0,2	100	105940,1	100	11,7	100	145,0	100	935,1	100	In marcia	
02:30		3,0	100		1,5	100	1,04	73	3,8	100	0,25	100	28,3	100	0,5	100	0,2	100	104919,3	100	11,7	100	144,7	100	934,9	100	In marcia	
03:00		2,6	100		1,6	100	1,86	100	3,8	100	0,23	96	28,6	100	0,5	100	0,3	100	110954,6	100	11,2	100	145,5	100	949,1	100	In marcia	
03:30		2,7	100		1,3	100	1,04	100	3,9	100	0,24	98	26,0	100	0,5	100	0,3	100	107887,6	100	11,6	100	145,2	100	942,1	100	In marcia	
04:00		2,9	100		1,9	100	0,8	100	3,3	100	0,25	100	24,9	100	0,5	100	0,3	100	105303,5	100	11,9	100	145,1	100	931,6	100	In marcia	
04:30		2,7	100		1,6	100	0,4	73	3,6	100	0,25	100	30,8	100	0,5	100	0,3	100	104415,0	100	11,8	100	144,8	100	930,1	100	In marcia	
05:00		1,3	100		0,4	100	1,2	100	3,3	100	0,25	100	32,6	100	0,5	100	0,3	100	106567,9	100	11,6	100	145,3	100	932,7	100	In marcia	
05:30		1,3	100		0,3	100	1,16	100	3,1	100	0,25	100	39,9	100	0,5	100	0,3	100	107336,6	100	11,4	100	145,5	100	938,9	100	In marcia	
06:00		1,4	100		0,9	100	2,4	100	3,2	100	0,25	100	31,4	100	0,5	100	0,3	100	108186,1	100	11,5	100	145,1	100	941,2	100	In marcia	
06:30		1,4	100		1,5	100	2,02	73	3,3	100	0,26	100	30,5	100	0,5	100	0,1	100	105593,1	100	11,7	100	145,4	100	932,7	100	In marcia	
07:00		2,1	100		1,5	100	1,29	100	3,3	100	0,25	96	26,6	100	0,5	100	0,2	100	105492,4	100	11,7	100	145,4	100	930,8	100	In marcia	
07:30		2,5	100		1,3	100	0,34	100	4,2	100	0,25	98	19,1	100	0,5	100	0,3	100	105168,0	100	11,7	100	145,0	100	930,7	100	In marcia	
08:00		2,5	100		1,3	100	0,03	100	3,6	100	0,25	100	26,9	100	0,5	100	0,3	100	106289,0	100	11,5	100	145,0	100	932,6	100	In marcia	
08:30		3,7	100		1,7	100	0,02	73	3,3	100	0,25	100	38,9	100	0,5	100	0,2	100	107410,3	100	11,4	100	145,1	100	932,3	100	In marcia	
09:00		3,3	84		2,0	84	0,77	100	3,6	84	0,25	100	33,1	84	0,5	84	0,2	84	107084,1	100	11,5	84	144,8	100	933,4	100	In marcia	
09:30		2,2	79		1,4	79	0,28	100	4,1	79	0,24	100	45,1	79	0,5	79	0,6	79	108148,1	100	11,4	79	145,3	100	931,8	100	In marcia	
10:00		2,3	100		1,4	100	0,08	100	3,8	100	0,25	100	31,1	100	0,5	100	0,6	100	107424,7	100	11,4	100	145,0	100	931,9	100	In marcia	
10:30		3,1	100		1,8	100	0,08	73	4,3	100	0,25	100	27,3	100	0,5	100	0,6	100	106254,7	100	11,5	100	144,9	100	929,3	100	In marcia	
11:00		1,6	100		1,4	100	0,75	100	3,8	100	0,25	96	26,4	100	0,5	100	0,5	100	106932,6	100	11,5	100	145,1	100	937,0	100	In marcia	
11:30		2,3	100		1,8	100	0,63	100	3,9	100	0,25	98	28,9	100	0,5	100	0,5	100	107827,4	100	11,4	100	145,5	100	941,8	100	In marcia	
12:00		1,8	100		1,4	100	0,14	100	3,9	100	0,24	100	27,2	100	0,5	100	0,5	100	107854,8	100	11,4	100	145,2	100	939,1	100	In marcia	
12:30		1,8	100		1,5	100	0,05	73	3,9	100	0,25	100	21,7	100	0,5	100	0,5	100	105939,6	100	11,5	100	145,1	100	936,4	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,1	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	32,2	100	0,5	100	0,6	100	106869,8	100	11,4	100	145,4	100	939,5	100	In marcia	
13:30		1,8	100		1,9	100	0,0	100	3,8	100	0,25	100	27,5	100	0,5	100	0,6	100	104279,9	100	11,7	100	145,1	100	936,8	100	In marcia	
14:00		1,6	100		1,5	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	31,5	100	0,5	100	0,5	100	105601,9	100	11,4	100	145,4	100	938,1	100	In marcia	
14:30		1,4	100		1,3	100	0,5	73	3,8	100	0,24	100	28,2	100	0,5	100	0,5	100	105520,1	100	11,4	100	145,0	100	937,5	100	In marcia	
15:00		1,7	100		1,4	100	1,87	100	4,7	100	0,24	96	32,0	100	0,5	100	0,6	100	108042,9	100	11,2	100	145,3	100	947,7	100	In marcia	
15:30		1,3	100		1,5	100	1,2	100	4,4	100	0,25	98	48,3	100	0,5	100	0,7	100	107778,6	100	11,2	100	145,4	100	928,6	100	In marcia	
16:00		1,7	100		2,0	100	1,22	100	4,5	100	0,24	100	42,2	100	0,5	100	0,6	100	109316,2	100	11,4	100	145,6	100	931,1	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,4	100	0,65	73	4,0	100	0,23	100	26,1	100	0,5	100	0,7	100	106381,4	100	11,7	100	145,3	100	923,6	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,4	100	0,08	100	3,8	100	0,23	100	17,1	100	0,5	100	0,5	100	105152,9	100	11,8	100	146,2	100	928,9	100	In marcia	
17:30		1,3	100		1,4	100	0,01	100	3,6	100	0,22	100	17,9	100	0,5	100	0,4	100	105691,8	100	11,7	100	145,5	100	928,8	100	In marcia	
18:00		1,4	100		1,4	100	0,0	100	3,7	100	0,22	100	28,1	100	0,5	100	0,4	100	105136,9	100	11,6	100	145,1	100	929,7	100	In marcia	
18:30		1,4	100		1,6	100	0,14	73	3,6	100	0,21	100	30,6	100	0,5	100	0,6	100	106298,2	100	11,4	100	145,0	100	933,6	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,5	100	1,5	100	3,5	100	0,22	96	32,3	100	0,5	100	0,5	100	103993,8	100	11,6	100	145,0	100	933,1	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,5	100	0,95	100	3,7	100	0,21	98	36,6	100	0,5	100	0,5	100	106406,4	100	11,2	100	145,6	100	942,8	100	In marcia	
20:00		1,3	100		1,5	100	0,64	100	3,7	100	0,21	100	31,7	100	0,5	100	0,4	100	105636,7	100	11,4	100	145,0	100	937,0	100	In marcia	
20:30		1,5	100		1,6	100	0,28	73	3,5	100	0,21	100	35,5	100	0,5	100	0,4	100	106900,7	100	11,2	100	145,0	100	938,9	100	In marcia	
21:00		1,5	86		2,1	86	0,0	100	4,0	86	0,21	100	33,5	86	0,5	86	0,5	86	104319,9	100	11,5	86	145,0	100	932,1	100	In marcia	
21:30		1,3	78		1,2	78	0,0	100	3,4	78	0,21	100	31,5	78	0,5	78	0,3	78	106299,9	100	11,2	78	145,3	100	941,1	100	In marcia	
22:00		1,8	100		1,6	100	0,0	100	4,0	100	0,21	100	23,9	100	0,5	100	0,3	100	106896,9	100	11,2	100	145,1	100	938,0	100	In marcia	
22:30		1,4	100		1,2	100	0,0	73	3,8	100	0,21	100	23,2	100	0,5	100	0,3	100	108031,6	100	11,2	100	145,1	100	940,6	100	In marcia	
23:00		1,3	100		1,1	100	0,0	100	3,6	100	0,22	96	29,9	100	0,5	100	0,4	100	106917,8	100	11,3	100	145,7	100	937,1	100	In marcia	
23:30		2,2	100		2,4	100	0,0	100	3,9	100	0,22	98	30,3	100	0,5	100	0,3	100	105941,6	100	11,4	100	145,4	100	936,5	100	In marcia	
24:00		1,4	100		1,5	100	0,0	100	4,0	100	0,22	100	21,3	100	0,5	100	0,3	100	103515,0	100	11,7	100	144,9	100	934,6	100	In marcia	
MIN		1,3			0,3		0		3,1		0,21		17,1		0,5		0,1		103515		11,2		144,7		923,6			
MAX		4,5			2,4		2,64		4,5		0,26		48,3		0,5		0,7		110954,6		11,9		146,5		949,1			
Limite Semiorario																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		1,5	100		2,64	73		3,5	100		0,25	100		17,8	100		0,5	100		0,4	100		104910,4	100		11,7	100		145,5	100		941,5	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,3	100		1,66	100		3,6	100		0,25	100		19,5	100		0,5	100		0,3	100		107173,7	100		11,5	100		145,1	100		943,1	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,2	100		1,08	100		3,2	100		0,24	100		39,2	100		0,5	100		0,2	100		108326,6	100		11,4	100		145,6	100		938,2	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,8	100		0,58	100		4,4	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		105940,1	100		11,7	100		145,0	100		935,1	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,5	100		1,04	73		3,8	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		104919,3	100		11,7	100		144,7	100		934,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,6	100		1,86	100		3,8	100		0,23	96		28,6	100		0,5	100		0,3	100		110954,6	100		11,2	100		145,5	100		949,1	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		1,3	100		1,04	100		3,9	100		0,24	98		26,0	100		0,5	100		0,3	100		107887,6	100		11,6	100		145,2	100		942,1	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,9	100		0,8	100		3,3	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		105303,5	100		11,9	100		145,1	100		931,6	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,6	100		0,4	73		3,6	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		104415,0	100		11,8	100		144,8	100		930,1	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,4	100		1,2	100		3,3	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,3	100		106567,9	100		11,6	100		145,3	100		932,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,3	100		1,16	100		3,1	100		0,25	100		39,9	100		0,5	100		0,3	100		107336,6	100		11,4	100		146,5	100		938,9	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		0,9	100		2,4	100		3,2	100		0,25	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		108186,1	100		11,5	100		145,1	100		941,2	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,5	100		2,02	73		3,3	100		0,26	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		105593,1	100		11,7	100		145,4	100		932,7	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,5	100		1,29	100		3,3	100		0,25	96		26,6	100		0,5	100		0,2	100		105492,4	100		11,7	100		145,4	100		930,8	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,3	100		0,34	100		4,2	100		0,25	98		19,1	100		0,5	100		0,3	100		105168,0	100		11,7	100		145,0	100		930,7	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,3	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		106289,0	100		11,5	100		145,0	100		932,6	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,7	100		0,02	73		3,3	100		0,25	100		38,9	100		0,5	100		0,2	100		107410,3	100		11,4	100		145,1	100		932,3	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		2,0	84		0,77	100		3,6	84		0,25	100		33,1	84		0,5	84		0,2	84		107084,1	100		11,5	84		144,8	100		933,4	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,4	79		0,28	100		4,1	79		0,24	100		45,1	79		0,5	79		0,6	79		108148,1	100		11,4	79		145,3	100		931,8	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		107424,7	100		11,4	100		145,0	100		931,9	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,8	100		0,08	73		4,3	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,6	100		106254,7	100		11,5	100		144,9	100		929,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		0,75	100		3,8	100		0,25	96		26,4	100		0,5	100		0,5	100		106932,6	100		11,5	100		145,1	100		937,0	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,8	100		0,63	100		3,9	100		0,25	98		28,9	100		0,5	100		0,5	100		107827,4	100		11,4	100		145,5	100		941,8	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		1,4	100		0,14	100		3,9	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,5	100		107854,8	100		11,4	100		145,2	100		939,1	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,5	100		0,05	73		3,9	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		105939,6	100		11,5	100		145,1	100		936,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,6	100		106869,8	100		11,4	100		145,4	100		939,5	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		104279,9	100		11,7	100		145,1	100		936,8	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,5	100		105601,9	100		11,4	100		145,4	100		938,1	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,3	100		0,5	73		3,8	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		105520,1	100		11,4	100		145,0	100		937,5	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,4	100		1,87	100		3,7	100		0,24	96		32,0	100		0,5	100		0,6	100		108042,9	100		11,2	100		145,3	100		947,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		1,2	100		4,4	100		0,25	98		48,3	100		0,5	100		0,7	100		107778,6	100		11,2	100		145,4	100		928,6	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		2,0	100		1,22	100		4,5	100		0,24	100		42,2	100		0,5	100		0,6	100		109316,2	100		11,4	100		145,6	100		931,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,65	73		4,0	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,7	100		106381,4	100		11,7	100		145,3	100		923,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,5	100		105152,9	100		11,8	100		146,2	100		928,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,01	100		3,6	100		0,22	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		105691,8	100		11,7	100		146,5	100		928,8	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		105136,9	100		11,6	100		145,1	100		929,7	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,6	100		0,14	73		3,6	100		0,21	100		30,6	100		0,5	100		0,6	100		106298,2	100		11,4	100		145,0	100		933,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		1,5	100		3,5	100		0,22	96		32,3	100		0,5	100		0,5	100		103893,8	100		11,6	100		145,0	100		933,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,95	100		3,7	100		0,21	98		36,6	100		0,5	100		0,5	100		106406,4	100		11,2	100		145,6	100		942,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,64	100		3,7	100		0,21	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		105636,7	100		11,4	100		145,0	100		937,0	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,6	100		0,28	73		3,5	100		0,21	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		106900,7	100		11,2	100		145,0	100		938,9	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		2,1	86		0,0	100		4,0	86		0,21	100		33,5	86		0,5	86		0,5	86		104319,9	100		11,5	86		145,0	100		932,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		3,4	78		0,21	100		31,5	78		0,																		