

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 02/07/2021

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		
00:30		3,9	100		2,5	100		0,92	73		4,1	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		104557,3	100		11,4	100		149,5	100		942,8	100	In marcia		
01:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,6	100		102790,9	100		11,5	100		149,5	100		934,5	100	In marcia		
01:30		2,4	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,7	100		106245,2	100		11,2	100		150,8	100		937,8	100	In marcia		
02:00		5,3	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,6	100		105133,4	100		11,2	100		151,4	100		937,4	100	In marcia		
02:30		3,5	100		1,0	100		0,08	73		4,6	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,7	100		105676,8	100		11,2	100		150,8	100		940,1	100	In marcia		
03:00		2,1	100		0,7	100		1,33	100		4,1	100		0,25	97		25,4	100		0,5	100		0,8	100		106692,9	100		11,0	100		149,7	100		940,1	100	In marcia		
03:30		2,9	100		1,0	100		1,59	100		3,8	100		0,26	98		39,1	100		0,5	100		0,8	100		104407,6	100		11,2	100		149,5	100		932,4	100	In marcia		
04:00		5,3	100		1,9	100		1,36	100		3,9	100		0,25	100		36,8	100		0,5	100		0,7	100		106704,4	100		11,0	100		149,0	100		940,0	100	In marcia		
04:30		6,7	100		1,8	100		0,5	73		4,6	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,6	100		106617,0	100		11,0	100		148,3	100		943,7	100	In marcia		
05:00		2,0	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,5	100		0,6	100		105344,7	100		11,0	100		147,6	100		944,9	100	In marcia		
05:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,8	100		104349,1	100		10,8	100		147,4	100		946,6	100	In marcia		
06:00		4,6	100		1,4	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,8	100		107452,5	100		11,0	100		148,1	100		942,2	100	In marcia		
06:30		2,4	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		56,4	100		0,5	100		0,8	100		108578,7	100		11,1	100		150,6	100		934,5	100	In marcia		
07:00		4,1	100		1,3	100		0,55	100		4,0	100		0,26	97		27,3	100		0,5	100		0,8	100		107620,8	100		11,3	100		153,2	100		930,3	100	In marcia		
07:30		3,3	100		1,8	100		0,3	100		4,2	100		0,27	98		17,1	100		0,5	100		0,8	100		102294,4	100		11,8	100		153,4	100		926,8	100	In marcia		
08:00		1,3	100		0,5	100		0,04	100		4,3	100		0,26	100		17,3	100		0,5	100		0,8	100		105132,7	100		11,5	100		153,1	100		935,7	100	In marcia		
08:30		1,4	100		0,9	100		1,17	73		4,1	100		0,26	100		24,5	100		0,5	100		0,7	100		105375,8	100		11,4	100		152,7	100		938,9	100	In marcia		
09:00		1,9	84		1,1	84		3,74	100		4,1	84		0,26	100		22,8	84		0,5	84		0,8	84		107177,2	100		11,3	84		152,7	100		939,5	100	In marcia		
09:30		2,1	79		1,4	79		3,47	100		4,0	79		0,26	100		39,7	79		0,5	79		0,2	79		106931,2	100		11,3	79		153,6	100		938,2	100	In marcia		
10:00		3,0	100		1,9	100		2,19	100		3,8	100		0,26	100		37,9	100		0,5	100		0,2	100		105833,5	100		11,4	100		153,2	100		939,0	100	In marcia		
10:30		2,9	100		1,4	100		0,68	73		4,4	100		0,26	100		37,3	100		0,5	100		0,2	100		106810,5	100		11,3	100		153,5	100		940,2	100	In marcia		
11:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	97		33,3	100		0,5	100		0,2	100		108094,8	100		11,2	100		154,4	100		945,1	100	In marcia		
11:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	98		28,5	100		0,5	100		0,1	100		104659,1	100		11,6	100		154,8	100		939,9	100	In marcia		
12:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		108107,7	100		11,2	100		155,1	100		943,8	100	In marcia		
12:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		105239,4	100		11,5	100		155,6	100		934,0	100	In marcia		
13:00		1,9	100		1,7	100		0,8	100		4,4	100		0,26	100		38,2	100		0,4	100		0,2	100		110386,5	100		11,1	100		156,8	100		939,5	100	In marcia		
13:30		2,7	100		2,0	100		0,81	100		4,6	100		0,27	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		105364,3	100		11,6	100		158,1	100		934,6	100	In marcia		
14:00		2,8	100		1,6	100		0,44	100		4,8	100		0,26	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		106425,6	100		11,5	100		157,5	100		931,9	100	In marcia		
14:30		2,0	100		1,1	100		0,63	73		5,5	100		0,26	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		107191,0	100		11,3	100		156,8	100		938,0	100	In marcia		
15:00		1,6	100		1,1	100		1,55	100		4,7	100		0,26	97		18,9	100		0,5	100		0,3	100		106648,5	100		11,4	100		156,7	100		937,3	100	In marcia		
15:30		1,6	100		1,3	100		0,78	100		4,4	100		0,25	98		29,4	100		0,5	100		0,4	100		107000,2	100		11,3	100		157,1	100		937,5	100	In marcia		
16:00		3,7	100		2,6	100		0,36	100		4,5	100		0,26	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		108246,7	100		11,2	100		156,7	100		945,4	100	In marcia		
16:30		2,2	100		1,2	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		105343,9	100		11,6	100		156,0	100		939,9	100	In marcia		
17:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		106941,1	100		11,4	100		155,3	100		937,7	100	In marcia		
17:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		43,0	100		0,5	100		0,1	100		105580,2	100		11,5	100		155,0	100		938,7	100	In marcia		
18:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		104459,3	100		11,5	100		154,6	100		936,4	100	In marcia		
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		37,2	100		0,5	100		0,4	100		107274,8	100		11,2	100		155,2	100		936,8	100	In marcia		
19:00		2,5	100		1,9	100		0,03	100		4,2	100		0,22	97		27,8	100		0,5	100		0,2	100		107419,7	100		11,3	100		155,5	100		944,3	100	In marcia		
19:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	98		26,4	100		0,5	100		0,4	100		105272,5	100		11,6	100		155,3	100		938,2	100	In marcia		
20:00		1,5	100		1,0	100		0,01	100		4,0	100		0,22	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		108747,0	100		11,2	100		155,5	100		938,3	100	In marcia		
20:30		3,6	100		1,9	100		0,35	73		3,7	100		0,22	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		105740,1	100		11,5	100		154,7	100		938,5	100	In marcia		
21:00		2,3	84		1,6	84		1,91	100		3,9	84		0,22	100		28,3	84		0,5	84		0,2	84		105815,6	100		11,5	84		154,4	100		936,5	100	In marcia		
21:30		3,0	79		1,3	79		1,24	100		3,7	79		0,22	100		34,6	79		0,5	79		0,4	79		106754,9	100		11,4	79		154,5	100		940,2	100	In marcia</		

MVA Bozen

Datum: 02/07/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		3,9	100		2,5	100		0,92	73		4,1	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		104557,3	100		11,4	100		149,5	100		942,8	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,6	100		102790,9	100		11,5	100		149,5	100		934,5	100	in Betrieb
01:30		2,4	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,7	100		106245,2	100		11,2	100		150,8	100		937,8	100	in Betrieb
02:00		5,3	100		1,4	100		0,03	100		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,6	100		105133,4	100		11,2	100		151,4	100		937,4	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		1,0	100		0,08	73		4,6	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,7	100		105676,8	100		11,2	100		150,8	100		940,1	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		0,7	100		1,33	100		4,1	100		0,25	97		25,4	100		0,5	100		0,8	100		106692,9	100		11,0	100		149,7	100		940,1	100	in Betrieb
03:30		2,9	100		1,0	100		1,59	100		3,8	100		0,26	98		39,1	100		0,5	100		0,8	100		104407,6	100		11,2	100		149,5	100		932,4	100	in Betrieb
04:00		5,3	100		1,9	100		1,36	100		3,9	100		0,25	100		36,8	100		0,5	100		0,7	100		106704,4	100		11,0	100		149,0	100		940,0	100	in Betrieb
04:30		6,7	100		1,8	100		0,5	73		4,6	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,6	100		106617,0	100		11,0	100		148,3	100		943,7	100	in Betrieb
05:00		2,0	100		0,7	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		20,9	100		0,5	100		0,6	100		105344,7	100		11,0	100		147,6	100		944,9	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,8	100		104349,1	100		10,8	100		147,4	100		946,6	100	in Betrieb
06:00		4,6	100		1,4	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,8	100		107452,5	100		11,0	100		148,1	100		942,2	100	in Betrieb
06:30		2,4	100		1,2	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		56,4	100		0,5	100		0,8	100		108578,7	100		11,1	100		150,6	100		934,5	100	in Betrieb
07:00		4,1	100		1,3	100		0,55	100		4,0	100		0,26	97		27,3	100		0,5	100		0,8	100		107620,8	100		11,3	100		153,2	100		930,3	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		1,8	100		0,3	100		4,2	100		0,27	98		17,1	100		0,5	100		0,8	100		102294,4	100		11,8	100		153,4	100		926,8	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,5	100		0,04	100		4,3	100		0,26	100		17,3	100		0,5	100		0,8	100		105132,7	100		11,5	100		153,1	100		935,7	100	in Betrieb
08:30		1,4	100		0,9	100		1,17	73		4,1	100		0,26	100		24,5	100		0,5	100		0,7	100		105375,8	100		11,4	100		152,7	100		938,9	100	in Betrieb
09:00		1,9	84		1,1	84		3,74	100		4,1	84		0,26	100		22,8	84		0,5	84		0,8	84		107177,2	100		11,3	84		152,7	100		939,5	100	in Betrieb
09:30		2,1	79		1,4	79		3,47	100		4,0	79		0,26	100		39,7	79		0,5	79		0,2	79		106931,2	100		11,3	79		153,6	100		938,2	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		1,9	100		2,19	100		3,8	100		0,26	100		37,9	100		0,5	100		0,2	100		105833,5	100		11,4	100		153,2	100		939,0	100	in Betrieb
10:30		2,9	100		1,4	100		0,68	73		4,4	100		0,26	100		37,3	100		0,5	100		0,2	100		106810,5	100		11,3	100		153,5	100		940,2	100	in Betrieb
11:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	97		33,3	100		0,5	100		0,2	100		108094,8	100		11,2	100		154,4	100		945,1	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	98		28,5	100		0,5	100		0,1	100		104659,1	100		11,6	100		154,8	100		939,9	100	in Betrieb
12:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,7	100		0,5	100		0,0	100		108107,7	100		11,2	100		155,1	100		943,8	100	in Betrieb
12:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		105239,4	100		11,5	100		155,6	100		934,0	100	in Betrieb
13:00		1,9	100		1,7	100		0,8	100		4,4	100		0,26	100		38,2	100		0,4	100		0,2	100		110386,5	100		11,1	100		156,8	100		939,5	100	in Betrieb
13:30		2,7	100		2,0	100		0,81	100		4,6	100		0,27	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		105364,3	100		11,6	100		158,1	100		934,6	100	in Betrieb
14:00		2,8	100		1,6	100		0,44	100		4,8	100		0,26	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		106425,6	100		11,5	100		157,5	100		931,9	100	in Betrieb
14:30		2,0	100		1,1	100		0,63	73		5,5	100		0,26	100		18,9	100		0,5	100		0,3	100		107191,0	100		11,3	100		156,8	100		938,0	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		1,1	100		1,55	100		4,7	100		0,26	97		18,9	100		0,5	100		0,3	100		106648,5	100		11,4	100		156,7	100		937,3	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		1,3	100		0,78	100		4,4	100		0,25	98		29,4	100		0,5	100		0,4	100		107000,2	100		11,3	100		157,1	100		937,5	100	in Betrieb
16:00		3,7	100		2,6	100		0,36	100		4,5	100		0,26	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		108246,7	100		11,2	100		156,7	100		945,4	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		1,2	100		0,02	73		4,4	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		105343,9	100		11,6	100		156,0	100		939,9	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		106941,1	100		11,4	100		155,3	100		937,7	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		43,0	100		0,5	100		0,1	100		105580,2	100		11,5	100		155,0	100		938,7	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		25,3	100		0,5	100		0,3	100		104459,3	100		11,5	100		154,6	100		936,4	100	in Betrieb
18:30		1,4	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,22	100		37,2	100		0,5	100		0,4	100		107274,8	100		11,2	100		155,2	100		936,8	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		1,9	100		0,03	100		4,2	100		0,22	97		27,8	100		0,5	100		0,2	100		107419,7	100		11,3	100		155,5	100		944,3	100	in Betrieb
19:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	98		26,4	100		0,5	100		0,4	100		105272,5	100		11,6	100		155,3	100		938,2	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,0	100		0,01	100		4,0	100		0,22	100		37,4	100		0,5	100		0,1	100		108747,0	100		11,2	100		155,5	100		938,3	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		1,9	100		0,35	73		3,7	100		0,22	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		105740,1	100		11,5	100		154,7	100		938,5	100	in Betrieb
21:00		2,3	84		1,6	84		1,91	100		3,9	84		0,22	100		28,3	84		0,5	84		0,2	84		105815,6	100		11,5	84		154,4	100		936,5	100	in Betrieb
21:30		3,0	79		1,3	79		1,24	100		3,7	79		0,22	100		34,6	79		0,5	79		0,4	79		106754,9	100		11,4	79		154,5	100		940,2</		