

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		1,8	100		1,5	100	0,12	73	4,5	100	0,24	100	31,7	100	0,5	100	0,2	100	110166,3	100	11,2	100	158,2	100	940,5	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,1	100	0,57	100	3,8	100	0,25	100	24,2	100	0,5	100	0,3	100	106457,2	100	11,7	100	158,4	100	934,3	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,3	100	1,26	100	3,7	100	0,25	100	37,4	100	0,5	100	0,2	100	108734,0	100	11,4	100	158,9	100	931,8	100	In marcia
02:00		5,5	100		1,6	100	1,08	100	4,0	100	0,25	100	26,9	100	0,5	100	0,1	100	104624,6	100	11,8	100	158,2	100	925,2	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,0	100	0,46	73	4,4	100	0,25	100	28,3	100	0,5	100	0,1	100	108967,9	100	11,5	100	157,9	100	937,2	100	In marcia
03:00		1,5	100		0,9	100	0,03	100	4,2	100	0,24	96	33,8	100	0,5	100	0,2	100	108859,1	100	11,4	100	158,1	100	929,1	100	In marcia
03:30		4,4	100		2,1	100	0,14	100	3,8	100	0,24	99	27,8	100	0,5	100	0,2	100	107586,7	100	11,6	100	158,0	100	931,2	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,8	100	0,0	100	4,0	100	0,25	100	28,5	100	0,5	100	0,1	100	107436,8	100	11,5	100	157,1	100	932,0	100	In marcia
04:30		4,9	100		1,8	100	0,05	73	4,0	100	0,25	100	24,5	100	0,5	100	0,2	100	105983,6	100	11,6	100	156,5	100	933,3	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,5	100	0,72	100	4,4	100	0,24	100	30,5	100	0,5	100	0,1	100	107818,2	100	11,4	100	155,9	100	934,4	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,6	100	0,96	100	3,8	100	0,23	100	25,9	100	0,5	100	0,2	100	110217,4	100	11,1	100	156,4	100	946,3	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,9	100	0,83	100	3,9	100	0,24	100	22,8	100	0,5	100	0,2	100	103891,7	100	11,7	100	155,2	100	928,5	100	In marcia
06:30		3,6	100		1,0	100	0,45	73	3,7	100	0,23	100	25,2	100	0,5	100	0,2	100	105850,1	100	11,5	100	153,8	100	935,3	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,1	100	0,0	100	4,1	100	0,23	96	32,7	100	0,5	100	0,2	100	106865,1	100	11,4	100	153,8	100	938,2	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,4	100	0,0	100	4,7	100	0,23	99	33,6	100	0,5	100	0,3	100	106499,2	100	11,4	100	154,3	100	939,5	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,8	100	0,0	100	5,3	100	0,23	100	38,3	100	0,5	100	0,2	100	106903,8	100	11,3	100	154,0	100	940,6	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,3	100	0,0	73	4,4	100	0,23	100	36,7	100	0,5	100	0,1	100	108215,0	100	11,2	100	154,0	100	946,4	100	In marcia
09:00		2,0	85		1,2	85	0,01	100	4,7	85	0,23	100	39,5	85	0,5	85	0,2	85	109016,8	100	11,1	85	154,8	100	930,4	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,8	78	0,11	100	4,7	78	0,23	100	28,9	78	0,4	78	0,3	78	111995,7	100	10,7	78	157,8	100	951,6	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,9	100	0,14	100	4,1	100	0,24	100	24,3	100	0,5	100	0,2	100	108664,1	100	11,4	100	157,8	100	937,9	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,5	100	0,0	73	4,0	100	0,24	100	24,5	100	0,5	100	0,2	100	108407,2	100	11,4	100	157,5	100	937,4	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,4	100	0,1	100	3,8	100	0,25	96	23,1	100	0,5	100	0,2	100	106737,0	100	11,5	100	156,9	100	936,0	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,2	100	0,25	100	3,7	100	0,25	99	22,8	100	0,5	100	0,1	100	106654,9	100	11,4	100	157,1	100	938,7	100	In marcia
12:00		2,3	100		1,6	100	0,27	100	3,9	100	0,24	100	26,8	100	0,5	100	0,2	100	108673,8	100	11,2	100	156,6	100	946,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100	0,1	73	3,9	100	0,25	100	27,2	100	0,5	100	0,1	100	106555,0	100	11,4	100	156,9	100	935,2	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,8	100	0,06	100	4,0	100	0,24	100	27,6	100	0,5	100	0,2	100	106086,4	100	11,5	100	157,5	100	934,6	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,7	100	0,09	100	3,7	100	0,24	100	34,8	100	0,5	100	0,2	100	106864,1	100	11,4	100	157,7	100	939,2	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100	0,04	100	4,0	100	0,22	100	31,9	100	0,5	100	0,2	100	107842,4	100	11,3	100	157,4	100	945,5	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,5	100	0,01	73	4,0	100	0,22	100	34,9	100	0,5	100	0,1	100	105999,8	100	11,5	100	157,3	100	940,4	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,2	100	0,0	100	3,8	100	0,22	96	37,5	100	0,5	100	0,1	100	106670,9	100	11,4	100	157,3	100	937,0	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,4	100	0,0	100	3,5	100	0,22	99	32,0	100	0,5	100	0,1	100	106529,1	100	11,4	100	157,3	100	939,3	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,9	100	0,0	100	4,0	100	0,23	100	28,6	100	0,5	100	0,2	100	103978,4	100	11,6	100	156,9	100	929,6	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,1	100	0,61	73	3,7	100	0,22	100	28,2	100	0,5	100	0,2	100	104633,5	100	11,5	100	156,4	100	938,5	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,7	100	2,42	100	3,5	100	0,22	100	22,5	100	0,5	100	0,1	100	106964,0	100	11,3	100	156,3	100	943,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,1	100	1,6	100	3,8	100	0,22	100	30,7	100	0,5	100	0,2	100	104351,2	100	11,5	100	156,8	100	929,6	100	In marcia
18:00		5,9	100		1,4	100	1,18	100	4,0	100	0,22	100	30,7	100	0,5	100	0,2	100	106180,8	100	11,3	100	157,4	100	931,0	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,3	100	1,61	73	4,3	100	0,22	100	28,6	100	0,5	100	0,1	100	107467,2	100	11,4	100	157,4	100	936,7	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,0	100	1,85	100	3,9	100	0,23	96	33,0	100	0,5	100	0,1	100	103901,8	100	11,7	100	156,8	100	927,2	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100	0,96	100	3,9	100	0,22	99	34,7	100	0,5	100	0,1	100	108177,8	100	11,3	100	156,3	100	938,0	100	In marcia
20:00		1,6	100		2,0	100	0,74	100	3,7	100	0,22	100	29,7	100	0,5	100	0,1	100	103931,5	100	11,7	100	153,3	100	930,6	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,6	100	1,02	73	4,0	100	0,21	100	34,8	100	0,5	100	0,1	100	107852,0	100	11,3	100	144,6	100	936,8	100	In marcia
21:00		2,3	86		1,4	86	0,44	100	4,1	86	0,22	100	25,5	86	0,5	86	0,2	86	105365,1	100	11,6	86	145,9	100	931,0	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,6	78	0,0	100	4,3	78	0,22	100	23,3	78	0,5	78	0,0	78	106323,1	100	11,7	78	145,7	100	936,6	100	In marcia
22:00		1,6	100		1,2	100	0,0	100	4,2	100	0,22	100	24,1	100	0,5	100	0,0	100	105782,1	100	11,7	100	145,5	100	928,5	100	In marcia
22:30		1,8	100		1,5	100	0,97	73	4,5	100	0,22	100	30,9	100	0,5	100	0,0	100	106865,3	100	11,5	100	146,7	100	929,1	100	In marcia
23:00		1,4	100		1,4	100	1,9	100	4,8	100	0,22	95	32,3	100	0,5	100	0,0	100	105855,6	100	11,6	100	146,0	100	927,1	100	In marcia
23:30		1,3	100		1,4	100	0,99	100	4,9	100	0,22	99	37,4	100	0,5	100	0,0	100	109117,0	100	11,4	100	148,6	100	931,0	100	In marcia
24:00		1,3	100		1,7	100	1,05	100	4,8	100	0,23	100	36,1	100	0,5	100	0,0	100	111633,6	100	11,4	100	154,1	100	926,1	100	In marcia
MIN		1,3			0,5		0		3,5		0,21		22,5		0,4		0		103891,7		10,7		144,6		925,2		
MAX		5,9			2,1		2,42		5,3		0,25		39,5		0,5		0,3		111995,7		11,8		158,9		951,6		
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)																											

MVA Bozen

Datum: 06/07/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		1,5	100		0,12	73		4,5	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		110166,3	100		11,2	100		158,2	100		940,5	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,1	100		0,57	100		3,8	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		106457,2	100		11,7	100		158,4	100		934,3	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,3	100		1,26	100		3,7	100		0,25	100		37,4	100		0,5	100		0,2	100		108734,0	100		11,4	100		158,9	100		931,8	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		1,6	100		1,08	100		4,0	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		104624,6	100		11,8	100		158,2	100		925,2	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,0	100		0,46	73		4,4	100		0,25	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		108967,9	100		11,5	100		157,9	100		937,2	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		0,9	100		0,03	100		4,2	100		0,24	96		33,8	100		0,5	100		0,2	100		108859,1	100		11,4	100		158,1	100		929,1	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		2,1	100		0,14	100		3,8	100		0,24	99		27,8	100		0,5	100		0,2	100		107586,7	100		11,6	100		158,0	100		931,2	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		107436,8	100		11,5	100		157,1	100		932,0	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		1,8	100		0,05	73		4,0	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		105983,6	100		11,6	100		156,5	100		933,3	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,5	100		0,72	100		4,4	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		107818,2	100		11,4	100		155,9	100		934,4	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,6	100		0,96	100		3,8	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		110217,4	100		11,1	100		156,4	100		946,3	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,9	100		0,83	100		3,9	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,2	100		103891,7	100		11,7	100		155,2	100		928,5	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,0	100		0,45	73		3,7	100		0,23	100		25,2	100		0,5	100		0,2	100		105850,1	100		11,5	100		153,8	100		935,3	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,23	96		32,7	100		0,5	100		0,2	100		106865,1	100		11,4	100		153,8	100		938,2	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,23	99		33,6	100		0,5	100		0,3	100		106499,2	100		11,4	100		154,3	100		939,5	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,8	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		38,3	100		0,5	100		0,2	100		106903,8	100		11,3	100		154,0	100		940,6	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,3	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		36,7	100		0,5	100		0,1	100		108215,0	100		11,2	100		154,0	100		946,4	100		in Betrieb
09:00		2,0	85		1,2	85		0,01	100		4,7	85		0,23	100		39,5	85		0,5	85		0,2	85		109016,8	100		11,1	85		154,8	100		930,4	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,8	78		0,11	100		4,7	78		0,23	100		28,9	78		0,4	78		0,3	78		111995,7	100		10,7	78		157,8	100		951,6	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		1,9	100		0,14	100		4,1	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,2	100		108664,1	100		11,4	100		157,8	100		937,9	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		108407,2	100		11,4	100		157,5	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,4	100		0,1	100		3,8	100		0,25	96		23,1	100		0,5	100		0,2	100		106737,0	100		11,5	100		156,9	100		936,0	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,2	100		0,25	100		3,7	100		0,25	99		22,8	100		0,5	100		0,1	100		106654,9	100		11,4	100		157,1	100		938,7	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		1,6	100		0,27	100		3,9	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		108673,8	100		11,2	100		156,6	100		946,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,1	73		3,9	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		106555,0	100		11,4	100		156,9	100		935,2	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,8	100		0,06	100		4,0	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		106086,4	100		11,5	100		157,5	100		934,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,7	100		0,09	100		3,7	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		106864,1	100		11,4	100		157,7	100		939,2	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,04	100		4,0	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		107842,4	100		11,3	100		157,4	100		945,5	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,5	100		0,01	73		4,0	100		0,22	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		105999,8	100		11,5	100		157,3	100		940,4	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	96		37,5	100		0,5	100		0,1	100		106670,9	100		11,4	100		157,3	100		937,0	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	99		32,0	100		0,5	100		0,1	100		106529,1	100		11,4	100		157,3	100		939,3	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		103978,4	100		11,6	100		156,9	100		929,6	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,1	100		0,61	73		3,7	100		0,22	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		104633,5	100		11,5	100		156,4	100		938,5	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,7	100		2,42	100		3,5	100		0,22	100		22,5	100		0,5	100		0,1	100		106964,0	100		11,3	100		156,3	100		943,3	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,1	100		1,6	100		3,8	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		104351,2	100		11,5	100		156,8	100		929,6	100		in Betrieb
18:00		5,9	100		1,4	100		1,18	100		4,0	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		106180,8	100		11,3	100		157,4	100		931,0	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,3	100		1,61	73		4,3	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		107467,2	100		11,4	100		157,4	100		936,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,0	100		1,85	100		3,9	100		0,23	96		33,0	100		0,5	100		0,1	100		103901,8	100		11,7	100		156,8	100		927,2	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,96	100		3,9	100		0,22	99		34,7	100		0,5	100		0,1	100		108177,8	100		11,3	100		156,3	100		938,0	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		2,0	100		0,74	100		3,7	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		103931,5	100		11,7	100		153,3	100		930,6	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,6	100		1,02	73		4,0	100		0,21	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		107852,0	100		11,3	100		144,6	100		936,8	100		in Betrieb
21:00		2,3	86		1,4	86		0,44	100		4,1	86		0,22	100		25,5	86		0,5	86		0,2	86		105365,1	100		11,6	86		145,9	100		931,0	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,6	78		0,0	100		4,3	78		0,22	100																							