

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,2	100		2,3	100		1,22	73		4,8	100		0,24	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		105780,9	100	12,0	100		157,3	100		918,9	100	In marcia
01:00		1,4	100		0,7	100		1,52	100		4,6	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,0	100		104810,6	100	12,0	100		158,0	100		926,7	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,8	100		0,83	100		4,6	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		105785,8	100	11,8	100		157,2	100		924,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,6	100		0,66	100		5,1	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,0	100		107957,5	100	11,6	100		156,4	100		931,5	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		1,08	73		4,7	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		104901,1	100	11,8	100		155,7	100		921,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,0	100		1,4	100		4,2	100		0,22	95		44,6	100		0,4	100		0,0	100		110310,2	100	11,3	100		156,3	100		933,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,72	100		4,3	100		0,23	99		26,9	100		0,5	100		0,0	100		104154,2	100	11,9	100		155,7	100		924,6	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,6	100		0,04	100		4,2	100		0,22	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		110562,6	100	11,3	100		156,6	100		940,2	100	In marcia
04:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		106740,4	100	11,7	100		157,0	100		924,0	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		106862,0	100	11,7	100		157,9	100		923,3	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		108100,2	100	11,5	100		159,1	100		927,9	100	In marcia
06:00		2,0	100		1,7	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,0	100		105496,9	100	11,7	100		157,5	100		932,5	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,2	100		0,01	73		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		105697,8	100	11,7	100		156,5	100		928,3	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,6	100		0,6	100		4,1	100		0,22	95		30,8	100		0,5	100		0,1	100		107741,5	100	11,4	100		157,0	100		936,4	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,8	100		0,67	100		4,3	100		0,23	99		26,9	100		0,5	100		0,0	100		106127,8	100	11,6	100		157,2	100		935,0	100	In marcia
08:00		3,0	100		1,6	100		0,46	100		4,3	100		0,22	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		107472,9	100	11,6	100		157,3	100		938,6	100	In marcia
08:30		2,9	100		1,4	100		0,28	73		4,9	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		107510,8	100	11,6	100		156,7	100		939,7	100	In marcia
09:00		3,2	84		1,9	84		1,32	100		4,4	84		0,23	100		36,0	84		0,5	84		0,0	84		106057,5	100	11,6	84		157,3	100		932,2	100	In marcia
09:30		3,2	79		2,1	79		0,85	100		4,2	79		0,23	100		37,6	79		0,5	79		0,1	79		105873,7	100	11,6	79		157,4	100		928,1	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,5	100		0,27	100		4,0	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		106442,3	100	11,6	100		157,1	100		933,6	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,4	100		0,06	73		4,0	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,2	100		106223,8	100	11,7	100		157,2	100		927,4	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	95		27,2	100		0,5	100		0,1	100		105495,9	100	11,7	100		157,7	100		931,4	100	In marcia
11:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	99		30,6	100		0,5	100		0,1	100		105247,4	100	11,9	100		158,3	100		928,9	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		32,2	100		0,5	100		0,1	100		107555,5	100	11,5	100		149,3	100		937,6	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		105172,0	100	11,8	100		145,5	100		930,8	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,7	100		0,03	100		4,2	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,0	100		106243,2	100	11,7	100		145,6	100		935,5	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		105537,1	100	11,6	100		145,6	100		937,0	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		104934,9	100	11,6	100		145,2	100		932,8	100	In marcia
14:30		3,8	100		1,5	100		0,16	73		4,4	100		0,21	100		35,9	100		0,5	100		0,1	100		106929,5	100	11,4	100		145,5	100		933,8	100	In marcia
15:00		4,5	100		1,3	100		1,5	100		4,5	100		0,21	95		31,3	100		0,5	100		0,1	100		106904,5	100	11,4	100		145,6	100		935,4	100	In marcia
15:30		3,1	100		1,1	100		1,24	100		4,4	100		0,22	99		26,9	100		0,5	100		0,1	100		106036,0	100	11,5	100		147,7	100		936,0	100	In marcia
16:00		4,6	100		1,2	100		1,05	100		4,2	100		0,22	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		106463,4	100	11,6	100		153,4	100		942,1	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,1	100		0,56	73		4,5	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		105712,9	100	11,7	100		156,9	100		945,0	100	In marcia
17:00		4,6	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,0	100		105088,3	100	12,0	100		158,6	100		937,6	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		105828,4	100	11,6	100		159,0	100		938,4	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,6	100		0,03	100		4,8	100		0,22	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		109035,7	100	11,6	100		158,8	100		936,9	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,9	100		0,25	73		5,2	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		106949,5	100	11,6	100		161,3	100		936,6	100	In marcia
19:00		3,1	100		0,7	100		0,75	100		4,8	100		0,23	95		33,3	100		0,5	100		0,2	100		106356,3	100	11,7	100		160,6	100		930,0	100	In marcia
19:30		5,3	100		1,5	100		1,99	100		5,2	100		0,23	99		37,9	100		0,5	100		0,1	100		108448,6	100	11,7	100		161,5	100		924,8	100	In marcia
20:00		5,6	100		1,3	100		1,32	100		5,7	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		106213,4	100	11,7	100		161,0	100		926,8	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,7	100		1,2	73		5,0	100		0,22	100		15,9	100		0,5	100		0,1	100		106107,1	100	11,5	100		158,9	100		932,5	100	In marcia
21:00		6,3	84		1,2	84		2,55	100		5,6	84		0,22	100		12,6	84		0,5	84		0,2	84		106121,9	100	11,6	84		157,8	100		932,7	100	In marcia
21:30		1,7	79		0,5	79		1,61	100		5,2	79		0,22	100		14,7	79		0,5	79		0,4	79		104707,6	100	11,7	79		155,7	100		930,3	100	In marcia
22:00		2,9	100		0,8	100		3,71	100		5,8	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		107241,1	100	11,5</								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,2	100		2,3	100		1,22	73		4,8	100		0,24	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		105780,9	100	12,0	100		157,3	100		918,9	100	in Betrieb
01:00		1,4	100		0,7	100		1,52	100		4,6	100		0,23	100		18,9	100		0,5	100		0,0	100		104810,6	100	12,0	100		158,0	100		926,7	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		0,8	100		0,83	100		4,6	100		0,23	100		25,6	100		0,5	100		0,0	100		105785,8	100	11,8	100		157,2	100		924,5	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,6	100		0,66	100		5,1	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,0	100		107957,5	100	11,6	100		156,4	100		931,5	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		1,08	73		4,7	100		0,23	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		104901,1	100	11,8	100		155,7	100		921,8	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,0	100		1,4	100		4,2	100		0,22	95		44,6	100		0,4	100		0,0	100		110310,2	100	11,3	100		156,3	100		933,6	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,72	100		4,3	100		0,23	99		26,9	100		0,5	100		0,0	100		104154,2	100	11,9	100		155,7	100		924,6	100	in Betrieb
04:00		1,9	100		1,6	100		0,04	100		4,2	100		0,22	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		110562,6	100	11,3	100		156,6	100		940,2	100	in Betrieb
04:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,0	100		106740,4	100	11,7	100		157,0	100		924,0	100	in Betrieb
05:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		106862,0	100	11,7	100		157,9	100		923,3	100	in Betrieb
05:30		1,9	100		1,6	100		0,08	100		4,0	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,0	100		108100,2	100	11,5	100		159,1	100		927,9	100	in Betrieb
06:00		2,0	100		1,7	100		0,02	100		4,2	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,0	100		105496,9	100	11,7	100		157,5	100		932,5	100	in Betrieb
06:30		1,4	100		1,2	100		0,01	73		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		105697,8	100	11,7	100		156,5	100		928,3	100	in Betrieb
07:00		1,7	100		1,6	100		0,6	100		4,1	100		0,22	95		30,8	100		0,5	100		0,1	100		107741,5	100	11,4	100		157,0	100		936,4	100	in Betrieb
07:30		1,6	100		1,8	100		0,67	100		4,3	100		0,23	99		26,9	100		0,5	100		0,0	100		106127,8	100	11,6	100		157,2	100		935,0	100	in Betrieb
08:00		3,0	100		1,6	100		0,46	100		4,3	100		0,22	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		107472,9	100	11,6	100		157,3	100		938,6	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		1,4	100		0,28	73		4,9	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		107510,8	100	11,6	100		156,7	100		939,7	100	in Betrieb
09:00		3,2	84		1,9	84		1,32	100		4,4	84		0,23	100		36,0	84		0,5	84		0,0	84		106057,5	100	11,6	84		157,3	100		932,2	100	in Betrieb
09:30		3,2	79		2,1	79		0,85	100		4,2	79		0,23	100		37,6	79		0,5	79		0,1	79		105873,7	100	11,6	79		157,4	100		928,1	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		1,5	100		0,27	100		4,0	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		106442,3	100	11,6	100		157,1	100		933,6	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,4	100		0,06	73		4,0	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,2	100		106223,8	100	11,7	100		157,2	100		927,4	100	in Betrieb
11:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	95		27,2	100		0,5	100		0,1	100		105495,9	100	11,7	100		157,7	100		931,4	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,23	99		30,6	100		0,5	100		0,1	100		105247,4	100	11,9	100		158,3	100		928,9	100	in Betrieb
12:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		32,2	100		0,5	100		0,1	100		107555,5	100	11,5	100		149,3	100		937,6	100	in Betrieb
12:30		3,6	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,1	100		105172,0	100	11,8	100		145,5	100		930,8	100	in Betrieb
13:00		4,5	100		1,7	100		0,03	100		4,2	100		0,22	100		26,2	100		0,5	100		0,0	100		106243,2	100	11,7	100		145,6	100		935,5	100	in Betrieb
13:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		105537,1	100	11,6	100		145,6	100		937,0	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		1,1	100		0,01	100		4,0	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		104934,9	100	11,6	100		145,2	100		932,8	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		1,5	100		0,16	73		4,4	100		0,21	100		35,9	100		0,5	100		0,1	100		106929,5	100	11,4	100		145,5	100		933,8	100	in Betrieb
15:00		4,5	100		1,3	100		1,5	100		4,5	100		0,21	95		31,3	100		0,5	100		0,1	100		106904,5	100	11,4	100		145,6	100		935,4	100	in Betrieb
15:30		3,1	100		1,1	100		1,24	100		4,4	100		0,22	99		26,9	100		0,5	100		0,1	100		106036,0	100	11,5	100		147,7	100		936,0	100	in Betrieb
16:00		4,6	100		1,2	100		1,05	100		4,2	100		0,22	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		106463,4	100	11,6	100		153,4	100		942,1	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		1,1	100		0,56	73		4,5	100		0,23	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		105712,9	100	11,7	100		156,9	100		945,0	100	in Betrieb
17:00		4,6	100		1,5	100		0,08	100		4,8	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,0	100		105088,3	100	12,0	100		158,6	100		937,6	100	in Betrieb
17:30		3,8	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,1	100		105828,4	100	11,6	100		159,0	100		938,4	100	in Betrieb
18:00		4,3	100		0,6	100		0,03	100		4,8	100		0,22	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		109035,7	100	11,6	100		159,8	100		936,9	100	in Betrieb
18:30		3,6	100		0,9	100		0,25	73		5,2	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,2	100		106949,5	100	11,6	100		161,3	100		936,6	100	in Betrieb
19:00		3,1	100		0,7	100		0,75	100		4,8	100		0,23	95		33,3	100		0,5	100		0,2	100		106356,3	100	11,7	100		160,6	100		930,0	100	in Betrieb
19:30		5,3	100		1,5	100		1,99	100		5,2	100		0,23	99		37,9	100		0,5	100		0,1	100		108448,6	100	11,7	100		161,5	100		924,8	100	in Betrieb
20:00		5,6	100		1,3	100		1,32	100		5,7	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		106213,4	100	11,7	100		161,0	100		926,8	100	in Betrieb
20:30		2,5	100		0,7	100		1,2	73		5,0	100		0,22	100		15,9	100		0,5	100		0,1	100		106107,1	100	11,5	100		158,9	100		932,5	100	in Betrieb
21:00		6,3	84		1,2	84		2,55	100		5,6	84		0,22	100		12,6	84		0,5	84		0,2	84		106121,9	100	11,6	84		157,8	100		932,7	100	in Betrieb
21:30		1,7	79		0,5	79		1,61	100		5,2	79		0,22	100		14,7	79		0,5	79		0,4	79		104707,6	100	11,7	79		155,7	100		930,3	100	in Betrieb
22:00		2,9	100		0,8	100		3,71	100		5,8	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		107241,1	100	11,5								