

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,8	100		1,4	100		1,8	73		5,7	100		0,21	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		108766,1	100	11,2	100		145,0	100		945,7	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,8	100		1,06	100		1,06	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		109147,8	100	11,2	100		147,9	100		949,7	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,9	100		1,57	100		4,9	100		0,22	100		27,3	100		0,5	100		0,5	100		108804,1	100	11,3	100		153,1	100		938,4	100	In marcia
02:00		1,9	100		1,1	100		2,07	100		4,9	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		109826,9	100	11,2	100		156,6	100		933,9	100	In marcia
02:30		3,6	100		2,0	100		2,01	73		4,8	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		107208,8	100	11,5	100		157,9	100		926,8	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,7	100		1,04	100		4,7	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,6	100		108865,0	100	11,5	100		158,3	100		933,1	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,7	100		0,92	100		4,2	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		105883,1	100	11,7	100		158,0	100		933,1	100	In marcia
04:00		3,6	100		1,5	100		0,81	100		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,5	100		105954,4	100	11,6	100		154,5	100		935,0	100	In marcia
04:30		2,4	100		1,4	100		0,45	73		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		106447,3	100	11,5	100		144,6	100		942,0	100	In marcia
05:00		3,0	100		1,2	100		0,95	100		4,1	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		108848,8	100	11,2	100		145,1	100		944,3	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,0	100		0,78	100		4,3	100		0,25	100		38,9	100		0,5	100		0,5	100		106959,6	100	11,4	100		145,5	100		930,6	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,4	100		1,31	100		4,3	100		0,25	100		40,6	100		0,5	100		0,5	100		111833,6	100	11,0	100		145,5	100		935,4	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,9	100		1,0	73		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		107664,9	100	11,5	100		145,3	100		937,5	100	In marcia
07:00		3,9	100		2,1	100		0,54	100		4,2	100		0,25	94		24,4	100		0,5	100		0,4	100		107587,9	100	11,5	100		145,1	100		936,2	100	In marcia
07:30		1,9	100		1,1	100		0,41	100		4,3	100		0,26	100		17,0	100		0,5	100		0,5	100		105984,1	100	11,7	100		145,0	100		932,8	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,6	100		0,57	100		4,6	100		0,26	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		106203,9	100	11,7	100		146,5	100		928,1	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,3	100		0,41	73		4,3	100		0,27	100		38,8	100		0,5	100		0,4	100		106398,3	100	11,6	100		149,4	100		933,3	100	In marcia
09:00		4,6	86		1,5	86		0,48	100		4,2	86		0,25	100		33,3	86		0,5	86		0,4	86		107361,1	100	11,4	86		144,3	100		939,4	100	In marcia
09:30		3,1	78		1,6	78		0,18	100		4,1	78		0,26	100		31,2	78		0,5	78		0,1	78		104374,5	100	11,6	78		144,6	100		938,2	100	In marcia
10:00		3,7	100		1,4	100		0,1	100		4,6	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		105982,7	100	11,3	100		144,9	100		940,6	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,3	100		0,12	73		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		106011,1	100	11,2	100		144,3	100		952,0	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,5	100		0,11	100		3,6	100		0,25	94		28,1	100		0,5	100		0,2	100		106273,1	100	11,2	100		144,6	100		954,8	100	In marcia
11:30		4,8	100		1,7	100		0,34	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		103280,1	100	11,4	100		144,5	100		945,9	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,5	100		0,13	100		3,8	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		104248,7	100	11,3	100		144,4	100		945,9	100	In marcia
12:30		3,5	100		1,4	100		0,12	73		3,6	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		105614,5	100	11,2	100		144,5	100		943,7	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,5	100		0,43	100		3,6	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		104055,7	100	11,2	100		144,3	100		939,8	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,4	100		0,44	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		105971,6	100	10,9	100		144,8	100		950,9	100	In marcia
14:00		3,5	100		1,1	100		0,62	100		4,9	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		106582,3	100	11,0	100		144,5	100		952,6	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,3	100		0,58	73		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,3	100		104425,9	100	11,3	100		144,8	100		942,3	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,4	100		1,49	100		5,4	100		0,24	95		42,2	100		0,5	100		0,3	100		107515,1	100	10,8	100		145,0	100		943,7	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,6	100		1,69	100		4,0	100		0,23	100		40,4	100		0,5	100		0,2	100		103010,3	100	11,5	100		145,0	100		929,8	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,7	100		2,2	100		3,7	100		0,22	100		43,7	100		0,5	100		0,2	100		106857,4	100	11,3	100		146,6	100		928,0	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,7	100		1,94	73		3,2	100		0,22	100		16,5	100		0,5	100		0,3	100		103665,4	100	11,7	100		151,8	100		935,2	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,3	100		1,0	100		4,4	100		0,22	100		19,2	100		0,5	100		0,3	100		103575,0	100	11,6	100		154,8	100		944,1	100	In marcia
17:30		1,5	100		1,3	100		1,1	100		4,0	100		0,22	100		35,9	100		0,5	100		0,4	100		109236,5	100	10,9	100		158,1	100		951,5	100	In marcia
18:00		2,0	100		2,0	100		0,93	100		4,1	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		108807,4	100	11,2	100		159,2	100		946,5	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,4	100		0,12	73		3,9	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		104826,5	100	11,7	100		148,5	100		932,8	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,5	100		0,24	100		4,3	100		0,22	94		25,3	100		0,5	100		0,3	100		104624,1	100	11,7	100		145,2	100		935,3	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,5	100		0,19	100		3,6	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		104477,5	100	11,7	100		145,3	100		937,2	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,3	100		0,4	100		4,0	100		0,22	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		106950,6	100	11,4	100		146,6	100		941,7	100	In marcia
20:30		1,6	100		2,0	100		0,63	73		4,0	100		0,22	100		22,0	100		0,5	100		0,3	100		103716,5	100	11,7	100		144,9	100		947,6	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,3	86		1,53	100		4,1	86		0,22	100		30,1	86		0,5	86		0,3	86		106737,3	100	11,5	86		145,3	100		944,1	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		1,72	100		4,2	78		0,22	100		28,4	78		0,5	78		0,4	78		108293,1	100	11,3	78		145,5	100		943,4	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,5	100		1,42	100		4,3	100		0,22	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		103746,1	10									

MVA Bozen

Datum: 10/07/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		1,4	100		1,8	73		5,7	100		0,21	100		27,5	100		0,5	100		0,6	100		108766,1	100	11,2	100		145,0	100		945,7	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,8	100		1,06	100		1,06	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		109147,8	100	11,2	100		147,9	100		949,7	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,9	100		1,57	100		4,9	100		0,22	100		27,3	100		0,5	100		0,5	100		108804,1	100	11,3	100		153,1	100		938,4	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,1	100		2,07	100		4,9	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		109826,9	100	11,2	100		156,6	100		933,9	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		2,0	100		2,01	73		4,8	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		107208,8	100	11,5	100		157,9	100		926,8	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,7	100		1,04	100		4,7	100		0,23	94		29,9	100		0,5	100		0,6	100		108865,0	100	11,5	100		158,3	100		933,1	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,7	100		0,92	100		4,2	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		105883,1	100	11,7	100		158,0	100		933,1	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		1,5	100		0,81	100		4,3	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,5	100		105954,4	100	11,6	100		154,5	100		935,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,4	100		0,45	73		4,1	100		0,24	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		106447,3	100	11,5	100		144,6	100		942,0	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,2	100		0,95	100		4,1	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		108848,8	100	11,2	100		145,1	100		944,3	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,0	100		0,78	100		4,3	100		0,25	100		38,9	100		0,5	100		0,5	100		106959,6	100	11,4	100		145,5	100		930,6	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,4	100		1,31	100		4,3	100		0,25	100		40,6	100		0,5	100		0,5	100		111833,6	100	11,0	100		145,5	100		935,4	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		1,9	100		1,0	73		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		107664,9	100	11,5	100		145,3	100		937,5	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		2,1	100		0,54	100		4,2	100		0,25	94		24,4	100		0,5	100		0,4	100		107587,9	100	11,5	100		145,1	100		936,2	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,1	100		0,41	100		4,3	100		0,26	100		17,0	100		0,5	100		0,5	100		105984,1	100	11,7	100		145,0	100		932,8	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,6	100		0,57	100		4,6	100		0,26	100		21,3	100		0,5	100		0,5	100		106203,9	100	11,7	100		146,5	100		928,1	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,3	100		0,41	73		4,3	100		0,27	100		38,8	100		0,5	100		0,4	100		106398,3	100	11,6	100		149,4	100		933,3	100		in Betrieb
09:00		4,6	86		1,5	86		0,48	100		4,2	86		0,25	100		33,3	86		0,5	86		0,4	86		107361,1	100	11,4	86		144,3	100		939,4	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		1,6	78		0,18	100		4,1	78		0,26	100		31,2	78		0,5	78		0,1	78		104374,5	100	11,6	78		144,6	100		938,2	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		1,4	100		0,1	100		4,6	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		105982,7	100	11,3	100		144,9	100		940,6	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,3	100		0,12	73		3,8	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		106011,1	100	11,2	100		144,3	100		952,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,5	100		0,11	100		3,6	100		0,25	94		28,1	100		0,5	100		0,2	100		106273,1	100	11,2	100		144,6	100		954,8	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		1,7	100		0,34	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		103280,1	100	11,4	100		144,5	100		945,9	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,5	100		0,13	100		3,8	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		104248,7	100	11,3	100		144,4	100		945,9	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		1,4	100		0,12	73		3,6	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		105614,5	100	11,2	100		144,5	100		943,7	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,5	100		0,43	100		3,6	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		104055,7	100	11,2	100		144,3	100		939,8	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,4	100		0,44	100		3,9	100		0,24	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		105971,6	100	10,9	100		144,8	100		950,9	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		1,1	100		0,62	100		4,9	100		0,23	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		106582,3	100	11,0	100		144,5	100		952,6	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,3	100		0,58	73		3,6	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,3	100		104425,9	100	11,3	100		144,8	100		942,3	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,4	100		1,49	100		5,4	100		0,24	95		42,2	100		0,5	100		0,3	100		107515,1	100	10,8	100		145,0	100		943,7	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,6	100		1,69	100		4,0	100		0,23	100		40,4	100		0,5	100		0,2	100		103010,3	100	11,5	100		145,0	100		929,8	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,7	100		2,2	100		3,7	100		0,22	100		43,7	100		0,5	100		0,2	100		106857,4	100	11,3	100		146,6	100		928,0	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,7	100		1,94	73		3,2	100		0,22	100		16,5	100		0,5	100		0,3	100		103665,4	100	11,7	100		151,8	100		935,2	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,3	100		1,0	100		4,4	100		0,22	100		19,2	100		0,5	100		0,3	100		103575,0	100	11,6	100		154,8	100		944,1	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		1,3	100		1,1	100		4,0	100		0,22	100		35,9	100		0,5	100		0,4	100		109236,5	100	10,9	100		158,1	100		951,5	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		2,0	100		0,93	100		4,1	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		108807,4	100	11,2	100		159,2	100		946,5	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,4	100		0,12	73		3,9	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		104826,5	100	11,7	100		148,5	100		932,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,5	100		0,24	100		4,3	100		0,22	94		25,3	100		0,5	100		0,3	100		104624,1	100	11,7	100		145,2	100		935,3	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,5	100		0,19	100		3,6	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		104477,5	100	11,7	100		145,3	100		937,2	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,3	100		0,4	100		4,0	100		0,22	100		38,4	100		0,5	100		0,3	100		106950,6	100	11,4	100		145,6	100		941,7	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		2,0	100		0,63	73		4,0	100		0,22	100		22,0	100		0,5	100		0,3	100		103716,5	100	11,7	100		144,9	100		947,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,3	86		1,53	100		4,1	86		0,22	100		30,1	86		0,5	86		0,3	86		106737,3	100	11,5	86		145,3	100		944,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		1,72	100		4,2	78		0,22	100		28,4	78		0,5	78		0,4	78		108293,1	100	11,3	78		145,5	100		943,4	100		in Betrieb
22:00		1,4	100																																		