

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		1,0	100		0,06	73		4,8	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		112166,1	100		10,9	100		145,5	100		943,6	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,4	100		0,08	100		4,7	100		0,22	100		34,4	100		0,4	100		0,0	100		113407,8	100		11,1	100		146,0	100		939,8	100	In marcia
01:30		4,3	100		2,0	100		0,1	100		4,7	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		107659,1	100		11,7	100		145,4	100		927,5	100	In marcia
02:00		2,7	100		1,5	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,1	100		110390,9	100		11,3	100		146,0	100		918,9	100	In marcia
02:30		5,6	100		1,7	100		0,12	73		4,7	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		112053,3	100		11,2	100		147,3	100		927,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,9	100		0,04	100		3,7	100		0,25	97		17,4	100		0,5	100		0,0	100		107031,2	100		11,6	100		151,8	100		923,5	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,8	100		0,04	100		4,0	100		0,24	98		28,6	100		0,5	100		0,0	100		109450,6	100		11,3	100		155,2	100		932,7	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,3	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		109049,6	100		11,3	100		157,1	100		935,9	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,5	100		0,3	73		3,6	100		0,26	100		37,9	100		0,5	100		0,0	100		108988,8	100		11,3	100		158,1	100		929,4	100	In marcia
05:00		5,1	100		2,0	100		2,04	100		3,8	100		0,26	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		108809,7	100		11,3	100		158,1	100		934,0	100	In marcia
05:30		1,8	100		0,7	100		1,9	100		4,0	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		109920,8	100		11,2	100		158,6	100		934,9	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,7	100		1,64	100		4,3	100		0,26	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		110057,8	100		11,3	100		159,4	100		927,7	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,4	100		1,28	73		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		109738,9	100		11,4	100		159,7	100		932,6	100	In marcia
07:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,27	97		26,8	100		0,5	100		0,0	100		108106,0	100		11,6	100		160,2	100		926,0	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,27	98		23,5	100		0,5	100		0,0	100		109775,7	100		11,4	100		160,6	100		934,8	100	In marcia
08:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		19,8	100		0,5	100		0,0	100		106771,3	100		11,7	100		159,6	100		926,7	100	In marcia
08:30		3,9	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,27	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		106917,5	100		11,6	100		158,6	100		925,7	100	In marcia
09:00		4,2	84		1,1	84		0,01	100		4,8	84		0,26	100		37,6	84		0,5	84		0,0	84		108181,5	100		11,4	84		158,7	100		922,6	100	In marcia
09:30		3,3	79		1,2	79		0,16	100		4,0	79		0,26	100		46,7	79		0,5	79		0,4	79		113632,2	100		11,1	79		159,6	100		931,7	100	In marcia
10:00		2,1	100		1,3	100		0,17	100		3,6	100		0,26	100		40,4	100		0,5	100		0,4	100		114499,4	100		11,2	100		149,9	100		930,4	100	In marcia
10:30		3,0	100		1,5	100		0,16	73		3,7	100		0,26	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		111396,6	100		11,7	100		145,7	100		927,4	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,1	100		0,14	100		3,3	100		0,27	97		28,6	100		0,5	100		0,3	100		105924,2	100		12,0	100		145,6	100		917,4	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,3	100		0,25	100		2,9	100		0,25	98		35,8	100		0,4	100		0,3	100		112625,8	100		11,3	100		149,9	100		938,9	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,9	100		0,68	100		3,3	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,2	100		108942,4	100		11,6	100		145,4	100		933,5	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,6	100		0,44	73		3,3	100		0,26	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		108077,9	100		11,6	100		145,4	100		929,7	100	In marcia
13:00		2,9	100		1,1	100		0,09	100		5,0	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,3	100		113985,2	100		11,1	100		146,0	100		930,0	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,2	100		0,12	100		8,3	100		0,26	100		13,6	100		0,5	100		0,4	100		107390,5	100		11,7	100		145,8	100		924,4	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,2	100		0,01	100		6,7	100		0,26	100		14,7	100		0,5	100		0,4	100		107775,3	100		11,6	100		150,1	100		924,6	100	In marcia
14:30		2,3	100		0,9	100		0,01	73		4,4	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,4	100		108461,4	100		11,4	100		154,3	100		931,6	100	In marcia
15:00		3,3	100		1,5	100		0,08	100		4,7	100		0,25	96		37,6	100		0,5	100		0,3	100		110230,8	100		11,3	100		156,4	100		930,1	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,3	100		0,08	100		4,4	100		0,26	98		41,5	100		0,5	100		0,3	100		109627,6	100		11,4	100		157,6	100		931,0	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,6	100		0,11	100		4,1	100		0,26	100		42,0	100		0,5	100		0,4	100		110325,9	100		11,4	100		158,8	100		931,5	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,5	100		0,07	73		3,9	100		0,26	100		37,5	100		0,4	100		0,4	100		112003,8	100		11,3	100		160,5	100		931,6	100	In marcia
17:00		1,8	100		2,4	100		0,08	100		4,2	100		0,28	100		28,1	100		0,4	100		0,3	100		107354,4	100		11,8	100		160,1	100		912,7	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,6	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		19,7	100		0,4	100		0,4	100		110543,0	100		11,4	100		152,3	100		926,1	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,4	100		0,4	100		0,4	100		108864,7	100		11,6	100		145,3	100		926,3	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,6	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		24,0	100		0,4	100		0,4	100		112346,4	100		11,3	100		145,4	100		934,4	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,9	100		0,02	100		3,8	100		0,26	96		30,0	100		0,4	100		0,3	100		108779,5	100		11,5	100		145,7	100		927,8	100	In marcia
19:30		1,4	100		1,3	100		0,13	100		4,9	100		0,25	98		32,1	100		0,4	100		0,4	100		114124,2	100		11,1	100		145,4	100		943,4	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,9	100		0,12	100		5,4	100		0,26	100		32,6	100		0,4	100		0,3	100		108084,6	100		11,7	100		145,4	100		929,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		0,06	73		4,3	100		0,26	100		37,5	100		0,4	100		0,4	100		112452,6	100		11,2	100		145,8	100		927,5	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,2	85		0,07	100		4,7	85		0,26	100		27,8	85		0,4	85		0,4	85		108466,2	100		11,6	85		145,4	100		925,6	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,3	79		0,05	100		4,7	79		0,25	100		25,0	79		0,4	79		0,4	79		113339,1	100		11,0	79		146,8	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,0	100		1,0	100		0,06	73		4,8	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,0	100		112166,1	100	10,9	100		145,5	100		943,6	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,4	100		0,08	100		4,7	100		0,22	100		34,4	100		0,4	100		0,0	100		113407,8	100	11,1	100		146,0	100		939,8	100	in Betrieb
01:30		4,3	100		2,0	100		0,1	100		4,7	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,0	100		107659,1	100	11,7	100		145,4	100		927,5	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		1,5	100		0,09	100		4,6	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,1	100		110390,9	100	11,3	100		146,0	100		918,9	100	in Betrieb
02:30		5,6	100		1,7	100		0,12	73		4,7	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		112053,3	100	11,2	100		147,3	100		927,4	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		0,9	100		0,04	100		3,7	100		0,25	97		17,4	100		0,5	100		0,0	100		107031,2	100	11,6	100		151,8	100		923,5	100	in Betrieb
03:30		3,9	100		0,8	100		0,04	100		4,0	100		0,24	98		28,6	100		0,5	100		0,0	100		109450,6	100	11,3	100		155,2	100		932,7	100	in Betrieb
04:00		2,6	100		1,3	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		109049,6	100	11,3	100		157,1	100		935,9	100	in Betrieb
04:30		2,0	100		1,5	100		0,3	73		3,6	100		0,26	100		37,9	100		0,5	100		0,0	100		108988,8	100	11,3	100		158,1	100		929,4	100	in Betrieb
05:00		5,1	100		2,0	100		2,04	100		3,8	100		0,26	100		36,1	100		0,5	100		0,0	100		108809,7	100	11,3	100		158,1	100		934,0	100	in Betrieb
05:30		1,8	100		0,7	100		1,9	100		4,0	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		109920,8	100	11,2	100		158,6	100		934,9	100	in Betrieb
06:00		1,6	100		0,7	100		1,64	100		4,3	100		0,26	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		110057,8	100	11,3	100		159,4	100		927,7	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		1,4	100		1,28	73		4,0	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		109738,9	100	11,4	100		159,7	100		932,6	100	in Betrieb
07:00		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,27	97		26,8	100		0,5	100		0,0	100		108106,0	100	11,6	100		160,2	100		926,0	100	in Betrieb
07:30		3,9	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,27	98		23,5	100		0,5	100		0,0	100		109775,7	100	11,4	100		160,6	100		934,8	100	in Betrieb
08:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		19,8	100		0,5	100		0,0	100		106771,3	100	11,7	100		159,6	100		926,7	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,27	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		106917,5	100	11,6	100		158,6	100		925,7	100	in Betrieb
09:00		4,2	84		1,1	84		0,01	100		4,8	84		0,26	100		37,6	84		0,5	84		0,0	84		108181,5	100	11,4	84		158,7	100		922,6	100	in Betrieb
09:30		3,3	79		1,2	79		0,16	100		4,0	79		0,26	100		46,7	79		0,5	79		0,4	79		113632,2	100	11,1	79		159,6	100		931,7	100	in Betrieb
10:00		2,1	100		1,3	100		0,17	100		3,6	100		0,26	100		40,4	100		0,5	100		0,4	100		114499,4	100	11,2	100		149,9	100		930,4	100	in Betrieb
10:30		3,0	100		1,5	100		0,16	73		3,7	100		0,26	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		111396,6	100	11,7	100		145,7	100		927,4	100	in Betrieb
11:00		2,0	100		1,1	100		0,14	100		3,3	100		0,27	97		28,6	100		0,5	100		0,3	100		105924,2	100	12,0	100		145,6	100		917,4	100	in Betrieb
11:30		1,8	100		1,3	100		0,25	100		2,9	100		0,25	98		35,8	100		0,4	100		0,3	100		112625,8	100	11,3	100		149,9	100		938,9	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		1,9	100		0,68	100		3,3	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,2	100		108942,4	100	11,6	100		145,4	100		933,5	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		1,6	100		0,44	73		3,3	100		0,26	100		22,4	100		0,5	100		0,4	100		108077,9	100	11,6	100		145,4	100		929,7	100	in Betrieb
13:00		2,9	100		1,1	100		0,09	100		5,0	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,3	100		113985,2	100	11,1	100		146,0	100		930,0	100	in Betrieb
13:30		4,7	100		1,2	100		0,12	100		8,3	100		0,26	100		13,6	100		0,5	100		0,4	100		107390,5	100	11,7	100		145,8	100		924,4	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		1,2	100		0,01	100		6,7	100		0,26	100		14,7	100		0,5	100		0,4	100		107775,3	100	11,6	100		150,1	100		924,6	100	in Betrieb
14:30		2,3	100		0,9	100		0,01	73		4,4	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,4	100		108461,4	100	11,4	100		154,3	100		931,6	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		1,5	100		0,08	100		4,7	100		0,25	96		37,6	100		0,5	100		0,3	100		110230,8	100	11,3	100		156,4	100		930,1	100	in Betrieb
15:30		1,9	100		1,3	100		0,08	100		4,4	100		0,26	98		41,5	100		0,5	100		0,3	100		109627,6	100	11,4	100		157,6	100		931,0	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		1,6	100		0,11	100		4,1	100		0,26	100		42,0	100		0,5	100		0,4	100		110325,9	100	11,4	100		158,8	100		931,5	100	in Betrieb
16:30		1,8	100		1,5	100		0,07	73		3,9	100		0,26	100		37,5	100		0,4	100		0,4	100		112003,8	100	11,3	100		160,5	100		931,6	100	in Betrieb
17:00		1,8	100		2,4	100		0,08	100		4,2	100		0,28	100		28,1	100		0,4	100		0,3	100		107354,4	100	11,8	100		160,1	100		912,7	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		1,6	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		19,7	100		0,4	100		0,4	100		110543,0	100	11,4	100		152,3	100		926,1	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,4	100		0,4	100		0,4	100		108864,7	100	11,6	100		145,3	100		926,3	100	in Betrieb
18:30		1,4	100		1,6	100		0,04	73		3,8	100		0,25	100		24,0	100		0,4	100		0,4	100		112346,4	100	11,3	100		145,4	100		934,4	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		0,9	100		0,02	100		3,8	100		0,26	96		30,0	100		0,4	100		0,3	100		108779,5	100	11,5	100		145,7	100		927,8	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		1,3	100		0,13	100		4,9	100		0,25	98		32,1	100		0,4	100		0,4	100		114124,2	100	11,1	100		145,4	100		943,4	100	in Betrieb
20:00		1,4	100		1,9	100		0,12	100		5,4	100		0,26	100		32,6	100		0,4	100		0,3	100		108084,6	100	11,7	100		145,4	100		929,8	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		0,06	73		4,3	100		0,26	100		37,5	100		0,4	100		0,4	100		112452,6	100	11,2	100		145,8	100		927,5	100	in Betrieb
21:00		1,4	85		1,2	85		0,07	100		4,7	85		0,26	100		27,8	85		0,4	85		0,4	85		108466,2	100	11,6	85		145,4	100		925,6	100	in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		0,05	100		4,7	79		0,25	100		25,0	79		0,4	79		0,4	79		113339,1	100	11,0	79		146,8	100		925,3	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,6	100		0,06	100		5,2	100		0,26	100		22,6	100		0,4	100		0,4	100		109590,3	100	11,5</								