

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,0	100		1,2	100		1,65	73		4,3	100		0,24	100		44,8	100		0,5	100		0,4	100		106887,7	100		11,3	100		145,2	100		947,6	100	In marcia
01:00		5,1	100		1,3	100		1,25	100		5,0	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,4	100		104901,4	100		11,6	100		147,6	100		954,9	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,9	100		0,75	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		107285,0	100		11,4	100		151,2	100		947,4	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,0	100		0,66	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		105279,7	100		11,5	100		152,7	100		941,4	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,3	100		1,01	73		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,5	100		105323,8	100		11,5	100		153,4	100		941,0	100	In marcia
03:00		5,7	100		1,4	100		1,92	100		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,3	100		106646,9	100		11,4	100		153,4	100		951,5	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,9	100		1,64	100		3,3	100		0,23	95		32,1	100		0,5	100		0,4	100		108358,4	100		11,2	100		153,6	100		942,1	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,1	100		1,63	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		106001,7	100		11,5	100		153,4	100		935,3	100	In marcia
04:30		4,8	100		1,1	100		0,83	73		3,5	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		106762,7	100		11,4	100		153,3	100		940,9	100	In marcia
05:00		4,0	100		0,9	100		0,34	100		3,8	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		108524,0	100		11,3	100		153,4	100		939,7	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,8	100		0,14	100		3,5	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,3	100		106158,5	100		11,7	100		152,4	100		932,2	100	In marcia
06:00		5,0	100		1,1	100		0,39	100		3,6	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		108471,3	100		11,6	100		152,2	100		933,7	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,0	100		0,53	73		3,6	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		107531,3	100		11,6	100		151,0	100		935,1	100	In marcia
07:00		3,7	100		1,0	100		2,45	100		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		107947,3	100		11,6	100		150,7	100		939,7	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,2	100		1,89	100		4,1	100		0,23	94		36,1	100		0,5	100		0,5	100		106463,3	100		11,8	100		151,1	100		932,1	100	In marcia
08:00		3,7	100		1,4	100		1,48	100		3,8	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		107003,6	100		11,8	100		151,0	100		937,5	100	In marcia
08:30		4,6	100		1,1	100		0,72	73		4,4	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,4	100		108355,2	100		11,7	100		151,1	100		933,9	100	In marcia
09:00		3,8	85		1,1	85		0,19	100		5,0	85		0,24	100		22,2	85		0,5	85		0,5	85		107661,6	100		11,7	85		151,2	100		930,4	100	In marcia
09:30		7,0	78		1,1	78		0,11	100		7,2	78		0,24	100		20,5	78		0,5	78		0,0	78		106966,5	100		11,8	78		151,0	100		927,0	100	In marcia
10:00		4,6	100		0,8	100		0,0	100		7,3	100		0,25	100		15,8	100		0,5	100		0,2	100		105575,3	100		11,9	100		145,6	100		921,6	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,6	100		0,02	73		5,1	100		0,26	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		105975,7	100		11,9	100		145,1	100		923,3	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,6	100		0,82	100		5,1	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,1	100		109231,4	100		11,3	100		144,9	100		937,6	100	In marcia
11:30		3,7	100		1,1	100		1,18	100		5,8	100		0,24	94		37,2	100		0,5	100		0,1	100		107480,4	100		11,4	100		144,8	100		929,9	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,8	100		0,23	100		6,2	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		110972,9	100		11,0	100		145,3	100		936,3	100	In marcia
12:30		4,0	100		1,1	100		0,32	73		6,7	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		106588,9	100		11,5	100		144,5	100		934,7	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,5	100		0,56	100		4,6	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		109186,5	100		11,1	100		145,0	100		939,1	100	In marcia
13:30		4,5	100		2,4	100		0,51	100		6,1	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		105810,6	100		11,4	100		146,5	100		934,8	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,8	100		0,05	100		9,3	100		0,22	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		108189,8	100		11,3	100		144,3	100		940,0	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,9	100		0,08	73		6,9	100		0,22	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		106680,1	100		11,3	100		144,5	100		937,0	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,3	100		0,25	100		6,7	100		0,21	100		37,6	100		0,5	100		0,0	100		110315,5	100		11,1	100		146,9	100		935,9	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,7	100		0,28	100		7,4	100		0,22	94		35,6	100		0,5	100		0,0	100		109346,7	100		11,2	100		147,5	100		927,6	100	In marcia
16:00		5,0	100		1,4	100		0,09	100		8,8	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		108373,1	100		11,5	100		152,0	100		932,5	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,8	100		0,0	73		9,1	100		0,22	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		107254,4	100		11,6	100		155,3	100		928,8	100	In marcia
17:00		2,0	100		0,7	100		0,09	100		6,0	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		108627,8	100		11,4	100		155,2	100		929,8	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,8	100		0,41	100		5,5	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		109323,2	100		11,4	100		152,0	100		932,2	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,7	100		0,23	100		5,4	100		0,22	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		108243,6	100		11,5	100		150,3	100		925,7	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,6	100		0,07	73		5,2	100		0,22	100		29,4	100		0,4	100		0,0	100		110965,5	100		11,3	100		150,0	100		930,0	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,4	100		0,16	100		4,5	100		0,22	100		31,4	100		0,4	100		0,0	100		109855,1	100		11,5	100		150,3	100		923,5	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,4	100		0,18	100		4,9	100		0,22	94		26,5	100		0,4	100		0,0	100		108293,0	100		11,6	100		150,1	100		928,3	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,6	100		0,29	100		4,6	100		0,22	100		29,8	100		0,4	100		0,1	100		111152,4	100		11,3	100		150,3	100		926,2	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,6	100		1,65	73		5,4	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		108117,0	100		11,6	100		150,0	100		916,9	100	In marcia
21:00		2,7	85		1,2	85		2,81	100		4,9	85		0,22	100		26,1	85		0,5	85		0,0	85		109605,5	100		11,4	85		149,3	100		922,4	100	In marcia
21:30		2,3	79		1,2	79		2,0	100		4,7	79		0,23	100		38,3	79		0,5	79		0,0	79		108174,2	100		11,5	79		150,0	100		925,9		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,0	100		1,2	100		1,65	73		4,3	100		0,24	100		44,8	100		0,5	100		0,4	100		106887,7	100	11,3	100		145,2	100		947,6	100	in Betrieb
01:00		5,1	100		1,3	100		1,25	100		5,0	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,4	100		104901,4	100	11,6	100		147,6	100		954,9	100	in Betrieb
01:30		4,2	100		0,9	100		0,75	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		107285,0	100	11,4	100		151,2	100		947,4	100	in Betrieb
02:00		2,8	100		1,0	100		0,66	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		105279,7	100	11,5	100		152,7	100		941,4	100	in Betrieb
02:30		3,4	100		1,3	100		1,01	73		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,5	100		0,5	100		105323,8	100	11,5	100		153,4	100		941,0	100	in Betrieb
03:00		5,7	100		1,4	100		1,92	100		3,9	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,3	100		106646,9	100	11,4	100		153,4	100		951,5	100	in Betrieb
03:30		3,7	100		0,9	100		1,64	100		3,3	100		0,23	95		32,1	100		0,5	100		0,4	100		108358,4	100	11,2	100		153,6	100		942,1	100	in Betrieb
04:00		3,7	100		1,1	100		1,63	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		106001,7	100	11,5	100		153,4	100		935,3	100	in Betrieb
04:30		4,8	100		1,1	100		0,83	73		3,5	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		106762,7	100	11,4	100		153,3	100		940,9	100	in Betrieb
05:00		4,0	100		0,9	100		0,34	100		3,8	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		108524,0	100	11,3	100		153,4	100		939,7	100	in Betrieb
05:30		3,2	100		0,8	100		0,14	100		3,5	100		0,23	100		34,0	100		0,5	100		0,3	100		106158,5	100	11,7	100		152,4	100		932,2	100	in Betrieb
06:00		5,0	100		1,1	100		0,39	100		3,6	100		0,23	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		108355,2	100	11,6	100		152,2	100		933,7	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		1,0	100		0,53	73		3,6	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		107531,3	100	11,6	100		151,0	100		935,1	100	in Betrieb
07:00		3,7	100		1,0	100		2,45	100		3,9	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		107947,3	100	11,6	100		150,7	100		939,7	100	in Betrieb
07:30		3,4	100		1,2	100		1,89	100		4,1	100		0,23	94		36,1	100		0,5	100		0,5	100		106463,3	100	11,8	100		151,1	100		932,1	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		1,4	100		1,48	100		3,8	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		107003,6	100	11,8	100		151,0	100		937,5	100	in Betrieb
08:30		4,6	100		1,1	100		0,72	73		4,4	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,4	100		108355,2	100	11,7	100		151,1	100		933,9	100	in Betrieb
09:00		3,8	85		1,1	85		0,19	100		5,0	85		0,24	100		22,2	85		0,5	85		0,5	85		107661,6	100	11,7	85		151,2	100		930,4	100	in Betrieb
09:30		7,0	78		1,1	78		0,11	100		7,2	78		0,24	100		20,5	78		0,5	78		0,0	78		106966,5	100	11,8	78		151,0	100		927,0	100	in Betrieb
10:00		4,6	100		0,8	100		0,0	100		7,3	100		0,25	100		15,8	100		0,5	100		0,2	100		105575,3	100	11,9	100		145,6	100		921,6	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		0,6	100		0,02	73		5,1	100		0,26	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		105975,7	100	11,9	100		145,1	100		923,3	100	in Betrieb
11:00		1,6	100		0,6	100		0,82	100		5,1	100		0,24	100		39,5	100		0,5	100		0,1	100		109231,4	100	11,3	100		144,9	100		937,6	100	in Betrieb
11:30		3,7	100		1,1	100		1,18	100		5,8	100		0,24	94		37,2	100		0,5	100		0,1	100		107480,4	100	11,4	100		144,8	100		929,9	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		0,8	100		0,23	100		6,2	100		0,24	100		33,0	100		0,5	100		0,1	100		110972,9	100	11,0	100		145,3	100		936,3	100	in Betrieb
12:30		4,0	100		1,1	100		0,32	73		6,7	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		106588,9	100	11,5	100		144,5	100		934,7	100	in Betrieb
13:00		3,4	100		1,5	100		0,56	100		4,6	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,0	100		109186,5	100	11,1	100		145,0	100		939,1	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		2,4	100		0,51	100		6,1	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,1	100		105810,6	100	11,4	100		146,5	100		934,8	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		0,8	100		0,05	100		9,3	100		0,22	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		108189,8	100	11,3	100		144,3	100		940,0	100	in Betrieb
14:30		3,4	100		0,9	100		0,08	73		6,9	100		0,22	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		106680,1	100	11,3	100		144,5	100		937,0	100	in Betrieb
15:00		2,9	100		1,3	100		0,25	100		6,7	100		0,21	100		37,6	100		0,5	100		0,0	100		110315,5	100	11,1	100		146,9	100		935,9	100	in Betrieb
15:30		3,5	100		1,7	100		0,28	100		7,4	100		0,22	94		35,6	100		0,5	100		0,0	100		109346,7	100	11,2	100		147,5	100		927,6	100	in Betrieb
16:00		5,0	100		1,4	100		0,09	100		8,8	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,0	100		108373,1	100	11,5	100		152,0	100		932,5	100	in Betrieb
16:30		4,4	100		0,8	100		0,0	73		9,1	100		0,22	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		107254,4	100	11,6	100		155,3	100		928,8	100	in Betrieb
17:00		2,0	100		0,7	100		0,09	100		6,0	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,1	100		108627,8	100	11,4	100		155,2	100		929,8	100	in Betrieb
17:30		3,1	100		1,8	100		0,41	100		5,5	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		109323,2	100	11,4	100		152,0	100		932,2	100	in Betrieb
18:00		2,0	100		1,7	100		0,23	100		5,4	100		0,22	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		108243,6	100	11,5	100		150,3	100		925,7	100	in Betrieb
18:30		2,0	100		1,6	100		0,07	73		5,2	100		0,22	100		29,4	100		0,4	100		0,0	100		110965,5	100	11,3	100		150,0	100		930,0	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		1,4	100		0,16	100		4,5	100		0,22	100		31,4	100		0,4	100		0,0	100		109855,1	100	11,5	100		150,3	100		923,5	100	in Betrieb
19:30		1,7	100		1,4	100		0,18	100		4,9	100		0,22	94		26,5	100		0,4	100		0,0	100		108293,0	100	11,6	100		150,1	100		928,3	100	in Betrieb
20:00		1,7	100		1,6	100		0,29	100		4,6	100		0,22	100		29,8	100		0,4	100		0,1	100		111152,4	100	11,3	100		150,3	100		926,2	100	in Betrieb
20:30		2,9	100		1,6	100		1,65	73		5,4	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,0	100		108117,0	100	11,6	100		150,0	100		916,9	100	in Betrieb
21:00		2,7	85		1,2	85		2,81	100		4,9	85		0,22	100		26,1	85		0,5	85		0,0	85		109605,5	100	11,4	85		149,3	100		922,4	100	in Betrieb
21:30		2,3	79		1,2	79		2,0	100		4,7	79		0,23	100		38,3	79		0,5	79		0,0	79		108174,2	100	11,5	79		150,0	100		925,9	100	in Betrieb
22:00		5,5	100		1,7	100		1,5	100		5,3	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		110612,0	100									