

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,7	100		1,3	100		0,51	73		5,2	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		111520,5	100	11,4	100	166,4	100	949,4	100	In marcia
01:00		3,5	100		0,9	100		0,92	100		4,9	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		112937,8	100	11,2	100	166,2	100	948,9	100	In marcia
01:30		4,7	100		1,0	100		1,28	100		5,4	100		0,22	100		34,7	100		0,5	100		0,4	100		112563,3	100	11,3	100	166,0	100	948,5	100	In marcia
02:00		4,3	100		1,0	100		1,08	100		6,6	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		111393,7	100	11,4	100	165,7	100	945,7	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,8	100		1,99	73		7,1	100		0,22	100		27,8	100		0,5	100		0,4	100		111420,9	100	11,4	100	165,4	100	944,8	100	In marcia
03:00		4,5	100		0,7	100		2,4	100		7,2	100		0,22	100		21,9	100		0,5	100		0,3	100		112930,8	100	11,2	100	165,6	100	946,8	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,7	100		1,6	100		6,2	100		0,22	94		25,1	100		0,5	100		0,4	100		112738,0	100	11,3	100	165,9	100	945,0	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,7	100		1,59	100		6,8	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		113047,2	100	11,4	100	166,1	100	938,8	100	In marcia
04:30		2,9	100		0,6	100		0,96	73		7,1	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		112992,8	100	11,4	100	166,3	100	942,4	100	In marcia
05:00		6,0	100		0,7	100		1,0	100		7,4	100		0,22	100		35,8	100		0,5	100		0,5	100		114736,3	100	11,2	100	167,0	100	939,8	100	In marcia
05:30		4,2	100		0,9	100		0,9	100		7,0	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,4	100		113632,4	100	11,4	100	167,8	100	939,5	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,6	100		0,82	100		6,6	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		114086,4	100	11,4	100	168,0	100	937,0	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,6	100		1,02	73		7,3	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,5	100		114263,0	100	11,4	100	168,4	100	940,5	100	In marcia
07:00		3,4	100		0,7	100		1,97	100		6,6	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		113230,7	100	11,4	100	167,8	100	941,7	100	In marcia
07:30		2,5	100		0,6	100		2,05	100		6,7	100		0,23	94		37,1	100		0,5	100		0,4	100		113641,8	100	11,4	100	167,3	100	944,0	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,9	100		3,02	100		6,8	100		0,22	100		37,0	100		0,5	100		0,4	100		113734,5	100	11,4	100	167,4	100	939,9	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,4	100		2,62	73		7,2	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,5	100		112550,1	100	11,4	100	167,6	100	937,4	100	In marcia
09:00		3,7	86		1,5	86		1,79	100		8,0	86		0,23	100		27,7	86		0,5	86		0,5	86		111821,8	100	11,5	86	167,6	100	933,0	100	In marcia
09:30		4,9	78		1,9	78		1,22	100		6,9	78		0,23	100		19,8	78		0,5	78		0,3	78		111781,6	100	11,5	78	167,6	100	939,9	100	In marcia
10:00		2,9	100		1,9	100		1,12	100		5,9	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		110435,3	100	11,6	100	167,0	100	932,6	100	In marcia
10:30		2,9	100		1,4	100		0,59	73		7,0	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		111970,6	100	11,5	100	167,1	100	937,4	100	In marcia
11:00		3,5	100		1,3	100		1,02	100		6,9	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		111121,8	100	11,5	100	167,7	100	937,6	100	In marcia
11:30		5,1	100		1,3	100		0,69	100		6,1	100		0,23	94		36,1	100		0,5	100		0,2	100		111828,4	100	11,5	100	167,9	100	941,6	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,9	100		0,36	100		6,3	100		0,23	100		35,5	100		0,5	100		0,2	100		111376,5	100	11,5	100	168,2	100	942,1	100	In marcia
12:30		2,8	100		1,0	100		0,5	73		7,2	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		108863,1	100	11,8	100	168,2	100	932,8	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,3	100		1,43	100		6,9	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		111992,6	100	11,5	100	168,1	100	940,9	100	In marcia
13:30		3,5	100		0,9	100		1,39	100		5,5	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		111516,7	100	11,4	100	167,9	100	940,8	100	In marcia
14:00		5,6	100		1,2	100		1,63	100		6,6	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		112149,2	100	11,5	100	168,0	100	937,7	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,7	100		0,81	73		6,1	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		110761,3	100	11,6	100	167,8	100	935,0	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,8	100		0,79	100		5,7	100		0,23	100		39,3	100		0,5	100		0,2	100		113314,2	100	11,3	100	168,4	100	937,8	100	In marcia
15:30		4,3	100		1,2	100		1,04	100		5,3	100		0,23	94		37,0	100		0,5	100		0,1	100		111671,6	100	11,5	100	168,5	100	933,6	100	In marcia
16:00		5,1	100		0,8	100		0,4	100		5,9	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		111951,3	100	11,5	100	168,5	100	936,7	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,8	100		0,44	73		6,3	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		112535,6	100	11,5	100	168,9	100	942,7	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,9	100		0,91	100		6,1	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		112446,5	100	11,5	100	168,5	100	939,9	100	In marcia
17:30		4,4	100		1,0	100		0,58	100		5,7	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		112135,1	100	11,5	100	168,4	100	940,4	100	In marcia
18:00		4,8	100		0,9	100		0,56	100		6,7	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		114247,8	100	11,3	100	167,7	100	940,7	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,9	100		0,42	73		6,1	100		0,23	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		112407,7	100	11,6	100	169,1	100	937,5	100	In marcia
19:00		3,9	100		1,0	100		0,75	100		6,2	100		0,23	100		42,3	100		0,5	100		0,3	100		113079,9	100	11,5	100	170,3	100	934,7	100	In marcia
19:30		6,8	100		1,2	100		0,75	100		6,3	100		0,23	98		28,4	100		0,5	100		0,1	100		114133,9	100	11,5	100	170,5	100	933,8	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,9	100		0,26	100		6,4	100		0,23	100		17,2	100		0,5	100		0,2	100		112499,6	100	11,6	100	170,0	100	933,5	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,4	100		0,28	73		5,9	100		0,23	100		18,8	100		0,5	100		0,2	100		114440,0	100	11,4	100	169,8	100	939,3	100	In marcia
21:00		4,2	85		0,7	85		0,75	100		10,9	85		0,23	100		19,9	85		0,5	85		0,2	85		113619,9	100	11,4	85	169,7	100	936,0	100	In marcia
21:30		2,7	78		0,4	78		0,81	100		7,9	78		0,23	100		37,6	78		0,5	78		0,5	78		114914,5	100	11,4	78	170,1	100	939,5	100	In marcia
22:00		3,1	100		0,7	100		1,31	100		6,0	100		0,23	100		43,0	100		0,5	100		0,5	100		113270,1	100	11,5	100	170,3	100	941,1	100	In marcia
22:30		5,1	100		0,8	100		1,16	73		6,6	100		0,23	100		47,4	100		0,5	100		0,4	100		117732,3	100	11,2	100	171,1	100	938,4	100	In marcia
23:00	</																																	

MVA Bozen

Datum: 25/07/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		1,3	100		0,51	73		5,2	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		111520,5	100	11,4	100		166,4	100		949,4	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,9	100		0,92	100		4,9	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		112937,8	100	11,2	100		166,2	100		948,9	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		1,0	100		1,28	100		5,4	100		0,22	100		34,7	100		0,5	100		0,4	100		112563,3	100	11,3	100		166,0	100		948,5	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,0	100		1,08	100		6,6	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		111393,7	100	11,4	100		165,7	100		945,7	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,8	100		1,99	73		7,1	100		0,22	100		27,8	100		0,5	100		0,4	100		111420,9	100	11,4	100		165,4	100		944,8	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,7	100		2,4	100		7,2	100		0,22	100		21,9	100		0,5	100		0,3	100		112930,8	100	11,2	100		165,6	100		946,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,7	100		1,6	100		6,2	100		0,22	94		25,1	100		0,5	100		0,4	100		112738,0	100	11,3	100		165,9	100		945,0	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,7	100		1,59	100		6,8	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		113047,2	100	11,4	100		166,1	100		938,8	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		0,6	100		0,96	73		7,1	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		112992,8	100	11,4	100		166,3	100		942,4	100		in Betrieb
05:00		6,0	100		0,7	100		1,0	100		7,4	100		0,22	100		35,8	100		0,5	100		0,5	100		114736,3	100	11,2	100		167,0	100		939,8	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		0,9	100		0,9	100		7,0	100		0,23	100		34,8	100		0,5	100		0,4	100		113632,4	100	11,4	100		167,8	100		939,5	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,6	100		0,82	100		6,6	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		114086,4	100	11,4	100		168,0	100		937,0	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,6	100		1,02	73		7,3	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,5	100		114263,0	100	11,4	100		168,4	100		940,5	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,7	100		1,97	100		6,6	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		113230,7	100	11,4	100		167,8	100		941,7	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,6	100		2,05	100		6,7	100		0,23	94		37,1	100		0,5	100		0,4	100		113641,8	100	11,4	100		167,3	100		944,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,9	100		3,02	100		6,8	100		0,22	100		37,0	100		0,5	100		0,4	100		113734,5	100	11,4	100		167,4	100		939,9	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,4	100		2,62	73		7,2	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,5	100		112550,1	100	11,4	100		167,6	100		937,4	100		in Betrieb
09:00		3,7	86		1,5	86		1,79	100		8,0	86		0,23	100		27,7	86		0,5	86		0,5	86		111821,8	100	11,5	86		167,6	100		933,0	100		in Betrieb
09:30		4,9	78		1,9	78		1,22	100		6,9	78		0,23	100		19,8	78		0,5	78		0,3	78		111781,6	100	11,5	78		167,6	100		939,9	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,9	100		1,12	100		5,9	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		110435,3	100	11,6	100		167,0	100		932,6	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		1,4	100		0,59	73		7,0	100		0,23	100		26,5	100		0,5	100		0,1	100		111970,6	100	11,5	100		167,1	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		1,3	100		1,02	100		6,9	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		111121,8	100	11,5	100		167,7	100		937,6	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		1,3	100		0,69	100		6,1	100		0,23	94		36,1	100		0,5	100		0,2	100		111828,4	100	11,5	100		167,9	100		941,6	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,9	100		0,36	100		6,3	100		0,23	100		35,5	100		0,5	100		0,2	100		111376,5	100	11,5	100		168,2	100		942,1	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		1,0	100		0,5	73		7,2	100		0,24	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		108863,1	100	11,8	100		168,2	100		932,8	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		1,3	100		1,43	100		6,9	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		111992,6	100	11,5	100		168,1	100		940,9	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,9	100		1,39	100		5,5	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		111516,7	100	11,4	100		167,9	100		940,8	100		in Betrieb
14:00		5,6	100		1,2	100		1,63	100		6,6	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,1	100		112149,2	100	11,5	100		168,0	100		937,7	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,7	100		0,81	73		6,1	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		110761,3	100	11,6	100		167,8	100		935,0	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,8	100		0,79	100		5,7	100		0,23	100		39,3	100		0,5	100		0,2	100		113314,2	100	11,3	100		168,4	100		937,8	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,2	100		1,04	100		5,3	100		0,23	94		37,0	100		0,5	100		0,1	100		111671,6	100	11,5	100		168,5	100		933,6	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		0,8	100		0,4	100		5,9	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		111951,3	100	11,5	100		168,5	100		936,7	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,8	100		0,44	73		6,3	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		112535,6	100	11,5	100		168,9	100		942,7	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,9	100		0,91	100		6,1	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,1	100		112446,5	100	11,5	100		168,5	100		939,9	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,0	100		0,58	100		5,7	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		112135,1	100	11,5	100		168,4	100		940,4	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,9	100		0,56	100		6,7	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,2	100		114247,8	100	11,3	100		168,7	100		940,7	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,9	100		0,42	73		6,1	100		0,23	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		112407,7	100	11,6	100		169,1	100		937,5	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		1,0	100		0,75	100		6,2	100		0,23	100		42,3	100		0,5	100		0,3	100		113079,9	100	11,5	100		170,3	100		934,7	100		in Betrieb
19:30		6,8	100		1,2	100		0,75	100		6,3	100		0,23	98		28,4	100		0,5	100		0,1	100		114133,9	100	11,5	100		170,5	100		933,8	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,9	100		0,26	100		6,4	100		0,23	100		17,2	100		0,5	100		0,2	100		112499,6	100	11,6	100		170,0	100		933,5	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,4	100		0,28	73		5,9	100		0,23	100		18,8	100		0,5	100		0,2	100		114440,0	100	11,4	100		169,8	100		939,3	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		0,7	85		0,75	100		10,9	85		0,23	100		19,9	85		0,5	85		0,2	85		113619,9	100	11,4	85		169,7	100		936,0	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,4	78		0,81	100		7,9	78		0,23	100		37,6	78		0,5	78		0,5	78		114914,5	100	11,4	78		170,1	100		939,5	100		in Betrieb
22:00		3,1	100</																																		