

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto		
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %
00:30		4,3	100		0,7	100	0,88	73	6,3	100	0,23	100	21,7	100	0,5	100	0,4	100	114005,6	100	11,5	100	169,5	100	942,2	100	In marcia	
01:00		1,8	100		0,6	100	0,65	100	6,1	100	0,23	100	39,8	100	0,5	100	0,3	100	115656,7	100	11,2	100	170,2	100	943,0	100	In marcia	
01:30		2,7	100		1,0	100	1,15	100	6,1	100	0,23	100	32,9	100	0,5	100	0,3	100	115655,6	100	11,3	100	170,1	100	935,2	100	In marcia	
02:00		4,7	100		1,2	100	1,01	100	7,5	100	0,23	100	33,2	100	0,5	100	0,4	100	116207,9	100	11,2	100	170,0	100	937,5	100	In marcia	
02:30		5,8	100		1,5	100	0,51	73	7,2	100	0,23	100	30,7	100	0,5	100	0,4	100	113182,1	100	11,5	100	169,6	100	930,9	100	In marcia	
03:00		4,2	100		1,0	100	0,21	100	6,3	100	0,23	100	29,7	100	0,5	100	0,4	100	115045,0	100	11,4	100	169,3	100	935,5	100	In marcia	
03:30		4,2	100		0,9	100	0,17	100	5,2	100	0,23	94	28,8	100	0,5	100	0,4	100	113288,7	100	11,6	100	169,2	100	935,1	100	In marcia	
04:00		4,3	100		0,7	100	0,15	100	5,8	100	0,23	100	22,8	100	0,5	100	0,3	100	112034,4	100	11,7	100	168,6	100	931,9	100	In marcia	
04:30		4,9	100		0,8	100	0,32	73	5,7	100	0,23	100	20,1	100	0,5	100	0,4	100	113351,0	100	11,6	100	168,1	100	935,5	100	In marcia	
05:00		2,1	100		0,4	100	1,85	100	7,3	100	0,23	100	34,2	100	0,5	100	0,3	100	115805,9	100	11,4	100	169,1	100	938,1	100	In marcia	
05:30		3,2	100		0,7	100	1,95	100	8,0	100	0,24	100	38,1	100	0,5	100	0,4	100	113708,7	100	11,6	100	169,9	100	935,5	100	In marcia	
06:00		3,2	100		1,0	100	1,72	100	6,7	100	0,23	100	40,8	100	0,5	100	0,4	100	115090,2	100	11,5	100	170,1	100	928,9	100	In marcia	
06:30		6,2	100		1,7	100	1,05	73	5,6	100	0,24	100	27,7	100	0,5	100	0,4	100	113612,8	100	11,7	100	170,2	100	931,0	100	In marcia	
07:00		3,1	100		0,9	100	0,19	100	6,2	100	0,23	100	35,1	100	0,5	100	0,2	100	116109,0	100	11,4	100	170,2	100	935,5	100	In marcia	
07:30		2,7	100		1,6	100	0,37	100	6,5	100	0,24	94	33,9	100	0,5	100	0,4	100	112674,7	100	11,7	100	170,2	100	930,6	100	In marcia	
08:00		2,0	100		1,3	100	0,33	100	6,1	100	0,24	100	30,8	100	0,5	100	0,4	100	111847,6	100	11,8	100	170,3	100	925,2	100	In marcia	
08:30		4,2	100		1,8	100	0,31	73	6,8	100	0,23	100	20,8	100	0,4	100	0,4	100	114821,9	100	11,5	100	169,9	100	933,5	100	In marcia	
09:00		6,2	85		1,3	85	0,08	100	10,5	85	0,23	100	15,1	85	0,5	85	0,4	85	117136,1	100	11,4	85	169,1	100	939,3	100	In marcia	
09:30		1,7	79		0,9	79	0,15	100	5,7	79	0,23	100	24,3	79	0,4	79	0,4	79	116443,1	100	11,4	79	169,6	100	934,8	100	In marcia	
10:00		2,4	100		1,7	100	0,51	100	4,9	100	0,23	100	26,8	100	0,4	100	0,4	100	116710,0	100	11,4	100	169,6	100	938,0	100	In marcia	
10:30		2,6	100		1,5	100	0,1	73	4,7	100	0,23	100	35,0	100	0,5	100	0,3	100	114366,8	100	11,6	100	169,5	100	932,8	100	In marcia	
11:00		2,6	100		1,5	100	0,33	100	4,5	100	0,23	100	33,4	100	0,5	100	0,4	100	114484,1	100	11,5	100	169,9	100	938,2	100	In marcia	
11:30		1,8	100		1,4	100	0,52	100	4,8	100	0,23	94	21,9	100	0,5	100	0,4	100	113599,7	100	11,6	100	171,9	100	940,2	100	In marcia	
12:00		2,2	100		1,1	100	0,29	100	10,4	100	0,23	100	28,9	100	0,5	100	0,3	100	114243,4	100	11,5	100	170,1	100	937,7	100	In marcia	
12:30		3,7	100		1,8	100	0,52	73	6,7	100	0,23	100	34,9	100	0,5	100	0,2	100	115325,0	100	11,4	100	169,1	100	934,7	100	In marcia	
13:00		2,8	100		1,4	100	0,1	100	5,9	100	0,23	100	28,1	100	0,5	100	0,3	100	114836,1	100	11,5	100	168,4	100	936,2	100	In marcia	
13:30		3,7	100		1,4	100	0,08	100	4,3	100	0,24	100	27,7	100	0,5	100	0,2	100	110037,5	100	11,9	100	167,4	100	930,4	100	In marcia	
14:00		4,4	100		1,7	100	0,02	100	4,8	100	0,23	100	35,9	100	0,5	100	0,3	100	115182,4	100	11,3	100	167,1	100	937,6	100	In marcia	
14:30		2,0	100		1,2	100	0,0	73	4,8	100	0,22	100	36,8	100	0,5	100	0,3	100	116490,2	100	11,2	100	167,5	100	937,3	100	In marcia	
15:00		1,4	100		1,8	100	0,01	100	4,2	100	0,23	100	35,0	100	0,4	100	0,3	100	116248,8	100	11,3	100	168,1	100	937,6	100	In marcia	
15:30		3,2	100		2,2	100	0,0	100	5,6	100	0,23	94	23,4	100	0,5	100	0,3	100	115135,4	100	11,4	100	167,9	100	940,6	100	In marcia	
16:00		4,2	100		0,9	100	0,0	100	5,2	100	0,23	100	30,6	100	0,5	100	0,2	100	113395,4	100	11,5	100	166,8	100	930,2	100	In marcia	
16:30		3,4	100		0,6	100	0,0	73	5,4	100	0,22	100	24,6	100	0,5	100	0,2	100	113420,3	100	11,5	100	155,3	100	939,8	100	In marcia	
17:00		2,2	100		0,8	100	0,12	100	4,7	100	0,22	100	24,1	100	0,5	100	0,5	100	115702,7	100	11,2	100	145,5	100	935,9	100	In marcia	
17:30		3,0	100		1,5	100	0,3	100	5,1	100	0,22	100	32,2	100	0,5	100	0,2	100	112609,6	100	11,6	100	145,6	100	929,5	100	In marcia	
18:00		3,0	100		1,0	100	0,17	100	4,6	100	0,22	100	27,8	100	0,5	100	0,3	100	115581,9	100	11,2	100	146,2	100	931,7	100	In marcia	
18:30		2,1	100		1,7	100	0,23	73	4,2	100	0,22	100	31,5	100	0,5	100	0,3	100	112139,4	100	11,5	100	145,1	100	936,0	100	In marcia	
19:00		3,3	100		1,1	100	0,0	100	4,4	100	0,22	100	40,9	100	0,5	100	0,3	100	113281,5	100	11,4	100	145,7	100	923,0	100	In marcia	
19:30		3,6	100		1,6	100	0,05	100	4,3	100	0,21	94	34,3	100	0,4	100	0,4	100	116536,0	100	11,1	100	145,3	100	937,7	100	In marcia	
20:00		2,4	100		1,6	100	0,0	100	4,0	100	0,22	100	32,1	100	0,5	100	0,2	100	115153,8	100	11,3	100	145,5	100	935,2	100	In marcia	
20:30		2,5	100		1,2	100	0,0	73	4,3	100	0,22	100	27,4	100	0,5	100	0,3	100	113600,9	100	11,5	100	145,7	100	934,0	100	In marcia	
21:00		1,6	86		1,6	86	0,01	100	4,9	86	0,22	100	29,2	86	0,4	86	0,2	86	115944,0	100	11,3	86	145,8	100	926,9	100	In marcia	
21:30		1,4	78		1,8	78	0,0	100	4,2	78	0,23	100	24,3	78	0,4	78	0,4	78	112970,9	100	11,6	78	145,8	100	925,9	100	In marcia	
22:00		1,3	100		1,6	100	0,0	100	4,8	100	0,22	100	28,0	100	0,4	100	0,4	100	117692,2	100	11,3	100	146,0	100	927,5	100	In marcia	
22:30		1,4	100		2,0	100	0,0	73	4,5	100	0,23	100	31,0	100	0,4	100	0,3	100	113394,6	100	11,7	100	145,9	100	917,6	100	In marcia	
23:00		1,5	100		1,9	100	0,0	100	4,8	100	0,22	100	25,9	100	0,4	100	0,3	100	116459,4	100	11,5	100	145,7	100	926,7	100	In marcia	
23:30		1,7	100		1,3	100	0,0	100	5,6	100	0,22	94	25,7	100	0,5	100	0,2	100	113490,0	100	11,7	100	145,6	100	922,1	100	In marcia	
24:00		1,3	100		1,1	100	0,0	100	5,6	100	0,22	100	26,2	100	0,5	100	0,3	100	115019,1	100	11,5	100	145,7	100	927,6	100	In marcia	

MIN	1,3	0,4	0	4	0,21	15,1	0,4	0,2	110037,5	11,1	145,1	917,6
MAX	6,2	2,2	1,95	10,5	0,24	40,9	0,5	0,5	117692,2	11,9	171,9	943
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		0,7	100		0,88	73		6,3	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,4	100		114005,6	100	11,5	100		169,5	100		942,2	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		0,6	100		0,65	100		6,1	100		0,23	100		39,8	100		0,5	100		0,3	100		115656,7	100	11,2	100		170,2	100		943,0	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,0	100		1,15	100		6,1	100		0,23	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		115655,6	100	11,3	100		170,1	100		935,2	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		1,2	100		1,01	100		7,5	100		0,23	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		116207,9	100	11,2	100		170,0	100		937,5	100		in Betrieb
02:30		5,8	100		1,5	100		0,51	73		7,2	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		113182,1	100	11,5	100		169,6	100		930,9	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		1,0	100		0,21	100		6,3	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		115045,0	100	11,4	100		169,3	100		935,5	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,9	100		0,17	100		5,2	100		0,23	94		28,8	100		0,5	100		0,4	100		113288,7	100	11,6	100		169,2	100		935,1	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,7	100		0,15	100		5,8	100		0,23	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		112034,4	100	11,7	100		168,6	100		931,9	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,8	100		0,32	73		5,7	100		0,23	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		113351,0	100	11,6	100		168,1	100		935,5	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,4	100		1,85	100		7,3	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,3	100		115805,9	100	11,4	100		169,1	100		938,1	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,7	100		1,95	100		8,0	100		0,24	100		38,1	100		0,5	100		0,4	100		113708,7	100	11,6	100		169,9	100		935,5	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		1,0	100		1,72	100		6,7	100		0,23	100		40,8	100		0,5	100		0,4	100		115090,2	100	11,5	100		170,1	100		928,9	100		in Betrieb
06:30		6,2	100		1,7	100		1,05	73		5,6	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,4	100		113612,8	100	11,7	100		170,2	100		931,0	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,9	100		0,19	100		6,2	100		0,23	100		35,1	100		0,5	100		0,2	100		116109,0	100	11,4	100		170,2	100		935,5	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,6	100		0,37	100		6,5	100		0,24	94		33,9	100		0,5	100		0,4	100		112674,7	100	11,7	100		170,2	100		930,6	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,3	100		0,33	100		6,1	100		0,24	100		30,8	100		0,5	100		0,4	100		111847,6	100	11,8	100		170,3	100		925,2	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,8	100		0,31	73		6,8	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,4	100		114821,9	100	11,5	100		169,9	100		933,5	100		in Betrieb
09:00		6,2	85		1,3	85		0,08	100		10,5	85		0,23	100		15,1	85		0,5	85		0,4	85		117136,1	100	11,4	85		169,1	100		939,3	100		in Betrieb
09:30		1,7	79		0,9	79		0,15	100		5,7	79		0,23	100		24,3	79		0,4	79		0,4	79		116443,1	100	11,4	79		169,6	100		934,8	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,7	100		0,51	100		4,9	100		0,23	100		26,8	100		0,4	100		0,4	100		116710,0	100	11,4	100		169,6	100		938,0	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,5	100		0,1	73		4,7	100		0,23	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		114366,8	100	11,6	100		169,5	100		932,8	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,5	100		0,33	100		4,5	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		114484,1	100	11,5	100		169,9	100		938,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,4	100		0,52	100		4,8	100		0,23	94		21,9	100		0,5	100		0,4	100		113599,7	100	11,6	100		171,9	100		940,2	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,1	100		0,29	100		10,4	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		114243,4	100	11,5	100		170,1	100		937,7	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,8	100		0,52	73		6,7	100		0,23	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		115325,0	100	11,4	100		169,1	100		934,7	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		1,4	100		0,1	100		5,9	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,3	100		114836,1	100	11,5	100		168,4	100		936,2	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,4	100		0,08	100		4,3	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		110037,5	100	11,9	100		167,4	100		930,4	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		1,7	100		0,02	100		4,8	100		0,23	100		35,9	100		0,5	100		0,3	100		115182,4	100	11,3	100		167,1	100		937,6	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		116490,2	100	11,2	100		167,5	100		937,3	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,8	100		0,01	100		4,2	100		0,23	100		35,0	100		0,4	100		0,3	100		116248,8	100	11,3	100		168,1	100		937,6	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		2,2	100		0,0	100		5,6	100		0,23	94		23,4	100		0,5	100		0,3	100		115135,4	100	11,4	100		167,9	100		940,6	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,9	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		113395,4	100	11,5	100		166,8	100		930,2	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,6	100		0,0	73		5,4	100		0,22	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		113420,3	100	11,5	100		155,3	100		939,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,8	100		0,12	100		4,7	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,5	100		115702,7	100	11,2	100		145,5	100		935,9	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,5	100		0,3	100		5,1	100		0,22	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		112609,6	100	11,6	100		145,6	100		929,5	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		1,0	100		0,17	100		4,6	100		0,22	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		115581,9	100	11,2	100		146,2	100		931,7	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		1,7	100		0,23	73		4,2	100		0,22	100		31,5	100		0,5	100		0,3	100		112139,4	100	11,5	100		145,1	100		936,0	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		40,9	100		0,5	100		0,3	100		113281,5	100	11,4	100		145,7	100		923,0	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,6	100		0,05	100		4,3	100		0,21	94		34,3	100		0,4	100		0,4	100		116536,0	100	11,1	100		145,3	100		937,7	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		115153,8	100	11,3	100		145,5	100		935,2	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		27,4	100		0,5	100		0,3	100		113600,9	100	11,5	100		145,7	100		934,0	100		in Betrieb
21:00		1,6	86		1,6	86		0,01	100		4,9	86		0,22	100		29,2	86		0,4	86		0,2	86		115944,0	100	11,3	86		145,8	100		926,9	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,8	78		0,0	100		4,2	78		0,23	100		24,3	78		0,4	78		0,4	78		112970,9	100	11,6	78		145,8	100		925,9	100		in Betrieb
22:00		1,3	100																																		