

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,1	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		115410,7	100	11,4	100	145,9	100	928,0	100	In marcia
01:00		1,8	100		2,0	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		116761,0	100	11,3	100	145,6	100	932,1	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		114413,7	100	11,5	100	145,3	100	932,5	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		114806,5	100	11,5	100	145,6	100	933,7	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		44,8	100		0,5	100		0,3	100		117332,4	100	11,2	100	145,9	100	931,3	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		116273,7	100	11,3	100	145,5	100	931,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		30,7	100		0,5	100		0,3	100		115739,5	100	11,3	100	145,8	100	929,8	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,4	100		0,5	100		0,3	100		115861,1	100	11,4	100	145,5	100	926,5	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		115430,5	100	11,4	100	145,8	100	922,1	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,6	100		0,4	100		0,3	100		116782,8	100	11,4	100	145,6	100	930,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		116787,8	100	11,3	100	146,1	100	930,3	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		117109,1	100	11,3	100	145,8	100	926,6	100	In marcia
06:30		1,4	100		1,5	100		0,0	73		6,1	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		115618,8	100	11,5	100	145,6	100	927,7	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		6,1	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		116486,5	100	11,5	100	145,7	100	935,9	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,23	94		35,7	100		0,5	100		0,3	100		114613,1	100	11,5	100	145,8	100	928,3	100	In marcia
08:00		2,5	100		3,3	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		113457,7	100	11,6	100	145,2	100	928,5	100	In marcia
08:30		2,5	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		39,1	100		0,5	100		0,3	100		116212,6	100	11,3	100	145,5	100	934,1	100	In marcia
09:00		1,5	85		0,8	85		0,0	100		5,6	85		0,23	100		44,3	85		0,5	85		0,4	85		115977,2	100	11,4	85	145,6	100	935,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	100		4,7	78		0,24	100		33,7	78		0,5	78		0,2	78		115305,4	100	11,4	78	145,6	100	936,4	100	In marcia
10:00		1,5	100		0,9	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,1	100		114866,6	100	11,4	100	145,7	100	930,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,02	73		4,0	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,1	100		115921,4	100	11,3	100	145,5	100	932,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		23,7	100		0,4	100		0,2	100		115256,8	100	11,3	100	145,5	100	934,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		30,7	100		0,4	100		0,2	100		114916,6	100	11,4	100	145,8	100	936,5	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,05	100		3,8	100		0,23	100		25,3	100		0,4	100		0,1	100		115970,2	100	11,3	100	145,7	100	937,7	100	In marcia
12:30		3,0	100		2,2	100		0,05	73		3,9	100		0,24	100		23,9	100		0,4	100		0,2	100		114340,6	100	11,4	100	145,6	100	931,4	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		33,9	100		0,4	100		0,3	100		116904,8	100	11,2	100	145,8	100	935,6	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		5,7	100		0,24	100		38,0	100		0,4	100		0,2	100		115564,2	100	11,3	100	145,9	100	929,2	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,6	100		0,03	100		4,9	100		0,23	100		38,5	100		0,4	100		0,2	100		117581,3	100	11,2	100	145,9	100	925,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,8	100		0,23	100		29,5	100		0,4	100		0,2	100		115646,5	100	11,4	100	146,1	100	926,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		26,2	100		0,4	100		0,0	100		114831,9	100	11,5	100	145,7	100	926,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,22	94		33,6	100		0,4	100		0,3	100		115707,9	100	11,4	100	146,1	100	919,9	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,22	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		119167,7	100	11,1	100	146,4	100	921,6	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		27,1	100		0,4	100		0,1	100		119830,5	100	11,2	100	146,4	100	926,7	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		26,0	100		0,4	100		0,2	100		118248,0	100	11,4	100	146,4	100	927,2	100	In marcia
17:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		115477,7	100	11,7	100	146,4	100	918,5	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		112094,6	100	11,9	100	146,0	100	916,8	100	In marcia
18:30		2,7	100		1,0	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		114518,7	100	11,7	100	145,8	100	924,0	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,1	100		0,01	100		4,7	100		0,22	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		114215,0	100	11,5	100	145,9	100	932,5	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,5	100		0,08	100		4,6	100		0,22	94		39,8	100		0,5	100		0,1	100		115056,2	100	11,5	100	146,0	100	929,4	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,5	100		0,08	100		5,3	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		116491,7	100	11,3	100	146,4	100	932,0	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,3	100		0,05	73		5,4	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,1	100		113001,2	100	11,6	100	156,7	100	923,9	100	In marcia
21:00		4,3	85		1,3	85		0,03	100		5,8	85		0,23	100		28,3	85		0,5	85		0,1	85		115552,2	100	11,3	85	166,0	100	931,3	100	In marcia
21:30		4,2	78		1,3	78		0,04	100		5,3	78		0,23	100		21,3	78		0,5	78		0,5	78		114360,1	100	11,4	78	169,0	100	932,3	100	In marcia
22:00		4,2	100		1,2	100		0,06	100		5,0	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,7	100		116306,1	100	11,2	100	170,7	100	937,5	100	In marcia
22:30		3,0	100		1,5	100		0,06	73		5,1	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,6	100		117086,0	100	11,2	100	171,2	100	938,0	100	In marcia
23:00		2,8	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,1	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		115410,7	100	11,4	100		145,9	100		928,0	100		in Betrieb
01:00		1,8	100		2,0	100		0,03	100		4,1	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		116761,0	100	11,3	100		145,6	100		932,1	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		114413,7	100	11,5	100		145,3	100		932,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		114806,5	100	11,5	100		145,6	100		933,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		44,8	100		0,5	100		0,3	100		117332,4	100	11,2	100		145,9	100		931,3	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		116273,7	100	11,3	100		145,5	100		931,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		30,7	100		0,5	100		0,3	100		115739,5	100	11,3	100		145,8	100		929,8	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		22,4	100		0,5	100		0,3	100		115861,1	100	11,4	100		145,5	100		926,5	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		115430,5	100	11,4	100		145,8	100		922,1	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		27,6	100		0,4	100		0,3	100		116782,8	100	11,4	100		145,6	100		930,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,4	100		116787,8	100	11,3	100		146,1	100		930,3	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		117109,1	100	11,3	100		145,8	100		926,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,5	100		0,0	73		6,1	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		115618,8	100	11,5	100		145,6	100		927,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		6,1	100		0,23	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		116486,5	100	11,5	100		145,7	100		935,9	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		5,7	100		0,23	94		35,7	100		0,5	100		0,3	100		114613,1	100	11,5	100		145,8	100		928,3	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		3,3	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		113457,7	100	11,6	100		145,2	100		928,5	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		1,4	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		39,1	100		0,5	100		0,3	100		116212,6	100	11,3	100		145,5	100		934,1	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		0,8	85		0,0	100		5,6	85		0,23	100		44,3	85		0,5	85		0,4	85		115977,2	100	11,4	85		145,6	100		935,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,8	78		0,0	100		4,7	78		0,24	100		33,7	78		0,5	78		0,2	78		115305,4	100	11,4	78		145,6	100		936,4	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		0,9	100		0,02	100		4,1	100		0,24	100		36,2	100		0,4	100		0,1	100		114866,6	100	11,4	100		145,7	100		930,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,02	73		4,0	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,1	100		115921,4	100	11,3	100		145,5	100		932,3	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		23,7	100		0,4	100		0,2	100		115256,8	100	11,3	100		145,5	100		934,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,23	94		30,7	100		0,4	100		0,2	100		114916,6	100	11,4	100		145,8	100		936,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,05	100		3,8	100		0,23	100		25,3	100		0,4	100		0,1	100		115970,2	100	11,3	100		145,7	100		937,7	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		2,2	100		0,05	73		3,9	100		0,24	100		23,9	100		0,4	100		0,2	100		114340,6	100	11,4	100		145,6	100		931,4	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		5,6	100		0,24	100		33,9	100		0,4	100		0,3	100		116904,8	100	11,2	100		145,8	100		935,6	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,3	100		0,02	100		5,7	100		0,24	100		38,0	100		0,4	100		0,2	100		115564,2	100	11,3	100		145,9	100		929,2	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,6	100		0,03	100		4,9	100		0,23	100		38,5	100		0,4	100		0,2	100		117581,3	100	11,2	100		145,9	100		925,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,4	100		0,01	73		4,8	100		0,23	100		29,5	100		0,4	100		0,2	100		115646,5	100	11,4	100		146,1	100		926,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		26,2	100		0,4	100		0,0	100		114831,9	100	11,5	100		145,7	100		926,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		5,9	100		0,22	94		33,6	100		0,4	100		0,3	100		115707,9	100	11,4	100		146,1	100		919,9	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,22	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		119167,7	100	11,1	100		146,4	100		921,6	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,4	100		0,0	73		4,9	100		0,22	100		27,1	100		0,4	100		0,1	100		119830,5	100	11,2	100		146,4	100		926,7	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,22	100		26,0	100		0,4	100		0,2	100		118248,0	100	11,4	100		146,4	100		927,2	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		2,1	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		115477,7	100	11,7	100		146,4	100		918,5	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		5,2	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		112094,6	100	11,9	100		146,0	100		916,8	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		1,0	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		114518,7	100	11,7	100		145,8	100		924,0	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,1	100		0,01	100		4,7	100		0,22	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		114215,0	100	11,5	100		145,9	100		932,5	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,5	100		0,08	100		4,6	100		0,22	94		39,8	100		0,5	100		0,1	100		115056,2	100	11,5	100		146,0	100		929,4	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,5	100		0,08	100		5,3	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,2	100		116491,7	100	11,3	100		146,4	100		932,0	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,3	100		0,05	73		5,4	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,1	100		113001,2	100	11,6	100		156,7	100		923,9	100		in Betrieb
21:00		4,3	85		1,3	85		0,03	100		5,8	85		0,23	100		28,3	85		0,5	85		0,1	85		115552,2	100	11,3	85		166,0	100		931,3	100		in Betrieb
21:30		4,2	78		1,3	78		0,04	100		5,3	78		0,23	100		21,3	78		0,5	78		0,5	78		114360,1	100	11,4	78		169,0	100		932,3	100		in Betrieb
22:00		4,2	100		1,2	100																															