

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/08/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		1,0	100		0,81	73		4,8	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		112887,3	100		11,5	100		145,5	100		946,7	100	In marcia
01:00		6,3	100		1,7	100		0,82	100		5,7	100		0,21	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		114272,9	100		11,3	100		145,7	100		942,5	100	In marcia
01:30		3,9	100		0,9	100		0,2	100		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		113268,3	100		11,4	100		145,4	100		944,6	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,8	100		0,28	100		5,7	100		0,21	100		24,4	100		0,5	100		0,4	100		113292,4	100		11,4	100		145,4	100		950,3	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,8	100		0,18	73		6,2	100		0,21	100		27,7	100		0,5	100		0,5	100		114984,6	100		11,2	100		145,6	100		950,2	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,7	100		0,08	100		6,0	100		0,22	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		113951,9	100		11,4	100		145,8	100		948,7	100	In marcia
03:30		6,4	100		1,0	100		0,18	100		7,2	100		0,22	94		25,9	100		0,5	100		0,4	100		113900,4	100		11,3	100		145,6	100		948,8	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,6	100		0,03	100		6,4	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		114900,8	100		11,3	100		145,8	100		946,3	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,5	100		0,06	73		6,3	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		115149,1	100		11,2	100		145,7	100		951,4	100	In marcia
05:00		4,4	100		0,5	100		0,15	100		7,1	100		0,22	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		114384,7	100		11,3	100		145,8	100		938,9	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,6	100		0,32	100		12,6	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,5	100		114600,4	100		11,3	100		148,1	100		945,6	100	In marcia
06:00		1,7	100		0,4	100		0,46	100		8,3	100		0,22	100		44,9	100		0,5	100		0,3	100		115389,1	100		11,2	100		158,0	100		945,4	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,6	100		0,6	73		6,6	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,5	100		115357,6	100		11,2	100		163,6	100		948,7	100	In marcia
07:00		3,1	100		0,5	100		0,66	100		6,9	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		115049,7	100		11,2	100		165,8	100		953,8	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,6	100		0,69	100		6,8	100		0,23	94		33,3	100		0,5	100		0,3	100		113301,7	100		11,3	100		166,6	100		951,5	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,6	100		0,74	100		5,6	100		0,22	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		115452,9	100		11,1	100		167,0	100		953,8	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,8	100		0,64	73		5,2	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		112995,5	100		11,3	100		167,8	100		951,7	100	In marcia
09:00		4,9	84		1,1	84		0,46	100		5,1	84		0,22	100		23,9	84		0,5	84		0,4	84		113149,4	100		11,3	84		167,9	100		951,5	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,9	79		0,34	100		4,9	79		0,22	100		22,8	79		0,5	79		0,1	79		114446,6	100		11,1	79		167,3	100		951,4	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,1	100		0,61	100		5,3	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		112924,2	100		11,2	100		167,2	100		953,5	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,6	100		0,64	73		6,2	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		114993,9	100		11,0	100		167,0	100		957,9	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,7	100		0,1	100		6,6	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		115500,2	100		10,9	100		167,6	100		958,1	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,2	100		0,71	100		7,2	100		0,22	94		29,6	100		0,5	100		0,0	100		115055,7	100		11,0	100		165,6	100		958,0	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		0,28	100		5,9	100		0,22	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		110859,9	100		11,5	100		150,1	100		950,6	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,4	100		0,26	73		6,2	100		0,22	100		39,5	100		0,5	100		0,0	100		116023,8	100		11,0	100		145,7	100		953,9	100	In marcia
13:00		5,1	100		1,9	100		0,31	100		5,9	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		113739,0	100		11,3	100		145,6	100		950,9	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,1	100		0,08	100		6,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		114376,6	100		11,2	100		145,8	100		952,0	100	In marcia
14:00		5,2	100		1,5	100		0,53	100		7,5	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		117290,2	100		11,0	100		145,9	100		953,0	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,5	100		0,14	73		6,1	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		114353,6	100		11,4	100		145,6	100		946,4	100	In marcia
15:00		4,4	100		2,3	100		0,33	100		6,5	100		0,25	100		18,5	100		0,5	100		0,0	100		113041,5	100		11,4	100		145,4	100		943,1	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,0	100		0,17	100		6,7	100		0,24	95		31,7	100		0,5	100		0,0	100		115854,2	100		11,1	100		150,5	100		945,9	100	In marcia
16:00		1,9	100		0,6	100		3,13	100		6,4	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		116177,5	100		11,1	100		160,7	100		950,3	100	In marcia
16:30		1,9	100		0,7	100		6,78	73		5,4	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		114599,7	100		11,3	100		165,6	100		950,0	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,0	100		11,3	100		5,2	100		0,25	100		51,4	100		0,5	100		0,0	100		118530,2	100		11,0	100		168,6	100		951,2	100	In marcia
17:30		2,6	100		0,9	100		10,72	100		7,1	100		0,26	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		115988,0	100		11,4	100		169,2	100		941,4	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,0	100		6,78	100		7,5	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		115778,7	100		11,3	100		165,8	100		942,0	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,1	100		6,35	73		5,8	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		114570,4	100		11,5	100		150,1	100		932,9	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,6	100		6,66	100		6,7	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		116748,4	100		11,3	100		146,1	100		934,5	100	In marcia
19:30		4,0	100		2,8	100		5,04	100		6,4	100		0,25	94		22,6	100		0,5	100		0,0	100		116249,1	100		11,3	100		146,1	100		940,2	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,7	100		5,43	100		6,4	100		0,26	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		114824,2	100		11,5	100		145,6	100		941,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,6	100		1,36	73		6,0	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		115333,1	100		11,3	100		145,5	100		947,3	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,5	85		1,94	100		5,2	85		0,25	100		25,6	85		0,5	85		0,0	85		115861,0	100		11,2	85		145,7	100		950,5	100	In marcia
21:30		3,1	78		0,7	78		3,12	100		5,0	78		0,25	100		22,2	78		0,5	78		0,3	78		116763,2	100		11,1	78		145,8	100		956,9		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,0	100		0,81	73		4,8	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		112887,3	100		11,5	100		145,5	100		946,7	100		in Betrieb
01:00		6,3	100		1,7	100		0,82	100		5,7	100		0,21	100		36,2	100		0,5	100		0,4	100		114272,9	100		11,3	100		145,7	100		942,5	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,9	100		0,2	100		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,4	100		113268,3	100		11,4	100		145,4	100		944,6	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,8	100		0,28	100		5,7	100		0,21	100		24,4	100		0,5	100		0,4	100		113292,4	100		11,4	100		145,4	100		950,3	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,8	100		0,18	73		6,2	100		0,21	100		27,7	100		0,5	100		0,5	100		114984,6	100		11,2	100		145,6	100		950,2	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,7	100		0,08	100		6,0	100		0,22	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		113951,9	100		11,4	100		145,8	100		948,7	100		in Betrieb
03:30		6,4	100		1,0	100		0,18	100		7,2	100		0,22	94		25,9	100		0,5	100		0,4	100		113900,4	100		11,3	100		145,6	100		948,8	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,6	100		0,03	100		6,4	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		114900,8	100		11,3	100		145,8	100		946,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,5	100		0,06	73		6,3	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		115149,1	100		11,2	100		145,7	100		951,4	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		0,5	100		0,15	100		7,1	100		0,22	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		114384,7	100		11,3	100		145,8	100		938,9	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,6	100		0,32	100		12,6	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,5	100		114600,4	100		11,3	100		148,1	100		945,6	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		0,4	100		0,46	100		8,3	100		0,22	100		44,9	100		0,5	100		0,3	100		115389,1	100		11,2	100		158,0	100		945,4	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,6	100		0,6	73		6,6	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,5	100		115357,6	100		11,2	100		163,6	100		948,7	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,5	100		0,66	100		6,9	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		115049,7	100		11,2	100		165,8	100		953,8	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,6	100		0,69	100		6,8	100		0,23	94		33,3	100		0,5	100		0,3	100		113301,7	100		11,3	100		166,6	100		951,5	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,6	100		0,74	100		5,6	100		0,22	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		115452,9	100		11,1	100		167,0	100		953,8	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,8	100		0,64	73		5,2	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		112995,5	100		11,3	100		167,8	100		951,7	100		in Betrieb
09:00		4,9	84		1,1	84		0,46	100		5,1	84		0,22	100		23,9	84		0,5	84		0,4	84		113149,4	100		11,3	84		167,9	100		951,5	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,9	79		0,34	100		4,9	79		0,22	100		22,8	79		0,5	79		0,1	79		114446,6	100		11,1	79		167,3	100		951,4	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,1	100		0,61	100		5,3	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		112924,2	100		11,2	100		167,2	100		953,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,6	100		0,64	73		6,2	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		114993,9	100		11,0	100		167,0	100		957,9	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,7	100		0,1	100		6,6	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,0	100		115500,2	100		10,9	100		167,6	100		958,1	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,2	100		0,71	100		7,2	100		0,22	94		29,6	100		0,5	100		0,0	100		115055,7	100		11,0	100		165,6	100		958,0	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		0,28	100		5,9	100		0,22	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		110859,9	100		11,5	100		150,1	100		950,6	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,4	100		0,26	73		6,2	100		0,22	100		39,5	100		0,5	100		0,0	100		116023,8	100		11,0	100		145,7	100		953,9	100		in Betrieb
13:00		5,1	100		1,9	100		0,31	100		5,9	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,0	100		113739,0	100		11,3	100		145,6	100		950,9	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,1	100		0,08	100		6,2	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,0	100		114376,6	100		11,2	100		145,8	100		952,0	100		in Betrieb
14:00		5,2	100		1,5	100		0,53	100		7,5	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,0	100		117290,2	100		11,0	100		145,9	100		953,0	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,5	100		0,14	73		6,1	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		114353,6	100		11,4	100		145,6	100		946,4	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		2,3	100		0,33	100		6,5	100		0,25	100		18,5	100		0,5	100		0,0	100		113041,5	100		11,4	100		145,4	100		943,1	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,0	100		0,17	100		6,7	100		0,24	95		31,7	100		0,5	100		0,0	100		115854,2	100		11,1	100		150,5	100		945,9	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		0,6	100		3,13	100		6,4	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		116177,5	100		11,1	100		160,7	100		950,3	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		0,7	100		6,78	73		5,4	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		114599,7	100		11,3	100		165,6	100		950,0	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,0	100		11,3	100		5,2	100		0,25	100		51,4	100		0,5	100		0,0	100		118530,2	100		11,0	100		168,6	100		951,2	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,9	100		10,72	100		7,1	100		0,26	100		33,8	100		0,5	100		0,0	100		115988,0	100		11,4	100		169,2	100		941,4	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,0	100		6,78	100		7,5	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		115778,7	100		11,3	100		165,8	100		942,0	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,1	100		6,35	73		5,8	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		114570,4	100		11,5	100		150,1	100		932,9	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,6	100		6,66	100		6,7	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		116748,4	100		11,3	100		146,1	100		934,5	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		2,8	100		5,04	100		6,4	100		0,25	94		22,6	100		0,5	100		0,0	100		116249,1	100		11,3	100		146,1	100		940,2	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,7	100		5,43	100		6,4	100		0,26	100		22,2	100		0,5	100		0,0	100		114824,2	100		11,5	100		145,6	100		941,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,6	100		1,36	73		6,0	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		115333,1	100		11,3	100		145,5	100		947,3	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,5	85		1,94	100		5,2	85		0,25	100		25,6	85		0,5	85		0,0	85		115861,0	100		11,2	85		145,7	100		950,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		0,7	78		3,12	100		5,0	78		0,25	100		22,2</																					