

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,4	100		1,0	100		0,81	73		4,6	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		117235,4	100	11,0	100		145,7	100		943,6	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,9	100		1,64	100		4,6	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		117412,5	100	11,1	100		147,7	100		941,0	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,5	100		0,97	100		5,1	100		0,26	100		28,7	100		0,5	100		0,1	100		116621,0	100	11,1	100		157,0	100		937,5	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,1	100		0,75	100		5,2	100		0,26	100		23,6	100		0,5	100		0,2	100		116610,4	100	11,1	100		162,5	100		943,1	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,7	100		1,82	73		5,4	100		0,26	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		116477,3	100	11,2	100		164,6	100		944,6	100	In marcia
03:00		2,4	100		1,5	100		1,66	100		5,2	100		0,26	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		115010,8	100	11,2	100		164,9	100		938,7	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,2	100		1,17	100		6,2	100		0,27	95		33,5	100		0,5	100		0,3	100		115766,0	100	11,1	100		166,0	100		938,5	100	In marcia
04:00		2,2	100		1,6	100		1,02	100		6,0	100		0,26	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		118471,7	100	11,0	100		166,9	100		939,1	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,4	100		0,45	73		5,4	100		0,27	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		115535,5	100	11,3	100		167,4	100		931,6	100	In marcia
05:00		4,1	100		1,0	100		0,31	100		5,7	100		0,26	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		115606,3	100	11,3	100		167,2	100		936,8	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,9	100		0,34	100		5,5	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		117440,1	100	11,1	100		167,4	100		945,3	100	In marcia
06:00		5,2	100		1,0	100		0,64	100		5,8	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		117124,2	100	11,2	100		166,9	100		942,4	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,1	100		0,34	73		5,3	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		114430,5	100	11,4	100		152,4	100		936,7	100	In marcia
07:00		2,4	100		0,8	100		0,28	100		5,1	100		0,26	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		114798,2	100	11,4	100		145,5	100		940,2	100	In marcia
07:30		2,4	100		1,3	100		0,95	100		4,6	100		0,25	95		29,1	100		0,5	100		0,3	100		116990,1	100	11,2	100		145,8	100		943,3	100	In marcia
08:00		2,2	100		2,1	100		1,34	100		5,0	100		0,25	100		39,2	100		0,5	100		0,2	100		116404,7	100	11,2	100		145,6	100		940,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,5	100		1,04	73		5,0	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,2	100		117797,4	100	11,1	100		145,7	100		939,4	100	In marcia
09:00		4,3	86		1,5	86		0,48	100		5,0	86		0,26	100		24,3	86		0,5	86		0,2	86		115715,3	100	11,3	86		145,5	100		939,4	100	In marcia
09:30		1,4	78		0,9	78		0,4	100		4,7	78		0,25	100		33,5	78		0,4	78		0,4	78		116471,2	100	11,2	78		145,8	100		940,1	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,3	100		1,17	100		5,1	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		120877,4	100	10,9	100		146,2	100		952,5	100	In marcia
10:30		1,8	100		2,0	100		1,2	73		5,4	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		121984,5	100	10,9	100		146,3	100		945,7	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,9	100		1,12	100		5,9	100		0,25	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		123936,3	100	11,0	100		146,5	100		950,6	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,7	100		1,45	100		7,0	100		0,25	94		35,3	100		0,5	100		0,3	100		123705,0	100	11,1	100		146,7	100		941,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,8	100		3,2	100		5,1	100		0,26	100		30,0	100		0,4	100		0,2	100		124386,4	100	10,9	100		152,7	100		948,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,2	100		3,45	73		4,8	100		0,27	100		26,8	100		0,4	100		0,3	100		124512,1	100	11,1	100		165,9	100		944,4	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		3,71	100		5,7	100		0,27	100		25,6	100		0,4	100		0,3	100		123686,7	100	11,1	100		171,7	100		939,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		3,05	100		4,7	100		0,27	100		27,7	100		0,4	100		0,4	100		123075,3	100	11,0	100		172,1	100		937,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,5	100		3,5	100		4,4	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,2	100		124162,3	100	10,9	100		158,3	100		945,2	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		2,66	73		4,8	100		0,26	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		122797,0	100	10,8	100		148,2	100		942,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		2,37	100		4,5	100		0,25	100		34,4	100		0,4	100		0,3	100		122801,6	100	10,9	100		145,9	100		939,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		2,41	100		4,5	100		0,25	94		30,2	100		0,4	100		0,2	100		124180,1	100	11,0	100		146,5	100		946,0	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,2	100		1,94	100		4,0	100		0,26	100		30,5	100		0,4	100		0,2	100		124087,8	100	10,9	100		146,5	100		941,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,9	100		1,48	73		4,4	100		0,26	100		29,9	100		0,4	100		0,2	100		122122,9	100	10,9	100		146,5	100		937,5	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,9	100		1,65	100		4,2	100		0,25	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		123337,3	100	10,9	100		146,4	100		943,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,2	100		2,18	100		4,8	100		0,26	100		31,2	100		0,4	100		0,4	100		123778,5	100	10,8	100		148,9	100		939,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		2,08	100		4,4	100		0,26	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		124020,4	100	11,1	100		161,6	100		937,7	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		1,16	73		4,1	100		0,27	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		124783,5	100	11,1	100		169,7	100		941,7	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,1	100		1,11	100		4,2	100		0,27	100		29,5	100		0,4	100		0,3	100		123115,3	100	10,7	100		172,4	100		939,8	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,7	100		1,56	100		3,9	100		0,26	94		26,1	100		0,4	100		0,3	100		123768,6	100	11,1	100		158,5	100		935,4	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,3	100		0,95	100		3,9	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		0,3	100		124557,5	100	11,0	100		148,2	100		935,9	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,61	73		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,4	100		0,3	100		123774,2	100	11,1	100		146,5	100		933,8	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,4	86		0,68	100		4,0	86		0,26	100		26,8	86		0,4	86		0,3	86		123740,8	100	11,1	86		146,3	100		937,5	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		0,65	100		4,2	78		0,25	100		23,3	78		0,4	78		0,0	78		125021,1	100	10,9	78		146,8	100		942,4	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,2	100		0,42	100		4,6	100		0,26	100		23,3	100		0,4	100		0,0	100		121903,1	100									

# MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 04/08/2021

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		1,4	100		1,0	100		0,81	73		4,6	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		117235,4	100		11,0	100		145,7	100		943,6	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,9	100		1,64	100		4,6	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		117412,5	100		11,1	100		147,7	100		941,0	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,5	100		0,97	100		5,1	100		0,26	100		28,7	100		0,5	100		0,1	100		116621,0	100		11,1	100		157,0	100		937,5	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,1	100		0,75	100		5,2	100		0,26	100		23,6	100		0,5	100		0,2	100		116610,4	100		11,1	100		162,5	100		943,1	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,7	100		1,82	73		5,4	100		0,26	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		116477,3	100		11,2	100		164,6	100		944,6	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,5	100		1,66	100		5,2	100		0,26	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		115010,8	100		11,2	100		164,9	100		938,7	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,2	100		1,17	100		6,2	100		0,27	95		33,5	100		0,5	100		0,3	100		115766,0	100		11,1	100		166,0	100		938,5	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,6	100		1,02	100		6,0	100		0,26	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		118471,7	100		11,0	100		166,9	100		939,1	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,4	100		0,45	73		5,4	100		0,27	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		115535,5	100		11,3	100		167,4	100		931,6	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,0	100		0,31	100		5,7	100		0,26	100		20,5	100		0,5	100		0,1	100		115606,3	100		11,3	100		167,2	100		936,8	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,9	100		0,34	100		5,5	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		117440,1	100		11,1	100		167,4	100		945,3	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		1,0	100		0,64	100		5,8	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,1	100		117124,2	100		11,2	100		166,9	100		942,4	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,1	100		0,34	73		5,3	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		114430,5	100		11,4	100		152,4	100		936,7	100		in Betrieb
07:00		2,4	100		0,8	100		0,28	100		5,1	100		0,26	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		114798,2	100		11,4	100		145,5	100		940,2	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,3	100		0,95	100		4,6	100		0,25	95		29,1	100		0,5	100		0,3	100		116990,1	100		11,2	100		145,8	100		943,3	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		2,1	100		1,34	100		5,0	100		0,25	100		39,2	100		0,5	100		0,2	100		116404,7	100		11,2	100		145,6	100		940,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		1,5	100		1,04	73		5,0	100		0,25	100		38,7	100		0,5	100		0,2	100		117797,4	100		11,1	100		145,7	100		939,4	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		1,5	86		0,48	100		5,0	86		0,26	100		24,3	86		0,5	86		0,2	86		115715,3	100		11,3	86		145,5	100		939,4	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		0,9	78		0,4	100		4,7	78		0,25	100		33,5	78		0,5	78		0,4	78		116471,2	100		11,2	78		145,8	100		940,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,3	100		1,17	100		5,1	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		120877,4	100		10,9	100		146,2	100		952,5	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		2,0	100		1,2	73		5,4	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		121984,5	100		10,9	100		146,3	100		945,7	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,9	100		1,12	100		5,9	100		0,25	100		27,1	100		0,5	100		0,3	100		123936,3	100		11,0	100		146,5	100		950,6	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,7	100		1,45	100		7,0	100		0,25	94		35,3	100		0,5	100		0,3	100		123705,0	100		11,1	100		146,7	100		941,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,8	100		3,2	100		5,1	100		0,26	100		30,0	100		0,4	100		0,2	100		124386,4	100		10,9	100		152,7	100		948,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		3,45	73		4,8	100		0,27	100		26,8	100		0,4	100		0,3	100		124512,1	100		11,1	100		165,9	100		944,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		3,71	100		5,7	100		0,27	100		25,6	100		0,4	100		0,3	100		123686,7	100		11,1	100		171,7	100		939,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		3,05	100		4,7	100		0,27	100		27,7	100		0,4	100		0,4	100		123075,3	100		11,0	100		172,1	100		937,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		3,5	100		4,4	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,2	100		124162,3	100		10,9	100		158,3	100		945,2	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		2,66	73		4,8	100		0,26	100		33,9	100		0,4	100		0,2	100		122797,0	100		10,8	100		148,2	100		942,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		2,37	100		4,5	100		0,25	100		34,4	100		0,4	100		0,3	100		122801,6	100		10,9	100		145,9	100		939,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		2,41	100		4,5	100		0,25	94		30,2	100		0,4	100		0,2	100		124180,1	100		11,0	100		146,5	100		946,0	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,2	100		1,94	100		4,0	100		0,26	100		30,5	100		0,4	100		0,2	100		124087,8	100		10,9	100		146,5	100		941,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,9	100		1,48	73		4,4	100		0,26	100		29,9	100		0,4	100		0,2	100		122122,9	100		10,9	100		146,5	100		937,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,9	100		1,65	100		4,2	100		0,25	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		123337,3	100		10,9	100		146,4	100		943,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,2	100		2,18	100		4,8	100		0,26	100		31,2	100		0,4	100		0,4	100		123778,5	100		10,8	100		148,9	100		939,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		2,08	100		4,4	100		0,26	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		124020,4	100		11,1	100		161,6	100		937,7	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		1,16	73		4,1	100		0,27	100		28,6	100		0,4	100		0,3	100		124783,5	100		11,1	100		169,7	100		941,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,1	100		1,11	100		4,2	100		0,27	100		29,5	100		0,4	100		0,3	100		123115,3	100		10,7	100		172,4	100		939,8	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,7	100		1,56	100		3,9	100		0,26	94		26,1	100		0,4	100		0,3	100		123768,6	100		11,1	100		158,5	100		935,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,3	100		0,95	100		3,9	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		0,3	100		124557,5	100		11,0	100		148,2	100		935,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,61	73		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,4	100		0,3	100		123774,2	100		11,1	100		146,5	100		933,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,4	86		0,68	100		4,0	86		0,26	100		26,8	86		0,4	86		0,3	86		123740,8	100		11,1	86		146,3	100		937,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,65	100		4,2	78		0,25	100		23,3	78																				