

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		5,3	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		123398,8	100	11,1	100		146,1	100		948,3	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,5	100		0,05	100		5,0	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		121560,9	100	11,1	100		148,1	100		950,0	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,8	100		0,14	100		4,4	100		0,26	100		43,4	100		0,5	100		0,0	100		122703,0	100	11,0	100		159,3	100		943,3	100	In marcia
02:00		1,6	100		1,4	100		0,53	100		4,6	100		0,26	100		41,2	100		0,4	100		0,0	100		121962,0	100	10,9	100		167,0	100		940,8	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,9	100		0,27	73		5,1	100		0,27	100		34,4	100		0,4	100		0,0	100		122951,1	100	10,9	100		169,3	100		947,3	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,7	100		0,12	100		4,5	100		0,27	100		22,7	100		0,5	100		0,1	100		121281,5	100	11,3	100		170,2	100		943,7	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,5	100		0,22	100		5,8	100		0,27	94		28,6	100		0,5	100		0,1	100		122160,6	100	11,2	100		170,8	100		940,2	100	In marcia
04:00		3,5	100		1,3	100		0,15	100		5,7	100		0,27	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		122805,7	100	11,1	100		171,4	100		950,5	100	In marcia
04:30		4,5	100		1,4	100		0,08	73		5,9	100		0,26	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		122362,3	100	11,0	100		169,8	100		953,5	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,9	100		0,01	100		5,6	100		0,26	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		122294,4	100	11,0	100		169,4	100		957,9	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,4	100		0,11	100		5,0	100		0,26	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		119494,4	100	11,2	100		166,9	100		944,5	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,8	100		0,1	100		4,9	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,0	100		121452,7	100	11,0	100		150,9	100		946,0	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,7	100		0,08	73		5,1	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,1	100		121720,0	100	10,9	100		146,1	100		951,9	100	In marcia
07:00		1,9	100		2,0	100		0,09	100		5,4	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		121727,6	100	11,0	100		146,0	100		950,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,0	100		0,08	100		5,6	100		0,25	94		26,9	100		0,5	100		0,1	100		122347,8	100	11,0	100		146,2	100		951,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		1,11	100		5,4	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		122164,3	100	10,9	100		146,6	100		949,7	100	In marcia
08:30		1,5	100		2,2	100		1,38	73		4,8	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		122095,2	100	10,9	100		146,3	100		957,4	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,7	86		0,56	100		4,4	86		0,25	100		29,9	86		0,4	86		0,0	86		122625,8	100	11,0	86		146,3	100		949,3	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,0	78		1,12	100		4,6	78		0,26	100		51,4	78		0,5	78		0,0	78		119473,0	100	11,3	78		146,5	100		938,4	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,7	100		1,32	100		4,2	100		0,26	100		39,5	100		0,5	100		0,1	100		121557,1	100	11,2	100		146,3	100		951,4	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		0,46	73		7,4	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		120039,3	100	11,2	100		146,1	100		946,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,8	100		0,14	100		5,9	100		0,25	100		24,7	100		0,4	100		0,2	100		122680,9	100	10,8	100		146,5	100		961,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		0,86	100		4,0	100		0,26	94		33,4	100		0,4	100		0,2	100		120516,2	100	11,2	100		146,7	100		949,1	100	In marcia
12:00		1,9	100		2,2	100		1,46	100		5,9	100		0,26	100		33,4	100		0,4	100		0,1	100		119216,0	100	11,3	100		146,0	100		941,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100		0,55	73		7,1	100		0,26	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		121367,8	100	11,0	100		146,2	100		949,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,8	100		0,12	100		6,0	100		0,25	100		18,4	100		0,4	100		0,1	100		121929,6	100	11,1	100		146,2	100		956,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,1	100		0,89	100		4,4	100		0,26	100		22,0	100		0,4	100		0,1	100		118526,9	100	11,3	100		146,3	100		947,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		3,01	100		4,8	100		0,25	100		39,1	100		0,4	100		0,2	100		120023,5	100	11,1	100		146,4	100		946,2	100	In marcia
14:30		1,6	100		2,1	100		3,21	73		5,8	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		120905,0	100	11,1	100		146,2	100		953,2	100	In marcia
15:00		1,6	100		1,5	100		1,85	100		5,9	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		121767,6	100	11,1	100		146,5	100		950,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,56	100		5,7	100		0,25	94		29,5	100		0,5	100		0,2	100		120075,0	100	11,2	100		146,4	100		940,7	100	In marcia
16:00		1,9	100		2,1	100		1,02	100		5,2	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,3	100		118843,6	100	11,4	100		148,4	100		935,9	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,5	100		0,05	73		5,6	100		0,27	100		31,7	100		0,5	100		0,1	100		118203,0	100	11,4	100		160,1	100		936,2	100	In marcia
17:00		2,0	100		0,8	100		0,08	100		6,9	100		0,27	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		120757,2	100	11,1	100		167,1	100		939,8	100	In marcia
17:30		3,0	100		1,3	100		0,24	100		5,6	100		0,27	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		118557,2	100	11,3	100		169,0	100		941,9	100	In marcia
18:00		5,1	100		1,6	100		0,24	100		6,2	100		0,26	100		18,8	100		0,5	100		0,3	100		118658,9	100	11,3	100		168,2	100		942,6	100	In marcia
18:30		3,0	100		1,0	100		0,1	73		7,1	100		0,25	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		120106,8	100	11,0	100		154,2	100		946,2	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,8	100		0,29	100		6,1	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,1	100		121145,5	100	11,0	100		146,3	100		950,7	100	In marcia
19:30		1,7	100		0,8	100		1,17	100		6,1	100		0,25	94		34,8	100		0,5	100		0,2	100		120073,6	100	11,0	100		146,4	100		950,6	100	In marcia
20:00		3,1	100		1,3	100		1,93	100		5,7	100		0,25	100		29,3	100		0,4	100		0,2	100		118869,0	100	11,1	100		146,2	100		943,9	100	In marcia
20:30		6,0	100		1,8	100		1,71	73		7,0	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		120490,9	100	10,9	100		146,0	100		951,2	100	In marcia
21:00		4,7	84		1,3	84		0,84	100		7,2	84		0,24	100		21,2	84		0,5	84		0,1	84		119702,6	100	11,1	84		146,1	100		953,2	100	In marcia
21:30		3,9	79		1,0	79		1,42	100		9,1	79		0,25	100		24,1	79		0,5	79		0,3	79		120428,7	100	10,8	79		146,1	100		953,2	100	In marcia
22:00		2,8	100		1,0	100		2,34	100		6,8	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		120019,7										

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		0,6	100		0,0	73		5,3	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,0	100		123398,8	100	11,1	100		146,1	100		948,3	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		0,5	100		0,05	100		5,0	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,0	100		121560,9	100	11,1	100		148,1	100		950,0	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		0,8	100		0,14	100		4,4	100		0,26	100		43,4	100		0,5	100		0,0	100		122703,0	100	11,0	100		159,3	100		943,3	100	in Betrieb
02:00		1,6	100		1,4	100		0,53	100		4,6	100		0,26	100		41,2	100		0,4	100		0,0	100		121962,0	100	10,9	100		167,0	100		940,8	100	in Betrieb
02:30		2,1	100		1,9	100		0,27	73		5,1	100		0,27	100		34,4	100		0,4	100		0,0	100		122951,1	100	10,9	100		169,3	100		947,3	100	in Betrieb
03:00		1,6	100		1,7	100		0,12	100		4,5	100		0,27	100		22,7	100		0,5	100		0,1	100		121281,5	100	11,3	100		170,2	100		943,7	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		1,5	100		0,22	100		5,8	100		0,27	94		28,6	100		0,5	100		0,1	100		122160,6	100	11,2	100		170,8	100		940,2	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		1,3	100		0,15	100		5,7	100		0,27	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		122805,7	100	11,1	100		171,4	100		950,5	100	in Betrieb
04:30		4,5	100		1,4	100		0,08	73		5,9	100		0,26	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		122362,3	100	11,0	100		169,8	100		953,5	100	in Betrieb
05:00		2,7	100		0,9	100		0,01	100		5,6	100		0,26	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		122294,4	100	11,0	100		169,4	100		957,9	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		1,4	100		0,11	100		5,0	100		0,26	100		34,7	100		0,5	100		0,0	100		119494,4	100	11,2	100		166,9	100		944,5	100	in Betrieb
06:00		3,5	100		1,8	100		0,1	100		4,9	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,0	100		121452,7	100	11,0	100		150,9	100		946,0	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		1,7	100		0,08	73		5,1	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,1	100		121720,0	100	10,9	100		146,1	100		951,9	100	in Betrieb
07:00		1,9	100		2,0	100		0,09	100		5,4	100		0,24	100		32,8	100		0,5	100		0,0	100		121727,6	100	11,0	100		146,0	100		950,8	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		1,0	100		0,08	100		5,6	100		0,25	94		26,9	100		0,5	100		0,1	100		122347,8	100	11,0	100		146,2	100		951,3	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		1,11	100		5,4	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,0	100		122164,3	100	10,9	100		146,6	100		949,7	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		2,2	100		1,38	73		4,8	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		122095,2	100	10,9	100		146,3	100		957,4	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		0,7	86		0,56	100		4,4	86		0,25	100		29,9	86		0,4	86		0,0	86		122625,8	100	11,0	86		146,3	100		949,3	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,0	78		1,12	100		4,6	78		0,26	100		51,4	78		0,5	78		0,0	78		119473,0	100	11,3	78		146,5	100		938,4	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,7	100		1,32	100		4,2	100		0,26	100		39,5	100		0,5	100		0,1	100		121557,1	100	11,2	100		146,3	100		951,4	100	in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		0,46	73		7,4	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		120039,3	100	11,2	100		146,1	100		946,8	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		0,8	100		0,14	100		5,9	100		0,25	100		24,7	100		0,4	100		0,2	100		122680,9	100	10,8	100		146,5	100		961,4	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		0,86	100		4,0	100		0,26	94		33,4	100		0,4	100		0,2	100		120516,2	100	11,2	100		146,7	100		949,1	100	in Betrieb
12:00		1,9	100		2,2	100		1,46	100		5,9	100		0,26	100		33,4	100		0,4	100		0,1	100		119216,0	100	11,3	100		146,0	100		941,5	100	in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,55	73		7,1	100		0,26	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		121367,8	100	11,0	100		146,2	100		949,1	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		0,8	100		0,12	100		6,0	100		0,25	100		18,4	100		0,4	100		0,1	100		121929,6	100	11,1	100		146,2	100		956,9	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,1	100		0,89	100		4,4	100		0,26	100		22,0	100		0,4	100		0,1	100		118526,9	100	11,3	100		146,3	100		947,3	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		3,01	100		4,8	100		0,25	100		39,1	100		0,4	100		0,2	100		120023,5	100	11,1	100		146,4	100		946,2	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		2,1	100		3,21	73		5,8	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		120905,0	100	11,1	100		146,2	100		953,2	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		1,5	100		1,85	100		5,9	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		121767,6	100	11,1	100		146,5	100		950,6	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,56	100		5,7	100		0,25	94		29,5	100		0,5	100		0,2	100		120075,0	100	11,2	100		146,4	100		940,7	100	in Betrieb
16:00		1,9	100		2,1	100		1,02	100		5,2	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,3	100		118843,6	100	11,4	100		148,4	100		935,9	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		1,5	100		0,05	73		5,6	100		0,27	100		31,7	100		0,5	100		0,1	100		118203,0	100	11,4	100		160,1	100		936,2	100	in Betrieb
17:00		2,0	100		0,8	100		0,08	100		6,9	100		0,27	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		120757,2	100	11,1	100		167,1	100		939,8	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		1,3	100		0,24	100		5,6	100		0,27	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		118557,2	100	11,3	100		169,0	100		941,9	100	in Betrieb
18:00		5,1	100		1,6	100		0,24	100		6,2	100		0,26	100		18,8	100		0,5	100		0,3	100		118658,9	100	11,3	100		168,2	100		942,6	100	in Betrieb
18:30		3,0	100		1,0	100		0,1	73		7,1	100		0,25	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		120106,8	100	11,0	100		154,2	100		946,2	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,8	100		0,29	100		6,1	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,1	100		121145,5	100	11,0	100		146,3	100		950,7	100	in Betrieb
19:30		1,7	100		0,8	100		1,17	100		6,1	100		0,25	94		34,8	100		0,5	100		0,2	100		120073,6	100	11,0	100		146,4	100		950,6	100	in Betrieb
20:00		3,1	100		1,3	100		1,93	100		5,7	100		0,25	100		29,3	100		0,4	100		0,2	100		118869,0	100	11,1	100		146,2	100		943,9	100	in Betrieb
20:30		6,0	100		1,8	100		1,71	73		7,0	100		0,25	100		25,9	100		0,5	100		0,1	100		120490,9	100	10,9	100		146,0	100		951,2	100	in Betrieb
21:00		4,7	84		1,3	84		0,84	100		7,2	84		0,24	100		21,2	84		0,5	84		0,1	84		119702,6	100	11,1	84		146,1	100		953,2	100	in Betrieb
21:30		3,9	79		1,0	79		1,42	100		9,1	79		0,25	100		24,1	79		0,5	79		0,3	79		120428,7	100	10,8	79		146,1	100		953,2	100	in Betrieb
22:00		2,8	100		1,0	100		2,34	100		6,8	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		120019,7	100</									