

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,7	100		1,1	100		2,35	73		6,9	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		120886,3	100		10,8	100		146,3	100		952,0	100		In marcia
01:00		3,7	100		1,4	100		3,9	100		6,9	100		0,26	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		119442,3	100		11,2	100		146,3	100		937,8	100		In marcia
01:30		5,4	100		1,4	100		3,34	100		6,7	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		121113,7	100		11,0	100		146,2	100		943,3	100		In marcia
02:00		3,8	100		0,9	100		2,38	100		7,5	100		0,26	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		121035,2	100		10,9	100		146,2	100		947,5	100		In marcia
02:30		2,9	100		1,0	100		3,69	73		6,6	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		119962,6	100		11,1	100		146,1	100		945,1	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,4	100		5,04	100		7,3	100		0,26	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		120973,3	100		11,1	100		146,5	100		943,4	100		In marcia
03:30		4,2	100		1,8	100		5,05	100		7,4	100		0,26	94		27,9	100		0,5	100		0,4	100		122775,4	100		11,0	100		152,5	100		947,3	100		In marcia
04:00		4,4	100		1,6	100		2,96	100		7,2	100		0,27	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		118218,1	100		11,4	100		163,0	100		933,4	100		In marcia
04:30		4,2	100		1,5	100		1,66	73		6,6	100		0,27	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		118747,7	100		11,3	100		166,6	100		936,7	100		In marcia
05:00		4,1	100		1,1	100		1,34	100		6,2	100		0,27	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		120484,4	100		11,1	100		167,2	100		944,7	100		In marcia
05:30		2,8	100		0,7	100		1,24	100		6,5	100		0,27	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		119365,4	100		11,2	100		167,5	100		942,3	100		In marcia
06:00		3,5	100		1,1	100		2,6	100		5,6	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		121451,0	100		11,0	100		168,6	100		949,6	100		In marcia
06:30		4,9	100		1,6	100		2,38	73		6,0	100		0,27	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		119842,8	100		11,2	100		159,2	100		944,0	100		In marcia
07:00		4,2	100		1,6	100		2,96	100		5,8	100		0,26	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		117731,2	100		11,4	100		146,7	100		938,6	100		In marcia
07:30		1,8	100		0,7	100		1,11	100		9,7	100		0,25	94		23,1	100		0,5	100		0,3	100		119306,7	100		11,2	100		146,0	100		945,4	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,2	100		1,03	100		9,1	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		122421,7	100		10,9	100		146,5	100		951,1	100		In marcia
08:30		1,3	100		0,4	100		3,25	73		6,8	100		0,26	100		39,8	100		0,4	100		0,3	100		121991,8	100		11,1	100		146,8	100		942,5	100		In marcia
09:00		1,7	85		1,2	85		11,1	100		6,0	85		0,27	100		38,7	85		0,5	85		0,4	85		117975,0	100		11,5	85		146,8	100		928,3	100		In marcia
09:30		1,3	79		0,6	79		5,31	100		6,9	79		0,26	100		39,0	79		0,5	79		0,2	79		122192,8	100		11,2	79		146,5	100		940,3	100		In marcia
10:00		2,0	100		1,0	100		7,88	100		6,7	100		0,25	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		121560,5	100		11,2	100		146,9	100		934,5	100		In marcia
10:30		1,3	100		0,7	100		4,06	73		5,8	100		0,27	100		40,4	100		0,5	100		0,1	100		119998,7	100		11,5	100		147,4	100		922,6	100		In marcia
11:00		1,3	100		0,6	100		3,13	100		4,8	100		0,26	100		33,2	100		0,5	100		0,2	100		123189,8	100		11,0	100		147,1	100		938,8	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,5	100		1,92	100		5,6	100		0,26	94		26,6	100		0,5	100		0,2	100		122458,3	100		10,6	100		146,5	100		938,9	100		In marcia
12:00		1,3	100		0,5	100		2,07	100		5,9	100		0,27	100		21,8	100		0,4	100		0,3	100		123083,0	100		10,8	100		147,1	100		938,7	100		In marcia
12:30		1,3	100		0,8	100		4,57	73		5,5	100		0,25	100		11,8	100		0,4	100		0,3	100		123182,5	100		10,9	100		146,6	100		940,4	100		In marcia
13:00		1,3	100		0,8	100		6,24	100		4,9	100		0,26	100		11,3	100		0,5	100		0,2	100		119700,2	100		11,3	100		146,1	100		935,0	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,6	100		2,27	100		4,4	100		0,26	100		21,5	100		0,4	100		0,4	100		120972,3	100		10,9	100		146,5	100		942,7	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,8	100		4,35	100		4,5	100		0,26	100		33,2	100		0,4	100		0,2	100		120729,8	100		11,0	100		146,3	100		939,8	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,1	100		4,86	73		5,3	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,3	100		121023,7	100		10,9	100		146,3	100		943,7	100		In marcia
15:00		2,6	100		2,5	100		8,0	100		5,3	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		119224,1	100		11,2	100		146,4	100		945,0	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,5	100		0,49	100		5,1	100		0,26	94		34,8	100		0,5	100		0,2	100		120983,2	100		11,0	100		155,8	100		948,1	100		In marcia
16:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		119416,3	100		10,8	100		164,8	100		955,2	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,4	100		0,09	73		4,6	100		0,27	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		119055,6	100		10,9	100		168,6	100		946,7	100		In marcia
17:00		1,3	100		0,5	100		0,68	100		5,4	100		0,26	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		118923,9	100		10,6	100		170,5	100		953,8	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,8	100		1,98	100		6,1	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		119718,1	100		10,8	100		167,6	100		944,5	100		In marcia
18:00		1,2	100		1,1	100		2,68	100		5,3	100		0,22	100		27,1	100		0,4	100		0,2	100		120154,6	100		10,9	100		152,0	100		949,5	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		2,16	73		4,9	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		120947,1	100		11,0	100		147,0	100		941,9	100		In marcia
19:00		1,4	100		1,6	100		1,9	100		5,1	100		0,21	100		30,1	100		0,4	100		0,3	100		120996,6	100		10,9	100		146,6	100		945,5	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,79	100		4,8	100		0,22	94		30,3	100		0,5	100		0,2	100		118695,6	100		11,2	100		146,2	100		934,8	100		In marcia
20:00		1,6	100		1,5	100		0,59	100		4,7	100		0,21	100		37,2	100		0,5	100		0,2	100		120571,3	100		11,0	100		146,4	100		940,9	100		In marcia
20:30		1,8	100		1,7	100		0,2	73		4,9	100		0,21	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		119759,3	100		11,0	100		146,1	100		944,7	100		In marcia
21:00		1,4	84		1,6	84		0,08	100		5,5	84		0,21	100		25,4	84		0,5	84		0,2	84		119898,3	100		10,9	84		146,1	100		947,2	100		In marcia
21:30		1,4	79		1,2	79		0,35	100		5,0	79		0,22	100		40,1																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,1	100		2,35	73		6,9	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,3	100		120886,3	100		10,8	100		146,3	100		952,0	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,4	100		3,9	100		6,9	100		0,26	100		39,6	100		0,5	100		0,3	100		119442,3	100		11,2	100		146,3	100		937,8	100		in Betrieb
01:30		5,4	100		1,4	100		3,34	100		6,7	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		121113,7	100		11,0	100		146,2	100		943,3	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,9	100		2,38	100		7,5	100		0,26	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		121035,2	100		10,9	100		146,2	100		947,5	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,0	100		3,69	73		6,6	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		119962,6	100		11,1	100		146,1	100		945,1	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,4	100		5,04	100		7,3	100		0,26	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		120973,3	100		11,1	100		146,5	100		943,4	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		1,8	100		5,05	100		7,4	100		0,26	94		27,9	100		0,5	100		0,4	100		122775,4	100		11,0	100		152,5	100		947,3	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		1,6	100		2,96	100		7,2	100		0,27	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		118218,1	100		11,4	100		163,0	100		933,4	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		1,5	100		1,66	73		6,6	100		0,27	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		118747,7	100		11,3	100		166,6	100		936,7	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,1	100		1,34	100		6,2	100		0,27	100		22,1	100		0,5	100		0,4	100		120484,4	100		11,1	100		167,2	100		944,7	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,7	100		1,24	100		6,5	100		0,27	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		119365,4	100		11,2	100		167,5	100		942,3	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,1	100		2,6	100		5,6	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		121451,0	100		11,0	100		168,6	100		949,6	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		1,6	100		2,38	73		6,0	100		0,27	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		119842,8	100		11,2	100		159,2	100		944,0	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,6	100		2,96	100		5,8	100		0,26	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		117731,2	100		11,4	100		146,7	100		938,6	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		0,7	100		1,11	100		9,7	100		0,25	94		23,1	100		0,5	100		0,3	100		119306,7	100		11,2	100		146,0	100		945,4	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,2	100		1,03	100		9,1	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		122421,7	100		10,9	100		146,5	100		951,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,4	100		3,25	73		6,8	100		0,26	100		39,8	100		0,4	100		0,3	100		121991,8	100		11,1	100		146,8	100		942,5	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		1,2	85		11,1	100		6,0	85		0,27	100		38,7	85		0,5	85		0,4	85		117975,0	100		11,5	85		146,8	100		928,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,6	79		5,31	100		6,9	79		0,26	100		39,0	79		0,5	79		0,2	79		122192,8	100		11,2	79		146,5	100		940,3	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,0	100		7,88	100		6,7	100		0,25	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		121560,5	100		11,2	100		146,9	100		934,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,7	100		4,06	73		5,8	100		0,27	100		40,4	100		0,5	100		0,1	100		119998,7	100		11,5	100		147,4	100		922,6	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,6	100		3,13	100		4,8	100		0,26	100		33,2	100		0,5	100		0,2	100		123189,8	100		11,0	100		147,1	100		938,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,5	100		1,92	100		5,6	100		0,26	94		26,6	100		0,5	100		0,2	100		122458,3	100		10,6	100		146,5	100		938,9	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,5	100		2,07	100		5,9	100		0,27	100		21,8	100		0,4	100		0,3	100		123083,0	100		10,8	100		147,1	100		938,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,8	100		4,57	73		5,5	100		0,25	100		11,8	100		0,4	100		0,3	100		123182,5	100		10,9	100		146,6	100		940,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,8	100		6,24	100		4,9	100		0,26	100		11,3	100		0,5	100		0,2	100		119700,2	100		11,3	100		146,1	100		935,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,6	100		2,27	100		4,4	100		0,26	100		21,5	100		0,4	100		0,4	100		120972,3	100		10,9	100		146,5	100		942,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,8	100		4,35	100		4,5	100		0,26	100		33,2	100		0,4	100		0,2	100		120729,8	100		11,0	100		146,3	100		939,8	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,1	100		4,86	73		5,3	100		0,25	100		43,7	100		0,5	100		0,3	100		121023,7	100		10,9	100		146,3	100		943,7	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		2,5	100		8,0	100		5,3	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		119224,1	100		11,2	100		146,4	100		945,0	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,5	100		0,49	100		5,1	100		0,26	94		34,8	100		0,5	100		0,2	100		120983,2	100		11,0	100		155,8	100		948,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		119416,3	100		10,8	100		164,8	100		955,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,4	100		0,09	73		4,6	100		0,27	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		119055,6	100		10,9	100		168,6	100		946,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,5	100		0,68	100		5,4	100		0,26	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		118923,9	100		10,6	100		170,5	100		953,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,8	100		1,98	100		6,1	100		0,23	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		119718,1	100		10,8	100		167,6	100		944,5	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,1	100		2,68	100		5,3	100		0,22	100		27,1	100		0,4	100		0,2	100		120154,6	100		10,9	100		152,0	100		949,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		2,16	73		4,9	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,3	100		120947,1	100		11,0	100		147,0	100		941,9	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,6	100		1,9	100		5,1	100		0,21	100		30,1	100		0,4	100		0,3	100		120996,6	100		10,9	100		146,6	100		945,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,79	100		4,8	100		0,22	94		30,3	100		0,5	100		0,2	100		118695,6	100		11,2	100		146,2	100		934,8	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,5	100		0,59	100		4,7	100		0,21	100		37,2	100		0,5	100		0,2	100		120571,3	100		11,0	100		146,4	100		940,9	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,7	100		0,2	73		4,9	100		0,21	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		119759,3	100		11,0	100		146,1	100		944,7	100		in Betrieb
21:00		1,4	84		1,6	84		0,08	100		5,5	84		0,21	100		25,4	84		0,5	84		0,2	84		119898,3	100		10,9	84		146,1	100		947,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,2	79		0,35	100		5,0	79		0,22	100		40,1	7																				