

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,3	100		1,3	100	1,08	73	5,8	100	0,22	100	32,4	100	0,5	100	0,3	100	118930,9	100	10,7	100	170,1	100	952,8	100	In marcia	
01:00		1,3	100		1,4	100	0,4	100	7,5	100	0,22	100	33,7	100	0,4	100	0,2	100	120295,8	100	33,7	100	171,4	100	956,6	100	In marcia	
01:30		1,3	100		2,0	100	0,41	100	5,5	100	0,22	100	25,5	100	0,5	100	0,2	100	121157,2	100	11,1	100	171,6	100	947,0	100	In marcia	
02:00		1,3	100		1,5	100	0,11	100	5,2	100	0,22	100	27,8	100	0,5	100	0,3	100	117669,5	100	11,3	100	170,7	100	938,3	100	In marcia	
02:30		1,3	100		1,1	100	0,07	73	5,2	100	0,22	100	31,2	100	0,5	100	0,2	100	118965,4	100	11,1	100	170,0	100	941,8	100	In marcia	
03:00		1,3	100		1,6	100	0,66	100	5,2	100	0,21	100	26,5	100	0,5	100	0,2	100	119428,8	100	11,0	100	156,9	100	950,6	100	In marcia	
03:30		1,4	100		1,5	100	0,22	100	4,4	100	0,21	94	28,1	100	0,5	100	0,1	100	115949,0	100	11,3	100	146,0	100	937,8	100	In marcia	
04:00		1,2	100		1,4	100	0,11	100	4,9	100	0,2	100	30,3	100	0,5	100	0,1	100	119715,6	100	10,8	100	145,7	100	954,8	100	In marcia	
04:30		1,6	100		1,7	100	0,12	73	6,0	100	0,21	100	28,8	100	0,5	100	0,2	100	118851,9	100	10,8	100	145,9	100	950,1	100	In marcia	
05:00		1,3	100		1,3	100	0,08	100	5,0	100	0,21	100	27,9	100	0,5	100	0,1	100	117791,7	100	11,1	100	145,8	100	943,4	100	In marcia	
05:30		1,3	100		1,3	100	0,41	100	4,7	100	0,21	100	42,4	100	0,4	100	0,1	100	118991,8	100	11,0	100	145,9	100	945,0	100	In marcia	
06:00		1,8	100		1,8	100	0,59	100	5,0	100	0,21	100	33,5	100	0,5	100	0,1	100	119078,8	100	10,9	100	145,9	100	944,0	100	In marcia	
06:30		1,8	100		1,7	100	0,17	73	5,0	100	0,21	100	23,6	100	0,5	100	0,1	100	118120,2	100	11,2	100	151,4	100	942,7	100	In marcia	
07:00		1,6	100		1,1	100	0,09	100	5,9	100	0,21	100	21,0	100	0,5	100	0,1	100	119857,0	100	11,0	100	160,8	100	952,8	100	In marcia	
07:30		1,3	100		1,2	100	0,13	100	5,6	100	0,22	94	28,5	100	0,5	100	0,0	100	119073,5	100	11,1	100	165,7	100	949,7	100	In marcia	
08:00		1,4	100		1,6	100	0,26	100	4,6	100	0,22	100	32,0	100	0,4	100	0,1	100	119691,9	100	11,0	100	167,5	100	951,3	100	In marcia	
08:30		1,3	100		1,6	100	0,14	73	4,5	100	0,22	100	35,8	100	0,4	100	0,1	100	119302,0	100	10,9	100	168,6	100	950,9	100	In marcia	
09:00		1,4	85		1,5	85	0,69	100	5,3	85	0,22	100	29,6	85	0,4	85	0,1	85	119149,1	100	10,8	85	169,2	100	957,6	100	In marcia	
09:30		1,4	79		1,7	79	1,46	100	5,5	79	0,22	100	32,1	79	0,4	79	0,0	79	119823,1	100	10,9	79	170,0	100	958,2	100	In marcia	
10:00		1,3	100		1,6	100	4,51	100	5,6	100	0,22	100	30,6	100	0,4	100	0,0	100	119456,2	100	11,1	100	164,1	100	949,5	100	In marcia	
10:30		1,3	100		1,8	100	6,5	73	5,1	100	0,21	100	33,6	100	0,4	100	0,0	100	120543,4	100	10,9	100	149,5	100	948,2	100	In marcia	
11:00		1,3	100		1,4	100	6,87	100	4,7	100	0,21	100	28,9	100	0,4	100	0,0	100	120691,8	100	10,9	100	146,0	100	954,5	100	In marcia	
11:30		1,2	100		1,6	100	8,47	100	4,4	100	0,21	95	21,2	100	0,4	100	0,0	100	120564,1	100	11,0	100	145,8	100	954,7	100	In marcia	
12:00		1,2	100		1,2	100	5,14	100	4,6	100	0,21	100	25,5	100	0,4	100	0,0	100	119464,4	100	11,0	100	145,9	100	951,1	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,2	100	6,11	73	4,8	100	0,21	100	34,1	100	0,4	100	0,0	100	119552,2	100	10,8	100	145,9	100	957,9	100	In marcia	
13:00		1,3	100		1,4	100	6,93	100	4,6	100	0,21	100	29,0	100	0,4	100	0,0	100	119179,7	100	11,0	100	145,8	100	948,1	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,2	100	5,69	100	4,5	100	0,21	100	32,2	100	0,4	100	0,0	100	116823,8	100	11,1	100	145,9	100	944,5	100	In marcia	
14:00		1,5	100		1,7	100	8,31	100	4,5	100	0,21	100	27,7	100	0,4	100	0,0	100	116630,0	100	11,0	100	151,5	100	945,7	100	In marcia	
14:30		1,3	100		0,9	100	3,4	73	4,9	100	0,22	100	26,9	100	0,5	100	0,0	100	113850,9	100	11,3	100	158,1	100	937,2	100	In marcia	
15:00		1,3	100		1,0	100	2,81	100	4,1	100	0,22	100	30,2	100	0,4	100	0,0	100	114986,4	100	11,1	100	162,1	100	938,3	100	In marcia	
15:30		1,3	100		0,9	100	2,57	100	3,8	100	0,22	94	28,8	100	0,4	100	0,0	100	115224,6	100	11,1	100	162,1	100	943,3	100	In marcia	
16:00		1,3	100		1,6	100	4,46	100	4,6	100	0,21	100	28,9	100	0,4	100	0,0	100	115448,9	100	11,0	100	159,9	100	948,7	100	In marcia	
16:30		1,4	100		1,6	100	2,97	73	4,7	100	0,21	100	37,6	100	0,4	100	0,0	100	116060,0	100	10,8	100	146,1	100	949,7	100	In marcia	
17:00		1,3	100		1,4	100	2,94	100	4,2	100	0,21	100	33,3	100	0,4	100	0,0	100	115218,0	100	11,1	100	145,7	100	937,0	100	In marcia	
17:30		1,3	100		2,2	100	3,33	100	4,6	100	0,21	100	26,7	100	0,4	100	0,0	100	116980,3	100	11,1	100	146,0	100	945,9	100	In marcia	
18:00		1,3	100		1,1	100	1,83	100	5,5	100	0,21	100	31,2	100	0,4	100	0,0	100	119702,8	100	10,7	100	146,2	100	950,5	100	In marcia	
18:30		1,3	100		1,3	100	3,06	73	4,7	100	0,21	100	28,4	100	0,4	100	0,0	100	118427,6	100	11,2	100	146,5	100	944,2	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,4	100	4,18	100	4,3	100	0,21	100	28,5	100	0,4	100	0,0	100	119728,0	100	11,1	100	146,2	100	948,0	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,7	100	4,34	100	4,1	100	0,21	94	33,0	100	0,4	100	0,0	100	120791,9	100	11,0	100	146,6	100	951,9	100	In marcia	
20:00		1,3	100		1,0	100	3,97	100	4,0	100	0,21	100	27,8	100	0,4	100	0,0	100	121135,0	100	10,9	100	152,1	100	952,8	100	In marcia	
20:30		1,4	100		1,4	100	4,91	73	4,3	100	0,22	100	23,7	100	0,4	100	0,0	100	118681,4	100	11,2	100	162,2	100	947,3	100	In marcia	
21:00		2,1	84		2,1	84	3,4	100	4,7	84	0,22	100	23,1	84	0,4	84	0,0	84	120050,3	100	11,0	84	166,5	100	955,6	100	In marcia	
21:30		1,3	79		1,2	79	2,44	100	4,0	79	0,22	100	32,7	79	0,4	79	0,0	79	118737,8	100	11,2	79	168,6	100	951,4	100	In marcia	
22:00		2,1	100		1,9	100	3,01	100	3,9	100	0,22	100	24,2	100	0,4	100	0,1	100	119593,2	100	11,1	100	168,5	100	954,4	100	In marcia	
22:30		1,3	100		0,8	100	0,92	73	4,3	100	0,22	100	25,6	100	0,4	100	0,0	100	119011,6	100	11,2	100	168,4	100	949,0	100	In marcia	
23:00		2,0	100		1,9	100	4,17	100	3,8	100	0,22	100	30,4	100	0,4	100	0,1	100	118724,5	100	11,1	100	168,5	100	952,2	100	In marcia	
23:30		3,3	100		1,6	100	1,96	100	4,5	100	0,22	94	29,5	100	0,5	100	0,0	100	115830,5	100	11,3	100	167,9	100	942,7	100	In marcia	
24:00		2,1	100		0,7	100	0,58	100	4,7	100	0,21	100	33,2	100	0,5	100	0,0	100	119117,5	100	11,0	100	165,8	100	954,2	100	In marcia	
MIN		1,2			0,7		0,07		3,8		0,20		21		0,4		0		113850,9		10,7		145,7		937			
MAX		3,3			2,2		8,47		7,5		0,22		42,4		0,5		0,3		121157,2		11,3		171,6		958,2</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,3	100		1,08	73		5,8	100		0,22	100		32,4	100		0,5	100		0,3	100		118930,9	100	10,7	100		170,1	100		952,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,4	100		7,5	100		0,22	100		33,7	100		0,4	100		0,2	100		120295,8	100	10,7	100		171,4	100		956,6	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		2,0	100		0,41	100		5,5	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		121157,2	100	11,1	100		171,6	100		947,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,11	100		5,2	100		0,22	100		27,8	100		0,5	100		0,3	100		117669,5	100	11,3	100		170,7	100		938,3	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,1	100		0,07	73		5,2	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		118965,4	100	11,1	100		170,0	100		941,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,66	100		5,2	100		0,21	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		119428,8	100	11,0	100		156,9	100		950,6	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,5	100		0,22	100		4,4	100		0,21	94		28,1	100		0,5	100		0,1	100		115949,0	100	11,3	100		146,0	100		937,8	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,4	100		0,11	100		4,9	100		0,2	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		119715,6	100	10,8	100		145,7	100		954,8	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,7	100		0,12	73		6,0	100		0,21	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		118851,9	100	10,8	100		145,9	100		950,1	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,08	100		5,0	100		0,21	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		117791,7	100	11,1	100		145,8	100		943,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,41	100		4,7	100		0,21	100		42,4	100		0,4	100		0,1	100		118991,8	100	11,0	100		145,9	100		945,0	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,8	100		0,59	100		5,0	100		0,21	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		119078,8	100	10,9	100		145,9	100		944,0	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,7	100		0,17	73		5,0	100		0,21	100		23,6	100		0,5	100		0,1	100		118120,2	100	11,2	100		151,4	100		942,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,1	100		0,09	100		5,9	100		0,21	100		21,0	100		0,5	100		0,1	100		119857,0	100	11,0	100		160,8	100		952,8	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,2	100		0,13	100		5,6	100		0,22	94		28,5	100		0,5	100		0,0	100		119073,5	100	11,1	100		165,7	100		949,7	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,6	100		0,26	100		4,6	100		0,22	100		32,0	100		0,4	100		0,1	100		119691,9	100	11,0	100		167,5	100		951,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,14	73		4,5	100		0,22	100		35,8	100		0,4	100		0,1	100		119302,0	100	10,9	100		168,6	100		950,9	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,5	85		0,69	100		5,3	85		0,22	100		29,6	85		0,4	85		0,1	85		119149,1	100	10,8	85		169,2	100		957,6	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,7	79		1,46	100		5,5	79		0,22	100		32,1	79		0,4	79		0,0	79		119823,1	100	10,9	79		170,0	100		958,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		4,51	100		5,6	100		0,22	100		30,6	100		0,4	100		0,0	100		119456,2	100	11,1	100		164,1	100		949,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,8	100		6,5	73		5,1	100		0,21	100		33,6	100		0,4	100		0,0	100		120543,4	100	10,9	100		149,5	100		948,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		6,87	100		4,7	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,0	100		120691,8	100	10,9	100		146,0	100		954,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,6	100		8,47	100		4,4	100		0,21	95		21,2	100		0,4	100		0,0	100		120564,1	100	11,0	100		145,8	100		954,7	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,2	100		5,14	100		4,6	100		0,21	100		25,5	100		0,4	100		0,0	100		119464,4	100	11,0	100		145,9	100		951,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,2	100		6,11	73		4,8	100		0,21	100		34,1	100		0,4	100		0,0	100		119552,2	100	10,8	100		145,9	100		957,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		6,93	100		4,6	100		0,21	100		29,0	100		0,4	100		0,0	100		119179,7	100	11,0	100		145,8	100		948,1	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		5,69	100		4,5	100		0,21	100		32,2	100		0,4	100		0,0	100		116823,8	100	11,1	100		145,9	100		944,5	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,7	100		8,31	100		4,5	100		0,21	100		27,7	100		0,4	100		0,0	100		116630,0	100	11,0	100		151,5	100		945,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,9	100		3,4	73		4,9	100		0,22	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		113850,9	100	11,3	100		158,1	100		937,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		2,81	100		4,1	100		0,22	100		30,2	100		0,4	100		0,0	100		114986,4	100	11,1	100		162,2	100		938,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,9	100		2,57	100		3,8	100		0,22	94		28,8	100		0,4	100		0,0	100		115224,6	100	11,1	100		162,1	100		943,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,6	100		4,46	100		4,6	100		0,21	100		28,9	100		0,4	100		0,0	100		115448,9	100	11,0	100		159,9	100		948,7	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,6	100		2,97	73		4,7	100		0,21	100		37,6	100		0,4	100		0,0	100		116060,0	100	10,8	100		146,1	100		949,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		2,94	100		4,2	100		0,21	100		33,3	100		0,4	100		0,0	100		115218,0	100	11,1	100		145,7	100		937,0	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		2,2	100		3,33	100		4,6	100		0,21	100		26,7	100		0,4	100		0,0	100		116980,3	100	11,1	100		146,0	100		945,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,1	100		1,83	100		5,5	100		0,21	100		31,2	100		0,4	100		0,0	100		119702,8	100	10,7	100		146,2	100		950,5	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,3	100		3,06	73		4,7	100		0,21	100		28,4	100		0,4	100		0,0	100		118427,6	100	11,2	100		146,5	100		944,2	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,4	100		4,18	100		4,3	100		0,21	100		28,5	100		0,4	100		0,0	100		119728,0	100	11,1	100		146,2	100		948,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,7	100		4,34	100		4,1	100		0,21	94		33,0	100		0,4	100		0,0	100		120791,9	100	11,0	100		146,6	100		951,9	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,0	100		3,97	100		4,0	100		0,21	100		27,8	100		0,4	100		0,0	100		121135,0	100	10,9	100		152,1	100		952,8	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,4	100		4,91	73		4,3	100		0,22	100		23,7	100		0,4	100		0,0	100		118681,4	100	11,2	100		162,2	100		947,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		2,1	84		3,4	100		4,7	84		0,22	100		23,1	84		0,4	84		0,0	84		120050,3	100	11,0	84		166,5	100		955,6	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,2	79		2,44	100		4,0	79		0,22	100		32,7	79		0,4	79		0,0	79		118737,8	100	11,2	79		168,6	100		951,4	100		in Betrieb
22:00		2,1																																			