

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/08/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,3	100		1,5	100		2,2	73		4,8	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		122014,8	100		10,9	100		169,0	100		963,7	100	In marcia
01:00		3,8	100		1,6	100		3,01	100		5,2	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		120886,0	100		10,9	100		169,4	100		965,6	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,4	100		2,51	100		4,9	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		121032,4	100		10,8	100		169,4	100		963,4	100	In marcia
02:00		2,4	100		1,3	100		5,06	100		5,5	100		0,24	100		40,6	100		0,5	100		0,2	100		121450,7	100		10,9	100		169,7	100		956,3	100	In marcia
02:30		2,0	100		1,9	100		6,8	73		5,9	100		0,25	100		46,2	100		0,4	100		0,4	100		120704,2	100		10,6	100		170,4	100		958,2	100	In marcia
03:00		2,0	100		1,9	100		5,04	100		6,6	100		0,26	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		122477,9	100		10,8	100		170,8	100		959,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,7	100		2,93	100		6,3	100		0,26	95		20,6	100		0,4	100		0,4	100		123472,1	100		10,8	100		171,5	100		958,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,7	100		2,51	100		7,1	100		0,26	100		12,5	100		0,5	100		0,4	100		123415,3	100		10,9	100		171,4	100		961,4	100	In marcia
04:30		1,5	100		0,8	100		2,51	73		5,3	100		0,26	100		15,5	100		0,4	100		0,4	100		121801,9	100		11,1	100		170,7	100		948,7	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,2	100		3,48	100		4,5	100		0,25	100		35,1	100		0,4	100		0,3	100		122628,0	100		10,9	100		170,8	100		956,2	100	In marcia
05:30		1,9	100		1,7	100		5,21	100		4,7	100		0,26	100		36,1	100		0,4	100		0,3	100		121745,3	100		10,9	100		170,7	100		958,0	100	In marcia
06:00		2,3	100		2,1	100		3,78	100		5,2	100		0,26	100		40,1	100		0,5	100		0,2	100		120969,8	100		10,7	100		169,8	100		966,6	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,3	100		1,23	73		5,3	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		119949,3	100		10,6	100		157,8	100		967,3	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,3	100		1,18	100		5,9	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		119556,5	100		10,6	100		146,0	100		965,3	100	In marcia
07:30		2,7	100		1,4	100		1,24	100		5,5	100		0,25	95		29,3	100		0,5	100		0,2	100		120479,9	100		10,6	100		145,9	100		969,8	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,7	100		1,99	100		5,4	100		0,24	100		44,2	100		0,4	100		0,3	100		120337,9	100		10,7	100		145,8	100		964,5	100	In marcia
08:30		2,1	100		1,6	100		1,17	73		5,3	100		0,25	100		43,5	100		0,5	100		0,3	100		121045,4	100		10,8	100		146,0	100		960,8	100	In marcia
09:00		1,5	84		1,4	84		1,48	100		7,3	84		0,25	100		38,0	84		0,4	84		0,2	84		121793,0	100		10,7	84		146,2	100		958,8	100	In marcia
09:30		1,6	79		1,3	79		2,99	100		6,6	79		0,26	100		27,2	79		0,4	79		0,4	79		123073,0	100		10,6	79		147,0	100		947,0	100	In marcia
10:00		2,5	100		1,9	100		4,31	100		6,1	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,3	100		123564,6	100		10,8	100		146,4	100		949,8	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		2,32	73		6,1	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		124323,7	100		10,9	100		146,4	100		950,3	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,7	100		2,61	100		5,4	100		0,25	100		36,9	100		0,4	100		0,4	100		124007,0	100		10,7	100		146,7	100		950,7	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		2,61	100		4,8	100		0,24	94		30,9	100		0,4	100		0,2	100		124241,2	100		10,9	100		146,8	100		952,4	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,4	100		4,09	100		4,8	100		0,25	100		23,2	100		0,4	100		0,3	100		124147,3	100		11,0	100		149,9	100		955,5	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,2	100		3,71	73		4,3	100		0,26	100		16,3	100		0,4	100		0,3	100		124145,2	100		11,0	100		161,7	100		961,7	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,8	100		4,09	100		4,9	100		0,26	100		23,8	100		0,4	100		0,5	100		123121,3	100		10,9	100		169,1	100		960,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,1	100		2,93	100		4,4	100		0,26	100		36,9	100		0,4	100		0,6	100		122662,9	100		10,8	100		173,0	100		956,0	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,6	100		3,73	100		5,0	100		0,27	100		35,3	100		0,4	100		0,5	100		123409,1	100		11,0	100		171,8	100		949,6	100	In marcia
14:30		2,0	100		2,2	100		2,9	73		4,8	100		0,26	100		33,3	100		0,4	100		0,5	100		123606,2	100		10,8	100		172,3	100		957,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,8	100		1,51	100		4,6	100		0,26	100		25,5	100		0,4	100		0,4	100		123133,4	100		11,1	100		172,6	100		951,4	100	In marcia
15:30		2,1	100		1,4	100		1,98	100		4,6	100		0,25	94		20,1	100		0,4	100		0,4	100		123018,3	100		11,0	100		172,2	100		958,7	100	In marcia
16:00		2,3	100		0,8	100		1,05	100		4,5	100		0,25	100		27,9	100		0,4	100		0,5	100		121509,4	100		11,1	100		171,6	100		953,4	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,3	100		0,77	73		3,9	100		0,23	100		39,5	100		0,4	100		0,4	100		121473,9	100		10,8	100		171,8	100		958,1	100	In marcia
17:00		3,1	100		2,2	100		1,56	100		4,2	100		0,23	100		31,6	100		0,4	100		0,5	100		122353,6	100		10,8	100		172,2	100		961,5	100	In marcia
17:30		4,5	100		1,6	100		0,93	100		4,1	100		0,22	100		25,2	100		0,4	100		0,4	100		120622,9	100		11,2	100		165,4	100		957,6	100	In marcia
18:00		3,9	100		1,0	100		0,29	100		4,8	100		0,21	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		122259,7	100		10,9	100		149,7	100		959,6	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,2	100		0,32	73		4,3	100		0,21	100		33,0	100		0,4	100		0,5	100		122367,0	100		10,9	100		146,5	100		958,3	100	In marcia
19:00		4,1	100		1,3	100		0,13	100		5,0	100		0,21	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		122677,5	100		11,0	100		146,0	100		953,3	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,0	100		0,18	100		5,1	100		0,21	94		25,1	100		0,4	100		0,4	100		122505,5	100		10,7	100		146,3	100		960,6	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,5	100		0,23	100		4,3	100		0,22	100		27,1	100		0,4	100		0,5	100		121216,6	100		11,1	100		146,1	100		952,2	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,5	100		0,17	73		4,5	100		0,22	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		121962,7	100		10,8	100		145,8	100		956,3	100	In marcia
21:00		4,0	86		1,4	86		0,22	100		4,6	86		0,23	100		34,3	86		0,4	86		0,4	86		121761,0	100		10,7	86		146,7	100		965,5	100	In marcia
21:30		3,1	78		1,5	78		0,34	100		4,5	78		0,25	100		39,9	78		0,4	78		0,4	78		120897,4	100		10,7	78		158,1	100		961,7		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		1,5	100		2,2	73		4,8	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		122014,8	100	10,9	100		169,0	100		963,7	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,6	100		3,01	100		5,2	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		120886,0	100	10,9	100		169,4	100		965,6	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,4	100		2,51	100		4,9	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		121032,4	100	10,8	100		169,4	100		963,4	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,3	100		5,06	100		5,5	100		0,24	100		40,6	100		0,5	100		0,2	100		121450,7	100	10,9	100		169,7	100		956,3	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		1,9	100		6,8	73		5,9	100		0,25	100		46,2	100		0,4	100		0,4	100		120704,2	100	10,6	100		170,4	100		958,2	100		in Betrieb
03:00		2,0	100		1,9	100		5,04	100		6,6	100		0,26	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		122477,9	100	10,8	100		170,8	100		959,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,7	100		2,93	100		6,3	100		0,26	95		20,6	100		0,4	100		0,4	100		123472,1	100	10,8	100		171,5	100		958,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,7	100		2,51	100		7,1	100		0,26	100		12,5	100		0,5	100		0,4	100		123415,3	100	10,9	100		171,4	100		961,4	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		0,8	100		2,51	73		5,3	100		0,26	100		15,5	100		0,4	100		0,4	100		121801,9	100	11,1	100		170,7	100		948,7	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,2	100		3,48	100		4,5	100		0,25	100		35,1	100		0,4	100		0,3	100		122628,0	100	10,9	100		170,8	100		956,2	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,7	100		5,21	100		4,7	100		0,26	100		36,1	100		0,4	100		0,3	100		121745,3	100	10,9	100		170,7	100		958,0	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		2,1	100		3,78	100		5,2	100		0,26	100		40,1	100		0,5	100		0,2	100		120969,8	100	10,7	100		169,8	100		966,6	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,3	100		1,23	73		5,3	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		119949,3	100	10,6	100		157,8	100		967,3	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,3	100		1,18	100		5,9	100		0,24	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		119556,5	100	10,6	100		146,0	100		965,3	100		in Betrieb
07:30		2,7	100		1,4	100		1,24	100		5,5	100		0,25	95		29,3	100		0,5	100		0,2	100		120479,9	100	10,6	100		145,9	100		969,8	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,7	100		1,99	100		5,4	100		0,24	100		44,2	100		0,4	100		0,3	100		120337,9	100	10,7	100		145,8	100		964,5	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,6	100		1,17	73		5,3	100		0,25	100		43,5	100		0,5	100		0,3	100		121045,4	100	10,8	100		146,0	100		960,8	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		1,4	84		1,48	100		7,3	84		0,25	100		38,0	84		0,4	84		0,2	84		121793,0	100	10,7	84		146,2	100		958,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	79		1,3	79		2,99	100		6,6	79		0,26	100		27,2	79		0,4	79		0,4	79		123073,0	100	10,6	79		147,0	100		947,0	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,9	100		4,31	100		6,1	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,3	100		123564,6	100	10,8	100		146,4	100		949,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		2,32	73		6,1	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,3	100		124323,7	100	10,9	100		146,4	100		950,3	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,7	100		2,61	100		5,4	100		0,25	100		36,9	100		0,4	100		0,4	100		124007,0	100	10,7	100		146,7	100		950,7	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		2,61	100		4,8	100		0,24	94		30,9	100		0,4	100		0,2	100		124241,2	100	10,9	100		146,8	100		952,4	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,4	100		4,09	100		4,8	100		0,25	100		23,2	100		0,4	100		0,3	100		124147,3	100	11,0	100		149,9	100		955,5	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,2	100		3,71	73		4,3	100		0,26	100		16,3	100		0,4	100		0,3	100		124145,2	100	11,0	100		161,7	100		961,7	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,8	100		4,09	100		4,9	100		0,26	100		23,8	100		0,4	100		0,5	100		123121,3	100	10,9	100		169,1	100		960,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,1	100		2,93	100		4,4	100		0,26	100		36,9	100		0,4	100		0,6	100		122662,9	100	10,8	100		173,0	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,6	100		3,73	100		5,0	100		0,27	100		35,3	100		0,4	100		0,5	100		123409,1	100	11,0	100		171,8	100		949,6	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		2,2	100		2,9	73		4,8	100		0,26	100		33,3	100		0,4	100		0,5	100		123606,2	100	10,8	100		172,3	100		957,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,8	100		1,51	100		4,6	100		0,26	100		25,5	100		0,4	100		0,4	100		123133,4	100	11,1	100		172,6	100		951,4	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		1,4	100		1,98	100		4,6	100		0,25	94		20,1	100		0,4	100		0,4	100		123018,3	100	11,0	100		172,2	100		958,7	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,8	100		1,05	100		4,5	100		0,25	100		27,9	100		0,4	100		0,5	100		121509,4	100	11,1	100		171,6	100		953,4	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,3	100		0,77	73		3,9	100		0,23	100		39,5	100		0,4	100		0,4	100		121473,9	100	10,8	100		171,8	100		958,1	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		2,2	100		1,56	100		4,2	100		0,23	100		31,6	100		0,4	100		0,5	100		122353,6	100	10,8	100		172,2	100		961,5	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		1,6	100		0,93	100		4,1	100		0,22	100		25,2	100		0,4	100		0,4	100		120622,9	100	11,2	100		165,4	100		957,6	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,0	100		0,29	100		4,8	100		0,21	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		122259,7	100	10,9	100		149,7	100		959,6	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,2	100		0,32	73		4,3	100		0,21	100		33,0	100		0,4	100		0,5	100		122367,0	100	10,9	100		146,5	100		958,3	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		1,3	100		0,13	100		5,0	100		0,21	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		122677,5	100	11,0	100		146,0	100		953,3	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,0	100		0,18	100		5,1	100		0,21	94		25,1	100		0,4	100		0,4	100		122505,5	100	10,7	100		146,3	100		960,6	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,5	100		0,23	100		4,3	100		0,22	100		27,1	100		0,4	100		0,5	100		121216,6	100	11,1	100		146,1	100		952,2	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,5	100		0,17	73		4,5	100		0,22	100		32,3	100		0,4	100		0,3	100		121962,7	100	10,8	100		145,8	100		956,3	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		1,4	86		0,22	100		4,6	86		0,23	100		34,3	86		0,4	86		0,4	86		121761,0	100	10,7	86		146,7	100		965,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	78		1,5	78		0,34	100		4,5	78		0,25	100		39,9	78		0,4	78		0,4	78		120897,4	100	10,7	78		158,1	100		961,7	100		in Betrieb
22:00		2,5																																			