

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,05	73		4,0	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		122460,9	100		10,8	100		170,6	100		960,7	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,9	100		0,07	100		4,1	100		0,27	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		122010,5	100		10,8	100		171,5	100		959,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,7	100		0,06	100		4,0	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		122168,2	100		10,7	100		171,6	100		961,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,1	100		0,05	100		4,3	100		0,27	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		121903,3	100		10,8	100		171,5	100		961,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,1	100		0,01	73		4,5	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,2	100		122184,8	100		10,8	100		171,8	100		965,4	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		5,1	100		0,27	100		34,3	100		0,4	100		0,2	100		123140,1	100		10,7	100		172,5	100		965,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,9	100		0,05	100		4,0	100		0,26	95		29,9	100		0,5	100		0,3	100		122262,2	100		11,0	100		172,7	100		952,1	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,5	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		122963,6	100		10,9	100		171,5	100		958,5	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		122709,0	100		10,7	100		171,3	100		963,8	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		31,1	100		0,4	100		0,2	100		122408,0	100		10,9	100		171,8	100		956,7	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,7	100		0,27	100		34,1	100		0,4	100		0,3	100		122035,3	100		10,9	100		172,4	100		951,4	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,7	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		123007,0	100		10,9	100		172,0	100		956,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,04	73		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,4	100		0,1	100		123036,1	100		10,7	100		161,2	100		960,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		122860,8	100		10,9	100		148,2	100		957,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,0	100		0,25	94		29,7	100		0,5	100		0,1	100		122148,8	100		10,7	100		146,1	100		961,1	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,4	100		0,0	100		122650,5	100		10,8	100		146,2	100		960,7	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		122367,9	100		10,9	100		146,1	100		959,4	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,2	84		0,03	100		3,9	84		0,25	100		20,9	84		0,5	84		0,1	84		121149,9	100		10,8	84		145,7	100		956,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,3	79		0,01	100		3,9	79		0,25	100		34,7	79		0,5	79		0,2	79		121170,4	100		10,8	79		146,3	100		961,6	100	In marcia
10:00		1,8	100		2,1	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,2	100		121706,8	100		10,7	100		146,3	100		965,7	100	In marcia
10:30		2,0	100		1,6	100		0,01	73		4,1	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		121269,9	100		11,0	100		145,7	100		954,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,2	100		120672,8	100		10,6	100		146,1	100		964,3	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,11	100		3,7	100		0,25	94		32,7	100		0,4	100		0,2	100		121204,8	100		10,8	100		146,2	100		960,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,6	100		0,09	100		4,2	100		0,26	100		40,7	100		0,4	100		0,3	100		120555,8	100		10,5	100		146,4	100		966,9	100	In marcia
12:30		1,8	100		2,1	100		0,09	73		4,8	100		0,25	100		26,9	100		0,4	100		0,1	100		121213,2	100		10,8	100		147,9	100		968,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		121187,5	100		10,8	100		159,4	100		965,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,2	100		0,06	100		4,5	100		0,26	100		23,0	100		0,4	100		0,3	100		120806,9	100		10,6	100		168,0	100		974,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,06	100		4,2	100		0,26	100		28,9	100		0,4	100		0,3	100		121337,0	100		10,9	100		170,2	100		957,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,1	73		4,3	100		0,27	100		28,8	100		0,4	100		0,3	100		121040,3	100		10,7	100		171,4	100		960,2	100	In marcia
15:00		1,5	100		2,0	100		0,25	100		3,7	100		0,26	100		25,1	100		0,4	100		0,3	100		121445,4	100		11,0	100		171,7	100		957,3	100	In marcia
15:30		2,7	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,27	94		34,9	100		0,5	100		0,2	100		121671,6	100		10,9	100		171,8	100		956,2	100	In marcia
16:00		3,6	100		1,0	100		0,03	100		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,4	100		122317,9	100		10,9	100		171,8	100		961,2	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,1	100		0,09	73		4,5	100		0,24	100		28,1	100		0,4	100		0,3	100		121199,7	100		10,9	100		166,4	100		972,3	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,6	100		0,42	100		3,2	100		0,23	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		122200,2	100		11,0	100		149,4	100		968,7	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,5	100		0,27	100		3,3	100		0,22	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		121646,1	100		11,0	100		146,1	100		965,1	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,6	100		0,7	100		3,3	100		0,22	100		41,4	100		0,4	100		0,3	100		120747,9	100		10,7	100		147,4	100		968,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,81	73		3,1	100		0,22	100		29,9	100		0,4	100		0,2	100		121202,5	100		10,8	100		151,3	100		965,9	100	In marcia
19:00		5,0	100		1,8	100		1,19	100		3,3	100		0,22	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		120550,5	100		11,0	100		153,9	100		958,2	100	In marcia
19:30		3,6	100		0,9	100		0,29	100		4,1	100		0,22	94		23,3	100		0,5	100		0,2	100		120461,9	100		10,8	100		148,2	100		958,0	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,0	100		0,11	100		4,0	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		120210,4	100		10,7	100		145,9	100		964,5	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,4	100		0,32	73		3,7	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		120867,9	100		10,8	100		150,5	100		965,9	100	In marcia
21:00		2,4	84		1,6	84		0,57	100		3,7	84		0,23	100		29,5	84		0,5	84		0,3	84		120774,1	100		10,9	84		162,0	100		967,2	100	In marcia
21:30		1,5	80		0,9	80		1,39	100		3,6	80		0,25	100		42,9	80		0,5	80		0,6	80		120335,3	100		10,7	80		168,8	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,2	100		0,05	73		4,0	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,2	100		122460,9	100		10,8	100		170,6	100		960,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,9	100		0,07	100		4,1	100		0,27	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		122010,5	100		10,8	100		171,5	100		959,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,7	100		0,06	100		4,0	100		0,26	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		122168,2	100		10,7	100		171,6	100		961,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,1	100		0,05	100		4,3	100		0,27	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		121903,3	100		10,8	100		171,5	100		961,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,01	73		4,5	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,2	100		122184,8	100		10,8	100		171,8	100		965,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,05	100		5,1	100		0,27	100		34,3	100		0,4	100		0,2	100		123140,1	100		10,7	100		172,5	100		965,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,9	100		0,05	100		4,0	100		0,26	95		29,9	100		0,5	100		0,3	100		122262,2	100		11,0	100		172,7	100		952,1	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,5	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		122963,6	100		10,9	100		171,5	100		958,5	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		122709,0	100		10,7	100		171,3	100		963,8	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		31,1	100		0,4	100		0,2	100		122408,0	100		10,9	100		171,8	100		956,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,8	100		0,07	100		3,7	100		0,27	100		34,1	100		0,4	100		0,3	100		122035,3	100		10,9	100		172,4	100		951,4	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,7	100		0,06	100		4,1	100		0,26	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		123007,0	100		10,9	100		172,0	100		956,9	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,04	73		4,1	100		0,26	100		29,3	100		0,4	100		0,1	100		123036,1	100		10,7	100		161,2	100		960,6	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,1	100		122860,8	100		10,9	100		148,2	100		957,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,01	100		4,0	100		0,25	94		29,7	100		0,5	100		0,1	100		122148,8	100		10,7	100		146,1	100		961,1	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		29,3	100		0,4	100		0,0	100		122650,5	100		10,8	100		146,2	100		960,7	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,05	73		3,5	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,1	100		122367,9	100		10,9	100		146,1	100		959,4	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,2	84		0,03	100		3,9	84		0,25	100		20,9	84		0,5	84		0,1	84		121149,9	100		10,8	84		145,7	100		956,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,3	79		0,01	100		3,9	79		0,25	100		34,7	79		0,5	79		0,2	79		121170,4	100		10,8	79		146,3	100		961,6	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		2,1	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,2	100		121706,8	100		10,7	100		146,3	100		965,7	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,6	100		0,01	73		4,1	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		121269,9	100		11,0	100		145,7	100		954,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,2	100		120672,8	100		10,6	100		146,1	100		964,3	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,11	100		3,7	100		0,25	94		32,7	100		0,4	100		0,2	100		121204,8	100		10,8	100		146,2	100		960,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,6	100		0,09	100		4,2	100		0,26	100		40,7	100		0,4	100		0,3	100		120555,8	100		10,5	100		146,4	100		966,9	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		2,1	100		0,09	73		4,8	100		0,25	100		26,9	100		0,4	100		0,1	100		121213,2	100		10,8	100		147,9	100		968,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		121187,5	100		10,8	100		159,4	100		965,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,2	100		0,06	100		4,5	100		0,26	100		23,0	100		0,4	100		0,3	100		120806,9	100		10,6	100		168,0	100		974,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,06	100		4,2	100		0,26	100		28,9	100		0,4	100		0,3	100		121337,0	100		10,9	100		170,2	100		957,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,1	73		4,3	100		0,27	100		28,8	100		0,4	100		0,3	100		121040,3	100		10,7	100		171,4	100		960,2	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		2,0	100		0,25	100		3,7	100		0,26	100		25,1	100		0,4	100		0,3	100		121445,4	100		11,0	100		171,7	100		957,3	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		1,2	100		0,08	100		4,4	100		0,27	94		34,9	100		0,5	100		0,2	100		121671,6	100		10,9	100		171,8	100		956,2	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,0	100		0,03	100		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,4	100		122317,9	100		10,9	100		171,8	100		961,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,09	73		4,5	100		0,24	100		28,1	100		0,4	100		0,3	100		121199,7	100		10,9	100		166,4	100		972,3	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,6	100		0,42	100		3,2	100		0,23	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		122200,2	100		11,0	100		149,4	100		968,7	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,5	100		0,27	100		3,3	100		0,22	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		121646,1	100		11,0	100		146,1	100		965,1	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,6	100		0,7	100		3,3	100		0,22	100		41,4	100		0,4	100		0,3	100		120747,9	100		10,7	100		147,4	100		968,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,81	73		3,1	100		0,22	100		29,9	100		0,4	100		0,2	100		121202,5	100		10,8	100		151,3	100		965,9	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		1,8	100		1,19	100		3,3	100		0,22	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		120550,5	100		11,0	100		153,9	100		958,2	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		0,9	100		0,29	100		4,1	100		0,22	94		23,3	100		0,5	100		0,2	100		120461,9	100		10,8	100		148,2	100		958,0	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,0	100		0,11	100		4,0	100		0,23	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		120210,4	100		10,7	100		145,9	100		964,5	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,4	100		0,32	73		3,7	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		120867,9	100		10,8	100		150,5	100		965,9	100		in Betrieb
21:00		2,4	84		1,6	84		0,57	100		3,7	84		0,23	100		29,5	84		0,5	84		0,3	84		120774,1	100		10,9	84		162,0	100		967,2	100		in Betrieb
21:30		1,5	80		0,9	80		1,39	100		3,6	80		0,25	100		42,9	8																				