

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/08/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,11	73		3,7	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,2	100		122813,7	100		10,7	100		146,7	100		971,8	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		3,7	100		0,25	100		25,9	100		0,4	100		0,2	100		122531,9	100		10,7	100		146,1	100		975,1	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,6	100		0,28	100		4,6	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		122784,7	100		10,8	100		146,2	100		968,5	100	In marcia
02:00		1,7	100		2,3	100		0,25	100		4,9	100		0,25	100		28,5	100		0,4	100		0,2	100		123290,8	100		10,9	100		146,2	100		966,1	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,1	100		0,01	73		4,5	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		123268,1	100		10,9	100		154,3	100		965,0	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,09	100		4,8	100		0,26	100		28,7	100		0,4	100		0,2	100		122813,7	100		11,0	100		165,0	100		966,4	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,9	100		0,04	100		4,1	100		0,27	95		31,3	100		0,4	100		0,3	100		122228,3	100		10,8	100		169,3	100		963,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,11	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,2	100		122463,9	100		10,8	100		170,5	100		962,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		2,4	100		0,12	73		3,9	100		0,26	100		21,6	100		0,4	100		0,2	100		122843,2	100		10,9	100		170,5	100		965,2	100	In marcia
05:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		17,6	100		0,5	100		0,3	100		122169,1	100		10,9	100		170,0	100		970,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,0	100		0,4	100		0,4	100		120456,6	100		10,7	100		169,7	100		970,4	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,7	100		0,07	100		3,6	100		0,27	100		37,3	100		0,4	100		0,2	100		120356,0	100		10,5	100		169,8	100		976,3	100	In marcia
06:30		2,4	100		2,0	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		38,9	100		0,4	100		0,2	100		120674,6	100		10,7	100		169,8	100		969,0	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		122155,9	100		11,0	100		169,8	100		963,9	100	In marcia
07:30		1,4	100		0,8	100		0,07	100		3,9	100		0,27	94		28,8	100		0,4	100		0,4	100		121019,7	100		10,7	100		170,3	100		965,8	100	In marcia
08:00		3,1	100		1,8	100		0,26	100		4,1	100		0,26	100		23,3	100		0,4	100		0,3	100		121168,9	100		10,8	100		170,3	100		969,0	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,1	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,2	100		120949,1	100		10,7	100		168,9	100		969,9	100	In marcia
09:00		3,4	86		1,8	86		0,05	100		4,1	86		0,26	100		33,8	86		0,4	86		0,5	86		120943,8	100		10,6	86		154,9	100		972,1	100	In marcia
09:30		2,0	78		1,8	78		0,01	100		4,4	78		0,25	100		24,9	78		0,4	78		0,5	78		121124,1	100		10,9	78		146,3	100		963,3	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,8	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		121873,5	100		10,9	100		146,1	100		960,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,25	100		35,8	100		0,4	100		0,3	100		121893,3	100		10,7	100		146,3	100		966,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		2,0	100		0,65	100		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,3	100		121779,8	100		11,1	100		145,8	100		963,5	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,6	100		0,29	100		4,6	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,3	100		121700,8	100		10,8	100		146,0	100		969,1	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,0	100		0,04	100		4,9	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		121399,3	100		10,8	100		146,1	100		971,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		120623,5	100		10,9	100		146,0	100		971,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		4,1	100		0,25	100		35,0	100		0,4	100		0,3	100		120207,4	100		11,0	100		145,9	100		961,9	100	In marcia
13:30		2,1	100		2,2	100		0,23	100		4,5	100		0,25	100		21,6	100		0,4	100		0,5	100		120398,9	100		11,0	100		146,2	100		964,7	100	In marcia
14:00		1,7	100		2,0	100		0,09	100		5,0	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		119130,4	100		10,5	100		155,3	100		975,1	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,9	100		0,05	73		4,6	100		0,26	100		23,8	100		0,5	100		0,4	100		119171,3	100		10,7	100		164,2	100		969,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,7	100		0,04	100		5,3	100		0,26	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		118980,5	100		10,8	100		167,2	100		968,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,8	100		0,11	100		4,9	100		0,26	94		27,7	100		0,4	100		0,4	100		118963,4	100		10,6	100		168,4	100		970,7	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,6	100		0,39	100		4,5	100		0,26	100		30,7	100		0,4	100		0,4	100		118566,8	100		10,7	100		168,8	100		968,5	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,8	100		0,22	73		4,9	100		0,26	100		40,9	100		0,4	100		0,5	100		118036,1	100		10,6	100		166,4	100		972,9	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,4	100		0,19	100		4,8	100		0,25	100		32,6	100		0,4	100		0,5	100		119670,6	100		10,7	100		151,0	100		967,6	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,6	100		0,58	100		6,2	100		0,26	100		37,0	100		0,4	100		0,3	100		120265,8	100		10,6	100		145,8	100		973,5	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,5	100		0,57	100		6,7	100		0,25	100		25,6	100		0,4	100		0,2	100		120937,8	100		10,9	100		145,8	100		967,0	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,2	100		0,14	73		5,2	100		0,25	100		30,5	100		0,4	100		0,5	100		121245,4	100		10,5	100		146,5	100		973,1	100	In marcia
19:00		2,2	100		2,0	100		1,06	100		5,2	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,4	100		122801,5	100		10,9	100		146,2	100		955,2	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,8	100		0,9	100		5,4	100		0,25	94		29,3	100		0,4	100		0,5	100		122907,9	100		10,8	100		146,4	100		960,6	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,3	100		1,44	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,4	100		0,3	100		123592,2	100		11,0	100		146,2	100		965,9	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,1	100		1,11	73		3,9	100		0,26	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		120344,1	100		11,2	100		146,4	100		955,5	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,3	86		2,79	100		4,0	86		0,26	100		39,5	86		0,4	86		0,5	86		120895,8	100		10,4	86		153,9	100		972,1	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,6	78		3,05	100		3,6	78		0,25	100		27,5	78		0,4	78		0,3	78		122326,4	100		11,0	78		148,9	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,2	100		0,11	73		3,7	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,2	100		122813,7	100		10,7	100		146,7	100		971,8	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		0,14	100		3,7	100		0,25	100		25,9	100		0,4	100		0,2	100		122531,9	100		10,7	100		146,1	100		975,1	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,28	100		4,6	100		0,25	100		28,9	100		0,4	100		0,2	100		122784,7	100		10,8	100		146,2	100		968,5	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		2,3	100		0,25	100		4,9	100		0,25	100		28,5	100		0,4	100		0,2	100		123290,8	100		10,9	100		146,2	100		966,1	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,01	73		4,5	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,2	100		123268,1	100		10,9	100		154,3	100		965,0	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,09	100		4,8	100		0,26	100		28,7	100		0,4	100		0,2	100		122813,7	100		11,0	100		165,0	100		966,4	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,9	100		0,04	100		4,1	100		0,27	95		31,3	100		0,4	100		0,3	100		122228,3	100		10,8	100		169,3	100		963,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,11	100		4,2	100		0,26	100		28,2	100		0,4	100		0,2	100		122463,9	100		10,8	100		170,5	100		962,1	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		2,4	100		0,12	73		3,9	100		0,26	100		21,6	100		0,4	100		0,2	100		122843,2	100		10,9	100		170,5	100		965,2	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		17,6	100		0,5	100		0,3	100		122169,1	100		10,9	100		170,0	100		970,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,0	100		0,4	100		0,4	100		120456,6	100		10,7	100		169,7	100		970,4	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,7	100		0,07	100		3,6	100		0,27	100		37,3	100		0,4	100		0,2	100		120356,0	100		10,5	100		169,8	100		976,3	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		2,0	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		38,9	100		0,4	100		0,2	100		120674,6	100		10,7	100		169,8	100		969,0	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		122155,9	100		11,0	100		169,8	100		963,9	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		0,8	100		0,07	100		3,9	100		0,27	94		28,8	100		0,4	100		0,4	100		121019,7	100		10,7	100		170,3	100		965,8	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,8	100		0,26	100		4,1	100		0,26	100		23,3	100		0,4	100		0,3	100		121168,9	100		10,8	100		170,3	100		969,0	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,1	100		0,04	73		4,3	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,2	100		120949,1	100		10,7	100		168,9	100		969,9	100		in Betrieb
09:00		3,4	86		1,8	86		0,05	100		4,1	86		0,26	100		33,8	86		0,4	86		0,5	86		120943,8	100		10,6	86		154,9	100		972,1	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,8	78		0,01	100		4,4	78		0,25	100		24,9	78		0,4	78		0,5	78		121124,1	100		10,9	78		146,3	100		963,3	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,8	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		121873,5	100		10,9	100		146,1	100		960,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,3	100		0,03	73		4,0	100		0,25	100		35,8	100		0,4	100		0,3	100		121893,3	100		10,7	100		146,3	100		966,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		2,0	100		0,65	100		4,1	100		0,24	100		29,6	100		0,4	100		0,3	100		121779,8	100		11,1	100		145,8	100		963,5	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,6	100		0,29	100		4,6	100		0,25	94		32,4	100		0,5	100		0,3	100		121700,8	100		10,8	100		146,0	100		969,1	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,0	100		0,04	100		4,9	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		121399,3	100		10,8	100		146,1	100		971,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,9	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		29,4	100		0,4	100		0,3	100		120623,5	100		10,9	100		146,0	100		971,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		4,1	100		0,25	100		35,0	100		0,4	100		0,3	100		120207,4	100		11,0	100		145,9	100		961,9	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		2,2	100		0,23	100		4,5	100		0,25	100		21,6	100		0,4	100		0,5	100		120398,9	100		11,0	100		146,2	100		964,7	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		2,0	100		0,09	100		5,0	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		119130,4	100		10,5	100		155,3	100		975,1	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,9	100		0,05	73		4,6	100		0,26	100		23,8	100		0,5	100		0,4	100		119171,3	100		10,7	100		164,2	100		969,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,7	100		0,04	100		5,3	100		0,26	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		118980,5	100		10,8	100		167,2	100		968,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,8	100		0,11	100		4,9	100		0,26	94		27,7	100		0,4	100		0,4	100		118963,4	100		10,6	100		168,4	100		970,7	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,6	100		0,39	100		4,5	100		0,26	100		30,7	100		0,4	100		0,4	100		118566,8	100		10,7	100		168,8	100		968,5	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,8	100		0,22	73		4,9	100		0,26	100		40,9	100		0,4	100		0,5	100		118036,1	100		10,6	100		166,4	100		972,9	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,4	100		0,19	100		4,8	100		0,25	100		32,6	100		0,4	100		0,5	100		119670,6	100		10,7	100		151,0	100		967,6	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,6	100		0,58	100		6,2	100		0,26	100		37,0	100		0,4	100		0,3	100		120265,8	100		10,6	100		145,8	100		973,5	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,5	100		0,57	100		6,7	100		0,25	100		25,6	100		0,4	100		0,2	100		120937,8	100		10,9	100		145,8	100		967,0	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,2	100		0,14	73		5,2	100		0,25	100		30,5	100		0,4	100		0,5	100		121245,4	100		10,5	100		146,5	100		973,1	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		2,0	100		1,06	100		5,2	100		0,25	100		27,2	100		0,4	100		0,4	100		122801,5	100		10,9	100		146,2	100		955,2	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,8	100		0,9	100		5,4	100		0,25	94		29,3	100		0,4	100		0,5	100		122907,9	100		10,8	100		146,4	100		960,6	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,3	100		1,44	100		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,4	100		0,3	100		123592,2	100		11,0	100		146,2	100		965,9	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,1	100		1,11	73		3,9	100		0,26	100		32,1	100		0,4	100		0,4	100		120344,1	100		11,2	100		146,4	100		955,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,3	86		2,79	100		4,0	86		0,26	100		39,5	86		0,4	86		0,5	86		120895,8	100		10,4	86		153,9	100		972,1	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,6	78		3,05	100		3,6	78		0,25	100		27,5	78		0,4	78		0,3</															