

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		1,8	100		1,0	100	2,12	73	3,9	100	0,26	100	41,7	100	0,4	100	0,3	100	121651,4	100	10,8	100	146,5	100	967,0	100	In marcia	
01:00		4,0	100		1,8	100	3,41	100	4,1	100	0,26	100	30,0	100	0,4	100	0,1	100	122417,2	100	10,9	100	145,9	100	968,7	100	In marcia	
01:30		4,0	100		1,9	100	2,05	100	4,7	100	0,25	100	27,2	100	0,5	100	0,3	100	122240,5	100	10,9	100	146,0	100	969,0	100	In marcia	
02:00		2,7	100		1,0	100	1,21	100	4,5	100	0,25	100	22,8	100	0,5	100	0,3	100	122932,4	100	11,0	100	145,9	100	969,3	100	In marcia	
02:30		3,1	100		1,4	100	2,97	73	3,7	100	0,25	100	24,7	100	0,4	100	0,1	100	122503,7	100	11,0	100	145,9	100	969,2	100	In marcia	
03:00		3,5	100		1,7	100	3,37	100	3,9	100	0,25	100	31,3	100	0,5	100	0,2	100	122055,4	100	11,1	100	146,0	100	968,2	100	In marcia	
03:30		3,6	100		1,3	100	2,63	100	4,3	100	0,25	94	32,0	100	0,5	100	0,4	100	122482,7	100	10,9	100	146,2	100	971,5	100	In marcia	
04:00		3,2	100		1,1	100	1,7	100	4,2	100	0,26	100	31,2	100	0,5	100	0,3	100	121017,7	100	11,1	100	146,0	100	957,8	100	In marcia	
04:30		4,2	100		1,6	100	1,42	73	4,3	100	0,25	100	32,2	100	0,4	100	0,4	100	122244,0	100	10,7	100	146,3	100	966,7	100	In marcia	
05:00		3,9	100		1,7	100	1,46	100	4,4	100	0,25	100	27,9	100	0,5	100	0,3	100	122685,4	100	11,0	100	145,8	100	967,3	100	In marcia	
05:30		2,8	100		1,1	100	0,76	100	4,4	100	0,25	100	28,2	100	0,5	100	0,3	100	122521,1	100	11,1	100	145,9	100	967,7	100	In marcia	
06:00		3,1	100		1,2	100	1,48	100	4,1	100	0,26	100	30,9	100	0,4	100	0,3	100	121833,8	100	10,9	100	146,1	100	968,9	100	In marcia	
06:30		5,0	100		1,8	100	0,99	73	4,9	100	0,25	100	24,4	100	0,4	100	0,4	100	122300,4	100	10,9	100	146,1	100	969,6	100	In marcia	
07:00		3,0	100		1,5	100	0,87	100	4,3	100	0,25	100	27,9	100	0,4	100	0,4	100	122213,6	100	10,8	100	146,0	100	969,5	100	In marcia	
07:30		4,1	100		1,7	100	1,71	100	4,4	100	0,26	94	38,0	100	0,5	100	0,3	100	120301,1	100	11,3	100	146,1	100	956,7	100	In marcia	
08:00		4,7	100		1,8	100	0,98	100	4,6	100	0,25	100	32,1	100	0,5	100	0,2	100	124281,3	100	10,9	100	146,0	100	970,0	100	In marcia	
08:30		3,1	100		1,2	100	0,47	73	5,2	100	0,26	100	29,3	100	0,5	100	0,4	100	120310,4	100	11,3	100	146,1	100	959,2	100	In marcia	
09:00		3,4	85		1,2	85	1,0	100	5,2	85	0,25	100	29,5	85	0,5	85	0,3	85	122971,4	100	10,9	85	146,2	100	962,5	100	In marcia	
09:30		2,4	78		1,6	78	2,34	100	5,9	78	0,25	100	41,8	78	0,5	78	0,4	78	123444,4	100	10,9	78	146,7	100	951,6	100	In marcia	
10:00		2,5	100		1,8	100	2,56	100	5,9	100	0,25	100	29,8	100	0,5	100	0,5	100	123012,8	100	11,1	100	146,4	100	958,2	100	In marcia	
10:30		2,6	100		1,1	100	1,02	73	7,8	100	0,25	100	26,8	100	0,5	100	0,5	100	122013,3	100	11,2	100	146,0	100	952,1	100	In marcia	
11:00		2,8	100		1,0	100	0,64	100	5,6	100	0,26	100	18,5	100	0,5	100	0,5	100	121754,5	100	11,1	100	146,2	100	959,5	100	In marcia	
11:30		3,3	100		1,5	100	0,96	100	4,6	100	0,24	94	18,9	100	0,4	100	0,5	100	122921,8	100	10,8	100	146,1	100	974,3	100	In marcia	
12:00		3,7	100		1,7	100	1,07	100	4,4	100	0,25	100	26,2	100	0,5	100	0,4	100	120778,6	100	11,2	100	146,0	100	963,0	100	In marcia	
12:30		3,3	100		1,2	100	0,27	73	5,1	100	0,25	100	29,7	100	0,5	100	0,4	100	121604,7	100	11,0	100	146,6	100	968,0	100	In marcia	
13:00		3,5	100		1,2	100	0,87	100	4,9	100	0,25	100	32,4	100	0,4	100	0,5	100	120392,8	100	11,1	100	146,1	100	959,5	100	In marcia	
13:30		4,8	100		1,7	100	1,45	100	5,0	100	0,25	100	32,2	100	0,4	100	0,5	100	122237,8	100	10,8	100	146,4	100	969,2	100	In marcia	
14:00		6,3	100		1,3	100	0,83	100	5,3	100	0,26	100	22,6	100	0,5	100	0,5	100	118709,4	100	11,3	100	145,7	100	957,0	100	In marcia	
14:30		2,2	100		0,7	100	0,58	73	5,6	100	0,25	100	32,9	100	0,5	100	0,4	100	121293,6	100	11,1	100	146,2	100	963,3	100	In marcia	
15:00		2,7	100		1,1	100	2,54	100	4,7	100	0,25	100	38,2	100	0,5	100	0,5	100	121669,9	100	10,8	100	146,1	100	970,8	100	In marcia	
15:30		3,4	100		1,5	100	3,03	100	5,0	100	0,25	95	34,8	100	0,5	100	0,3	100	122196,7	100	11,0	100	145,9	100	969,7	100	In marcia	
16:00		3,8	100		1,3	100	1,9	100	5,3	100	0,25	100	35,0	100	0,5	100	0,4	100	121144,0	100	10,9	100	146,1	100	971,4	100	In marcia	
16:30		4,0	100		1,5	100	2,51	73	5,7	100	0,26	100	31,8	100	0,5	100	0,7	100	121080,9	100	10,8	100	146,7	100	967,5	100	In marcia	
17:00		5,0	100		2,0	100	2,99	100	6,1	100	0,25	100	26,5	100	0,5	100	0,4	100	123024,5	100	10,8	100	146,2	100	973,4	100	In marcia	
17:30		3,9	100		1,3	100	2,03	100	5,6	100	0,25	100	22,3	100	0,5	100	0,4	100	121131,8	100	11,2	100	145,9	100	963,2	100	In marcia	
18:00		3,2	100		1,1	100	1,94	100	5,5	100	0,25	100	29,0	100	0,5	100	0,5	100	122942,5	100	11,0	100	146,4	100	962,3	100	In marcia	
18:30		3,7	100		1,3	100	2,28	73	5,8	100	0,25	100	28,8	100	0,5	100	0,4	100	123177,2	100	11,0	100	146,5	100	964,4	100	In marcia	
19:00		4,1	100		1,5	100	3,05	100	6,5	100	0,26	100	32,5	100	0,5	100	0,6	100	121615,6	100	11,1	100	146,5	100	955,3	100	In marcia	
19:30		4,0	100		1,2	100	2,08	100	6,2	100	0,25	94	28,9	100	0,4	100	0,5	100	122671,0	100	10,7	100	146,3	100	964,6	100	In marcia	
20:00		4,0	100		1,4	100	3,01	100	5,4	100	0,25	100	26,7	100	0,5	100	0,5	100	122948,7	100	11,0	100	146,3	100	963,8	100	In marcia	
20:30		3,4	100		1,4	100	2,72	73	5,1	100	0,25	100	32,8	100	0,5	100	0,4	100	123121,2	100	11,0	100	146,3	100	965,7	100	In marcia	
21:00		3,4	85		1,5	85	3,88	100	5,5	85	0,25	100	34,8	85	0,5	85	0,5	85	123305,9	100	11,0	85	146,2	100	964,9	100	In marcia	
21:30		4,1	79		1,8	79	4,6	100	6,6	79	0,25	100	24,7	79	0,5	79	0,4	79	123028,8	100	10,7	79	146,6	100	974,6	100	In marcia	
22:00		3,4	100		1,5	100	2,77	100	5,5	100	0,25	100	19,9	100	0,5	100	0,5	100	123456,5	100	11,0	100	146,0	100	972,2	100	In marcia	
22:30		3,1	100		1,3	100	2,02	73	6,3	100	0,25	100	26,4	100	0,5	100	0,5	100	122632,1	100	11,1	100	146,2	100	969,9	100	In marcia	
23:00		4,0	100		1,6	100	2,29	100	5,0	100	0,25	100	26,9	100	0,5	100	0,6	100	122012,1	100	11,1	100	146,4	100	969,2	100	In marcia	
23:30		4,0	100		1,4	100	2,61	100	5,2	100	0,26	94	32,8	100	0,5	100	0,4	100	121427,9	100	11,1	100	146,1	100	973,9	100	In marcia	
24:00		2,8	100		1,2	100	1,89	100	5,9	100	0,24	100	35,3	100	0,5	100	0,5	100	122799,3	100	10,8	100	146,2	100	976,9	100	In marcia	
MIN		1,8			0,7		0,27		3,7		0,24		18,5		0,4		0,1		118709,4		10,7		145,6		951,6			
MAX		6,3			2		4,6		7,8		0,26		41,8		0,5		0,7		124281,3		11,3		146,7		976,9			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,8	100		1,0	100		2,12	73		3,9	100		0,26	100		41,7	100		0,4	100		0,3	100		121651,4	100	10,8	100		146,5	100		967,0	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		1,8	100		3,41	100		4,1	100		0,26	100		30,0	100		0,4	100		0,1	100		122417,2	100	10,9	100		145,9	100		968,7	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		1,9	100		2,05	100		4,7	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		122240,5	100	10,9	100		146,0	100		969,0	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,0	100		1,21	100		4,5	100		0,25	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		122932,4	100	11,0	100		145,9	100		969,3	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,4	100		2,97	73		3,7	100		0,25	100		24,7	100		0,4	100		0,1	100		122503,7	100	11,0	100		145,9	100		969,2	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,7	100		3,37	100		3,9	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		122055,4	100	11,1	100		146,0	100		968,2	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,3	100		2,63	100		4,3	100		0,25	94		32,0	100		0,5	100		0,4	100		122482,7	100	10,9	100		146,2	100		971,5	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,1	100		1,7	100		4,2	100		0,26	100		31,2	100		0,5	100		0,3	100		121017,7	100	11,1	100		146,0	100		957,8	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		1,6	100		1,42	73		4,3	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,4	100		122244,0	100	10,7	100		146,3	100		966,7	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,7	100		1,46	100		4,4	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,3	100		122685,4	100	11,0	100		145,8	100		967,3	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,1	100		0,76	100		4,4	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		122521,1	100	11,1	100		145,9	100		967,7	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		1,2	100		1,48	100		4,1	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		121833,8	100	10,9	100		146,1	100		968,9	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		1,8	100		0,99	73		4,9	100		0,25	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		122300,4	100	10,9	100		146,1	100		969,6	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,5	100		0,87	100		4,3	100		0,25	100		27,9	100		0,4	100		0,4	100		122213,6	100	10,8	100		146,0	100		969,5	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,7	100		1,71	100		4,4	100		0,26	94		38,0	100		0,5	100		0,3	100		120301,1	100	11,3	100		146,1	100		956,7	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		1,8	100		0,98	100		4,6	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,2	100		124281,3	100	10,9	100		146,0	100		970,0	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,2	100		0,47	73		5,2	100		0,26	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		120310,4	100	11,3	100		146,1	100		959,2	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,2	85		1,0	100		5,2	85		0,25	100		29,5	85		0,5	85		0,3	85		122971,4	100	10,9	85		146,2	100		962,5	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,6	78		2,34	100		5,9	78		0,25	100		41,8	78		0,5	78		0,4	78		123444,4	100	10,9	78		146,7	100		951,6	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,8	100		2,56	100		5,9	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		123012,8	100	11,1	100		146,4	100		958,2	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,1	100		1,02	73		7,8	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		122013,3	100	11,2	100		146,0	100		952,1	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,0	100		0,64	100		5,6	100		0,26	100		18,5	100		0,5	100		0,5	100		121754,5	100	11,1	100		146,2	100		959,5	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,5	100		0,96	100		4,6	100		0,24	94		18,9	100		0,4	100		0,5	100		122921,8	100	10,8	100		146,1	100		974,3	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,7	100		1,07	100		4,4	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,4	100		120778,6	100	11,2	100		146,0	100		963,0	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,2	100		0,27	73		5,1	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		121604,7	100	11,0	100		145,6	100		968,0	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,2	100		0,87	100		4,9	100		0,25	100		32,4	100		0,4	100		0,5	100		120392,8	100	11,1	100		146,1	100		959,5	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		1,7	100		1,45	100		5,0	100		0,25	100		32,2	100		0,4	100		0,5	100		122237,8	100	10,8	100		146,4	100		969,2	100		in Betrieb
14:00		6,3	100		1,3	100		0,83	100		5,3	100		0,26	100		22,6	100		0,5	100		0,5	100		118709,4	100	11,3	100		145,7	100		957,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,7	100		0,58	73		5,6	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,4	100		121293,6	100	11,1	100		146,2	100		963,3	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,1	100		2,54	100		4,7	100		0,25	100		38,2	100		0,5	100		0,5	100		121669,9	100	10,8	100		146,1	100		970,8	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,5	100		3,03	100		5,0	100		0,25	95		34,8	100		0,5	100		0,3	100		122196,7	100	11,0	100		145,9	100		969,7	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,3	100		1,9	100		5,3	100		0,25	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		121144,0	100	10,9	100		146,1	100		971,4	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		1,5	100		2,51	73		5,7	100		0,26	100		31,8	100		0,5	100		0,7	100		121080,9	100	10,8	100		146,7	100		967,5	100		in Betrieb
17:00		5,0	100		2,0	100		2,99	100		6,1	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		123024,5	100	10,8	100		146,2	100		973,4	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,3	100		2,03	100		5,6	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		121131,8	100	11,2	100		145,9	100		963,2	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,1	100		1,94	100		5,5	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,5	100		122942,5	100	11,0	100		146,4	100		962,3	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,3	100		2,28	73		5,8	100		0,25	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		123177,2	100	11,0	100		146,5	100		964,4	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		1,5	100		3,05	100		6,5	100		0,26	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		121615,6	100	11,1	100		146,5	100		955,3	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,2	100		2,08	100		6,2	100		0,25	94		28,9	100		0,4	100		0,5	100		122671,0	100	10,7	100		146,3	100		964,6	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		1,4	100		3,01	100		5,4	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,5	100		122948,7	100	11,0	100		146,3	100		963,8	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,4	100		2,72	73		5,1	100		0,25	100		32,8	100		0,5	100		0,4	100		123121,2	100	11,0	100		146,3	100		965,7	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		1,5	85		3,88	100		5,5	85		0,25	100		34,8	85		0,5	85		0,5	85		123305,9	100	11,0	85		146,2	100		964,9	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		1,8	79		4,6	100		6,6	79		0,25	100		24,7	79		0,5	79		0,4	79		123028,8	100	10,7	79		146,6	100		974,6	100		in Betrieb
22:00		3,4																																			