

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		
00:30		1,2	100		0,2	100		9,21	73		5,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		124371,1	100		11,0	100		146,1	100		975,2	100		In marcia
01:00		1,2	100		0,4	100		11,54	100		5,1	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		124041,7	100		11,0	100		145,8	100		972,6	100		In marcia
01:30		1,2	100		0,2	100		9,63	100		5,2	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		124529,9	100		10,8	100		154,0	100		982,8	100		In marcia
02:00		1,3	100		0,2	100		8,59	100		5,6	100		0,27	100		48,3	100		0,5	100		0,6	100		124978,1	100		10,9	100		167,1	100		966,0	100		In marcia
02:30		1,2	100		0,2	100		6,93	73		5,8	100		0,26	100		35,2	100		0,5	100		0,7	100		126302,6	100		10,8	100		171,9	100		975,6	100		In marcia
03:00		1,3	100		0,1	100		6,87	100		5,9	100		0,27	100		32,2	100		0,5	100		0,6	100		122521,5	100		11,4	100		173,0	100		960,0	100		In marcia
03:30		1,3	100		0,2	100		7,37	100		5,7	100		0,27	94		41,7	100		0,5	100		0,6	100		124173,1	100		10,7	100		174,5	100		969,4	100		In marcia
04:00		1,2	100		0,3	100		14,34	100		7,6	100		0,26	100		16,5	100		0,5	100		0,5	100		125351,5	100		10,9	100		173,9	100		972,5	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		5,24	73		6,8	100		0,26	100		19,5	100		0,5	100		0,6	100		124963,0	100		10,9	100		173,9	100		967,3	100		In marcia
05:00		1,2	100		0,2	100		6,37	100		5,1	100		0,26	100		25,2	100		0,4	100		0,6	100		124993,9	100		10,9	100		174,7	100		970,3	100		In marcia
05:30		1,2	100		0,2	100		6,9	100		5,3	100		0,27	100		38,1	100		0,4	100		0,6	100		124553,0	100		10,8	100		175,7	100		967,2	100		In marcia
06:00		1,2	100		0,2	100		5,52	100		5,7	100		0,26	100		33,3	100		0,4	100		0,7	100		124258,0	100		10,9	100		175,7	100		967,1	100		In marcia
06:30		1,3	100		0,4	100		14,11	73		5,7	100		0,26	100		28,8	100		0,4	100		0,5	100		124577,7	100		10,8	100		165,5	100		967,1	100		In marcia
07:00		1,8	100		0,5	100		14,6	100		9,5	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,5	100		124964,1	100		10,7	100		153,3	100		967,2	100		In marcia
07:30		1,2	100		0,2	100		6,64	100		7,0	100		0,25	94		23,8	100		0,5	100		0,5	100		125321,5	100		11,0	100		147,7	100		961,4	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,3	100		4,43	100		4,4	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,6	100		125011,1	100		10,9	100		145,9	100		961,2	100		In marcia
08:30		1,2	100		0,4	100		8,22	73		4,3	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,6	100		124236,8	100		11,2	100		145,9	100		961,3	100		In marcia
09:00		1,2	84		0,2	84		4,45	100		4,6	84		0,25	100		36,6	84		0,5	84		0,4	84		123683,6	100		11,1	84		146,0	100		962,6	100		In marcia
09:30		1,3	79		0,5	79		4,61	100		5,0	79		0,25	100		47,6	79		0,5	79		0,2	79		122189,2	100		11,2	79		146,3	100		965,2	100		In marcia
10:00		1,2	100		0,6	100		6,84	100		4,9	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,3	100		123843,1	100		11,1	100		146,1	100		967,4	100		In marcia
10:30		1,2	100		0,5	100		3,7	73		4,5	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		123461,3	100		11,0	100		146,0	100		964,5	100		In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		3,36	100		4,3	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		123520,5	100		10,8	100		146,3	100		963,9	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,6	100		6,68	100		4,2	100		0,26	95		25,1	100		0,5	100		0,2	100		120878,6	100		11,3	100		145,8	100		959,6	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,5	100		4,49	100		4,8	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		123140,0	100		11,0	100		146,0	100		960,9	100		In marcia
12:30		1,2	100		0,5	100		2,85	73		3,9	100		0,25	100		19,3	100		0,4	100		0,1	100		119939,7	100		11,3	100		145,6	100		966,9	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,6	100		6,56	100		4,5	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,2	100		123122,7	100		10,9	100		146,0	100		970,7	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,5	100		6,85	100		4,8	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,3	100		121048,0	100		11,0	100		146,3	100		955,0	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,7	100		10,29	100		4,8	100		0,25	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		122028,1	100		10,8	100		145,8	100		965,4	100		In marcia
14:30		1,2	100		0,5	100		5,9	73		5,0	100		0,26	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		120515,3	100		11,1	100		148,1	100		955,7	100		In marcia
15:00		1,7	100		0,6	100		10,7	100		4,9	100		0,26	100		20,3	100		0,5	100		0,4	100		121803,2	100		10,8	100		159,0	100		963,6	100		In marcia
15:30		1,2	100		0,5	100		7,99	100		4,6	100		0,26	94		32,1	100		0,5	100		0,3	100		121703,9	100		11,0	100		165,3	100		960,6	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,6	100		4,72	100		4,4	100		0,26	100		38,6	100		0,5	100		0,5	100		121805,0	100		10,8	100		167,7	100		965,5	100		In marcia
16:30		1,2	100		0,5	100		2,57	73		4,5	100		0,26	100		41,8	100		0,5	100		0,4	100		122595,4	100		11,0	100		169,5	100		956,1	100		In marcia
17:00		1,2	100		0,6	100		8,04	100		4,4	100		0,26	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		121884,6	100		11,2	100		169,8	100		952,0	100		In marcia
17:30		1,2	100		0,5	100		4,43	100		4,7	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,4	100		122425,9	100		10,9	100		170,1	100		955,8	100		In marcia
18:00		1,2	100		0,6	100		6,86	100		4,8	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		122617,9	100		11,0	100		159,7	100		960,8	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,6	100		4,91	73		5,2	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122571,8	100		10,9	100		147,9	100		964,1	100		In marcia
19:00		1,2	100		0,5	100		3,62	100		5,0	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		122167,0	100		11,0	100		146,2	100		961,2	100		In marcia
19:30		1,2	100		0,6	100		4,39	100		5,3	100		0,24	94		33,1	100		0,5	100		0,3	100		122818,8	100		10,7	100		146,3	100		965,2	100		In marcia
20:00		1,2	100		0,6	100		5,21	100		5,1	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		124192,5	100		10,9	100		146,2	100		966,4	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,6	100		5,37	73		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		121161,8	100		11,3	100		146,3	100		956,4	100		In marcia
21:00		1,2	86		0,5	86		4,31	100		4,7	86		0,24	100		34,6	86		0,4	86		0,3	86		124012,0	100		11,0	86		146,3	100		962,9	100		In marcia
21:30		1,3	78		0,6	78		11,94	100																													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³			HCL mg/Nm ³			Hg ug/Nm ³			CO mg/Nm ³			POLV mg/Nm ³			NOX mg/Nm ³			COT mg/Nm ³			NH ₃ mg/Nm ³			Q Rauchgas Nm ³ /h			O ₂ %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand	
00:30		1,2	100		0,2	100		9,21	73		5,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		124371,1	100		11,0	100		146,1	100		975,2	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		0,4	100		11,54	100		5,1	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		124041,7	100		11,0	100		145,8	100		972,6	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		0,2	100		9,63	100		5,2	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		124529,9	100		10,8	100		154,0	100		982,8	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		0,2	100		8,59	100		5,6	100		0,27	100		48,3	100		0,5	100		0,6	100		124978,1	100		10,9	100		167,1	100		966,0	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		0,2	100		6,93	73		5,8	100		0,26	100		35,2	100		0,5	100		0,7	100		126302,6	100		10,8	100		171,9	100		975,6	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,1	100		6,87	100		5,9	100		0,27	100		32,2	100		0,5	100		0,6	100		122521,5	100		11,4	100		173,0	100		960,0	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		0,2	100		7,37	100		5,7	100		0,27	94		41,7	100		0,5	100		0,6	100		124173,1	100		10,7	100		174,5	100		969,4	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		0,3	100		14,34	100		7,6	100		0,26	100		16,5	100		0,5	100		0,5	100		125351,5	100		10,9	100		173,9	100		972,5	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		5,24	73		6,8	100		0,26	100		19,5	100		0,5	100		0,6	100		124963,0	100		10,9	100		173,9	100		967,3	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		0,2	100		6,37	100		5,1	100		0,26	100		25,2	100		0,4	100		0,6	100		124993,9	100		10,9	100		174,7	100		970,3	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		0,2	100		6,9	100		5,3	100		0,27	100		38,1	100		0,4	100		0,6	100		124553,0	100		10,8	100		175,7	100		967,2	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		0,2	100		5,52	100		5,7	100		0,26	100		33,3	100		0,4	100		0,7	100		124258,0	100		10,9	100		175,7	100		967,1	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		0,4	100		14,11	73		5,7	100		0,26	100		28,8	100		0,4	100		0,5	100		124577,7	100		10,8	100		165,5	100		967,1	100	in Betrieb
07:00		1,8	100		0,5	100		14,6	100		9,5	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,5	100		124964,1	100		10,7	100		153,3	100		967,2	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		0,2	100		6,64	100		7,0	100		0,25	94		23,8	100		0,5	100		0,5	100		125321,5	100		11,0	100		147,7	100		961,4	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		0,3	100		4,43	100		4,4	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,6	100		125011,1	100		10,9	100		145,9	100		961,2	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,4	100		8,22	73		4,3	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,6	100		124236,8	100		11,2	100		145,9	100		961,3	100	in Betrieb
09:00		1,2	84		0,2	84		4,45	100		4,6	84		0,25	100		36,6	84		0,5	84		0,4	84		123683,6	100		11,1	84		146,0	100		962,6	100	in Betrieb
09:30		1,3	79		0,5	79		4,61	100		5,0	79		0,25	100		47,6	79		0,5	79		0,2	79		122189,2	100		11,2	79		146,3	100		965,2	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		0,6	100		6,84	100		4,9	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,3	100		123843,1	100		11,1	100		146,1	100		967,4	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		0,5	100		3,7	73		4,5	100		0,25	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		123461,3	100		11,0	100		146,0	100		964,5	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		3,36	100		4,3	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		123520,5	100		10,8	100		146,3	100		963,9	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		0,6	100		6,68	100		4,2	100		0,26	95		25,1	100		0,5	100		0,2	100		120878,6	100		11,3	100		145,8	100		959,6	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		0,5	100		4,49	100		4,8	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,2	100		123140,0	100		11,0	100		146,0	100		960,9	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		0,5	100		2,85	73		3,9	100		0,25	100		19,3	100		0,4	100		0,1	100		119939,7	100		11,3	100		145,6	100		966,9	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		0,6	100		6,56	100		4,5	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,2	100		123122,7	100		10,9	100		146,0	100		970,7	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		0,5	100		6,85	100		4,8	100		0,26	100		36,3	100		0,5	100		0,3	100		121048,0	100		11,0	100		146,3	100		955,0	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,7	100		10,29	100		4,8	100		0,25	100		29,2	100		0,4	100		0,3	100		122028,1	100		10,8	100		145,8	100		965,4	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,5	100		5,9	73		5,0	100		0,26	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		120515,3	100		11,1	100		148,1	100		955,7	100	in Betrieb
15:00		1,7	100		0,6	100		10,7	100		4,9	100		0,26	100		20,3	100		0,5	100		0,4	100		121803,2	100		10,8	100		159,0	100		963,6	100	in Betrieb
15:30		1,2	100		0,5	100		7,99	100		4,6	100		0,26	94		32,1	100		0,5	100		0,3	100		121703,9	100		11,0	100		165,3	100		960,6	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		0,6	100		4,72	100		4,4	100		0,26	100		38,6	100		0,5	100		0,5	100		121805,0	100		10,8	100		167,7	100		965,5	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		0,5	100		2,57	73		4,5	100		0,26	100		41,8	100		0,5	100		0,4	100		122595,4	100		11,0	100		169,5	100		956,1	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,6	100		8,04	100		4,4	100		0,26	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		121884,6	100		11,2	100		169,8	100		952,0	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		0,5	100		4,43	100		4,7	100		0,26	100		26,7	100		0,5	100		0,4	100		122425,9	100		10,9	100		170,1	100		955,8	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		0,6	100		6,86	100		4,8	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		122617,9	100		11,0	100		159,7	100		960,8	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		0,6	100		4,91	73		5,2	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122571,8	100		10,9	100		147,9	100		964,1	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		0,5	100		3,62	100		5,0	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		122167,0	100		11,0	100		146,2	100		961,2	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		0,6	100		4,39	100		5,3	100		0,24	94		33,1	100		0,5	100		0,3	100		122818,8	100		10,7	100		146,3	100		965,2	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		0,6	100		5,21	100		5,1	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		124192,5	100		10,9	100		146,2	100		966,4	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		0,6	100		5,37	73		4,7	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,2	100		121161,8	100		11,3	100		146,3	100		956,4	100	in Betrieb
21:00		1,2	86		0,5	86		4,31	100		4,7	86		0,24	100		34,6	86		0,4	86		0,3	86		124012,0	100		11,0	86		146,3	100		962,9	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		0,6	78		11,94	100		4,5	78		0,25	100		37,4	78		0,5	78		0,1	78													