

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		1,3	100		0,5	100		3,79	73		4,8	100		0,25	100		34,0	100		0,4	100		0,1	100		121730,7	100		11,2	100		146,4	100		945,4	100	In marcia	
01:00		1,5	100		1,1	100		6,59	100		4,5	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		122381,6	100		11,2	100		146,1	100		952,3	100	In marcia	
01:30		1,2	100		0,6	100		2,27	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		125158,3	100		10,9	100		146,1	100		961,1	100	In marcia	
02:00		1,8	100		1,0	100		2,97	100		4,7	100		0,25	100		29,1	100		0,4	100		0,2	100		124047,1	100		11,0	100		146,5	100		955,7	100	In marcia	
02:30		3,6	100		1,4	100		2,25	73		5,3	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		123194,2	100		11,1	100		146,0	100		957,1	100	In marcia	
03:00		4,5	100		1,5	100		1,42	100		4,8	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		124528,6	100		11,0	100		148,1	100		956,9	100	In marcia	
03:30		3,3	100		1,5	100		1,43	100		4,5	100		0,26	94		31,9	100		0,5	100		0,1	100		123741,9	100		11,1	100		160,2	100		956,3	100	In marcia	
04:00		2,8	100		1,8	100		1,08	100		4,7	100		0,26	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		122837,3	100		11,2	100		166,6	100		949,6	100	In marcia	
04:30		2,5	100		1,5	100		0,91	73		4,8	100		0,26	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		123949,7	100		11,0	100		168,3	100		954,2	100	In marcia	
05:00		4,1	100		1,9	100		1,03	100		5,1	100		0,26	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		122930,5	100		11,1	100		168,9	100		954,8	100	In marcia	
05:30		4,1	100		1,0	100		0,19	100		5,2	100		0,26	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		122240,1	100		11,1	100		169,3	100		956,8	100	In marcia	
06:00		2,3	100		0,8	100		0,49	100		5,3	100		0,26	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		123823,4	100		10,8	100		171,8	100		963,4	100	In marcia	
06:30		2,4	100		1,7	100		0,97	73		5,1	100		0,26	100		36,9	100		0,5	100		0,2	100		123950,2	100		11,0	100		173,1	100		954,9	100	In marcia	
07:00		3,8	100		1,4	100		0,82	100		5,4	100		0,26	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		122018,2	100		11,2	100		172,8	100		953,9	100	In marcia	
07:30		2,1	100		1,3	100		0,61	100		5,1	100		0,27	95		28,9	100		0,5	100		0,3	100		116765,5	100		11,7	100		168,1	100		941,5	100	In marcia	
08:00		2,3	100		1,7	100		1,03	100		4,4	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		123037,1	100		11,1	100		153,2	100		958,4	100	In marcia	
08:30		1,5	100		1,8	100		0,89	73		4,5	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		123734,1	100		11,0	100		146,0	100		963,0	100	In marcia	
09:00		3,5	85		2,1	85		1,67	100		5,4	85		0,25	100		19,9	85		0,6	85		0,2	85		119394,3	100		11,3	85		145,5	100		954,6	100	In marcia	
09:30		1,2	78		0,7	78		0,98	100		4,9	78		0,25	100		26,2	78		0,5	78		0,1	78		121607,9	100		10,9	78		145,9	100		962,0	100	In marcia	
10:00		1,2	100		0,9	100		1,6	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,3	100		121732,9	100		10,8	100		146,0	100		964,3	100	In marcia	
10:30		1,3	100		1,3	100		2,03	73		6,2	100		0,25	100		45,0	100		0,4	100		0,1	100		122766,7	100		10,7	100		146,9	100		956,5	100	In marcia	
11:00		1,3	100		2,0	100		2,13	100		5,8	100		0,25	100		41,9	100		0,4	100		0,3	100		122763,2	100		10,9	100		146,9	100		959,9	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,8	100		1,97	100		5,7	100		0,25	94		32,0	100		0,4	100		0,3	100		123332,4	100		10,9	100		146,3	100		943,2	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,9	100		1,91	100		5,1	100		0,26	100		29,8	100		0,4	100		0,2	100		125889,7	100		10,8	100		147,2	100		953,1	100	In marcia	
12:30		1,3	100		1,7	100		1,49	73		4,6	100		0,25	100		19,3	100		0,4	100		0,1	100		122823,7	100		11,0	100		145,5	100		952,5	100	In marcia	
13:00		1,2	100		1,2	100		0,9	100		4,6	100		0,25	100		18,1	100		0,4	100		0,2	100		123644,6	100		10,9	100		145,7	100		960,0	100	In marcia	
13:30		1,3	100		1,4	100		0,88	100		4,3	100		0,26	100		17,7	100		0,4	100		0,3	100		122446,4	100		11,1	100		146,3	100		956,1	100	In marcia	
14:00		1,3	100		1,4	100		0,89	100		5,1	100		0,25	100		28,0	100		0,4	100		0,3	100		123182,9	100		11,0	100		146,3	100		954,3	100	In marcia	
14:30		1,3	100		1,2	100		0,51	73		4,4	100		0,25	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		122989,0	100		11,1	100		146,1	100		954,3	100	In marcia	
15:00		1,2	100		1,8	100		0,83	100		4,3	100		0,25	100		39,1	100		0,4	100		0,2	100		123163,6	100		10,9	100		146,4	100		959,2	100	In marcia	
15:30		1,2	100		1,9	100		0,63	100		4,3	100		0,25	94		34,3	100		0,4	100		0,1	100		123049,8	100		11,0	100		153,2	100		955,9	100	In marcia	
16:00		1,2	100		1,5	100		0,59	100		4,8	100		0,25	100		34,9	100		0,4	100		0,2	100		122923,2	100		10,8	100		163,7	100		960,2	100	In marcia	
16:30		1,3	100		1,1	100		0,34	73		4,7	100		0,26	100		37,8	100		0,4	100		0,3	100		122818,6	100		10,9	100		169,0	100		955,7	100	In marcia	
17:00		1,5	100		2,1	100		0,78	100		4,5	100		0,26	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		122525,5	100		10,9	100		164,9	100		954,3	100	In marcia	
17:30		1,7	100		1,4	100		0,31	100		8,5	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		123364,2	100		10,9	100		149,9	100		960,6	100	In marcia	
18:00		1,3	100		1,9	100		0,2	100		5,2	100		0,35	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		122865,0	100		11,8	100		148,5	100		945,8	100	In marcia	
18:30		1,3	100		1,4	100		0,2	73		4,3	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,2	100		116900,5	100		11,3	100		144,8	100		948,9	100	In marcia	
19:00		1,2	100		0,9	100		0,95	100		3,9	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		120034,8	100		10,8	100		145,3	100		968,1	100	In marcia	
19:30		1,2	100		1,4	100		1,58	100		3,9	100		0,23	94		29,3	100		0,5	100		0,2	100		119764,4	100		10,8	100		145,5	100		974,1	100	In marcia	
20:00		1,5	100		1,7	100		1,52	100		4,9	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		119519,3	100		11,0	100		145,9	100		961,4	100	In marcia	
20:30		1,2	100		0,9	100		0,72	73		4,0	100		0,24	100		40,1	100		0,5	100		0,2	100		119344,6	100		10,7	100		145,8	100		964,9	100	In marcia	
21:00		1,4	85		1,5	85		0,33	100		3,7	85		0,24	100		26,5	85		0,5	85		0,2	85		120309,7	100		10,8	85		145,5	100		967,3	100	In marcia	
21:30		1,5	79		2,0	79		0,31	100		3,9	79		0,25	100		16,2	79																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,5	100		3,79	73		4,8	100		0,25	100		34,0	100		0,4	100		0,1	100		121730,7	100	11,2	100		146,4	100		945,4	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,1	100		6,59	100		4,5	100		0,25	100		32,3	100		0,4	100		0,1	100		122381,6	100	11,2	100		146,1	100		952,3	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,6	100		2,27	100		4,5	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		125158,3	100	10,9	100		146,1	100		961,1	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,0	100		2,97	100		4,7	100		0,25	100		29,1	100		0,4	100		0,2	100		124047,1	100	11,0	100		146,5	100		955,7	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,4	100		2,25	73		5,3	100		0,25	100		26,0	100		0,5	100		0,0	100		123194,2	100	11,1	100		146,0	100		957,1	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,5	100		1,42	100		4,8	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		124528,6	100	11,0	100		148,1	100		956,9	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		1,5	100		1,43	100		4,5	100		0,26	94		31,9	100		0,5	100		0,1	100		123741,9	100	11,1	100		160,2	100		956,3	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,8	100		1,08	100		4,7	100		0,26	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		122837,3	100	11,2	100		166,6	100		949,6	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,5	100		0,91	73		4,8	100		0,26	100		27,6	100		0,5	100		0,1	100		123949,7	100	11,0	100		168,3	100		954,2	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		1,9	100		1,03	100		5,1	100		0,26	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		122930,5	100	11,1	100		168,9	100		954,8	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,0	100		0,19	100		5,2	100		0,26	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		122240,1	100	11,1	100		169,3	100		956,8	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,8	100		0,49	100		5,3	100		0,26	100		30,2	100		0,5	100		0,2	100		123823,4	100	10,8	100		171,8	100		963,4	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,7	100		0,97	73		5,1	100		0,26	100		36,9	100		0,5	100		0,2	100		123950,2	100	11,0	100		173,1	100		954,9	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,4	100		0,82	100		5,4	100		0,26	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		122018,2	100	11,2	100		172,8	100		953,9	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,3	100		0,61	100		5,1	100		0,27	95		28,9	100		0,5	100		0,3	100		116765,5	100	11,7	100		168,1	100		941,5	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,7	100		1,03	100		4,4	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		123037,1	100	11,1	100		153,2	100		958,4	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		1,8	100		0,89	73		4,5	100		0,25	100		22,0	100		0,6	100		0,2	100		123734,1	100	11,0	100		146,0	100		963,0	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		2,1	85		1,67	100		5,4	85		0,25	100		19,9	85		0,6	85		0,2	85		119394,3	100	11,3	85		145,5	100		954,6	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,7	78		0,98	100		4,9	78		0,25	100		26,2	78		0,5	78		0,1	78		121607,9	100	10,9	78		145,9	100		962,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,9	100		1,6	100		4,1	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,3	100		121732,9	100	10,8	100		146,0	100		964,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		2,03	73		6,2	100		0,25	100		45,0	100		0,4	100		0,1	100		122766,7	100	10,7	100		146,9	100		956,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		2,0	100		2,13	100		5,8	100		0,25	100		41,9	100		0,4	100		0,3	100		123763,2	100	10,9	100		146,9	100		959,9	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,8	100		1,97	100		5,7	100		0,25	94		32,0	100		0,4	100		0,3	100		123332,4	100	10,9	100		146,3	100		943,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,9	100		1,91	100		5,1	100		0,26	100		29,8	100		0,4	100		0,2	100		125889,7	100	10,8	100		147,2	100		953,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		1,49	73		4,6	100		0,25	100		19,3	100		0,4	100		0,1	100		122823,7	100	11,0	100		145,5	100		952,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,9	100		4,6	100		0,25	100		18,1	100		0,4	100		0,2	100		123644,6	100	10,9	100		145,7	100		960,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,88	100		4,3	100		0,26	100		17,7	100		0,4	100		0,3	100		122446,4	100	11,1	100		146,3	100		956,1	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,89	100		5,1	100		0,25	100		28,0	100		0,4	100		0,3	100		123182,9	100	11,0	100		146,3	100		954,3	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,51	73		4,4	100		0,25	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		122989,0	100	11,1	100		146,1	100		954,3	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,8	100		0,83	100		4,3	100		0,25	100		39,1	100		0,4	100		0,2	100		123163,6	100	10,9	100		146,4	100		959,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,9	100		0,63	100		4,3	100		0,25	94		34,3	100		0,4	100		0,1	100		123049,8	100	11,0	100		153,2	100		955,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,5	100		0,59	100		4,8	100		0,25	100		34,9	100		0,4	100		0,2	100		122923,2	100	10,8	100		163,7	100		960,2	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,1	100		0,34	73		4,7	100		0,26	100		37,8	100		0,4	100		0,3	100		122818,6	100	10,9	100		169,0	100		955,7	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		2,1	100		0,78	100		4,5	100		0,26	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		122525,5	100	10,9	100		164,9	100		954,3	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,4	100		0,31	100		8,5	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		123364,2	100	10,9	100		149,9	100		960,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,9	100		0,2	100		5,2	100		0,35	100		28,6	100		0,5	100		0,1	100		122865,0	100	11,8	100		148,5	100		945,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,2	73		4,3	100		0,23	100		16,0	100		0,5	100		0,2	100		116900,5	100	11,3	100		144,8	100		948,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,9	100		0,95	100		3,9	100		0,23	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		120034,8	100	10,8	100		145,3	100		968,1	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,4	100		1,58	100		3,9	100		0,23	94		29,3	100		0,5	100		0,2	100		119764,4	100	10,8	100		145,5	100		974,1	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,7	100		1,52	100		4,9	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		119519,3	100	11,0	100		145,9	100		961,4	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,9	100		0,72	73		4,0	100		0,24	100		40,1	100		0,5	100		0,2	100		119344,6	100	10,7	100		145,8	100		964,9	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,5	85		0,33	100		3,7	85		0,24	100		26,5	85		0,5	85		0,2	85		120309,7	100	10,8	85		145,5	100		967,3	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		2,0	79		0,31	100		3,9	79		0,25	100		16,2	79		0,5	79		0,4	79		119214,6	100	11,2	79		151,1	100		957,0	100		in Betrieb
22:00		1,6	100		1,0	100		0																													