

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,4	100		0,67	73		3,7	100		0,25	100		26,9	100		0,4	100		0,5	100		124422,1	100		11,1	100		146,8	100		959,5	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,2	100		0,63	100		3,7	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,6	100		123721,4	100		10,9	100		146,5	100		965,4	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,4	100		0,9	100		3,5	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,5	100		124511,0	100		11,0	100		147,0	100		961,5	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,8	100		0,71	100		4,0	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,6	100		124055,5	100		11,2	100		158,0	100		962,2	100		In marcia
02:30		1,2	100		1,3	100		0,2	73		4,2	100		0,26	100		31,6	100		0,4	100		0,6	100		124519,4	100		10,8	100		166,4	100		960,3	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,2	100		0,29	100		3,7	100		0,26	100		31,6	100		0,4	100		0,6	100		124256,2	100		11,0	100		170,0	100		959,1	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,47	100		3,9	100		0,26	94		23,9	100		0,4	100		0,7	100		123884,0	100		11,0	100		170,6	100		960,7	100		In marcia
04:00		1,5	100		1,4	100		0,4	100		3,9	100		0,26	100		34,7	100		0,4	100		0,7	100		125491,8	100		10,9	100		171,5	100		960,4	100		In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,11	73		3,9	100		0,26	100		25,9	100		0,4	100		0,6	100		122220,5	100		11,1	100		170,8	100		954,5	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,26	100		30,1	100		0,4	100		0,5	100		123702,6	100		10,9	100		170,7	100		961,0	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		29,3	100		0,4	100		0,6	100		123815,9	100		10,8	100		171,5	100		968,1	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,7	100		0,2	100		3,7	100		0,26	100		25,5	100		0,4	100		0,7	100		122165,1	100		11,0	100		170,7	100		961,4	100		In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,2	100		0,26	100		35,3	100		0,4	100		0,6	100		121863,2	100		11,1	100		170,3	100		955,5	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,09	100		4,6	100		0,27	100		42,2	100		0,4	100		0,6	100		122566,4	100		10,8	100		170,8	100		957,6	100		In marcia
07:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,26	94		24,2	100		0,4	100		0,6	100		123510,0	100		10,7	100		162,8	100		963,6	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,5	100		0,07	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,4	100		0,6	100		123713,3	100		10,9	100		148,5	100		960,8	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,4	100		0,09	73		4,1	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,5	100		124119,2	100		10,8	100		146,4	100		964,9	100		In marcia
09:00		1,2	85		1,6	85		0,62	100		4,2	85		0,25	100		26,8	85		0,4	85		0,6	85		122665,4	100		11,0	85		146,3	100		965,0	100		In marcia
09:30		1,3	78		1,5	78		0,89	100		3,6	78		0,25	100		26,5	78		0,4	78		0,9	78		120618,4	100		11,1	78		145,9	100		962,0	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,4	100		0,93	100		3,9	100		0,25	100		36,3	100		0,4	100		0,7	100		120488,2	100		10,8	100		145,7	100		962,1	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,71	73		4,4	100		0,25	100		48,8	100		0,4	100		0,9	100		120010,7	100		10,6	100		146,0	100		960,8	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		1,04	100		4,1	100		0,26	100		46,5	100		0,4	100		0,9	100		120124,9	100		10,4	100		146,7	100		963,1	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,7	100		1,34	100		4,5	100		0,25	94		13,3	100		0,4	100		1,0	100		122284,0	100		10,5	100		146,3	100		969,1	100		In marcia
12:00		1,2	100		1,9	100		1,49	100		3,5	100		0,25	100		3,2	100		0,4	100		0,9	100		123245,5	100		10,9	100		145,9	100		967,5	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,53	73		3,7	100		0,25	100		8,6	100		0,4	100		0,9	100		123309,3	100		11,0	100		146,1	100		965,3	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		0,74	100		3,7	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,8	100		122627,3	100		11,0	100		146,4	100		961,0	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,8	100		1,24	100		4,0	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,8	100		121923,7	100		10,9	100		145,8	100		965,1	100		In marcia
14:00		1,4	100		1,3	100		0,34	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,7	100		122411,8	100		11,0	100		147,8	100		967,8	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,22	73		3,8	100		0,25	100		35,9	100		0,4	100		0,8	100		120499,0	100		11,0	100		157,8	100		962,4	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,6	100		0,38	100		4,0	100		0,26	100		36,3	100		0,4	100		0,9	100		120239,0	100		10,8	100		163,6	100		964,7	100		In marcia
15:30		1,2	100		1,8	100		0,8	100		4,1	100		0,25	94		27,3	100		0,4	100		0,8	100		120174,3	100		10,8	100		166,3	100		969,2	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,2	100		0,35	100		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,4	100		0,8	100		120194,6	100		10,9	100		167,9	100		965,3	100		In marcia
16:30		1,2	100		1,9	100		0,6	73		4,2	100		0,23	100		22,3	100		0,4	100		0,8	100		119769,6	100		10,8	100		167,6	100		970,1	100		In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,19	100		3,8	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,8	100		119266,9	100		10,9	100		167,0	100		971,4	100		In marcia
17:30		1,2	100		1,2	100		0,31	100		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,4	100		0,8	100		118831,1	100		10,7	100		156,1	100		973,6	100		In marcia
18:00		1,2	100		1,6	100		0,67	100		4,0	100		0,21	100		38,0	100		0,4	100		0,8	100		119284,0	100		10,8	100		145,7	100		970,9	100		In marcia
18:30		1,2	100		1,8	100		0,45	73		3,7	100		0,21	100		30,8	100		0,5	100		0,7	100		117995,7	100		11,1	100		145,5	100		964,9	100		In marcia
19:00		1,2	100		1,2	100		0,34	100		3,8	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,8	100		120259,6	100		10,8	100		145,9	100		971,8	100		In marcia
19:30		1,4	100		1,2	100		0,52	100		3,9	100		0,21	94		30,4	100		0,5	100		0,8	100		119595,4	100		11,0	100		145,8	100		964,0	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,4	100		0,56	100		4,4	100		0,21	100		30,8	100		0,5	100		0,7	100		119486,6	100		10,8	100		145,5	100		967,7	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,25	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,5	100		0,7	100		119839,7	100		10,9	100		145,5	100		969,9	100		In marcia
21:00		1,5	86		1,5	86		0,2	100		3,7	86		0,21	100		25,8	86		0,4	86		0,8	86		119146,1	100		10,9	86		145,5	100		965,6	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,2	78		0,38	100		4,6	78		0,24	100		21,6	7																				

MVA Bozen

Datum: 09/09/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,4	100		0,67	73		3,7	100		0,25	100		26,9	100		0,4	100		0,5	100		124422,1	100		11,1	100		146,8	100		959,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,2	100		0,63	100		3,7	100		0,24	100		25,8	100		0,4	100		0,6	100		123721,4	100		10,9	100		146,5	100		965,4	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,4	100		0,9	100		3,5	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,5	100		124511,0	100		11,0	100		147,0	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,8	100		0,71	100		4,0	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,6	100		124055,5	100		11,2	100		158,0	100		962,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,3	100		0,2	73		4,2	100		0,26	100		31,6	100		0,4	100		0,6	100		124519,4	100		10,8	100		166,4	100		960,3	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,2	100		0,29	100		3,7	100		0,26	100		31,6	100		0,4	100		0,6	100		124256,2	100		11,0	100		170,0	100		959,1	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,47	100		3,9	100		0,26	94		23,9	100		0,4	100		0,7	100		123884,0	100		11,0	100		170,6	100		960,7	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,4	100		0,4	100		3,9	100		0,26	100		34,7	100		0,4	100		0,7	100		125491,8	100		10,9	100		171,5	100		960,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,11	73		3,9	100		0,26	100		25,9	100		0,4	100		0,6	100		122220,5	100		11,1	100		170,8	100		954,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,19	100		3,7	100		0,26	100		30,1	100		0,4	100		0,5	100		123702,6	100		10,9	100		170,7	100		961,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,12	100		3,8	100		0,26	100		29,3	100		0,4	100		0,6	100		123815,9	100		10,8	100		171,5	100		968,1	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,7	100		0,2	100		3,7	100		0,26	100		25,5	100		0,4	100		0,7	100		122165,1	100		11,0	100		170,7	100		961,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,2	100		0,26	100		35,3	100		0,4	100		0,6	100		121863,2	100		11,1	100		170,3	100		955,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,09	100		4,6	100		0,27	100		42,2	100		0,4	100		0,6	100		122566,4	100		10,8	100		170,8	100		957,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,26	94		24,2	100		0,4	100		0,6	100		123510,0	100		10,7	100		162,8	100		963,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,5	100		0,07	100		4,1	100		0,25	100		22,3	100		0,4	100		0,6	100		123713,3	100		10,9	100		148,5	100		960,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,4	100		0,09	73		4,1	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,5	100		124119,2	100		10,8	100		146,4	100		964,9	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,6	85		0,62	100		4,2	85		0,25	100		26,8	85		0,4	85		0,6	85		122665,4	100		11,0	85		146,3	100		965,0	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,5	78		0,89	100		3,6	78		0,25	100		26,5	78		0,4	78		0,9	78		120618,4	100		11,1	78		145,9	100		962,0	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,4	100		0,93	100		3,9	100		0,25	100		36,3	100		0,4	100		0,7	100		120488,2	100		10,8	100		145,7	100		962,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,71	73		4,4	100		0,25	100		48,8	100		0,4	100		0,9	100		120010,7	100		10,6	100		146,0	100		960,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		1,04	100		4,1	100		0,26	100		46,5	100		0,4	100		0,9	100		120124,9	100		10,4	100		146,7	100		963,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,7	100		1,34	100		4,5	100		0,25	94		13,3	100		0,4	100		1,0	100		122284,0	100		10,5	100		146,3	100		969,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,9	100		1,49	100		3,5	100		0,25	100		3,2	100		0,4	100		0,9	100		123245,5	100		10,9	100		145,9	100		967,5	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,53	73		3,7	100		0,25	100		8,6	100		0,4	100		0,9	100		123309,3	100		11,0	100		146,1	100		965,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		0,74	100		3,7	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,8	100		122627,3	100		11,0	100		146,4	100		961,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,8	100		1,24	100		4,0	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,8	100		121923,7	100		10,9	100		145,8	100		965,1	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,3	100		0,34	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,4	100		0,7	100		122411,8	100		11,0	100		147,8	100		967,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,22	73		3,8	100		0,25	100		35,9	100		0,4	100		0,8	100		120499,0	100		11,0	100		157,8	100		962,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,6	100		0,38	100		4,0	100		0,26	100		36,3	100		0,4	100		0,9	100		120239,0	100		10,8	100		163,6	100		964,7	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,8	100		0,8	100		4,1	100		0,25	94		27,3	100		0,4	100		0,8	100		120174,3	100		10,8	100		166,3	100		969,2	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,35	100		4,0	100		0,25	100		26,4	100		0,4	100		0,8	100		120194,6	100		10,9	100		167,9	100		965,3	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,9	100		0,6	73		4,2	100		0,23	100		22,3	100		0,4	100		0,8	100		119769,6	100		10,8	100		167,6	100		970,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,19	100		3,8	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,8	100		119266,9	100		10,9	100		167,0	100		971,4	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,2	100		0,31	100		3,7	100		0,21	100		33,0	100		0,4	100		0,8	100		118831,1	100		10,7	100		156,1	100		973,6	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,6	100		0,67	100		4,0	100		0,21	100		38,0	100		0,4	100		0,8	100		119284,0	100		10,8	100		145,7	100		970,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,8	100		0,45	73		3,7	100		0,21	100		30,8	100		0,5	100		0,7	100		117995,7	100		11,1	100		145,5	100		964,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,2	100		0,34	100		3,8	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,8	100		120259,6	100		10,8	100		145,9	100		971,8	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		1,2	100		0,52	100		3,9	100		0,21	94		30,4	100		0,5	100		0,8	100		119595,4	100		11,0	100		145,8	100		964,0	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,4	100		0,56	100		4,4	100		0,21	100		30,8	100		0,5	100		0,7	100		119486,6	100		10,8	100		145,5	100		967,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,25	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,5	100		0,7	100		119839,7	100		10,9	100		145,5	100		969,9	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		1,5	86		0,2	100		3,7	86		0,21	100		25,8	86		0,4	86		0,8	86		119146,1	100		10,9	86		145,5	100		965,6	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,38	100		4,6	78		0,24	100		21,6	78																				