

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/09/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,2	100		29,46	73		5,7	100		0,25	100		14,6	100		0,6	100		0,2	100		122583,9	100		10,9	100		146,6	100		973,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,2	100		27,59	100		5,4	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		122637,5	100		10,8	100		146,9	100		974,9	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		26,79	100		5,6	100		0,25	100		16,3	100		0,6	100		0,2	100		122932,0	100		11,0	100		146,6	100		969,9	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		25,49	100		5,3	100		0,25	100		18,1	100		0,6	100		0,2	100		122860,5	100		10,7	100		146,8	100		972,6	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		23,19	73		5,5	100		0,25	100		12,5	100		0,6	100		0,2	100		122615,2	100		11,1	100		148,9	100		965,2	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,2	100		23,31	100		5,5	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		122736,8	100		11,0	100		160,2	100		967,0	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,2	100		24,56	100		5,6	100		0,26	94		30,5	100		0,6	100		0,3	100		122819,5	100		10,7	100		167,6	100		974,2	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,2	100		23,97	100		5,1	100		0,26	100		19,1	100		0,6	100		0,2	100		123527,8	100		10,8	100		170,0	100		976,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		21,62	73		5,0	100		0,26	100		15,0	100		0,5	100		0,3	100		122582,8	100		10,8	100		170,4	100		974,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		0,2	100		23,04	100		5,4	100		0,27	100		21,3	100		0,5	100		0,4	100		122499,5	100		10,8	100		170,6	100		970,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,2	100		24,55	100		5,5	100		0,27	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		121797,2	100		10,6	100		171,5	100		974,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		0,2	100		24,7	100		5,7	100		0,26	100		20,1	100		0,5	100		0,3	100		123049,4	100		10,6	100		171,8	100		968,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,1	100		20,46	73		5,0	100		0,26	100		13,1	100		0,5	100		0,3	100		124154,9	100		10,8	100		170,9	100		971,3	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		18,95	100		4,4	100		0,26	100		13,0	100		0,5	100		0,3	100		122987,4	100		11,1	100		170,0	100		967,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,1	100		18,81	100		4,8	100		0,26	95		20,2	100		0,5	100		0,3	100		123221,9	100		11,0	100		170,0	100		964,9	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,1	100		17,0	100		4,5	100		0,26	100		20,3	100		0,5	100		0,3	100		122418,9	100		11,0	100		168,5	100		970,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,2	100		17,61	73		4,3	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		121325,1	100		11,0	100		154,7	100		971,0	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,1	84		19,06	100		4,6	84		0,24	100		28,8	84		0,5	84		0,2	84		121531,0	100		10,8	84		146,3	100		971,9	100	In marcia
09:30		1,3	79		0,1	79		21,57	100		5,1	79		0,26	100		21,5	79		0,5	79		0,0	79		122762,8	100		10,6	79		147,2	100		979,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,3	100		24,95	100		5,5	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		123246,6	100		10,7	100		147,2	100		969,5	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,2	100		22,86	73		5,6	100		0,25	100		15,8	100		0,5	100		0,0	100		123469,3	100		10,8	100		146,9	100		969,6	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		20,98	100		4,9	100		0,25	100		14,6	100		0,5	100		0,0	100		124254,4	100		10,9	100		146,6	100		970,8	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,2	100		19,31	100		5,1	100		0,25	94		10,8	100		0,5	100		0,0	100		122783,6	100		11,0	100		146,9	100		962,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,1	100		17,18	100		4,7	100		0,25	100		6,7	100		0,5	100		0,0	100		121855,0	100		11,1	100		146,4	100		959,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,2	100		16,89	73		5,6	100		0,25	100		17,9	100		0,5	100		0,0	100		122360,1	100		10,8	100		146,7	100		964,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,1	100		15,58	100		5,2	100		0,25	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		122906,6	100		11,0	100		146,7	100		965,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,2	100		16,33	100		5,1	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		122922,4	100		10,9	100		150,9	100		965,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,2	100		16,11	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		122719,8	100		10,7	100		164,1	100		969,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,2	100		15,87	73		4,6	100		0,26	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		121701,7	100		10,6	100		169,4	100		972,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,1	100		14,62	100		4,4	100		0,26	100		17,2	100		0,5	100		0,0	100		119869,4	100		10,8	100		170,1	100		965,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,2	100		15,35	100		4,5	100		0,26	94		21,9	100		0,5	100		0,0	100		119171,7	100		10,5	100		170,2	100		973,5	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,2	100		15,28	100		4,4	100		0,25	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		120041,9	100		10,5	100		170,4	100		978,0	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,3	100		15,98	73		4,8	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		120623,8	100		10,6	100		160,7	100		971,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,1	100		16,99	100		4,8	100		0,22	100		15,8	100		0,5	100		0,0	100		121270,0	100		10,9	100		147,9	100		961,1	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,1	100		15,59	100		4,4	100		0,21	100		14,6	100		0,5	100		0,0	100		122016,1	100		10,9	100		146,8	100		964,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,2	100		15,45	100		4,3	100		0,21	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		121549,9	100		10,8	100		146,6	100		964,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,2	100		13,37	73		4,5	100		0,21	100		21,4	100		0,5	100		0,0	100		121371,0	100		10,8	100		146,6	100		967,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,2	100		14,37	100		4,5	100		0,21	100		21,1	100		0,5	100		0,0	100		122516,4	100		10,7	100		146,8	100		970,2	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,1	100		14,02	100		4,3	100		0,21	94		23,8	100		0,5	100		0,0	100		122334,2	100		10,9	100		146,7	100		964,3	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,1	100		13,85	100		4,4	100		0,21	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		122716,6	100		10,6	100		147,0	100		977,4	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,2	100		13,54	73		4,7	100		0,21	100		18,4	100		0,5	100		0,0	100		122641,9	100		10,8	100		146,7	100		971,5	100	In marcia
21:00		1,2	85		0,2	85		13,04	100		4,2	85		0,21	100		19,7	85		0,5	85		0,0	85		123107,8	100		10,9	85		146,7	100		970,0	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,2	78		14,3	100		4,5	78		0,22	100		20,7	78		0,5	78		0,6	78		121256,7	100		10,9								

MVA Bozen

Datum: 14/09/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,2	100		29,46	73		5,7	100		0,25	100		14,6	100		0,6	100		0,2	100		122583,9	100	10,9	100		146,6	100		973,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,2	100		27,59	100		5,4	100		0,25	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		122637,5	100	10,8	100		146,9	100		974,9	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		26,79	100		5,6	100		0,25	100		16,3	100		0,6	100		0,2	100		122932,0	100	11,0	100		146,6	100		969,9	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		25,49	100		5,3	100		0,25	100		18,1	100		0,6	100		0,2	100		122860,5	100	10,7	100		148,8	100		972,6	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,1	100		23,19	73		5,5	100		0,25	100		12,5	100		0,6	100		0,2	100		122615,2	100	11,1	100		148,9	100		965,2	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,2	100		23,31	100		5,5	100		0,26	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		122736,8	100	11,0	100		160,2	100		967,0	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,2	100		24,56	100		5,6	100		0,26	94		30,5	100		0,6	100		0,3	100		122819,5	100	10,7	100		167,6	100		974,2	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,2	100		23,97	100		5,1	100		0,26	100		19,1	100		0,6	100		0,2	100		123527,8	100	10,8	100		170,0	100		976,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		21,62	73		5,0	100		0,26	100		15,0	100		0,5	100		0,3	100		122582,8	100	10,8	100		170,4	100		974,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,2	100		23,04	100		5,4	100		0,27	100		21,3	100		0,5	100		0,4	100		122499,5	100	10,8	100		170,6	100		970,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,2	100		24,55	100		5,5	100		0,27	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		121797,2	100	10,6	100		171,5	100		974,0	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,2	100		24,7	100		5,7	100		0,26	100		20,1	100		0,5	100		0,3	100		123049,4	100	10,6	100		171,8	100		968,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,1	100		20,46	73		5,0	100		0,26	100		13,1	100		0,5	100		0,3	100		124154,9	100	10,8	100		170,9	100		971,3	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,1	100		18,95	100		4,4	100		0,26	100		13,0	100		0,5	100		0,3	100		122987,4	100	11,1	100		170,0	100		967,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,1	100		18,81	100		4,8	100		0,26	95		20,2	100		0,5	100		0,3	100		123221,9	100	11,0	100		170,0	100		964,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,1	100		17,0	100		4,5	100		0,26	100		20,3	100		0,5	100		0,3	100		122418,9	100	11,0	100		168,5	100		970,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,2	100		17,61	73		4,3	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		121325,1	100	11,0	100		154,7	100		971,0	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,1	84		19,06	100		4,6	84		0,24	100		28,8	84		0,5	84		0,2	84		121531,0	100	10,8	84		146,3	100		971,9	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,1	79		21,57	100		5,1	79		0,26	100		21,5	79		0,5	79		0,0	79		122762,8	100	10,6	79		147,2	100		979,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,3	100		24,95	100		5,5	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,0	100		123246,6	100	10,7	100		147,2	100		969,5	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,2	100		22,86	73		5,6	100		0,25	100		15,8	100		0,5	100		0,0	100		123469,3	100	10,8	100		146,9	100		969,6	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		20,98	100		4,9	100		0,25	100		14,6	100		0,5	100		0,0	100		124254,4	100	10,9	100		146,6	100		970,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,2	100		19,31	100		5,1	100		0,25	94		10,8	100		0,5	100		0,0	100		122783,6	100	11,0	100		146,9	100		962,9	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,1	100		17,18	100		4,7	100		0,25	100		6,7	100		0,5	100		0,0	100		121855,0	100	11,1	100		146,4	100		959,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,2	100		16,89	73		5,6	100		0,25	100		17,9	100		0,5	100		0,0	100		122360,1	100	10,8	100		146,7	100		964,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,1	100		15,58	100		5,2	100		0,25	100		19,3	100		0,5	100		0,0	100		122906,6	100	11,0	100		146,7	100		965,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,2	100		16,33	100		5,1	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,0	100		122922,4	100	10,9	100		150,9	100		965,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,2	100		16,11	100		4,9	100		0,26	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		122719,8	100	10,7	100		164,1	100		969,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,2	100		15,87	73		4,6	100		0,26	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		121701,7	100	10,6	100		169,4	100		972,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,1	100		14,62	100		4,4	100		0,26	100		17,2	100		0,5	100		0,0	100		119869,4	100	10,8	100		170,1	100		965,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,2	100		15,35	100		4,5	100		0,26	94		21,9	100		0,5	100		0,0	100		119171,7	100	10,5	100		170,2	100		973,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,2	100		15,28	100		4,4	100		0,25	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		120041,9	100	10,5	100		170,4	100		978,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,3	100		15,98	73		4,8	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		120623,8	100	10,6	100		160,7	100		971,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,1	100		16,99	100		4,8	100		0,22	100		15,8	100		0,5	100		0,0	100		121270,0	100	10,9	100		147,9	100		961,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		15,59	100		4,4	100		0,21	100		14,6	100		0,5	100		0,0	100		122016,1	100	10,9	100		146,8	100		964,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,2	100		15,45	100		4,3	100		0,21	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		121549,9	100	10,8	100		146,6	100		964,8	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,2	100		13,37	73		4,5	100		0,21	100		21,4	100		0,5	100		0,0	100		121371,0	100	10,8	100		146,6	100		967,5	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,2	100		14,37	100		4,5	100		0,21	100		21,1	100		0,5	100		0,0	100		122516,4	100	10,7	100		146,8	100		970,2	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,1	100		14,02	100		4,3	100		0,21	94		23,8	100		0,5	100		0,0	100		122334,2	100	10,9	100		146,7	100		964,3	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,1	100		13,85	100		4,4	100		0,21	100		22,8	100		0,5	100		0,0	100		122716,6	100	10,6	100		147,0	100		977,4	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,2	100		13,54	73		4,7	100		0,21	100		18,4	100		0,5	100		0,0	100		122641,9	100	10,8	100		146,7	100		971,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		0,2	85		13,04	100		4,2	85		0,21	100		19,7	85		0,5	85		0,0	85		123107,8	100	10,9	85		146,7	100		970,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,2	78		14,3	100		4,5	78		0,22	100		20,7	78		0,5	78		0,6	78		121256,7	100	10,9	78		146,8	100		963,6	100		