

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,5	100		1,07	100		2,0	100		0,24	100		20,7	100		0,9	100		0,3	100		120588,1	100		10,4	100		145,8	100		944,7	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,6	100		0,95	100		2,3	100		0,24	100		18,0	100		0,8	100		0,3	100		120386,5	100		10,4	100		145,3	100		944,6	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,5	100		1,1	73		2,3	100		0,24	100		26,4	100		0,8	100		0,2	100		119380,5	100		10,2	100		145,7	100		946,5	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,2	100		1,23	100		2,1	100		0,24	94		28,5	100		0,8	100		0,2	100		120430,6	100		10,3	100		145,8	100		943,4	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,1	100		1,22	100		2,8	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,3	100		120716,9	100		10,4	100		145,7	100		937,9	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,3	100		1,36	100		2,5	100		0,24	100		24,3	100		0,9	100		0,3	100		121692,6	100		10,3	100		146,0	100		943,7	100	In marcia
03:30		4,1	100		0,5	100		1,48	73		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,8	100		0,3	100		121377,1	100		10,6	100		145,9	100		934,5	100	In marcia
04:00		3,9	100		0,6	100		1,28	100		2,9	100		0,24	100		26,1	100		0,9	100		0,3	100		121414,0	100		10,3	100		146,0	100		942,7	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,8	100		1,31	100		2,7	100		0,24	100		21,2	100		0,8	100		0,3	100		121346,2	100		10,5	100		146,0	100		938,3	100	In marcia
05:00		4,4	100		0,5	100		1,11	100		2,4	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,4	100		121209,1	100		10,3	100		146,1	100		945,5	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,5	100		1,17	73		2,4	100		0,24	100		24,2	100		0,8	100		0,3	100		120405,3	100		10,3	100		146,1	100		943,8	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,2	100		0,93	100		2,4	100		0,25	94		27,8	100		0,8	100		0,4	100		121091,4	100		10,4	100		146,2	100		941,2	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,1	100		1,07	100		2,5	100		0,25	100		30,5	100		0,8	100		0,3	100		121105,4	100		10,3	100		146,3	100		944,5	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,3	100		1,12	100		2,1	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		122270,9	100		10,3	100		146,2	100		947,9	100	In marcia
07:30		3,6	100		0,4	100		1,26	73		1,7	100		0,25	100		24,1	100		0,8	100		0,3	100		121917,7	100		10,6	100		146,4	100		943,1	100	In marcia
08:00		4,1	100		0,3	100		1,03	100		1,8	100		0,24	100		25,4	100		0,8	100		0,3	100		121482,2	100		10,4	100		146,2	100		946,8	100	In marcia
08:30		3,6	100		0,2	100		1,01	100		1,7	100		0,24	100		21,4	100		0,8	100		0,3	100		122135,6	100		10,4	100		146,2	100		945,4	100	In marcia
09:00		3,7	86		0,4	86		1,02	100		1,6	86		0,24	100		19,4	86		0,8	86		0,4	86		121150,1	100		10,5	86		145,8	100		945,1	100	In marcia
09:30		4,1	78		0,6	78		1,08	73		2,0	78		0,24	100		19,4	78		0,8	78		0,3	78		120156,2	100		10,4	78		145,5	100		948,0	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,8	100		1,2	100		1,6	100		0,24	95		20,6	100		0,8	100		0,3	100		119303,4	100		10,4	100		145,6	100		951,4	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,7	100		0,95	100		1,9	100		0,24	100		21,6	100		0,8	100		0,3	100		119357,9	100		10,4	100		144,9	100		952,5	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,2	100		0,72	100		1,9	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,2	100		119153,2	100		10,3	100		145,1	100		956,3	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,2	100		1,24	73		1,8	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		0,3	100		117651,8	100		10,0	100		145,4	100		956,4	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,7	100		1,35	100		1,6	100		0,24	100		27,8	100		0,8	100		0,3	100		118875,6	100		10,2	100		145,4	100		951,4	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,4	100		0,96	100		1,7	100		0,24	100		27,0	100		0,8	100		0,2	100		118847,8	100		10,5	100		145,1	100		939,1	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,7	100		1,06	100		1,9	100		0,24	100		29,2	100		0,8	100		0,3	100		118362,4	100		10,3	100		145,3	100		947,4	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,6	100		1,02	73		1,9	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,3	100		117786,9	100		10,3	100		145,3	100		950,3	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,0	100		1,2	100		2,1	100		0,23	95		20,5	100		0,8	100		0,1	100		119021,3	100		10,5	100		144,8	100		949,5	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,5	100		1,97	100		3,3	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,2	100		117963,5	100		10,4	100		144,7	100		950,7	100	In marcia
15:00		4,8	100		0,2	100		1,29	100		2,1	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,3	100		116811,8	100		10,4	100		144,6	100		948,3	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,0	100		0,92	73		2,3	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,3	100		116519,4	100		10,1	100		144,8	100		958,1	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,1	100		1,22	100		2,9	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		117583,4	100		10,2	100		144,9	100		952,4	100	In marcia
16:30		3,4	100		0,1	100		1,1	100		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,7	100		0,2	100		117488,3	100		10,3	100		145,1	100		954,4	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,3	100		1,14	100		2,3	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		118090,9	100		10,2	100		145,2	100		958,8	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,3	100		1,0	73		2,9	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,2	100		118816,4	100		10,3	100		145,1	100		955,5	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,2	100		0,89	100		2,3	100		0,24	94		18,4	100		0,7	100		0,1	100		118566,2	100		10,4	100		144,9	100		953,1	100	In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,84	100		2,3	100		0,24	100		18,4	100		0,7	100		0,2	100		117968,9	100		10,2	100		145,0	100		951,8	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,1	100		0,91	100		2,6	100		0,24	100		14,4	100		0,7	100		0,3	100		118392,8	100		10,3	100		144,7	100		948,1	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,1	100		0,93	73		2,3	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,2	100		117328,7	100		10,3	100		144,6	100		948,9	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,93	100		2,9	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,3	100		116007,2	100		10,0	100		144,4	100		956,3	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,1	100		1,1	100		2,7	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,2	100		117385,2	100		10,4	100		144,5	100		952,9	100	In marcia
21:00		3,8	84		0,1	84		1,0	100		2,5	84		0,24	100		31,7	84		0,7	84		0,1	84		117294,4	100		10,5	84		144,5	100		948,4	100	In marcia
21:30		4,2	79		0,3	79		1,06	73		2,3	79		0,24	100		38,8	79		0,8	79		0,2	79		118465,1	100		10,3	79		145,1	100		959,1	1	

MVA Bozen

Datum: 13/10/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		4,4	100		0,5	100	1,07	100	2,0	100	0,24	100	20,7	100	0,9	100	0,3	100	120588,1	100	10,4	100	145,8	100	944,7	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,6	100	0,95	100	2,3	100	0,24	100	18,0	100	0,8	100	0,3	100	120386,5	100	10,4	100	145,3	100	944,6	100	in Betrieb	
01:30		3,8	100		0,5	100	1,1	73	2,3	100	0,24	100	26,4	100	0,8	100	0,2	100	119380,5	100	10,2	100	145,7	100	946,5	100	in Betrieb	
02:00		3,6	100		0,2	100	1,23	100	2,1	100	0,24	94	28,5	100	0,8	100	0,2	100	120430,6	100	10,3	100	145,8	100	943,4	100	in Betrieb	
02:30		3,4	100		0,1	100	1,22	100	2,8	100	0,24	100	28,1	100	0,8	100	0,3	100	120716,9	100	10,4	100	145,7	100	937,9	100	in Betrieb	
03:00		3,9	100		0,3	100	1,36	100	2,5	100	0,24	100	24,3	100	0,9	100	0,3	100	121692,6	100	10,3	100	146,0	100	943,7	100	in Betrieb	
03:30		4,1	100		0,5	100	1,48	73	2,4	100	0,24	100	26,5	100	0,8	100	0,3	100	121377,1	100	10,6	100	145,9	100	934,5	100	in Betrieb	
04:00		3,9	100		0,6	100	1,28	100	2,9	100	0,24	100	26,1	100	0,9	100	0,3	100	121414,0	100	10,3	100	146,0	100	942,7	100	in Betrieb	
04:30		4,0	100		0,8	100	1,31	100	2,7	100	0,24	100	21,2	100	0,8	100	0,3	100	121346,2	100	10,5	100	146,0	100	938,3	100	in Betrieb	
05:00		4,4	100		0,5	100	1,11	100	2,4	100	0,24	100	19,8	100	0,8	100	0,4	100	121209,1	100	10,3	100	146,1	100	945,5	100	in Betrieb	
05:30		4,6	100		0,5	100	1,17	73	2,4	100	0,24	100	24,2	100	0,8	100	0,3	100	120405,3	100	10,3	100	146,1	100	943,8	100	in Betrieb	
06:00		4,2	100		0,2	100	0,93	100	2,4	100	0,25	94	27,8	100	0,8	100	0,4	100	121091,4	100	10,4	100	146,2	100	941,2	100	in Betrieb	
06:30		3,8	100		0,1	100	1,07	100	2,5	100	0,25	100	30,5	100	0,8	100	0,3	100	121105,4	100	10,3	100	146,3	100	944,5	100	in Betrieb	
07:00		4,1	100		0,3	100	1,12	100	2,1	100	0,24	100	28,7	100	0,8	100	0,4	100	122270,9	100	10,3	100	146,2	100	947,9	100	in Betrieb	
07:30		3,6	100		0,4	100	1,26	73	1,7	100	0,25	100	24,1	100	0,8	100	0,3	100	121917,7	100	10,6	100	146,4	100	943,1	100	in Betrieb	
08:00		4,1	100		0,3	100	1,03	100	1,8	100	0,24	100	25,4	100	0,8	100	0,3	100	121482,2	100	10,4	100	146,2	100	946,8	100	in Betrieb	
08:30		3,6	100		0,2	100	1,01	100	1,7	100	0,24	100	21,4	100	0,8	100	0,3	100	122135,6	100	10,4	100	146,2	100	945,4	100	in Betrieb	
09:00		3,7	86		0,4	86	1,02	100	1,6	86	0,24	100	19,4	86	0,8	86	0,4	86	121150,1	100	10,5	86	145,8	100	945,1	100	in Betrieb	
09:30		4,1	78		0,6	78	1,08	73	2,0	78	0,24	100	19,4	78	0,8	78	0,3	78	120156,2	100	10,4	78	145,5	100	948,0	100	in Betrieb	
10:00		4,1	100		0,8	100	1,2	100	1,6	100	0,24	95	20,6	100	0,8	100	0,3	100	119303,4	100	10,4	100	145,6	100	951,4	100	in Betrieb	
10:30		4,7	100		0,7	100	0,95	100	1,9	100	0,24	100	21,6	100	0,8	100	0,3	100	119357,9	100	10,4	100	144,9	100	952,5	100	in Betrieb	
11:00		3,8	100		0,2	100	0,72	100	1,9	100	0,24	100	22,7	100	0,8	100	0,2	100	119153,2	100	10,3	100	145,1	100	956,3	100	in Betrieb	
11:30		3,7	100		0,2	100	1,24	73	1,8	100	0,25	100	27,3	100	0,8	100	0,3	100	117651,8	100	10,0	100	145,4	100	956,4	100	in Betrieb	
12:00		4,5	100		0,7	100	1,35	100	1,6	100	0,24	100	27,8	100	0,8	100	0,3	100	118875,6	100	10,2	100	145,4	100	951,4	100	in Betrieb	
12:30		3,5	100		0,4	100	0,96	100	1,7	100	0,24	100	27,0	100	0,8	100	0,2	100	118847,8	100	10,5	100	145,1	100	939,1	100	in Betrieb	
13:00		3,7	100		0,7	100	1,06	100	1,9	100	0,24	100	29,2	100	0,8	100	0,3	100	118362,4	100	10,3	100	145,3	100	947,4	100	in Betrieb	
13:30		3,9	100		0,6	100	1,02	73	1,9	100	0,24	100	29,4	100	0,8	100	0,3	100	117786,9	100	10,3	100	145,3	100	950,3	100	in Betrieb	
14:00		4,1	100		1,0	100	1,2	100	2,1	100	0,23	95	20,5	100	0,8	100	0,1	100	119021,3	100	10,5	100	144,8	100	949,5	100	in Betrieb	
14:30		4,5	100		0,5	100	1,97	100	3,3	100	0,24	100	20,1	100	0,8	100	0,2	100	117963,5	100	10,4	100	144,7	100	950,7	100	in Betrieb	
15:00		4,8	100		0,2	100	1,29	100	2,1	100	0,24	100	24,0	100	0,8	100	0,3	100	116811,8	100	10,4	100	144,6	100	948,3	100	in Betrieb	
15:30		3,7	100		0,0	100	0,92	73	2,3	100	0,24	100	27,7	100	0,7	100	0,3	100	116519,4	100	10,1	100	144,8	100	958,1	100	in Betrieb	
16:00		4,3	100		0,1	100	1,22	100	2,9	100	0,24	100	29,2	100	0,7	100	0,3	100	117583,4	100	10,2	100	144,9	100	952,4	100	in Betrieb	
16:30		3,4	100		0,1	100	1,1	100	3,1	100	0,24	100	33,1	100	0,7	100	0,2	100	117488,3	100	10,3	100	145,1	100	954,4	100	in Betrieb	
17:00		3,9	100		0,3	100	1,14	100	2,3	100	0,24	100	29,9	100	0,7	100	0,2	100	118090,9	100	10,2	100	145,2	100	958,8	100	in Betrieb	
17:30		4,4	100		0,3	100	1,0	73	2,9	100	0,24	100	22,1	100	0,7	100	0,2	100	118816,4	100	10,3	100	145,1	100	955,5	100	in Betrieb	
18:00		4,4	100		0,2	100	0,89	100	2,3	100	0,24	94	18,4	100	0,7	100	0,1	100	118566,2	100	10,4	100	144,9	100	953,1	100	in Betrieb	
18:30		4,1	100		0,0	100	0,84	100	2,3	100	0,24	100	18,4	100	0,7	100	0,2	100	117968,9	100	10,2	100	145,0	100	951,8	100	in Betrieb	
19:00		3,8	100		0,1	100	0,91	100	2,6	100	0,24	100	14,4	100	0,7	100	0,3	100	118392,8	100	10,3	100	144,7	100	948,1	100	in Betrieb	
19:30		3,2	100		0,1	100	0,93	73	2,3	100	0,24	100	20,6	100	0,7	100	0,2	100	117328,7	100	10,3	100	144,6	100	948,9	100	in Betrieb	
20:00		3,6	100		0,0	100	0,93	100	2,9	100	0,24	100	23,2	100	0,7	100	0,3	100	116007,2	100	10,0	100	144,4	100	956,3	100	in Betrieb	
20:30		4,4	100		0,1	100	1,1	100	2,7	100	0,23	100	25,1	100	0,7	100	0,2	100	117385,2	100	10,4	100	144,5	100	952,9	100	in Betrieb	
21:00		3,8	84		0,1	84	1,0	100	2,5	84	0,24	100	31,7	84	0,7	84	0,1	84	117294,4	100	10,5	84	144,5	100	948,4	100	in Betrieb	
21:30		4,2	79		0,3	79	1,06	73	2,3	79	0,24	100	38,8	79	0,8	79	0,2	79	118465,1	100	10,3	79	145,1	100	959,1	100	in Betrieb	
22:00		4,3	100		0,3	100	1,02	100	2,3	100	0,23	94	28,1	100	0,7	100	0,1	100	119018,3	100	10,4	100	144,5	100	957,5	100	in Betrieb	
22:30		3,4	100		0,1	100	0,88	100	2,5	100	0,23	100	29,3	100	0,7	100	0,1	100	118642,5	100	10,4	100	144,9	100	946,6	100	in Betrieb	
23:00		3,2	100		0,1	100	0,94	100	2,2	100	0,24	100	26,9	100	0,7	100	0,4	100	117910,2	100	10,0	100	144,9	100	956,5	100	in Betrieb	
23:30		3,5	100		0,4	100	1,23	73	1,8	100	0,24	100	22,4	100	0,7	100	0,2	100	118476,0	100	10,3	100	144,9	100	956,8	100	in Betrieb	
24:00		4,0	100		0,8	100	1,13	100	1,9	100	0,24	100	24,4	100	0,7	100	0,2	100	118278,1	100	10,3	100	145,0	100	953,2	100	in Betrieb	
MIN		3,2			0		0,72		1,6		0,23		14,4		0,7		0,1		116007,2		10		144,4		934,5			
MAX		4,8			1		1,97		3,3		0,25		38,8		0,9		0,4		122270,9		10,6		146,4		959,1			
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)																												