

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		4,2	100		0,6	100		1,48	100		1,9	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		119230,1	100		10,4	100		145,2	100		954,5	100	In marcia	
01:00		3,9	100		0,4	100		1,11	100		1,4	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,2	100		118006,7	100		10,4	100		145,4	100		950,8	100	In marcia	
01:30		4,0	100		0,5	100		1,12	73		1,9	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		118333,1	100		10,1	100		145,2	100		961,6	100	In marcia	
02:00		3,8	100		0,5	100		1,08	100		1,9	100		0,24	94		27,6	100		0,8	100		0,2	100		118754,8	100		10,3	100		145,2	100		952,7	100	In marcia	
02:30		3,8	100		0,3	100		0,88	100		2,1	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		119137,2	100		10,3	100		145,4	100		955,5	100	In marcia	
03:00		4,3	100		0,7	100		0,99	100		1,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		119297,0	100		10,1	100		145,4	100		963,6	100	In marcia	
03:30		4,2	100		0,6	100		0,89	73		2,0	100		0,24	100		16,9	100		0,8	100		0,2	100		119603,5	100		10,4	100		145,1	100		957,6	100	In marcia	
04:00		3,5	100		0,4	100		0,87	100		1,7	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,3	100		118791,6	100		10,3	100		145,4	100		953,9	100	In marcia	
04:30		4,0	100		0,5	100		0,81	100		1,8	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		119057,1	100		10,3	100		145,5	100		950,6	100	In marcia	
05:00		4,1	100		0,6	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,2	100		119648,0	100		10,3	100		145,3	100		955,1	100	In marcia	
05:30		3,8	100		0,3	100		0,69	73		1,7	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		119450,0	100		10,4	100		145,6	100		954,3	100	In marcia	
06:00		4,5	100		0,4	100		0,65	100		1,6	100		0,24	94		24,5	100		0,8	100		0,3	100		120011,9	100		10,1	100		146,0	100		963,5	100	In marcia	
06:30		3,7	100		0,4	100		0,62	100		2,2	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,2	100		119857,8	100		10,5	100		145,3	100		949,7	100	In marcia	
07:00		3,7	100		0,5	100		0,61	100		2,0	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,2	100		119021,1	100		10,3	100		145,1	100		951,8	100	In marcia	
07:30		4,8	100		0,5	100		0,85	73		2,0	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,1	100		119503,4	100		10,3	100		145,4	100		956,5	100	In marcia	
08:00		6,3	100		1,0	100		0,99	100		1,9	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,1	100		119286,3	100		10,4	100		145,3	100		957,3	100	In marcia	
08:30		4,8	100		0,6	100		0,67	100		2,1	100		0,23	100		15,3	100		0,8	100		0,2	100		119456,2	100		10,4	100		144,6	100		957,0	100	In marcia	
09:00		3,3	85		0,0	85		0,6	100		2,3	85		0,23	100		22,6	85		0,8	85		0,1	85		118282,2	100		10,5	85		144,2	100		955,4	100	In marcia	
09:30		3,0	78		0,3	78		0,71	73		3,5	78		0,24	100		30,7	78		0,7	78		0,6	78		117080,6	100		9,9	78		145,1	100		956,1	100	In marcia	
10:00		3,5	100		0,9	100		0,84	100		1,7	100		0,24	94		40,5	100		0,8	100		0,5	100		120561,9	100		10,2	100		145,7	100		950,5	100	In marcia	
10:30		4,1	100		0,9	100		0,63	100		1,9	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		121516,9	100		10,7	100		145,4	100		937,9	100	In marcia	
11:00		4,4	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,4	100		120276,9	100		10,6	100		145,5	100		941,1	100	In marcia	
11:30		4,3	100		0,5	100		0,77	73		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		119667,9	100		10,5	100		145,4	100		945,7	100	In marcia	
12:00		3,7	100		0,2	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,4	100		120293,9	100		10,7	100		145,5	100		944,4	100	In marcia	
12:30		4,4	100		0,3	100		0,63	100		1,9	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		119589,4	100		10,4	100		145,1	100		949,8	100	In marcia	
13:00		6,5	100		0,4	100		0,7	100		4,6	100		0,23	100		14,5	100		0,7	100		0,2	100		118926,3	100		10,4	100		144,5	100		948,7	100	In marcia	
13:30		3,5	100		0,1	100		0,6	73		3,0	100		0,23	100		16,1	100		0,8	100		0,3	100		117360,8	100		10,4	100		144,6	100		948,6	100	In marcia	
14:00		2,7	100		0,0	100		0,64	100		1,7	100		0,23	94		16,9	100		0,7	100		0,3	100		115695,6	100		10,3	100		144,0	100		949,6	100	In marcia	
14:30		3,6	100		0,2	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		114362,9	100		10,2	100		144,3	100		952,9	100	In marcia	
15:00		3,7	100		0,1	100		0,72	100		1,9	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,4	100		115069,3	100		10,1	100		144,7	100		955,8	100	In marcia	
15:30		5,3	100		0,4	100		0,79	73		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,4	100		115854,3	100		10,2	100		144,7	100		953,8	100	In marcia	
16:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		116213,0	100		10,1	100		145,1	100		954,0	100	In marcia	
16:30		4,0	100		0,2	100		0,66	100		2,4	100		0,24	100		31,0	100		0,8	100		0,3	100		117755,8	100		10,3	100		145,1	100		953,1	100	In marcia	
17:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,8	100		0,3	100		118370,0	100		10,4	100		145,8	100		950,7	100	In marcia	
17:30		3,8	100		0,1	100		0,78	73		5,1	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,4	100		118256,7	100		10,3	100		145,5	100		950,4	100	In marcia	
18:00		3,5	100		0,1	100		0,67	100		5,3	100		0,24	94		25,5	100		0,8	100		0,3	100		118724,1	100		10,4	100		144,7	100		949,9	100	In marcia	
18:30		3,7	100		0,1	100		0,6	100		4,1	100		0,23	100		18,1	100		0,8	100		0,4	100		119951,0	100		10,7	100		145,6	100		948,7	100	In marcia	
19:00		4,5	100		0,0	100		1,4	100		3,3	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,4	100		119412,8	100		10,4	100		145,7	100		950,7	100	In marcia	
19:30		3,8	100		0,1	100		0,9	73		4,2	100		0,23	100		12,9	100		0,8	100		0,2	100		118728,4	100		10,4	100		145,4	100		949,5	100	In marcia	
20:00		3,7	100		0,0	100		0,53	100		4,2	100		0,23	100		12,8	100		0,8	100		0,3	100		118804,8	100		10,5	100		145,2	100		947,9	100	In marcia	
20:30		3,8	100		0,0	100		0,49	100		3,5	100		0,24	100		14,0	100		0,8	100		0,4	100		117691,3	100		10,5	100		145,3	100		952,0	100	In marcia	
21:00		4,3	84		0,0	84		0,49	100		3,7	84		0,24	100		25,4	84		0,8	84		0,4	84		117459,4	100		10,2	84		145,3	100					

MVA Bozen

Datum: 15/10/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,6	100		1,48	100		1,9	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		119230,1	100		10,4	100		145,2	100		954,5	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,4	100		1,11	100		1,4	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,2	100		118006,7	100		10,4	100		145,4	100		950,8	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,5	100		1,12	73		1,9	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		118333,1	100		10,1	100		145,2	100		961,6	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,5	100		1,08	100		1,9	100		0,24	94		27,6	100		0,8	100		0,2	100		118754,8	100		10,3	100		145,2	100		952,7	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,3	100		0,88	100		2,1	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,2	100		119137,2	100		10,3	100		145,4	100		955,5	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,7	100		0,99	100		1,7	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		119297,0	100		10,1	100		145,4	100		963,6	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,6	100		0,89	73		2,0	100		0,24	100		16,9	100		0,8	100		0,2	100		119603,5	100		10,4	100		145,1	100		957,6	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,4	100		0,87	100		1,7	100		0,24	100		26,3	100		0,8	100		0,3	100		118791,6	100		10,3	100		145,4	100		953,9	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,5	100		0,81	100		1,8	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		119057,1	100		10,3	100		145,5	100		950,6	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,6	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,2	100		119648,0	100		10,3	100		145,3	100		955,1	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,3	100		0,69	73		1,7	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,2	100		119450,0	100		10,4	100		146,0	100		954,3	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,4	100		0,65	100		1,6	100		0,24	94		24,5	100		0,8	100		0,3	100		120011,9	100		10,1	100		146,0	100		963,5	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,4	100		0,62	100		2,2	100		0,24	100		20,8	100		0,8	100		0,2	100		119857,8	100		10,5	100		145,3	100		949,7	100		in Betrieb
07:00		3,7	100		0,5	100		0,61	100		2,0	100		0,24	100		25,9	100		0,8	100		0,2	100		119021,1	100		10,3	100		145,1	100		951,8	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		0,5	100		0,85	73		2,0	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,1	100		119503,4	100		10,3	100		145,4	100		956,5	100		in Betrieb
08:00		6,3	100		1,0	100		0,99	100		1,9	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,1	100		119286,3	100		10,4	100		145,3	100		957,3	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		0,6	100		0,67	100		2,1	100		0,23	100		15,3	100		0,8	100		0,2	100		119456,2	100		10,4	100		144,6	100		957,0	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		0,0	85		0,6	100		2,3	85		0,23	100		22,6	85		0,8	85		0,1	85		118282,2	100		10,5	85		144,2	100		955,4	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,3	78		0,71	73		3,5	78		0,24	100		30,7	78		0,7	78		0,6	78		117080,6	100		9,9	78		145,1	100		956,1	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,9	100		0,84	100		1,7	100		0,24	94		40,5	100		0,8	100		0,5	100		120561,9	100		10,2	100		145,7	100		950,5	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,9	100		0,63	100		1,9	100		0,23	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		121516,9	100		10,7	100		145,4	100		937,9	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,3	100		0,59	100		2,2	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,4	100		120276,9	100		10,6	100		145,5	100		941,1	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		0,5	100		0,77	73		2,1	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,4	100		119667,9	100		10,5	100		145,4	100		945,7	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,2	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,4	100		120293,9	100		10,7	100		145,5	100		944,4	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,3	100		0,63	100		1,9	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		119589,4	100		10,4	100		145,1	100		949,8	100		in Betrieb
13:00		6,5	100		0,4	100		0,7	100		4,6	100		0,23	100		14,5	100		0,7	100		0,2	100		118926,3	100		10,4	100		144,5	100		948,7	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,1	100		0,6	73		3,0	100		0,23	100		16,1	100		0,8	100		0,3	100		117360,8	100		10,4	100		144,6	100		948,6	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,0	100		0,64	100		1,7	100		0,23	94		16,9	100		0,7	100		0,3	100		115695,6	100		10,3	100		144,0	100		949,6	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,2	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		114362,9	100		10,2	100		144,3	100		952,9	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		0,1	100		0,72	100		1,9	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,4	100		115069,3	100		10,1	100		144,7	100		955,8	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		0,4	100		0,79	73		2,7	100		0,24	100		32,9	100		0,7	100		0,4	100		115854,3	100		10,2	100		144,7	100		953,8	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,24	100		33,0	100		0,7	100		0,4	100		116213,0	100		10,1	100		145,1	100		954,0	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,2	100		0,66	100		2,4	100		0,24	100		31,0	100		0,8	100		0,3	100		117755,8	100		10,3	100		145,1	100		953,1	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		3,7	100		0,24	100		33,4	100		0,8	100		0,3	100		118370,0	100		10,4	100		145,8	100		950,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,1	100		0,78	73		5,1	100		0,24	100		29,9	100		0,8	100		0,4	100		118256,7	100		10,3	100		145,5	100		950,4	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,1	100		0,67	100		5,3	100		0,24	94		25,5	100		0,8	100		0,3	100		118724,1	100		10,4	100		144,7	100		949,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,1	100		0,6	100		4,1	100		0,23	100		18,1	100		0,8	100		0,4	100		119951,0	100		10,7	100		145,6	100		948,7	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,0	100		1,4	100		3,3	100		0,24	100		20,1	100		0,8	100		0,4	100		119412,8	100		10,4	100		145,7	100		950,7	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,1	100		0,9	73		4,2	100		0,23	100		12,9	100		0,8	100		0,2	100		118728,4	100		10,4	100		145,4	100		949,5	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,0	100		0,53	100		4,2	100		0,23	100		12,8	100		0,8	100		0,3	100		118804,8	100		10,5	100		145,2	100		947,9	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		0,49	100		3,5	100		0,24	100		14,0	100		0,8	100		0,4	100		117691,3	100		10,5	100		145,3	100		952,0	100		in Betrieb
21:00		4,3	84		0,0	84		0,49	100		3,7	84		0,24	100		25,4	84		0,8	84		0,4	84		117459,4	100		10,2	84		145,3	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		0,0	79		0,64	73		3,2	79		0,24	100		31,6	79																				