

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %										
00:30		3,2	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		55,7	100		0,7	100		0,2	100		119767,5	100		10,2	100		146,6	100		965,2	100		In marcia	
01:00		2,8	100		0,0	100		0,62	100		1,6	100		0,24	100		41,1	100		0,7	100		0,2	100		120065,0	100		10,3	100		146,3	100		960,4	100		In marcia	
01:30		2,9	100		0,4	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		120200,1	100		10,5	100		146,1	100		954,9	100		In marcia	
02:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,24	94		35,6	100		0,7	100		0,2	100		119559,4	100		10,0	100		146,6	100		962,2	100		In marcia	
02:30		3,3	100		0,5	100		0,62	100		1,5	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		121533,2	100		10,5	100		146,6	100		953,7	100		In marcia	
03:00		3,7	100		0,5	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		121586,6	100		10,4	100		146,7	100		952,9	100		In marcia	
03:30		4,3	100		0,5	100		0,6	73		1,9	100		0,25	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		120936,8	100		10,0	100		146,9	100		964,3	100		In marcia	
04:00		3,0	100		1,0	100		0,6	100		1,1	100		0,24	100		15,3	100		0,6	100		0,1	100		120841,2	100		10,5	100		146,4	100		947,7	100		In marcia	
04:30		2,8	100		1,6	100		0,58	100		1,0	100		0,24	100		13,1	100		0,6	100		0,2	100		120437,2	100		10,3	100		146,4	100		957,5	100		In marcia	
05:00		3,3	100		1,5	100		0,57	100		1,4	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,2	100		121058,6	100		10,3	100		146,6	100		958,1	100		In marcia	
05:30		3,1	100		1,2	100		0,57	73		1,3	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		121167,7	100		10,6	100		146,4	100		950,6	100		In marcia	
06:00		4,3	100		0,8	100		0,6	100		1,4	100		0,24	94		33,8	100		0,7	100		0,1	100		121040,9	100		10,5	100		147,0	100		952,5	100		In marcia	
06:30		5,7	100		0,6	100		0,52	100		1,7	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		122180,3	100		10,3	100		146,9	100		955,1	100		In marcia	
07:00		3,4	100		0,2	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		121576,6	100		10,6	100		146,4	100		948,0	100		In marcia	
07:30		4,4	100		0,4	100		0,58	73		1,8	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,2	100		120822,4	100		10,1	100		146,7	100		957,8	100		In marcia	
08:00		3,4	100		0,0	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		121316,2	100		10,6	100		146,4	100		944,6	100		In marcia	
08:30		3,1	100		0,0	100		0,59	100		1,3	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		119754,4	100		10,4	100		146,3	100		948,3	100		In marcia	
09:00		5,6	85		0,5	85		0,61	100		1,9	85		0,24	100		19,5	85		0,7	85		0,2	85		120002,9	100		10,1	85		146,0	100		957,0	100		In marcia	
09:30		2,6	79		0,0	79		0,5	73		1,1	79		0,25	100		29,0	79		0,7	79		0,5	79		119930,1	100		10,1	79		146,6	100		958,1	100		In marcia	
10:00		3,2	100		0,0	100		0,51	100		1,1	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,4	100		121732,0	100		10,1	100		146,7	100		967,1	100		In marcia	
10:30		3,8	100		0,1	100		0,49	100		1,5	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		122548,4	100		10,6	100		146,7	100		951,4	100		In marcia	
11:00		3,8	100		0,1	100		0,49	100		1,8	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		122184,3	100		10,6	100		146,6	100		949,7	100		In marcia	
11:30		3,1	100		0,0	100		0,5	73		1,0	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		121611,3	100		10,5	100		147,0	100		953,0	100		In marcia	
12:00		5,5	100		0,2	100		0,51	100		1,7	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		121667,0	100		10,5	100		146,5	100		950,5	100		In marcia	
12:30		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		120519,7	100		10,5	100		146,2	100		950,6	100		In marcia	
13:00		3,3	100		0,0	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		119154,4	100		10,6	100		146,2	100		944,7	100		In marcia	
13:30		4,1	100		0,0	100		0,52	73		1,6	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,5	100		118525,9	100		10,2	100		146,9	100		956,0	100		In marcia	
14:00		3,9	100		0,0	100		0,55	100		2,1	100		0,24	94		29,5	100		0,7	100		0,4	100		119994,3	100		10,2	100		146,7	100		959,0	100		In marcia	
14:30		4,6	100		0,3	100		0,53	100		1,4	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		117780,8	100		10,2	100		146,3	100		956,8	100		In marcia	
15:00		4,6	100		0,3	100		0,5	100		1,4	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		116685,1	100		10,2	100		146,2	100		956,1	100		In marcia	
15:30		0,2	100		0,1	100		0,55	73		1,8	100		0,24	100		10,8	100		0,5	100		0,3	100		120419,9	100		10,6	100		146,2	100		951,4	100		In marcia	
16:00		1,9	100		1,4	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		16,0	100		0,6	100		0,4	100		119340,9	100		10,4	100		146,3	100		957,1	100		In marcia	
16:30		4,3	100		0,7	100		0,49	100		2,6	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		118618,5	100		10,5	100		146,5	100		946,6	100		In marcia	
17:00		4,4	100		1,0	100		0,52	100		2,0	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		119556,0	100		10,3	100		146,4	100		954,5	100		In marcia	
17:30		3,9	100		0,7	100		0,56	73		1,7	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		120555,5	100		10,3	100		146,6	100		954,8	100		In marcia	
18:00		4,4	100		0,8	100		0,51	100		1,9	100		0,24	94		24,8	100		0,7	100		0,4	100		120318,2	100		10,4	100		146,6	100		954,1	100		In marcia	
18:30		3,6	100		0,7	100		0,5	100		1,8	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		120854,7	100		10,5	100		146,6	100		949,7	100		In marcia	
19:00		4,5	100		1,0	100		0,53	100		1,7	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		120189,3	100		10,3	100		147,0	100		952,3	100		In marcia	
19:30		4,4	100		1,3	100		0,53	73		1,5	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		120425,0	100		10,4	100		146,4	100		951,8	100		In marcia	
20:00		3,7	100		0,4	100		0,49	100		1,3	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		120414,0	100		10,4	100		146,3	100		952,5	100		In marcia	
20:30		4,8	100		0,7	100		0,49	100		1,8	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		120110,2	100		10,3	100		146,3	100		958,7	100		In marcia	
21:00		3,3	85		0,3	85		0,49	100		1,3	85		0,24	100		20,4	85		0,7	85		0,3	85		120219,6	100		10,6	85		146,1	100						

MVA Bozen

Datum: 18/10/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		55,7	100		0,7	100		0,2	100		119767,5	100	10,2	100		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		0,62	100		1,6	100		0,24	100		41,1	100		0,7	100		0,2	100		120065,0	100	10,3	100		146,3	100		960,4	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,4	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,1	100		120200,1	100	10,5	100		146,1	100		954,9	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,24	94		35,6	100		0,7	100		0,2	100		119559,4	100	10,0	100		146,6	100		962,2	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,5	100		0,62	100		1,5	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,1	100		121533,2	100	10,5	100		146,6	100		953,7	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,5	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		121586,6	100	10,4	100		146,7	100		952,9	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,5	100		0,6	73		1,9	100		0,25	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		120936,8	100	10,0	100		146,9	100		964,3	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,0	100		0,6	100		1,1	100		0,24	100		15,3	100		0,6	100		0,1	100		120841,2	100	10,5	100		146,4	100		947,7	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,6	100		0,58	100		1,0	100		0,24	100		13,1	100		0,6	100		0,2	100		120437,2	100	10,3	100		146,4	100		957,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		1,5	100		0,57	100		1,4	100		0,24	100		19,7	100		0,7	100		0,2	100		121058,6	100	10,3	100		146,6	100		958,1	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,2	100		0,57	73		1,3	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		121167,7	100	10,6	100		146,4	100		950,6	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,8	100		0,6	100		1,4	100		0,24	94		33,8	100		0,7	100		0,1	100		121040,9	100	10,5	100		147,0	100		952,5	100		in Betrieb
06:30		5,7	100		0,6	100		0,52	100		1,7	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		122180,3	100	10,3	100		146,9	100		955,1	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,2	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		121576,6	100	10,6	100		146,4	100		948,0	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,4	100		0,58	73		1,8	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,2	100		120822,4	100	10,1	100		146,7	100		957,8	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,1	100		121316,2	100	10,6	100		146,4	100		944,6	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		0,59	100		1,3	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		119754,4	100	10,4	100		146,3	100		948,3	100		in Betrieb
09:00		5,6	85		0,5	85		0,61	100		1,9	85		0,24	100		19,5	85		0,7	85		0,2	85		120002,9	100	10,1	85		146,0	100		957,0	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		0,0	79		0,5	73		1,1	79		0,25	100		29,0	79		0,7	79		0,5	79		119930,1	100	10,1	79		146,6	100		958,1	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		0,51	100		1,1	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,4	100		121732,0	100	10,1	100		146,7	100		967,1	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,1	100		0,49	100		1,5	100		0,24	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		122548,4	100	10,6	100		146,7	100		951,4	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,1	100		0,49	100		1,8	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,4	100		122184,3	100	10,6	100		146,6	100		949,7	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,0	100		0,5	73		1,0	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		121611,3	100	10,5	100		147,0	100		953,0	100		in Betrieb
12:00		5,5	100		0,2	100		0,51	100		1,7	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,3	100		121667,0	100	10,5	100		146,5	100		950,5	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,24	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		120519,7	100	10,5	100		146,2	100		950,6	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,0	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		119154,4	100	10,6	100		146,2	100		944,7	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,0	100		0,52	73		1,6	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,5	100		118525,9	100	10,2	100		146,9	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,0	100		0,55	100		2,1	100		0,24	94		29,5	100		0,7	100		0,4	100		119994,3	100	10,2	100		146,7	100		959,0	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,3	100		0,53	100		1,4	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		117780,8	100	10,2	100		146,3	100		956,8	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,3	100		0,5	100		1,4	100		0,24	100		27,7	100		0,7	100		0,5	100		116685,1	100	10,2	100		146,2	100		956,1	100		in Betrieb
15:30		0,2	100		0,1	100		0,55	73		1,8	100		0,24	100		10,8	100		0,5	100		0,3	100		120419,9	100	10,6	100		146,2	100		951,4	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,4	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		16,0	100		0,6	100		0,4	100		119340,9	100	10,4	100		146,3	100		957,1	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,7	100		0,49	100		2,6	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,3	100		118618,5	100	10,5	100		146,5	100		946,6	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		1,0	100		0,52	100		2,0	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		119556,0	100	10,3	100		146,4	100		954,5	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,7	100		0,56	73		1,7	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,4	100		120555,5	100	10,3	100		146,6	100		954,8	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,8	100		0,51	100		1,9	100		0,24	94		24,8	100		0,7	100		0,4	100		120318,2	100	10,4	100		146,6	100		954,1	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,7	100		0,5	100		1,8	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		120854,7	100	10,5	100		146,6	100		949,7	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,0	100		0,53	100		1,7	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,4	100		120189,3	100	10,3	100		147,0	100		952,3	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		1,3	100		0,53	73		1,5	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		120425,0	100	10,4	100		146,4	100		951,8	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,4	100		0,49	100		1,3	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,3	100		120414,0	100	10,4	100		146,3	100		952,5	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,7	100		0,49	100		1,8	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		120110,2	100	10,3	100		146,3	100		958,7	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		0,3	85		0,49	100		1,3	85		0,24	100		20,4	85		0,7	85		0,3	85		120219,6	100	10,6	85		146,1	100		951,0	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,8	78		0,55	73		2,1	78		0,24	100		28,5	78		0,7	78		0,4	78		119709,0	100	10,6	78		146,1	100		952,0	100		in Betrieb
22:00		3,5	100																																		