

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/10/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,8	100		0,0	100	0,6	100	2,3	100	0,23	100	19,9	100	0,7	100	0,2	100	117915,7	100	10,4	100	145,2	100	966,8	100	In marcia	
01:00		3,3	100		0,0	100	0,81	100	2,7	100	0,24	100	33,7	100	0,7	100	0,3	100	118598,8	100	10,4	100	145,7	100	968,1	100	In marcia	
01:30		5,4	100		0,0	100	0,88	73	2,3	100	0,23	100	24,8	100	0,7	100	0,1	100	120859,5	100	10,8	100	145,6	100	961,3	100	In marcia	
02:00		4,1	100		0,0	100	0,6	100	2,4	100	0,23	94	38,1	100	0,7	100	0,1	100	120987,2	100	10,7	100	146,0	100	960,1	100	In marcia	
02:30		3,8	100		0,0	100	0,6	100	3,0	100	0,23	100	29,8	100	0,7	100	0,1	100	120234,6	100	10,5	100	146,0	100	963,0	100	In marcia	
03:00		3,6	100		0,0	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	24,5	100	0,7	100	0,1	100	120820,3	100	10,6	100	145,9	100	960,9	100	In marcia	
03:30		3,8	100		0,0	100	0,74	73	2,3	100	0,24	100	24,5	100	0,7	100	0,3	100	121466,8	100	10,6	100	146,4	100	961,0	100	In marcia	
04:00		3,8	100		0,0	100	0,69	100	2,4	100	0,23	100	22,8	100	0,7	100	0,1	100	122109,9	100	10,7	100	146,3	100	958,8	100	In marcia	
04:30		4,5	100		0,0	100	0,64	100	2,6	100	0,23	100	23,9	100	0,8	100	0,2	100	121523,2	100	10,6	100	146,2	100	961,1	100	In marcia	
05:00		3,6	100		0,0	100	0,62	100	3,3	100	0,24	100	30,0	100	0,8	100	0,1	100	122468,7	100	10,6	100	146,5	100	964,0	100	In marcia	
05:30		4,8	100		0,0	100	0,73	73	2,5	100	0,24	100	31,1	100	0,7	100	0,2	100	121588,1	100	10,6	100	146,6	100	960,9	100	In marcia	
06:00		4,4	100		0,0	100	0,6	100	3,0	100	0,23	95	17,8	100	0,7	100	0,0	100	121737,6	100	10,8	100	146,2	100	955,9	100	In marcia	
06:30		4,0	100		0,0	100	0,6	100	3,2	100	0,23	100	23,6	100	0,8	100	0,1	100	120466,1	100	10,6	100	146,2	100	960,1	100	In marcia	
07:00		4,0	100		0,0	100	0,56	100	2,4	100	0,23	100	20,0	100	0,7	100	0,2	100	120050,9	100	10,5	100	145,8	100	961,7	100	In marcia	
07:30		4,4	100		0,0	100	0,61	73	2,6	100	0,23	100	13,2	100	0,7	100	0,1	100	120083,2	100	10,7	100	145,4	100	957,9	100	In marcia	
08:00		4,8	100		0,0	100	0,67	100	3,4	100	0,23	100	21,5	100	0,7	100	0,1	100	118954,1	100	10,3	100	145,6	100	965,7	100	In marcia	
08:30		3,8	100		0,0	100	0,82	100	3,3	100	0,24	100	24,4	100	0,8	100	0,1	100	119236,6	100	10,4	100	145,5	100	968,0	100	In marcia	
09:00		2,9	85		0,0	85	0,87	100	2,6	85	0,24	100	33,5	85	0,8	85	0,3	85	119230,4	100	10,3	85	145,9	100	963,8	100	In marcia	
09:30		2,6	78		0,0	78	1,46	73	1,8	78	0,24	100	48,9	78	0,7	78	0,4	78	121042,5	100	10,8	78	147,1	100	944,2	100	In marcia	
10:00		5,7	100		0,5	100	1,81	100	2,6	100	0,24	94	34,8	100	0,7	100	0,4	100	119596,2	100	10,1	100	146,4	100	965,5	100	In marcia	
10:30		4,0	100		0,1	100	0,71	100	2,3	100	0,24	100	19,0	100	0,7	100	0,3	100	120610,6	100	10,5	100	146,1	100	960,3	100	In marcia	
11:00		3,6	100		0,0	100	0,56	100	2,7	100	0,24	100	17,8	100	0,7	100	0,3	100	120392,8	100	10,4	100	146,4	100	964,5	100	In marcia	
11:30		4,0	100		0,2	100	1,89	73	3,0	100	0,24	100	25,4	100	0,7	100	0,5	100	119245,0	100	10,6	100	146,7	100	950,3	100	In marcia	
12:00		3,3	100		0,3	100	5,85	100	2,3	100	0,25	100	31,1	100	0,7	100	0,5	100	120075,3	100	9,9	100	147,0	100	974,7	100	In marcia	
12:30		3,7	100		0,5	100	8,87	100	2,6	100	0,24	100	27,0	100	0,7	100	0,4	100	121661,9	100	10,5	100	147,2	100	949,5	100	In marcia	
13:00		5,9	100		0,6	100	6,45	100	3,2	100	0,24	100	22,1	100	0,7	100	0,3	100	121129,1	100	10,4	100	146,8	100	953,4	100	In marcia	
13:30		3,5	100		0,0	100	1,91	73	2,4	100	0,24	100	11,6	100	0,7	100	0,3	100	119250,7	100	10,4	100	146,1	100	961,2	100	In marcia	
14:00		3,2	100		0,0	100	1,88	100	1,9	100	0,24	94	16,7	100	0,7	100	0,5	100	118236,2	100	10,2	100	146,5	100	969,2	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,2	100	1,83	100	2,2	100	0,24	100	17,8	100	0,6	100	0,4	100	118622,5	100	10,4	100	146,4	100	964,6	100	In marcia	
15:00		4,0	100		0,6	100	1,52	100	1,9	100	0,24	100	22,4	100	0,7	100	0,3	100	119081,2	100	10,3	100	146,3	100	965,9	100	In marcia	
15:30		3,4	100		0,4	100	0,88	73	1,7	100	0,24	100	19,0	100	0,7	100	0,4	100	118161,5	100	10,4	100	145,8	100	968,3	100	In marcia	
16:00		3,4	100		0,7	100	1,05	100	1,3	100	0,24	100	25,3	100	0,7	100	0,3	100	117926,7	100	10,4	100	145,7	100	969,5	100	In marcia	
16:30		3,4	100		0,6	100	0,92	100	1,8	100	0,24	100	42,9	100	0,7	100	0,3	100	116545,3	100	10,2	100	146,0	100	969,6	100	In marcia	
17:00		5,0	100		1,5	100	1,42	100	1,6	100	0,24	100	47,1	100	0,6	100	0,4	100	116954,9	100	9,9	100	146,4	100	978,3	100	In marcia	
17:30		5,3	100		0,9	100	0,73	73	1,5	100	0,24	100	26,6	100	0,7	100	0,3	100	119309,9	100	10,4	100	146,3	100	968,1	100	In marcia	
18:00		4,5	100		0,4	100	0,72	100	1,5	100	0,24	94	18,2	100	0,7	100	0,3	100	120246,6	100	10,4	100	146,3	100	968,1	100	In marcia	
18:30		3,7	100		0,4	100	0,73	100	1,5	100	0,24	100	18,8	100	0,7	100	0,3	100	119525,7	100	10,6	100	146,1	100	961,0	100	In marcia	
19:00		4,0	100		0,3	100	0,73	100	1,7	100	0,24	100	19,3	100	0,7	100	0,3	100	119047,2	100	10,4	100	146,1	100	968,4	100	In marcia	
19:30		4,7	100		0,6	100	0,94	73	1,8	100	0,24	100	18,2	100	0,7	100	0,4	100	117456,5	100	10,4	100	146,0	100	970,2	100	In marcia	
20:00		2,9	100		0,0	100	0,64	100	2,2	100	0,24	100	20,4	100	0,7	100	0,3	100	117529,0	100	10,2	100	146,0	100	973,2	100	In marcia	
20:30		4,2	100		0,2	100	0,84	100	2,5	100	0,24	100	18,0	100	0,7	100	0,3	100	117951,6	100	10,2	100	145,9	100	974,9	100	In marcia	
21:00		3,7	85		0,0	85	0,74	100	2,4	85	0,24	100	24,8	85	0,7	85	0,4	85	117770,1	100	10,4	85	145,8	100	966,7	100	In marcia	
21:30		3,4	78		0,5	78	1,17	73	2,2	78	0,24	100	35,1	78	0,7	78	0,1	78	118964,7	100	10,4	78	145,8	100	972,2	100	In marcia	
22:00		2,6	100		0,3	100	0,84	100	2,3	100	0,24	94	42,5	100	0,7	100	0,2	100	117913,6	100	10,3	100	146,2	100	972,4	100	In marcia	
22:30		2,9	100		0,8	100	1,0	100	2,2	100	0,24	100	34,7	100	0,7	100	0,2	100	119333,5	100	10,4	100	146,4	100	969,7	100	In marcia	
23:00		3,5	100		1,1	100	0,73	100	1,8	100	0,24	100	34,9	100	0,7	100	0,1	100	119409,2	100	10,5	100	146,4	100	964,7	100	In marcia	
23:30		5,2	100		1,4	100	0,78	73	2,1	100	0,24	100	29,5	100	0,7	100	0,2	100	119658,6	100	10,3	100	146,4	100	968,4	100	In marcia	
24:00		7,0	100		1,4	100	0,64	100	2,4	100	0,24	100	19,0	100	0,7	100	0,1	100	120402,5	100	10,5	100	146,4	100	961,9	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,6			0		0,56		1,3		0,23		11,6		0,6		0		116545,3		9,9		145,2		944,2			
<b>MAX</b>		7			1,5		8,87		3,4		0,25		48,9		0,8		0,5		122468,7		10,8		147,2		978,3			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,8	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		1171915,7	100	10,4	100	145,2	100	966,8	100	in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		0,81	100		2,7	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,3	100		118598,8	100	10,4	100	145,7	100	968,1	100	in Betrieb
01:30		5,4	100		0,0	100		0,88	73		2,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		120859,5	100	10,8	100	145,6	100	961,3	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	94		38,1	100		0,7	100		0,1	100		120987,2	100	10,7	100	146,0	100	960,1	100	in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		120234,6	100	10,5	100	146,0	100	963,0	100	in Betrieb
03:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		120820,3	100	10,6	100	145,9	100	960,9	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,74	73		2,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		121466,8	100	10,6	100	146,4	100	961,0	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,69	100		2,4	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		122109,9	100	10,7	100	146,3	100	958,8	100	in Betrieb
04:30		4,5	100		0,0	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		23,9	100		0,8	100		0,2	100		121523,2	100	10,6	100	146,2	100	961,1	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,24	100		30,0	100		0,8	100		0,1	100		122468,7	100	10,6	100	146,5	100	964,0	100	in Betrieb
05:30		4,8	100		0,0	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,2	100		121588,1	100	10,6	100	146,6	100	960,9	100	in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	95		17,8	100		0,7	100		0,0	100		121737,6	100	10,8	100	146,2	100	955,9	100	in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		23,6	100		0,8	100		0,1	100		120466,1	100	10,6	100	146,2	100	960,1	100	in Betrieb
07:00		4,0	100		0,0	100		0,56	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		120050,9	100	10,5	100	145,8	100	961,7	100	in Betrieb
07:30		4,4	100		0,0	100		0,61	73		2,6	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		120083,2	100	10,7	100	145,4	100	957,9	100	in Betrieb
08:00		4,8	100		0,0	100		0,67	100		3,4	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		118954,1	100	10,3	100	145,6	100	965,7	100	in Betrieb
08:30		3,8	100		0,0	100		0,82	100		3,3	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,1	100		119236,6	100	10,4	100	145,5	100	968,0	100	in Betrieb
09:00		2,9	85		0,0	85		0,87	100		2,6	85		0,24	100		33,5	85		0,8	85		0,3	85		119230,4	100	10,3	85	145,9	100	963,8	100	in Betrieb
09:30		2,6	78		0,0	78		1,46	73		1,8	78		0,24	100		48,9	78		0,7	78		0,4	78		121042,5	100	10,8	78	147,1	100	944,2	100	in Betrieb
10:00		5,7	100		0,5	100		1,81	100		2,6	100		0,24	94		34,8	100		0,7	100		0,4	100		119596,2	100	10,1	100	146,4	100	965,5	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		0,1	100		0,71	100		2,3	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,3	100		120610,6	100	10,5	100	146,1	100	960,3	100	in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,56	100		2,7	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,3	100		120392,8	100	10,4	100	146,4	100	964,5	100	in Betrieb
11:30		4,0	100		0,2	100		1,89	73		3,0	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,5	100		119245,0	100	10,6	100	146,7	100	950,3	100	in Betrieb
12:00		3,3	100		0,3	100		5,85	100		2,3	100		0,25	100		31,1	100		0,7	100		0,5	100		120075,3	100	9,9	100	147,0	100	974,7	100	in Betrieb
12:30		3,7	100		0,5	100		8,87	100		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		121661,9	100	10,5	100	147,2	100	949,5	100	in Betrieb
13:00		5,9	100		0,6	100		6,45	100		3,2	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		121129,1	100	10,4	100	146,8	100	953,4	100	in Betrieb
13:30		3,5	100		0,0	100		1,91	73		2,4	100		0,24	100		11,6	100		0,7	100		0,3	100		119250,7	100	10,4	100	146,1	100	961,2	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		0,0	100		1,88	100		1,9	100		0,24	94		16,7	100		0,7	100		0,5	100		118236,2	100	10,2	100	146,5	100	969,2	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		0,2	100		1,83	100		2,2	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,4	100		118622,5	100	10,4	100	146,4	100	964,6	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		0,6	100		1,52	100		1,9	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,3	100		119081,2	100	10,3	100	146,3	100	965,9	100	in Betrieb
15:30		3,4	100		0,4	100		0,88	73		1,7	100		0,24	100		19,0	100		0,7	100		0,4	100		118161,5	100	10,4	100	145,8	100	968,3	100	in Betrieb
16:00		3,4	100		0,7	100		1,05	100		1,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,3	100		117926,7	100	10,4	100	145,7	100	969,5	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		0,6	100		0,92	100		1,8	100		0,24	100		42,9	100		0,7	100		0,3	100		116545,3	100	10,2	100	146,0	100	969,6	100	in Betrieb
17:00		5,0	100		1,5	100		1,42	100		1,6	100		0,24	100		47,1	100		0,6	100		0,4	100		116954,9	100	9,9	100	146,4	100	978,3	100	in Betrieb
17:30		5,3	100		0,9	100		0,73	73		1,5	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		119309,9	100	10,4	100	146,3	100	968,1	100	in Betrieb
18:00		4,5	100		0,4	100		0,72	100		1,5	100		0,24	94		18,2	100		0,7	100		0,3	100		120246,6	100	10,4	100	146,3	100	968,1	100	in Betrieb
18:30		3,7	100		0,4	100		0,73	100		1,5	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		119525,7	100	10,6	100	146,1	100	961,0	100	in Betrieb
19:00		4,0	100		0,3	100		0,73	100		1,7	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		119047,2	100	10,4	100	146,1	100	968,4	100	in Betrieb
19:30		4,7	100		0,6	100		0,94	73		1,8	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,4	100		117456,5	100	10,4	100	146,0	100	970,2	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		0,64	100		2,2	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,3	100		117529,0	100	10,2	100	146,0	100	973,2	100	in Betrieb
20:30		4,2	100		0,2	100		0,84	100		2,5	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,3	100		117951,6	100	10,2	100	145,9	100	974,9	100	in Betrieb
21:00		3,7	85		0,0	85		0,74	100		2,4	85		0,24	100		24,8	85		0,7	85		0,4	85		117770,1	100	10,4	85	145,8	100	966,7	100	in Betrieb
21:30		3,4	78		0,5	78		1,17	73		2,2	78		0,24	100		35,1	78		0,7	78		0,1	78		118964,7	100	10,4	78	145,8	100	972,2	100	in Betrieb
22:00		2,6	100		0,3	100		0,84	100		2,3	100		0,24	94		42,5	100		0,7	100		0,2	100		117913,6	100	10,3	100	146,2	100	972,4	100	in Betrieb
22:30		2,9	100		0,8	100		1,0	100		2,2	100		0,24	100		34,7	100		0,7	100		0,2	100		119333,5	100	10,4	100	146,4	100	969,7	100	in Betrieb
23:00		3,																																