

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,1	100		0,4	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,3	100		120020,2	100		10,5	100		146,4	100		967,5	100		In marcia
01:00		5,3	100		0,4	100		0,49	100		2,1	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		119229,1	100		10,2	100		146,9	100		975,1	100		In marcia
01:30		3,8	100		0,5	100		0,55	73		1,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,5	100		120169,7	100		10,5	100		146,8	100		966,1	100		In marcia
02:00		4,7	100		0,3	100		0,5	100		2,3	100		0,24	94		29,4	100		0,7	100		0,4	100		121030,4	100		10,4	100		146,7	100		968,4	100		In marcia
02:30		4,0	100		0,1	100		0,5	100		2,5	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,3	100		120354,8	100		10,6	100		146,7	100		957,5	100		In marcia
03:00		3,9	100		0,2	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		120434,0	100		10,5	100		146,6	100		966,1	100		In marcia
03:30		2,9	100		0,0	100		0,54	73		2,5	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		119927,8	100		10,2	100		146,9	100		971,7	100		In marcia
04:00		3,9	100		0,2	100		0,54	100		2,0	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		119932,8	100		10,2	100		147,2	100		973,9	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,5	100		0,5	100		1,9	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		121025,8	100		10,5	100		146,8	100		969,7	100		In marcia
05:00		5,9	100		0,8	100		0,49	100		2,4	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		120614,4	100		10,7	100		146,4	100		963,8	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		0,49	73		2,2	100		0,24	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		119504,2	100		10,6	100		146,7	100		962,3	100		In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,24	94		19,3	100		0,6	100		0,3	100		119572,0	100		10,4	100		146,7	100		964,5	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		119186,5	100		10,5	100		146,4	100		964,5	100		In marcia
07:00		3,4	100		0,0	100		0,49	100		2,2	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		118768,1	100		10,2	100		146,3	100		973,7	100		In marcia
07:30		3,6	100		0,1	100		0,52	73		2,0	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		118630,7	100		10,4	100		145,9	100		970,0	100		In marcia
08:00		4,1	100		0,3	100		0,52	100		1,7	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		119094,8	100		10,4	100		145,7	100		973,0	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,3	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		118350,4	100		10,5	100		145,9	100		973,3	100		In marcia
09:00		3,5	84		0,3	84		0,57	100		1,6	84		0,24	100		42,5	84		0,6	84		0,3	84		117411,8	100		10,4	84		145,8	100		973,0	100		In marcia
09:30		3,8	79		0,9	79		0,6	73		1,9	79		0,24	100		44,0	79		0,6	79		0,3	79		117777,1	100		10,2	79		146,0	100		971,7	100		In marcia
10:00		4,0	100		0,6	100		0,52	100		1,7	100		0,24	94		30,7	100		0,6	100		0,3	100		118960,2	100		10,1	100		146,1	100		973,9	100		In marcia
10:30		3,1	100		0,5	100		0,49	100		2,0	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		118712,5	100		10,2	100		146,4	100		969,5	100		In marcia
11:00		4,0	100		1,0	100		0,51	100		2,8	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,4	100		119693,3	100		10,1	100		146,3	100		977,9	100		In marcia
11:30		4,6	100		0,8	100		0,55	73		2,0	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		119511,2	100		10,1	100		146,8	100		976,9	100		In marcia
12:00		5,2	100		0,7	100		0,51	100		2,0	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		120206,9	100		10,5	100		146,5	100		963,0	100		In marcia
12:30		5,2	100		0,5	100		0,51	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		118870,5	100		10,2	100		146,9	100		956,6	100		In marcia
13:00		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,24	100		15,0	100		0,7	100		0,4	100		119837,7	100		10,1	100		146,5	100		970,9	100		In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,51	73		1,3	100		0,24	100		14,0	100		0,7	100		0,2	100		120713,3	100		10,6	100		146,7	100		965,9	100		In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,5	100		1,7	100		0,24	94		12,1	100		0,7	100		0,2	100		119768,2	100		10,5	100		146,5	100		965,5	100		In marcia
14:30		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,4	100		0,24	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		118633,3	100		10,3	100		146,5	100		967,1	100		In marcia
15:00		6,3	100		0,1	100		0,49	100		2,7	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		118487,7	100		10,2	100		146,0	100		969,0	100		In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		0,49	73		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		118540,8	100		10,2	100		146,2	100		970,4	100		In marcia
16:00		3,2	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,3	100		118451,0	100		10,0	100		146,3	100		976,2	100		In marcia
16:30		3,4	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		119338,3	100		10,4	100		145,9	100		975,3	100		In marcia
17:00		3,5	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		40,6	100		0,7	100		0,3	100		117756,9	100		10,3	100		146,7	100		969,1	100		In marcia
17:30		3,5	100		0,0	100		0,52	73		2,4	100		0,24	100		38,0	100		0,7	100		0,3	100		118558,0	100		10,2	100		146,3	100		971,1	100		In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		0,49	100		3,0	100		0,24	94		35,1	100		0,7	100		0,4	100		119251,4	100		10,1	100		146,6	100		973,9	100		In marcia
18:30		3,9	100		0,0	100		0,49	100		2,9	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		119348,5	100		10,3	100		146,8	100		962,3	100		In marcia
19:00		4,8	100		0,1	100		0,49	100		2,6	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		120099,9	100		10,4	100		146,6	100		967,6	100		In marcia
19:30		3,2	100		0,0	100		0,49	73		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		119655,8	100		10,3	100		146,9	100		970,8	100		In marcia
20:00		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,2	100		120791,6	100		10,3	100		146,8	100		971,5	100		In marcia
20:30		4,4	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		11,1	100		0,6	100		0,4	100		121890,1	100		10,5	100		146,7	100		969,3	100		In marcia
21:00		3,4	85		0,0	85		0,49	100		2,2	85		0,24	100		16,7	85		0,6	85		0,3	85		121136,6	100		10,3	85		146,7	100		972,8	100		In marcia
21:30		4,1	79		0,1	79		0,55	73		2,0	79		0,24	100		15,7																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,4	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,3	100		120020,2	100		10,5	100		146,4	100		967,5	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		0,4	100		0,49	100		2,1	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,5	100		119229,1	100		10,2	100		146,9	100		975,1	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,5	100		0,55	73		1,9	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,5	100		120169,7	100		10,5	100		146,8	100		966,1	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,3	100		0,5	100		2,3	100		0,24	94		29,4	100		0,7	100		0,4	100		121030,4	100		10,4	100		146,7	100		968,4	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,1	100		0,5	100		2,5	100		0,24	100		30,5	100		0,7	100		0,3	100		120354,8	100		10,6	100		146,7	100		957,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,2	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		120434,0	100		10,5	100		146,6	100		966,1	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,0	100		0,54	73		2,5	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		119927,8	100		10,2	100		146,9	100		971,7	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,2	100		0,54	100		2,0	100		0,25	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		119932,8	100		10,2	100		147,2	100		973,9	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,5	100		0,5	100		1,9	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		121025,8	100		10,5	100		146,8	100		969,7	100		in Betrieb
05:00		5,9	100		0,8	100		0,49	100		2,4	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		120614,4	100		10,7	100		146,4	100		963,8	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		0,49	73		2,2	100		0,24	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		119504,2	100		10,6	100		146,7	100		962,3	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,24	94		19,3	100		0,6	100		0,3	100		119572,0	100		10,4	100		146,7	100		964,5	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		119186,5	100		10,5	100		146,4	100		964,5	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,0	100		0,49	100		2,2	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		118768,1	100		10,2	100		146,3	100		973,7	100		in Betrieb
07:30		3,6	100		0,1	100		0,52	73		2,0	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		118630,7	100		10,4	100		145,9	100		970,0	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,3	100		0,52	100		1,7	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		119094,8	100		10,4	100		145,7	100		973,0	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,3	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		118350,4	100		10,5	100		145,9	100		973,3	100		in Betrieb
09:00		3,5	84		0,3	84		0,57	100		1,6	84		0,24	100		42,5	84		0,6	84		0,3	84		117411,8	100		10,4	84		145,8	100		973,0	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		0,9	79		0,6	73		1,9	79		0,24	100		44,0	79		0,6	79		0,3	79		117777,1	100		10,2	79		146,0	100		971,7	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,6	100		0,52	100		1,7	100		0,24	94		30,7	100		0,6	100		0,3	100		118960,2	100		10,1	100		146,1	100		973,9	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,5	100		0,49	100		2,0	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,3	100		118712,5	100		10,2	100		146,4	100		969,5	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		1,0	100		0,51	100		2,8	100		0,24	100		23,5	100		0,8	100		0,4	100		119693,3	100		10,1	100		146,3	100		977,9	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,8	100		0,55	73		2,0	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		119511,2	100		10,1	100		146,8	100		976,9	100		in Betrieb
12:00		5,2	100		0,7	100		0,51	100		2,0	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,2	100		120206,9	100		10,5	100		146,5	100		963,0	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		0,5	100		0,51	100		2,7	100		0,25	100		24,7	100		0,7	100		0,4	100		118870,5	100		10,2	100		146,9	100		956,6	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,24	100		15,0	100		0,7	100		0,4	100		119837,7	100		10,1	100		146,5	100		970,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,51	73		1,3	100		0,24	100		14,0	100		0,7	100		0,2	100		120713,3	100		10,6	100		146,7	100		965,9	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,5	100		1,7	100		0,24	94		12,1	100		0,7	100		0,2	100		119768,2	100		10,5	100		146,5	100		965,5	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,4	100		0,24	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		118633,3	100		10,3	100		146,5	100		967,1	100		in Betrieb
15:00		6,3	100		0,1	100		0,49	100		2,7	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		118487,7	100		10,2	100		146,0	100		969,0	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,49	73		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,2	100		118540,8	100		10,2	100		146,2	100		970,4	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,7	100		0,3	100		118451,0	100		10,0	100		146,3	100		976,2	100		in Betrieb
16:30		3,4	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		119338,3	100		10,4	100		145,9	100		975,3	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		40,6	100		0,7	100		0,3	100		117756,9	100		10,3	100		146,7	100		969,1	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,0	100		0,52	73		2,4	100		0,24	100		38,0	100		0,7	100		0,3	100		118558,0	100		10,2	100		146,3	100		971,1	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		0,49	100		3,0	100		0,24	94		35,1	100		0,7	100		0,4	100		119251,4	100		10,1	100		146,6	100		973,9	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		0,49	100		2,9	100		0,24	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		119348,5	100		10,3	100		146,8	100		962,3	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		0,1	100		0,49	100		2,6	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,4	100		120099,9	100		10,4	100		146,6	100		967,6	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,0	100		0,49	73		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,3	100		119655,8	100		10,3	100		146,9	100		970,8	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,2	100		120791,6	100		10,3	100		146,8	100		971,5	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		11,1	100		0,6	100		0,4	100		121890,1	100		10,5	100		146,7	100		969,3	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		0,0	85		0,49	100		2,2	85		0,24	100		16,7	85		0,6	85		0,3	85		121136,6	100		10,3	85		146,7	100		972,8	100		in Betrieb
21:30		4,1	79		0,1	79		0,55	73		2,0	79		0,24	100		15,7																					