

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/10/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,6	100		0,5	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		121327,9	100		10,5	100		146,4	100		971,8	100		In marcia
01:00		3,5	100		0,2	100		0,49	100		1,4	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		120837,1	100		10,7	100		146,7	100		963,9	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,3	100		0,49	73		1,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120679,9	100		10,6	100		146,0	100		967,5	100		In marcia
02:00		3,1	100		0,1	100		0,49	100		1,8	100		0,24	94		28,3	100		0,6	100		0,2	100		119967,2	100		10,5	100		145,9	100		967,9	100		In marcia
02:30		4,3	100		0,8	100		0,49	100		1,5	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		119298,9	100		10,5	100		146,2	100		969,9	100		In marcia
03:00		4,7	100		0,9	100		0,49	100		1,3	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		119862,5	100		10,5	100		145,9	100		974,6	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,5	100		0,51	73		1,0	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		120096,8	100		10,7	100		145,9	100		969,0	100		In marcia
04:00		4,4	100		0,3	100		0,49	100		1,0	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		119178,7	100		10,3	100		146,2	100		976,2	100		In marcia
04:30		4,4	100		0,4	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		120818,9	100		10,6	100		146,2	100		967,5	100		In marcia
05:00		3,4	100		0,1	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		120996,2	100		10,5	100		146,3	100		969,1	100		In marcia
05:30		4,3	100		0,5	100		0,5	73		1,4	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		120864,2	100		10,7	100		146,5	100		967,1	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,3	100		0,49	100		1,3	100		0,24	94		20,9	100		0,7	100		0,1	100		121173,4	100		10,5	100		146,3	100		976,4	100		In marcia
06:30		3,4	100		0,2	100		0,49	100		1,3	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		120148,5	100		10,6	100		146,1	100		972,3	100		In marcia
07:00		3,4	100		0,3	100		0,49	100		1,4	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		119999,4	100		10,4	100		146,2	100		978,4	100		In marcia
07:30		4,8	100		1,2	100		0,53	73		1,4	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		120043,3	100		10,5	100		146,4	100		973,7	100		In marcia
08:00		4,2	100		1,1	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		120553,8	100		10,5	100		146,6	100		974,9	100		In marcia
08:30		3,4	100		0,8	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		120474,8	100		10,4	100		146,2	100		979,2	100		In marcia
09:00		3,2	85		0,1	85		0,49	100		1,3	85		0,24	100		23,4	85		0,6	85		0,2	85		119095,7	100		10,6	85		145,8	100		970,8	100		In marcia
09:30		3,9	78		0,2	78		0,55	73		1,6	78		0,24	100		22,5	78		0,6	78		0,1	78		119140,9	100		10,6	78		145,9	100		966,6	100		In marcia
10:00		4,8	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,24	95		25,3	100		0,6	100		0,1	100		118269,0	100		10,3	100		145,8	100		970,2	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,2	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		118904,7	100		10,3	100		145,9	100		974,8	100		In marcia
11:00		3,5	100		0,3	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		119185,6	100		10,4	100		146,1	100		972,7	100		In marcia
11:30		4,4	100		0,4	100		0,56	73		1,6	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		119406,2	100		10,6	100		146,4	100		969,2	100		In marcia
12:00		5,4	100		0,3	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		119042,1	100		10,4	100		145,8	100		974,6	100		In marcia
12:30		3,5	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		118416,6	100		10,3	100		145,9	100		977,6	100		In marcia
13:00		3,6	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,23	100		18,2	100		0,6	100		0,1	100		118536,8	100		10,4	100		145,8	100		975,3	100		In marcia
13:30		4,0	100		0,0	100		0,49	73		1,9	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		118326,4	100		10,5	100		146,1	100		971,5	100		In marcia
14:00		5,1	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119234,4	100		10,5	100		146,0	100		965,5	100		In marcia
14:30		3,6	100		0,0	100		0,49	100		2,1	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		118328,4	100		10,3	100		145,7	100		974,6	100		In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		118904,0	100		10,6	100		145,4	100		969,6	100		In marcia
15:30		4,9	100		0,0	100		0,49	73		2,4	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		118871,3	100		10,5	100		146,0	100		970,6	100		In marcia
16:00		4,3	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		119788,0	100		10,4	100		146,0	100		976,9	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,52	100		2,1	100		0,24	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		119633,3	100		10,6	100		146,2	100		968,2	100		In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		119157,8	100		10,5	100		146,2	100		975,0	100		In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		0,62	73		2,5	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		118866,5	100		10,4	100		146,1	100		974,6	100		In marcia
18:00		4,1	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	94		17,7	100		0,6	100		0,1	100		119331,5	100		10,5	100		146,1	100		971,6	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		119708,6	100		10,3	100		146,5	100		978,4	100		In marcia
19:00		3,6	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		120776,9	100		10,8	100		146,1	100		961,0	100		In marcia
19:30		4,3	100		0,0	100		0,63	73		2,9	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,1	100		119812,5	100		10,5	100		146,0	100		967,6	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		118922,7	100		10,4	100		146,1	100		968,7	100		In marcia
20:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		2,7	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		119283,6	100		10,4	100		146,0	100		973,3	100		In marcia
21:00		4,1	86		0,0	86		0,55	100		2,4	86		0,24	100		34,2	86		0,6	86		0,1	86		120129,7	100		10,5	86		146,3	100		970,1	100		In marcia
21:30		3,6	78		0,0	78		0,59	73		1,9	78		0,24	100		34,3</																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,6	100		0,5	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		121327,9	100	10,5	100		146,4	100		971,8	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,2	100		0,49	100		1,4	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		120837,1	100	10,7	100		146,7	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,3	100		0,49	73		1,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120679,9	100	10,6	100		146,0	100		967,5	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,1	100		0,49	100		1,8	100		0,24	94		28,3	100		0,6	100		0,2	100		119967,2	100	10,5	100		145,9	100		967,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,8	100		0,49	100		1,5	100		0,24	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		119298,9	100	10,5	100		146,2	100		969,9	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,9	100		0,49	100		1,3	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,2	100		119862,5	100	10,5	100		145,9	100		974,6	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,5	100		0,51	73		1,0	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		120096,8	100	10,7	100		145,9	100		969,0	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		0,3	100		0,49	100		1,0	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		119178,7	100	10,3	100		146,2	100		976,2	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,4	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		120818,9	100	10,6	100		146,2	100		967,5	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,1	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		120996,2	100	10,5	100		146,3	100		969,1	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,5	100		0,5	73		1,4	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,2	100		120864,2	100	10,7	100		146,5	100		967,1	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,3	100		0,49	100		1,3	100		0,24	94		20,9	100		0,7	100		0,1	100		121173,4	100	10,5	100		146,3	100		976,4	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,2	100		0,49	100		1,3	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,2	100		120148,5	100	10,6	100		146,1	100		972,3	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,3	100		0,49	100		1,4	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		119999,4	100	10,4	100		146,2	100		978,4	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		1,2	100		0,53	73		1,4	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,1	100		120043,3	100	10,5	100		146,4	100		973,7	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		1,1	100		0,49	100		1,6	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		120553,8	100	10,5	100		146,6	100		974,9	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,8	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		120474,8	100	10,4	100		146,2	100		979,2	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		0,1	85		0,49	100		1,3	85		0,24	100		23,4	85		0,6	85		0,2	85		119095,7	100	10,6	85		145,8	100		970,8	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		0,2	78		0,55	73		1,6	78		0,24	100		22,5	78		0,6	78		0,1	78		119140,9	100	10,6	78		145,9	100		966,6	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,24	95		25,3	100		0,6	100		0,1	100		118269,0	100	10,3	100		145,8	100		970,2	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,2	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		118904,7	100	10,3	100		145,9	100		974,8	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,3	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,1	100		119185,6	100	10,4	100		146,1	100		972,7	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,4	100		0,56	73		1,6	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		119406,2	100	10,6	100		146,4	100		969,2	100		in Betrieb
12:00		5,4	100		0,3	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		119042,1	100	10,4	100		145,8	100		974,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		118416,6	100	10,7	100		145,9	100		977,6	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,0	100		0,49	100		1,9	100		0,23	100		18,2	100		0,6	100		0,1	100		118536,8	100	10,4	100		145,8	100		975,3	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,0	100		0,49	73		1,9	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		118326,4	100	10,5	100		146,1	100		971,5	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		0,0	100		0,49	100		2,5	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119234,4	100	10,5	100		146,0	100		965,5	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,0	100		0,49	100		2,1	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		118328,4	100	10,3	100		145,7	100		974,6	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,1	100		118904,0	100	10,6	100		145,4	100		969,6	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		0,0	100		0,49	73		2,4	100		0,23	100		29,8	100		0,6	100		0,0	100		118871,3	100	10,5	100		146,0	100		970,6	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		119788,0	100	10,4	100		146,0	100		976,9	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,52	100		2,1	100		0,24	100		34,5	100		0,6	100		0,1	100		119633,3	100	10,6	100		146,2	100		968,2	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,1	100		119157,8	100	10,5	100		146,2	100		975,0	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		0,62	73		2,5	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		118866,5	100	10,4	100		146,1	100		974,6	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	94		17,7	100		0,6	100		0,1	100		119331,5	100	10,5	100		146,1	100		971,6	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,0	100		0,75	100		2,4	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		119708,6	100	10,3	100		146,5	100		978,4	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,0	100		0,72	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		120776,9	100	10,8	100		146,1	100		961,0	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,0	100		0,63	73		2,9	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,1	100		119812,5	100	10,5	100		146,0	100		967,6	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		118922,7	100	10,4	100		146,1	100		968,7	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		2,7	100		0,24	100		32,5	100		0,6	100		0,0	100		119283,6	100	10,4	100		146,0	100		973,3	100		in Betrieb
21:00		4,1	86		0,0	86		0,55	100		2,4	86		0,24	100		34,2	86		0,6	86		0,1	86		120129,7	100	10,5	86		146,3	100		970,1	100		in Betrieb
21:30		3,6	78		0,0	78		0,59	73		1,9	78		0,24	100		34,3	78		0,6	78		0,0	78		119835,2	100	10,8	78		146,4	100		967,7	100		in Betrieb
22:00		4,7	1																																		