

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 25/10/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		3,5	100		0,2	100		2,42	100		1,6	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,0	100		120169,4	100		10,5	100		146,6	100		974,5	100		In marcia
01:00		4,3	100		0,4	100		2,56	100		1,7	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		120641,0	100		10,3	100		146,2	100		978,6	100		In marcia
01:30		3,8	100		0,3	100		2,3	73		1,8	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		120544,3	100		10,4	100		146,4	100		978,9	100		In marcia
02:00		4,9	100		0,3	100		1,65	100		2,1	100		0,24	94		22,3	100		0,7	100		0,0	100		120566,2	100		10,4	100		146,2	100		980,6	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,0	100		1,12	100		1,8	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		121403,8	100		10,1	100		146,4	100		988,0	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,1	100		1,1	100		1,5	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,0	100		120535,7	100		10,5	100		146,1	100		978,3	100		In marcia
03:30		3,7	100		0,2	100		1,5	73		1,7	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		119573,9	100		10,2	100		146,4	100		983,7	100		In marcia
04:00		4,0	100		0,3	100		1,91	100		2,0	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,0	100		120129,8	100		10,4	100		146,1	100		977,7	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,3	100		1,62	100		1,3	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		119515,4	100		10,3	100		146,2	100		979,1	100		In marcia
05:00		4,5	100		0,5	100		1,87	100		1,4	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		120837,2	100		10,3	100		146,3	100		978,7	100		In marcia
05:30		4,6	100		0,3	100		1,05	73		1,7	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		121126,1	100		10,5	100		146,5	100		975,4	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,4	100		1,08	100		1,3	100		0,24	95		28,1	100		0,6	100		0,0	100		120475,8	100		10,4	100		146,7	100		977,8	100		In marcia
06:30		4,7	100		0,3	100		0,74	100		1,5	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		122280,2	100		10,7	100		146,5	100		971,9	100		In marcia
07:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		1,2	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		121871,2	100		10,4	100		146,4	100		979,1	100		In marcia
07:30		3,7	100		0,5	100		1,26	73		1,2	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		122592,9	100		10,6	100		146,6	100		973,2	100		In marcia
08:00		4,7	100		0,8	100		1,35	100		1,5	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,0	100		123204,8	100		10,6	100		146,7	100		973,3	100		In marcia
08:30		4,0	100		0,3	100		1,08	100		1,7	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		123561,5	100		10,6	100		146,6	100		972,1	100		In marcia
09:00		4,6	85		0,5	85		1,31	100		1,7	85		0,24	100		20,3	85		0,6	85		0,0	85		123407,0	100		10,9	85		146,3	100		963,1	100		In marcia
09:30		4,8	79		0,1	79		1,08	73		1,9	79		0,24	100		15,6	79		0,6	79		0,2	79		122193,2	100		10,5	79		146,4	100		971,5	100		In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		1,11	100		1,7	100		0,24	94		18,1	100		0,6	100		0,3	100		121478,9	100		10,4	100		146,8	100		980,4	100		In marcia
10:30		3,6	100		0,1	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		123274,2	100		11,0	100		146,5	100		959,3	100		In marcia
11:00		3,0	100		0,0	100		0,98	100		1,9	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		121007,6	100		10,5	100		146,2	100		975,3	100		In marcia
11:30		4,1	100		0,2	100		0,88	73		1,8	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		121065,5	100		10,5	100		146,1	100		974,9	100		In marcia
12:00		4,1	100		0,0	100		0,64	100		1,4	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		120116,4	100		10,5	100		146,4	100		978,6	100		In marcia
12:30		5,3	100		0,1	100		0,63	100		2,0	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		121158,7	100		10,6	100		146,1	100		974,3	100		In marcia
13:00		4,5	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		120629,5	100		11,1	100		146,2	100		951,9	100		In marcia
13:30		3,6	100		0,0	100		0,62	73		3,5	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		120595,0	100		10,7	100		146,3	100		965,8	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		3,1	100		0,24	94		32,0	100		0,7	100		0,2	100		121601,0	100		10,3	100		146,8	100		981,2	100		In marcia
14:30		5,1	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		122901,5	100		10,7	100		146,6	100		968,7	100		In marcia
15:00		4,6	100		0,1	100		0,6	100		3,4	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,2	100		121956,1	100		10,8	100		146,3	100		965,9	100		In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		0,57	73		2,7	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		120887,0	100		10,5	100		146,5	100		972,1	100		In marcia
16:00		4,6	100		0,0	100		0,78	100		2,8	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		122547,8	100		10,5	100		146,7	100		977,8	100		In marcia
16:30		3,5	100		0,1	100		0,84	100		3,3	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		121930,0	100		10,5	100		147,1	100		969,5	100		In marcia
17:00		3,6	100		0,3	100		0,81	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		122928,4	100		10,6	100		146,6	100		972,3	100		In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		121294,8	100		10,7	100		146,3	100		972,0	100		In marcia
18:00		3,2	100		0,2	100		0,63	100		1,9	100		0,24	94		21,6	100		0,6	100		0,4	100		119886,3	100		10,4	100		146,2	100		978,9	100		In marcia
18:30		3,7	100		0,6	100		0,67	100		2,2	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		119927,6	100		10,6	100		146,1	100		974,9	100		In marcia
19:00		4,9	100		0,2	100		0,58	100		2,8	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		119549,0	100		10,3	100		146,1	100		983,5	100		In marcia
19:30		4,2	100		0,0	100		0,6	73		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		120736,9	100		10,5	100		146,2	100		975,1	100		In marcia
20:00		4,4	100		0,2	100		0,61	100		2,7	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,3	100		120434,6	100		10,5	100		146,3	100		974,5	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,2	100		0,57	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		121001,3	100		10,6	100		146,0	100		978,9	100		In marcia
21:00		3,3	84		0,2	84		0,54	100		2,5	84		0,23	100		16,9	84		0,7	84		0,2	84		120965,2	100		10,8	84		145,9	100		969,1	100		In marcia
21:30		3,3	79		0,3	79		0,76	73		2,6	79		0,24	100		34,0	79	</																			

MVA Bozen

Datum: 25/10/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		0,2	100		2,42	100		1,6	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,0	100		120169,4	100	10,5	100		146,6	100		974,5	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,4	100		2,56	100		1,7	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		120641,0	100	10,3	100		146,2	100		978,6	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,3	100		2,3	73		1,8	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		120544,3	100	10,4	100		146,4	100		978,9	100		in Betrieb
02:00		4,9	100		0,3	100		1,65	100		2,1	100		0,24	94		22,3	100		0,7	100		0,0	100		120566,2	100	10,4	100		146,2	100		980,6	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		1,12	100		1,8	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,0	100		121403,8	100	10,1	100		146,4	100		988,0	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,1	100		1,1	100		1,5	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,0	100		120535,7	100	10,5	100		146,1	100		978,3	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,2	100		1,5	73		1,7	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		119573,9	100	10,2	100		146,4	100		983,7	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,3	100		1,91	100		2,0	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,0	100		120129,8	100	10,4	100		146,1	100		977,7	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,3	100		1,62	100		1,3	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,0	100		119515,4	100	10,3	100		146,2	100		979,1	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,5	100		1,87	100		1,4	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		120837,2	100	10,3	100		146,3	100		978,7	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,3	100		1,05	73		1,7	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		121126,1	100	10,5	100		146,5	100		975,4	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,4	100		1,08	100		1,3	100		0,24	95		28,1	100		0,6	100		0,0	100		120475,8	100	10,4	100		146,7	100		977,8	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,3	100		0,74	100		1,5	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,0	100		122280,2	100	10,7	100		146,5	100		971,9	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		1,2	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		121871,2	100	10,4	100		146,4	100		979,1	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,5	100		1,26	73		1,2	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,0	100		122592,9	100	10,6	100		146,6	100		973,2	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,8	100		1,35	100		1,5	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,0	100		123204,8	100	10,6	100		146,7	100		973,3	100		in Betrieb
08:30		4,0	100		0,3	100		1,08	100		1,7	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		123561,5	100	10,6	100		146,6	100		972,1	100		in Betrieb
09:00		4,6	85		0,5	85		1,31	100		1,7	85		0,24	100		20,3	85		0,6	85		0,0	85		123407,0	100	10,9	85		146,3	100		963,1	100		in Betrieb
09:30		4,8	79		0,1	79		1,08	73		1,9	79		0,24	100		15,6	79		0,6	79		0,2	79		122193,2	100	10,5	79		146,4	100		971,5	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		1,11	100		1,7	100		0,24	94		18,1	100		0,6	100		0,3	100		121478,9	100	10,4	100		146,8	100		980,4	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,1	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		17,8	100		0,7	100		0,2	100		123274,2	100	11,0	100		146,5	100		959,3	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,0	100		0,98	100		1,9	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		121007,6	100	10,5	100		146,2	100		975,3	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,2	100		0,88	73		1,8	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		121065,5	100	10,5	100		146,1	100		974,9	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,0	100		0,64	100		1,4	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		120116,4	100	10,5	100		146,4	100		978,6	100		in Betrieb
12:30		5,3	100		0,1	100		0,63	100		2,0	100		0,23	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		121158,7	100	10,6	100		146,1	100		974,3	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,2	100		120629,5	100	11,1	100		146,2	100		951,9	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,0	100		0,62	73		3,5	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		120595,0	100	10,7	100		146,3	100		965,8	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		3,1	100		0,24	94		32,0	100		0,7	100		0,2	100		121601,0	100	10,3	100		146,8	100		981,2	100		in Betrieb
14:30		5,1	100		0,0	100		0,64	100		3,0	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		122901,5	100	10,7	100		146,6	100		968,7	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,1	100		0,6	100		3,4	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,2	100		121956,1	100	10,8	100		146,3	100		965,9	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		0,57	73		2,7	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		120887,0	100	10,5	100		146,5	100		972,1	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,0	100		0,78	100		2,8	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		122547,8	100	10,5	100		146,7	100		977,8	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,1	100		0,84	100		3,3	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		121930,0	100	10,5	100		147,1	100		969,5	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,3	100		0,81	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		122928,4	100	10,6	100		146,6	100		972,3	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		121294,8	100	10,7	100		146,3	100		972,0	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,2	100		0,63	100		1,9	100		0,24	94		21,6	100		0,6	100		0,4	100		119886,3	100	10,4	100		146,2	100		978,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,6	100		0,67	100		2,2	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,3	100		119927,6	100	10,6	100		146,1	100		974,9	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		0,2	100		0,58	100		2,8	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,3	100		119549,0	100	10,3	100		146,1	100		983,5	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,0	100		0,6	73		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,2	100		120736,9	100	10,5	100		146,2	100		975,1	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		0,2	100		0,61	100		2,7	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,3	100		120434,6	100	10,5	100		146,3	100		974,5	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,2	100		0,57	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		121001,3	100	10,6	100		146,0	100		978,9	100		in Betrieb
21:00		3,3	84		0,2	84		0,54	100		2,5	84		0,23	100		16,9	84		0,7	84		0,2	84		120965,2	100	10,8	84		145,9	100		969,1	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		0,3	79		0,76	73		2,6	79		0,24	100		34,0	79		0,6	79		0,5	79		119085,8	100	10,5	79		146,2	100		973,4	100		in Betrieb
22:00		3,5	100																																		