

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		0,0	100		0,49	100		2,4	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		119457,9	100		10,5	100		146,2	100		974,7	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,0	100		0,49	100		2,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		119908,0	100		10,5	100		146,3	100		977,0	100	In marcia
01:30		5,5	100		0,0	100		0,87	73		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,6	100		119924,3	100		10,5	100		146,4	100		972,6	100	In marcia
02:00		3,5	100		0,0	100		0,91	100		2,2	100		0,24	95		23,3	100		0,7	100		0,4	100		119547,4	100		10,6	100		146,2	100		968,0	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,91	100		2,7	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		119306,1	100		10,4	100		146,2	100		976,0	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		1,07	100		3,2	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,6	100		119368,6	100		10,5	100		146,2	100		973,1	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		1,01	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		120118,6	100		10,5	100		146,3	100		973,1	100	In marcia
04:00		4,6	100		0,1	100		0,83	100		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,7	100		120336,0	100		10,6	100		146,4	100		973,1	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		33,5	100		0,7	100		0,6	100		120976,8	100		10,4	100		146,5	100		976,9	100	In marcia
05:00		4,9	100		0,5	100		0,88	100		2,5	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		120271,7	100		10,4	100		146,4	100		975,8	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,59	73		3,5	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		119763,1	100		10,5	100		146,4	100		966,6	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,24	94		17,6	100		0,7	100		0,5	100		120305,0	100		10,6	100		146,6	100		969,3	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,0	100		0,61	100		3,2	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		119864,6	100		10,6	100		146,2	100		972,5	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		0,63	100		3,5	100		0,23	100		13,5	100		0,7	100		0,5	100		119550,0	100		10,5	100		145,8	100		975,4	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,0	100		0,68	73		2,9	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		119490,1	100		10,4	100		146,2	100		975,5	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		0,68	100		3,2	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,6	100		119817,9	100		10,7	100		146,0	100		967,7	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,0	100		1,18	100		2,6	100		0,24	100		37,9	100		0,7	100		0,5	100		120104,6	100		10,4	100		146,1	100		974,2	100	In marcia
09:00		3,6	85		0,0	85		2,33	100		2,0	85		0,24	100		38,2	85		0,6	85		0,6	85		119736,2	100		10,6	85		146,5	100		973,7	100	In marcia
09:30		5,8	79		0,2	79		3,1	73		3,2	79		0,23	100		26,4	79		0,7	79		0,4	79		121009,5	100		10,6	79		146,1	100		975,3	100	In marcia
10:00		4,5	100		0,1	100		1,85	100		2,9	100		0,23	94		16,0	100		0,7	100		0,4	100		120806,4	100		10,6	100		146,0	100		977,3	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,0	100		1,05	100		2,6	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,5	100		120248,1	100		10,5	100		146,4	100		972,5	100	In marcia
11:00		5,8	100		0,9	100		1,79	100		3,1	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,5	100		120073,0	100		10,7	100		145,9	100		967,1	100	In marcia
11:30		3,5	100		0,0	100		0,86	73		3,0	100		0,23	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		119926,3	100		10,6	100		146,1	100		972,8	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		0,91	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		118280,5	100		10,5	100		146,2	100		973,6	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,0	100		2,0	100		2,9	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,6	100		117791,6	100		10,3	100		146,2	100		973,4	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,1	100		1,64	100		2,8	100		0,23	100		34,8	100		0,7	100		0,4	100		118855,2	100		10,3	100		145,9	100		978,8	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,14	73		1,9	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,4	100		119150,9	100		10,5	100		146,2	100		971,8	100	In marcia
14:00		3,5	100		0,0	100		2,07	100		1,9	100		0,24	94		36,4	100		0,6	100		0,6	100		118566,9	100		10,4	100		146,6	100		977,7	100	In marcia
14:30		4,2	100		0,5	100		2,55	100		2,4	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		119743,7	100		10,5	100		146,1	100		975,8	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,1	100		1,21	100		2,3	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,5	100		120051,7	100		10,5	100		146,4	100		975,5	100	In marcia
15:30		4,6	100		0,0	100		1,21	73		1,7	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,5	100		119050,3	100		10,5	100		146,1	100		978,6	100	In marcia
16:00		4,8	100		0,0	100		1,29	100		2,2	100		0,23	100		10,9	100		0,6	100		0,5	100		118577,2	100		10,6	100		145,6	100		974,7	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,0	100		1,1	100		2,4	100		0,24	100		16,2	100		0,6	100		0,6	100		117946,5	100		10,1	100		146,1	100		989,9	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		1,27	100		2,2	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		118388,5	100		10,5	100		145,7	100		971,8	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		1,08	73		2,7	100		0,24	100		36,2	100		0,7	100		0,6	100		117765,1	100		10,2	100		146,1	100		981,1	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,1	100		1,35	100		2,3	100		0,24	94		40,6	100		0,6	100		0,4	100		117768,3	100		10,4	100		146,0	100		972,3	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,4	100		1,4	100		3,1	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,5	100		118697,6	100		10,3	100		146,3	100		975,6	100	In marcia
19:00		4,5	100		0,7	100		1,27	100		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,4	100		119072,9	100		10,5	100		146,2	100		965,1	100	In marcia
19:30		5,3	100		0,2	100		0,77	73		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		119567,9	100		10,4	100		146,4	100		972,8	100	In marcia
20:00		4,5	100		0,0	100		0,77	100		2,8	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,6	100		120107,7	100		10,4	100		146,5	100		973,6	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,4	100		122217,5	100		10,7	100		146,5	100		971,5	100	In marcia
21:00		3,7	84		0,0	84		0,65	100		2,6	84		0,23	100		10,2	84		0,7	84		0,5	84		121471,7	100		10,7	84		146,4	100		969,8	100	In marcia
21:30		3,7	80		0,0	80		0,89	73		2,8	80		0,24	100		18,3	80		0,7	80		0,5	80		120250,5	100		10,4	80		146,7	100		975,9		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		0,0	100		0,49	100		2,4	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,5	100		119457,9	100	10,5	100		146,2	100		974,7	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		0,49	100		2,2	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		119908,0	100	10,5	100		146,3	100		977,0	100		in Betrieb
01:30		5,5	100		0,0	100		0,87	73		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,6	100		119924,3	100	10,5	100		146,4	100		972,6	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,91	100		2,2	100		0,24	95		23,3	100		0,7	100		0,4	100		119547,4	100	10,6	100		146,2	100		968,0	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,0	100		0,91	100		2,7	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		119306,1	100	10,4	100		146,2	100		976,0	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		1,07	100		3,2	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,6	100		119368,6	100	10,5	100		146,2	100		973,1	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		1,01	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,6	100		120118,6	100	10,5	100		146,3	100		973,1	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		0,1	100		0,83	100		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,7	100		0,7	100		120336,0	100	10,6	100		146,4	100		973,1	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,0	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		33,5	100		0,7	100		0,6	100		120976,8	100	10,4	100		146,5	100		976,9	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,5	100		0,88	100		2,5	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		120271,7	100	10,4	100		146,4	100		975,8	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,59	73		3,5	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,6	100		119763,1	100	10,5	100		146,4	100		966,6	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,0	100		0,6	100		2,9	100		0,24	94		17,6	100		0,7	100		0,5	100		120305,0	100	10,6	100		146,6	100		969,3	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,0	100		0,61	100		3,2	100		0,23	100		16,0	100		0,7	100		0,4	100		119864,6	100	10,6	100		146,2	100		972,5	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		0,63	100		3,5	100		0,23	100		13,5	100		0,7	100		0,5	100		119550,0	100	10,5	100		145,8	100		975,4	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,0	100		0,68	73		2,9	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,6	100		119490,1	100	10,4	100		146,2	100		975,5	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		0,68	100		3,2	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,6	100		119817,9	100	10,7	100		146,0	100		967,7	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,0	100		1,18	100		2,6	100		0,24	100		37,9	100		0,7	100		0,5	100		120104,6	100	10,4	100		146,1	100		974,2	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		0,0	85		2,33	100		2,0	85		0,24	100		38,2	85		0,6	85		0,6	85		119736,2	100	10,6	85		146,5	100		973,7	100		in Betrieb
09:30		5,8	79		0,2	79		3,1	73		3,2	79		0,23	100		26,4	79		0,7	79		0,4	79		121009,5	100	10,6	79		146,1	100		975,3	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,1	100		1,85	100		2,9	100		0,23	94		16,0	100		0,7	100		0,4	100		120806,4	100	10,6	100		146,0	100		977,3	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		1,05	100		2,6	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,5	100		120248,1	100	10,5	100		146,4	100		972,5	100		in Betrieb
11:00		5,8	100		0,9	100		1,79	100		3,1	100		0,23	100		14,4	100		0,7	100		0,5	100		120073,0	100	10,7	100		145,9	100		967,1	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,0	100		0,86	73		3,0	100		0,23	100		16,2	100		0,7	100		0,4	100		119926,3	100	10,6	100		146,1	100		972,8	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		0,91	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		118280,5	100	10,5	100		146,2	100		973,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,0	100		2,0	100		2,9	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,6	100		117791,6	100	10,3	100		146,2	100		973,4	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,1	100		1,64	100		2,8	100		0,23	100		34,8	100		0,7	100		0,4	100		118855,2	100	10,3	100		145,9	100		978,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,14	73		1,9	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,4	100		119150,9	100	10,5	100		146,2	100		971,8	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,0	100		2,07	100		1,9	100		0,24	94		36,4	100		0,6	100		0,6	100		118566,9	100	10,4	100		146,6	100		977,7	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,5	100		2,55	100		2,4	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		119743,7	100	10,5	100		146,1	100		975,8	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,1	100		1,21	100		2,3	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,5	100		120051,7	100	10,5	100		146,4	100		975,5	100		in Betrieb
15:30		4,6	100		0,0	100		1,21	73		1,7	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,5	100		119050,3	100	10,5	100		146,1	100		978,6	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,0	100		1,29	100		2,2	100		0,23	100		10,9	100		0,6	100		0,5	100		118577,2	100	10,6	100		145,6	100		974,7	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,0	100		1,1	100		2,4	100		0,24	100		16,2	100		0,6	100		0,6	100		117946,5	100	10,1	100		146,1	100		989,9	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		1,27	100		2,2	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,4	100		118388,5	100	10,5	100		145,7	100		971,8	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		1,08	73		2,7	100		0,24	100		36,2	100		0,7	100		0,6	100		117765,1	100	10,2	100		146,1	100		981,1	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,1	100		1,35	100		2,3	100		0,24	94		40,6	100		0,6	100		0,4	100		117768,3	100	10,4	100		146,0	100		972,3	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,4	100		1,4	100		3,1	100		0,24	100		37,1	100		0,6	100		0,5	100		118697,6	100	10,3	100		146,3	100		975,6	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,7	100		1,27	100		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,4	100		119072,9	100	10,5	100		146,2	100		965,1	100		in Betrieb
19:30		5,3	100		0,2	100		0,77	73		3,1	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		119567,9	100	10,4	100		146,4	100		972,8	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		0,0	100		0,77	100		2,8	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,6	100		120107,7	100	10,4	100		146,5	100		973,6	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		0,8	100		2,8	100		0,23	100		14,2	100		0,7	100		0,4	100		122217,5	100	10,7	100		146,5	100		971,5	100		in Betrieb
21:00		3,7	84		0,0	84		0,65	100		2,6	84		0,23	100		10,2	84		0,7	84		0,5	84		121471,7	100	10,7	84		146,4	100		969,8	100		in Betrieb
21:30		3,7	80		0,0	80		0,89	73		2,8	80		0,24	100		18,3	80		0,7	80		0,5	80		120250,5	100	10,4	80		146,7	100		975,9	100		in Betrieb
22:00		2,9	100																																		