

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		3,3	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		120318,6	100	10,6	100	146,2	100	972,7	100	In marcia	
01:00		4,3	100		0,2	100		0,74	100		1,7	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		119266,9	100	24,7	10,4	100	145,9	100	978,0	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,1	100		0,72	73		1,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		118387,6	100	10,5	100	146,1	100	978,0	100	In marcia	
02:00		3,3	100		0,2	100		0,81	100		1,4	100		0,24	94		34,6	100		0,6	100		0,3	100		119614,6	100	10,3	100	146,4	100	983,7	100	In marcia	
02:30		4,6	100		0,7	100		1,01	100		1,4	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120207,3	100	10,6	100	146,1	100	972,6	100	In marcia	
03:00		4,2	100		0,3	100		0,76	100		1,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		119851,6	100	10,4	100	146,1	100	979,7	100	In marcia	
03:30		4,2	100		0,1	100		0,62	73		1,6	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		120415,5	100	10,4	100	146,2	100	979,2	100	In marcia	
04:00		4,3	100		0,2	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		120563,6	100	10,5	100	146,4	100	975,6	100	In marcia	
04:30		4,3	100		0,2	100		0,54	100		1,5	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		121167,0	100	10,6	100	146,2	100	966,8	100	In marcia	
05:00		7,4	100		0,3	100		0,55	100		2,2	100		0,23	100		11,9	100		0,7	100		0,4	100		120234,6	100	10,5	100	146,1	100	972,9	100	In marcia	
05:30		5,4	100		0,0	100		0,69	73		2,2	100		0,23	100		11,2	100		0,7	100		0,4	100		119613,7	100	10,5	100	146,1	100	973,4	100	In marcia	
06:00		3,2	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,23	94		14,2	100		0,7	100		0,4	100		118781,9	100	10,5	100	146,0	100	976,3	100	In marcia	
06:30		2,4	100		0,0	100		0,82	100		1,9	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,4	100		118665,0	100	10,4	100	146,2	100	979,2	100	In marcia	
07:00		2,2	100		0,0	100		0,85	100		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		120357,5	100	10,5	100	145,9	100	977,3	100	In marcia	
07:30		2,2	100		0,0	100		1,28	73		1,6	100		0,23	100		37,4	100		0,7	100		0,3	100		120540,5	100	10,6	100	146,2	100	972,3	100	In marcia	
08:00		2,2	100		0,0	100		1,12	100		1,3	100		0,24	100		46,1	100		0,6	100		0,4	100		119871,5	100	10,5	100	146,3	100	973,0	100	In marcia	
08:30		2,6	100		0,1	100		1,29	100		1,0	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		119504,1	100	10,5	100	145,6	100	972,1	100	In marcia	
09:00		3,0	85		0,2	85		1,44	100		0,8	85		0,23	100		36,6	85		0,7	85		0,2	85		119824,9	100	10,4	85	146,0	100	977,4	100	In marcia	
09:30		3,4	79		1,3	79		1,2	73		1,3	79		0,23	100		26,3	79		0,7	79		0,0	79		119670,1	100	10,7	79	146,0	100	974,0	100	In marcia	
10:00		5,1	100		1,2	100		0,83	100		1,5	100		0,23	94		26,3	100		0,7	100		0,1	100		119346,1	100	10,7	100	146,0	100	969,5	100	In marcia	
10:30		4,7	100		1,0	100		0,58	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,1	100		119368,9	100	10,6	100	145,9	100	973,2	100	In marcia	
11:00		3,8	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		119696,3	100	10,5	100	146,0	100	979,7	100	In marcia	
11:30		5,4	100		0,9	100		0,63	73		2,2	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		119877,1	100	10,7	100	146,4	100	971,0	100	In marcia	
12:00		4,1	100		0,8	100		0,84	100		2,7	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		119788,1	100	10,6	100	146,6	100	969,7	100	In marcia	
12:30		2,9	100		0,2	100		0,65	100		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		121083,3	100	10,6	100	146,6	100	975,9	100	In marcia	
13:00		3,5	100		0,8	100		0,87	100		2,8	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		121146,5	100	10,4	100	146,5	100	977,8	100	In marcia	
13:30		4,3	100		1,0	100		0,97	73		1,9	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,2	100		120819,1	100	10,6	100	146,6	100	978,1	100	In marcia	
14:00		3,8	100		0,6	100		1,02	100		2,4	100		0,24	94		21,6	100		0,6	100		0,2	100		121089,4	100	10,7	100	146,5	100	961,1	100	In marcia	
14:30		4,9	100		1,0	100		2,07	100		2,0	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,2	100		120243,4	100	10,4	100	146,3	100	975,4	100	In marcia	
15:00		7,2	100		1,0	100		1,08	100		4,0	100		0,23	100		13,3	100		0,6	100		0,2	100		119586,3	100	10,7	100	145,9	100	967,0	100	In marcia	
15:30		2,3	100		0,0	100		0,94	77		4,1	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		118585,3	100	10,6	100	146,1	100	966,3	100	In marcia	
16:00		3,2	100		0,0	100		1,49	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		118318,8	100	10,4	100	145,9	100	977,2	100	In marcia	
16:30		3,9	100		0,0	100		2,65	100		3,5	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		118335,4	100	10,4	100	146,1	100	976,1	100	In marcia	
17:00		3,1	100		0,0	100		5,51	100		2,4	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		118853,9	100	10,4	100	146,2	100	978,7	100	In marcia	
17:30		3,6	100		0,0	100		6,57	73		2,8	100		0,24	100		43,4	100		0,6	100		0,3	100		119910,2	100	10,3	100	146,7	100	979,6	100	In marcia	
18:00		3,7	100		0,4	100		10,94	100		2,6	100		0,25	95		32,2	100		0,6	100		0,3	100		120903,2	100	10,4	100	146,7	100	979,2	100	In marcia	
18:30		4,1	100		0,4	100		10,54	100		2,9	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		122069,9	100	10,5	100	146,9	100	976,3	100	In marcia	
19:00		4,0	100		0,5	100		11,76	100		2,1	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		122199,0	100	10,6	100	146,9	100	973,8	100	In marcia	
19:30		3,8	100		0,0	100		6,48	73		2,2	100		0,24	100		13,1	100		0,6	100		0,1	100		122023,2	100	10,6	100	146,7	100	973,9	100	In marcia	
20:00		3,2	100		0,0	100		5,4	100		2,5	100		0,24	100		10,9	100		0,6	100		0,2	100		120166,4	100	10,5	100	146,3	100	970,0	100	In marcia	
20:30		4,1	100		0,0	100		5,6	100		2,4	100		0,23	100		12,1	100		0,6	100		0,1	100		119920,4	100	10,4	100	146,1	100	978,9	100	In marcia	
21:00		2,2	85		0,0	85		3,72	100		2,8	85		0,24	100		26,4	85		0,6	85		0,3	85		119970,3	100	10,3	85	146,6	100	972,3	100	In marcia	
21:30		2,2	78		0,0	78		4,9	73		2,5	78		0,24	100		35,3	78		0,6	78		0,2	78		119626,0	100	10,3	78	146,8	100	975,2	100	In marcia	
22:00		2,2	100		0,0	100		4,77	100		2,6	100		0,24	94		35,0	100		0,6	100		0,1	100		121149,5	100	10,5	100	146,4	100	976,0	100	In marcia	
22:30		2,1	100		0,0	100		4,34	100		2,6	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		121678,6	100	10,7	100	146,4	100	970,9	100	In marcia	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,3	100		0,0	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,4	100		120318,6	100	10,6	100	146,2	100	972,7	100	in Betrieb
01:00		4,3	100		0,2	100		0,74	100		1,7	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,3	100		119266,9	100	10,4	100	145,9	100	978,0	100	in Betrieb
01:30		3,3	100		0,1	100		0,72	73		1,3	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,4	100		118387,6	100	10,5	100	146,1	100	978,0	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		0,2	100		0,81	100		1,4	100		0,24	94		34,6	100		0,6	100		0,3	100		119614,6	100	10,3	100	146,4	100	983,7	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		0,7	100		1,01	100		1,4	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120207,3	100	10,6	100	146,1	100	972,6	100	in Betrieb
03:00		4,2	100		0,3	100		0,76	100		1,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		119851,6	100	10,4	100	146,1	100	979,7	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		0,1	100		0,62	73		1,6	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,2	100		120415,5	100	10,4	100	146,2	100	979,2	100	in Betrieb
04:00		4,3	100		0,2	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,3	100		120563,6	100	10,5	100	146,4	100	975,6	100	in Betrieb
04:30		4,3	100		0,2	100		0,54	100		1,5	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,3	100		121167,0	100	10,6	100	146,2	100	966,8	100	in Betrieb
05:00		7,4	100		0,3	100		0,55	100		2,2	100		0,23	100		11,9	100		0,7	100		0,4	100		120234,6	100	10,5	100	146,1	100	972,9	100	in Betrieb
05:30		5,4	100		0,0	100		0,69	73		2,2	100		0,23	100		11,2	100		0,7	100		0,4	100		119613,7	100	10,5	100	146,1	100	973,4	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		0,0	100		0,81	100		2,1	100		0,23	94		14,2	100		0,7	100		0,4	100		119781,9	100	10,5	100	146,0	100	976,3	100	in Betrieb
06:30		2,4	100		0,0	100		0,82	100		1,9	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,4	100		118665,0	100	10,4	100	146,2	100	979,2	100	in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		0,85	100		1,9	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		120357,5	100	10,5	100	145,9	100	977,3	100	in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		1,28	73		1,6	100		0,23	100		37,4	100		0,7	100		0,3	100		120540,5	100	10,6	100	146,2	100	972,3	100	in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		1,12	100		1,3	100		0,24	100		46,1	100		0,6	100		0,4	100		119871,5	100	10,5	100	146,3	100	973,0	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,1	100		1,29	100		1,0	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		119504,1	100	10,5	100	145,6	100	972,1	100	in Betrieb
09:00		3,0	85		0,2	85		1,44	100		0,8	85		0,23	100		36,6	85		0,7	85		0,2	85		119824,9	100	10,4	85	146,0	100	977,4	100	in Betrieb
09:30		3,4	79		1,3	79		1,2	73		1,3	79		0,23	100		26,3	79		0,7	79		0,0	79		119670,1	100	10,7	79	146,0	100	974,0	100	in Betrieb
10:00		5,1	100		1,2	100		0,83	100		1,5	100		0,23	94		26,3	100		0,7	100		0,1	100		119346,1	100	10,7	100	146,0	100	969,5	100	in Betrieb
10:30		4,7	100		1,0	100		0,58	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,7	100		0,1	100		119368,9	100	10,6	100	145,9	100	973,2	100	in Betrieb
11:00		3,8	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,2	100		119696,3	100	10,5	100	146,0	100	979,7	100	in Betrieb
11:30		5,4	100		0,9	100		0,63	73		2,2	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,2	100		119877,1	100	10,7	100	146,4	100	971,0	100	in Betrieb
12:00		4,1	100		0,8	100		0,84	100		2,7	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		119788,1	100	10,6	100	146,6	100	969,7	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		0,2	100		0,65	100		2,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,2	100		121083,3	100	10,6	100	146,6	100	975,9	100	in Betrieb
13:00		3,5	100		0,8	100		0,87	100		2,8	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,4	100		121146,5	100	10,4	100	146,5	100	977,8	100	in Betrieb
13:30		4,3	100		1,0	100		0,97	73		1,9	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,2	100		120819,1	100	10,6	100	146,6	100	978,1	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		0,6	100		1,02	100		2,4	100		0,24	94		21,6	100		0,6	100		0,2	100		121089,4	100	10,7	100	146,5	100	961,1	100	in Betrieb
14:30		4,9	100		1,0	100		2,07	100		2,0	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,2	100		120243,4	100	10,4	100	146,3	100	975,4	100	in Betrieb
15:00		7,2	100		1,0	100		1,08	100		4,0	100		0,23	100		13,3	100		0,6	100		0,2	100		119586,3	100	10,7	100	145,9	100	967,0	100	in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,94	77		4,1	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		118585,3	100	10,6	100	146,1	100	966,3	100	in Betrieb
16:00		3,2	100		0,0	100		1,49	100		3,1	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		118318,8	100	10,4	100	145,9	100	977,2	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		2,65	100		3,5	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		118335,4	100	10,4	100	146,1	100	976,1	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		0,0	100		5,51	100		2,4	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		118853,9	100	10,4	100	146,2	100	978,7	100	in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		6,57	73		2,8	100		0,24	100		43,4	100		0,6	100		0,3	100		119910,2	100	10,3	100	146,7	100	979,6	100	in Betrieb
18:00		3,7	100		0,4	100		10,94	100		2,6	100		0,25	95		32,2	100		0,6	100		0,3	100		120903,2	100	10,4	100	146,7	100	979,2	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		0,4	100		10,54	100		2,9	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		122069,9	100	10,5	100	146,9	100	976,3	100	in Betrieb
19:00		4,0	100		0,5	100		11,76	100		2,1	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		122199,0	100	10,6	100	146,9	100	973,8	100	in Betrieb
19:30		3,8	100		0,0	100		6,48	73		2,2	100		0,24	100		13,1	100		0,6	100		0,1	100		122023,2	100	10,6	100	146,7	100	973,9	100	in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		5,4	100		2,5	100		0,24	100		10,9	100		0,6	100		0,2	100		120166,4	100	10,5	100	146,3	100	970,0	100	in Betrieb
20:30		4,1	100		0,0	100		5,6	100		2,4	100		0,23	100		12,1	100		0,6	100		0,1	100		119920,4	100	10,4	100	146,1	100	978,9	100	in Betrieb
21:00		2,2	85		0,0	85		3,72	100		2,8	85		0,24	100		26,4	85		0,6	85		0,3	85		119970,3	100	10,3	85	146,6	100	972,3	100	in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		4,9	73		2,5	78		0,24	100		35,3	78		0,6	78		0,2	78		119626,0	100	10,3	78	146,8	100	975,2	100	in Betrieb
22:00		2,2	100		0,0	100		4,77	100		2,6	100		0,24	94		35,0	100		0,6	100		0,1	100		121149,5	100	10,5	100	146,4	100	976,0	100	in Betrieb
22:30		2,1	100		0,0	100		4,34	100		2,6	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		121678,6	100	10,7	100	146,4	100	970,9	100	in Betrieb
23:00																																		