

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi ° C		Note	T camera Postcomb. ° C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,5	100		0,0	100		0,52	100		1,9	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		118103,3	100		10,5	100		145,5	100		982,5	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		117296,5	100		10,4	100		145,9	100		975,9	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,77	73		2,1	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,5	100		118209,3	100		10,2	100		146,0	100		983,7	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		1,03	100		2,3	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,5	100		118005,0	100		10,4	100		145,8	100		975,7	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,0	100		0,94	100		2,3	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		119128,4	100		10,4	100		146,0	100		981,8	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,0	100		1,13	100		2,1	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		118198,0	100		10,5	100		145,9	100		978,1	100	In marcia
03:30		5,3	100		0,0	100		1,1	73		2,5	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		117741,4	100		10,5	100		145,7	100		979,2	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		118176,2	100		10,2	100		145,9	100		985,7	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,0	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,5	100		119660,1	100		10,4	100		146,4	100		980,3	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		0,67	100		2,3	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,5	100		119542,9	100		10,5	100		146,1	100		977,7	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		1,13	73		1,9	100		0,24	100		39,5	100		0,6	100		0,6	100		120200,0	100		10,4	100		146,7	100		978,9	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		2,07	100		2,2	100		0,24	95		31,4	100		0,6	100		0,5	100		120143,4	100		10,3	100		146,6	100		981,3	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,0	100		1,83	100		2,0	100		0,24	100		15,3	100		0,7	100		0,6	100		119807,7	100		10,6	100		146,3	100		975,1	100	In marcia
07:00		3,4	100		0,0	100		1,2	100		3,2	100		0,24	100		16,2	100		0,6	100		0,7	100		118642,8	100		10,3	100		146,1	100		982,5	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,0	100		1,34	73		1,8	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,6	100		119287,3	100		10,5	100		146,2	100		977,5	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,1	100		1,39	100		1,5	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		118461,6	100		10,2	100		146,1	100		985,7	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,0	100		1,16	100		1,3	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		119585,6	100		10,5	100		146,0	100		978,1	100	In marcia
09:00		4,5	85		0,1	85		1,36	100		1,6	85		0,24	100		27,6	85		0,7	85		0,7	85		118274,3	100		10,2	85		146,2	100		985,0	100	In marcia
09:30		2,7	79		0,1	79		1,23	73		1,7	79		0,24	100		23,5	79		0,7	79		0,7	79		119078,4	100		10,5	79		146,6	100		980,3	100	In marcia
10:00		2,9	100		0,4	100		1,39	100		2,0	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,5	100		119834,5	100		10,4	100		146,3	100		986,2	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,6	100		1,15	100		2,2	100		0,24	100		12,3	100		0,6	100		0,6	100		119695,5	100		10,8	100		146,0	100		970,8	100	In marcia
11:00		4,0	100		0,1	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		19,8	100		0,6	100		0,4	100		119024,9	100		10,6	100		146,1	100		972,2	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,3	100		0,92	73		2,6	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		0,6	100		118245,8	100		10,3	100		146,3	100		978,5	100	In marcia
12:00		3,5	100		0,6	100		1,01	100		2,3	100		0,24	100		43,5	100		0,6	100		0,6	100		118547,7	100		10,0	100		146,6	100		987,0	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,6	100		0,95	100		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		119620,6	100		10,3	100		146,6	100		972,7	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,1	100		0,96	100		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		120772,3	100		10,5	100		146,6	100		970,1	100	In marcia
13:30		4,6	100		1,5	100		0,88	73		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		120309,2	100		10,6	100		146,5	100		971,4	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,7	100		0,85	100		2,6	100		0,25	94		22,6	100		0,6	100		0,7	100		119721,3	100		10,5	100		147,1	100		967,5	100	In marcia
14:30		7,0	100		0,6	100		0,77	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,6	100		120338,5	100		10,5	100		146,6	100		969,0	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,1	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		17,7	100		0,6	100		0,5	100		120225,2	100		10,4	100		146,5	100		975,2	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,2	100		1,03	73		2,1	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,5	100		120064,8	100		10,6	100		146,4	100		973,6	100	In marcia
16:00		4,8	100		0,0	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		14,5	100		0,6	100		0,5	100		119153,9	100		10,5	100		146,1	100		974,8	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,63	100		2,5	100		0,24	100		15,3	100		0,6	100		0,4	100		119067,4	100		10,4	100		146,1	100		980,0	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		0,51	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,6	100		118876,7	100		10,4	100		146,5	100		975,9	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		0,56	73		2,0	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		119161,3	100		10,4	100		146,0	100		978,0	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,54	100		1,8	100		0,23	94		26,9	100		0,6	100		0,4	100		118176,1	100		10,6	100		145,8	100		973,5	100	In marcia
18:30		4,9	100		0,0	100		0,51	100		2,3	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		117864,6	100		10,4	100		145,8	100		979,7	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,0	100		0,5	100		2,4	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		117205,0	100		10,3	100		145,8	100		983,5	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,0	100		0,71	73		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		117691,2	100		10,3	100		145,9	100		986,0	100	In marcia
20:00		4,3	100		0,0	100		1,1	100		2,3	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		118051,7	100		10,6	100		145,7	100		978,2	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,93	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		117367,1	100		10,4	100		145,7	100		980,9	100	In marcia
21:00		3,6	84		0,0	84		0,92	100		2,8	84		0,23	100		26,8	84		0,7	84		0,4	84		117883,3	100		10,3	84		145,9	100		985,5	100	In marcia
21:30		4,2	79		0,0	79		0,95	73		2,4	79		0,24	100		37,4	79</																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,0	100		0,52	100		1,9	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,4	100		118103,3	100		10,5	100		145,5	100		982,5	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,6	100		117296,5	100		10,4	100		145,9	100		975,9	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,77	73		2,1	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,5	100		118209,3	100		10,2	100		146,0	100		983,7	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		1,03	100		2,3	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,5	100		118005,0	100		10,4	100		145,8	100		975,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		0,0	100		0,94	100		2,3	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,5	100		119128,4	100		10,4	100		146,0	100		981,8	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		1,13	100		2,1	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		118198,0	100		10,5	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		0,0	100		1,1	73		2,5	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,5	100		117741,4	100		10,5	100		145,7	100		979,2	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		118176,2	100		10,2	100		145,9	100		985,7	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,0	100		0,66	100		2,3	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,5	100		119660,1	100		10,4	100		146,4	100		980,3	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,67	100		2,3	100		0,24	100		33,9	100		0,7	100		0,5	100		119542,9	100		10,5	100		146,1	100		977,7	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		1,13	73		1,9	100		0,24	100		39,5	100		0,6	100		0,6	100		120200,0	100		10,4	100		146,7	100		978,9	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		2,07	100		2,2	100		0,24	95		31,4	100		0,6	100		0,5	100		120143,4	100		10,3	100		146,6	100		981,3	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		1,83	100		2,0	100		0,24	100		15,3	100		0,7	100		0,6	100		119807,7	100		10,6	100		146,3	100		975,1	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		0,0	100		1,2	100		3,2	100		0,24	100		16,2	100		0,6	100		0,7	100		118642,8	100		10,3	100		146,1	100		982,5	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,0	100		1,34	73		1,8	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,6	100		119287,3	100		10,5	100		146,2	100		977,5	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,1	100		1,39	100		1,5	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,6	100		118461,6	100		10,2	100		146,1	100		985,7	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,0	100		1,16	100		1,3	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,5	100		119585,6	100		10,5	100		146,0	100		978,1	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		0,1	85		1,36	100		1,6	85		0,24	100		27,6	85		0,7	85		0,7	85		118274,3	100		10,2	85		146,2	100		985,0	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,1	79		1,23	73		1,7	79		0,24	100		23,5	79		0,7	79		0,7	79		119078,4	100		10,5	79		146,6	100		980,3	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,4	100		1,39	100		2,0	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,5	100		119834,5	100		10,4	100		146,3	100		986,2	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,6	100		1,15	100		2,2	100		0,24	100		12,3	100		0,6	100		0,6	100		119695,5	100		10,8	100		146,0	100		970,8	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		0,1	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		19,8	100		0,6	100		0,4	100		119024,9	100		10,6	100		146,1	100		972,2	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,3	100		0,92	73		2,6	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		0,6	100		118245,8	100		10,3	100		146,3	100		978,5	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,6	100		1,01	100		2,3	100		0,24	100		43,5	100		0,6	100		0,6	100		118547,7	100		10,0	100		146,6	100		987,0	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,6	100		0,95	100		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,5	100		119620,6	100		10,3	100		146,6	100		972,7	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,1	100		0,96	100		2,4	100		0,24	100		27,4	100		0,6	100		0,4	100		120772,3	100		10,5	100		146,6	100		970,1	100		in Betrieb
13:30		4,6	100		1,5	100		0,88	73		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,5	100		120309,2	100		10,6	100		146,5	100		971,4	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,7	100		0,85	100		2,6	100		0,25	94		22,6	100		0,6	100		0,7	100		119721,3	100		10,5	100		147,1	100		967,5	100		in Betrieb
14:30		7,0	100		0,6	100		0,77	100		2,6	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,6	100		120338,5	100		10,5	100		146,6	100		969,0	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,1	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		17,7	100		0,6	100		0,5	100		120225,2	100		10,4	100		146,5	100		975,2	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,2	100		1,03	73		2,1	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,5	100		120064,8	100		10,6	100		146,4	100		973,6	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,0	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		14,5	100		0,6	100		0,5	100		119153,9	100		10,5	100		146,1	100		974,8	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,63	100		2,5	100		0,24	100		15,3	100		0,6	100		0,4	100		119067,4	100		10,4	100		146,1	100		980,0	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		0,51	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,6	100		118876,7	100		10,4	100		146,5	100		975,9	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		0,56	73		2,0	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		119161,3	100		10,4	100		146,0	100		978,0	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,54	100		1,8	100		0,23	94		26,9	100		0,6	100		0,4	100		118176,1	100		10,6	100		145,8	100		973,5	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		0,0	100		0,51	100		2,3	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,5	100		117864,6	100		10,4	100		145,8	100		979,7	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,0	100		0,5	100		2,4	100		0,24	100		28,0	100		0,6	100		0,5	100		117205,0	100		10,3	100		145,8	100		983,5	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,0	100		0,71	73		2,6	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,5	100		117691,2	100		10,3	100		145,9	100		986,0	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,0	100		1,1	100		2,3	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		118051,7	100		10,6	100		145,7	100		978,2	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,93	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		117367,1	100		10,4	100		145,7	100		980,9	100		in Betrieb
21:00		3,6	84		0,0	84		0,92	100		2,8	84		0,23	100		26,8	84		0,7	84		0,4	84		117883,3	100		10,3	84		145,9	100		985,5	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		0,0	79		0,95	73		2,4	79		0,24	100		37,4	79																				