

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,7	100		0,0	100		0,76	100		4,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		120071,0	100		10,5	100		146,5	100		980,6	100	In marcia
01:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		3,9	100		0,23	100		16,4	100		0,5	100		0,2	100		121506,1	100		10,6	100		146,4	100		979,1	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		1,04	73		2,6	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,2	100		121484,3	100		10,7	100		146,4	100		974,1	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,1	100		1,58	100		3,2	100		0,24	95		32,0	100		0,5	100		0,2	100		120088,5	100		10,6	100		146,5	100		977,5	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		1,39	100		3,0	100		0,24	100		37,3	100		0,5	100		0,2	100		120023,1	100		10,5	100		146,4	100		976,5	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		1,36	100		2,5	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		119898,7	100		10,5	100		146,3	100		981,1	100	In marcia
03:30		6,2	100		0,1	100		1,27	73		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,5	100		0,1	100		120623,0	100		10,8	100		146,2	100		978,7	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,0	100		1,01	100		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,2	100		119717,4	100		10,5	100		146,3	100		979,9	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		0,94	100		3,2	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,1	100		119203,6	100		10,6	100		146,2	100		982,5	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		6,18	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		119434,5	100		10,5	100		146,3	100		977,0	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,0	100		12,77	73		2,8	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,2	100		119354,7	100		10,6	100		146,0	100		975,9	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		12,8	100		2,8	100		0,23	94		31,9	100		0,6	100		0,3	100		118778,2	100		10,5	100		146,1	100		978,1	100	In marcia
06:30		2,3	100		0,0	100		12,79	100		2,6	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		118635,7	100		10,5	100		146,4	100		976,9	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,0	100		15,99	100		2,8	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		118154,3	100		10,5	100		145,7	100		977,6	100	In marcia
07:30		2,4	100		0,0	100		12,39	73		2,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		117110,4	100		10,4	100		145,9	100		982,5	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,0	100		12,97	100		3,0	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		117509,3	100		10,2	100		145,6	100		988,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,0	100		12,56	100		2,8	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		117766,2	100		10,6	100		145,7	100		979,9	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		10,25	100		3,1	84		0,23	100		26,8	84		0,7	84		0,3	84		117121,9	100		10,4	84		145,6	100		985,3	100	In marcia
09:30		2,5	79		0,0	79		11,66	73		3,7	79		0,24	100		38,0	79		0,7	79		0,2	79		116396,1	100		10,4	79		146,1	100		986,4	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		9,1	100		3,5	100		0,24	94		32,8	100		0,6	100		0,1	100		117467,5	100		10,4	100		145,7	100		982,2	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		8,84	100		3,3	100		0,24	100		34,0	100		0,6	100		0,2	100		117525,1	100		10,3	100		146,2	100		981,9	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		11,8	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		118310,3	100		10,4	100		146,2	100		979,4	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100		10,93	73		3,5	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		119571,6	100		10,5	100		146,4	100		981,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		8,63	100		3,0	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		118638,2	100		10,4	100		146,6	100		981,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		9,95	100		3,0	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		119477,8	100		10,4	100		146,9	100		981,3	100	In marcia
13:00		2,6	100		0,0	100		9,99	100		3,1	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120874,0	100		10,4	100		146,8	100		985,5	100	In marcia
13:30		2,4	100		0,0	100		10,36	73		2,6	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		121169,4	100		10,6	100		147,0	100		977,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		8,19	100		2,3	100		0,24	94		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120777,8	100		10,7	100		146,7	100		974,0	100	In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		7,15	100		2,3	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		120984,6	100		10,6	100		147,1	100		973,8	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,0	100		7,23	100		2,5	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		121023,2	100		10,6	100		146,8	100		973,6	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,0	100		8,95	73		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		120373,9	100		10,6	100		146,7	100		976,4	100	In marcia
16:00		0,7	100		0,0	100		7,08	100		2,2	100		0,24	100		14,0	100		0,5	100		0,5	100		119789,8	100		10,7	100		146,6	100		974,7	100	In marcia
16:30		0,9	100		0,0	100		7,24	100		2,3	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,4	100		120370,7	100		10,6	100		146,7	100		975,6	100	In marcia
17:00		1,4	100		0,0	100		7,24	100		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		119676,3	100		10,6	100		146,4	100		978,6	100	In marcia
17:30		0,9	100		0,0	100		6,26	73		2,7	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,4	100		120229,0	100		10,6	100		146,7	100		977,0	100	In marcia
18:00		0,5	100		0,0	100		2,62	100		2,2	100		0,24	94		40,6	100		0,5	100		0,4	100		119252,5	100		10,4	100		146,8	100		980,6	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		4,22	100		2,2	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		121531,8	100		10,9	100		146,5	100		970,6	100	In marcia
19:00		0,6	84		0,0	84		2,58	100		2,2	84		0,24	100		23,5	84		0,5	84		0,3	84		120093,9	100		10,6	84		146,4	100		982,1	100	In marcia
19:30		1,1	80		0,0	80		2,6	73		2,5	80		0,23	100		19,8	80		0,5	80		0,6	80		119791,6	100		10,7	80		146,4	100		981,9	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		2,8	100		2,4	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,6	100		119605,0	100		10,7	100		146,4	100		979,4	100	In marcia
20:30		2,5	100		0,0	100		1,92	100		2,8	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,6	100		119345,4	100		10,7	100		146,2	100		974,2	100	In marcia
21:00		0,2	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,7	100		119850,4	100		10,4	100		146,3	100		979,3	100	In marcia
21:30		0,5	100		0,0	100		1,44	73		2,2	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,7	100		119155,4	100		10,5	100							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,7	100		0,0	100		0,76	100		4,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		120071,0	100		10,5	100		146,5	100		980,6	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		0,0	100		0,6	100		3,9	100		0,23	100		16,4	100		0,5	100		0,2	100		121506,1	100		10,6	100		146,4	100		979,1	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		1,04	73		2,6	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,2	100		121484,3	100		10,7	100		146,4	100		974,1	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,1	100		1,58	100		3,2	100		0,24	95		32,0	100		0,5	100		0,2	100		120088,5	100		10,6	100		146,5	100		977,5	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,0	100		1,39	100		3,0	100		0,24	100		37,3	100		0,5	100		0,2	100		120023,1	100		10,5	100		146,4	100		976,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		1,36	100		2,5	100		0,24	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		119898,7	100		10,5	100		146,3	100		981,1	100		in Betrieb
03:30		6,2	100		0,1	100		1,27	73		2,8	100		0,23	100		17,9	100		0,5	100		0,1	100		120623,0	100		10,8	100		146,2	100		978,7	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,0	100		1,01	100		3,1	100		0,23	100		21,2	100		0,5	100		0,2	100		119717,4	100		10,5	100		146,3	100		979,9	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		0,94	100		3,2	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,1	100		119203,6	100		10,6	100		146,2	100		982,5	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		6,18	100		3,3	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		119434,5	100		10,5	100		146,3	100		977,0	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,0	100		12,77	73		2,8	100		0,23	100		30,3	100		0,6	100		0,2	100		119354,7	100		10,6	100		146,0	100		975,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		12,8	100		2,8	100		0,23	94		31,9	100		0,6	100		0,3	100		118778,2	100		10,5	100		146,1	100		978,1	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		12,79	100		2,6	100		0,24	100		35,1	100		0,7	100		0,2	100		118635,7	100		10,5	100		146,4	100		976,9	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,0	100		15,99	100		2,8	100		0,23	100		20,1	100		0,7	100		0,2	100		118154,3	100		10,5	100		145,7	100		977,6	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		0,0	100		12,39	73		2,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		117110,4	100		10,4	100		145,9	100		982,5	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,0	100		12,97	100		3,0	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		117509,3	100		10,2	100		145,6	100		988,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,0	100		12,56	100		2,8	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,3	100		117766,2	100		10,6	100		145,7	100		979,9	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		10,25	100		3,1	84		0,23	100		26,8	84		0,7	84		0,3	84		117121,9	100		10,4	84		145,6	100		985,3	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,0	79		11,66	73		3,7	79		0,24	100		38,0	79		0,7	79		0,2	79		116396,1	100		10,4	79		146,1	100		986,4	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		9,1	100		3,5	100		0,24	94		32,8	100		0,6	100		0,1	100		117467,5	100		10,4	100		145,7	100		982,2	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		8,84	100		3,3	100		0,24	100		34,0	100		0,6	100		0,2	100		117525,1	100		10,3	100		146,2	100		981,9	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		11,8	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		118310,3	100		10,4	100		146,2	100		979,4	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		10,93	73		3,5	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,2	100		119571,6	100		10,5	100		146,4	100		981,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		8,63	100		3,0	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		118638,2	100		10,4	100		146,6	100		981,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		9,95	100		3,0	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,2	100		119477,8	100		10,4	100		146,9	100		981,3	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,0	100		9,99	100		3,1	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120874,0	100		10,4	100		146,8	100		985,5	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,0	100		10,36	73		2,6	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		121169,4	100		10,6	100		147,0	100		977,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		8,19	100		2,3	100		0,24	94		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120777,8	100		10,7	100		146,7	100		974,0	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		7,15	100		2,3	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		120984,6	100		10,6	100		147,1	100		973,8	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,0	100		7,23	100		2,5	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		121023,2	100		10,6	100		146,8	100		973,6	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		8,95	73		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		120373,9	100		10,6	100		146,7	100		976,4	100		in Betrieb
16:00		0,7	100		0,0	100		7,08	100		2,2	100		0,24	100		14,0	100		0,5	100		0,5	100		119789,8	100		10,7	100		146,6	100		974,7	100		in Betrieb
16:30		0,9	100		0,0	100		7,24	100		2,3	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,4	100		120370,7	100		10,6	100		146,7	100		975,6	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,0	100		7,24	100		1,9	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		119676,3	100		10,6	100		146,4	100		978,6	100		in Betrieb
17:30		0,9	100		0,0	100		6,26	73		2,7	100		0,24	100		30,6	100		0,5	100		0,4	100		120229,0	100		10,6	100		146,7	100		977,0	100		in Betrieb
18:00		0,5	100		0,0	100		2,62	100		2,2	100		0,24	94		40,6	100		0,5	100		0,4	100		119252,5	100		10,4	100		146,8	100		980,6	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		4,22	100		2,2	100		0,23	100		19,3	100		0,5	100		0,3	100		121531,8	100		10,9	100		146,5	100		970,6	100		in Betrieb
19:00		0,6	84		0,0	84		2,58	100		2,2	84		0,24	100		23,5	84		0,5	84		0,3	84		120093,9	100		10,6	84		146,4	100		982,1	100		in Betrieb
19:30		1,1	80		0,0	80		2,6	73		2,5	80		0,23	100		19,8	80		0,5	80		0,6	80		119791,6	100		10,7	80		146,4	100		981,9	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		2,8	100		2,4	100		0,24	100		24,9	100		0,5	100		0,6	100		119605,0	100		10,7	100		146,4	100		979,4	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		0,0	100		1,92	100		2,8	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,6	100		119345,4	100		10,7	100		146,2	100		974,2	100		in Betrieb
21:00		0,2	100		0,0	100		0,82	100		2,5	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,7	100		119850,4	100		10,4	100		146,3	100		979,3	100		in Betrieb
21:30		0,5	100		0,0	100		1,44	73		2,2	100		0,24	100		26																					