

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/11/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,8	100		0,1	100		2,47	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,6	100		119916,6	100		10,6	100		146,5	100		980,1	100		In marcia
01:00		5,0	100		0,5	100		3,06	100		2,7	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,7	100		119376,0	100		10,5	100		146,3	100		981,5	100		In marcia
01:30		3,5	100		0,1	100		2,62	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,7	100		119783,4	100		10,6	100		146,3	100		979,3	100		In marcia
02:00		4,0	100		0,0	100		2,82	100		2,5	100		0,24	94		20,0	100		0,5	100		0,6	100		119773,0	100		10,7	100		146,3	100		979,2	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,0	100		3,04	100		2,6	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,6	100		119258,9	100		10,5	100		146,5	100		980,4	100		In marcia
03:00		5,4	100		0,4	100		5,2	100		2,7	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,7	100		119211,5	100		10,4	100		146,8	100		980,2	100		In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		3,53	73		3,3	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,7	100		120256,7	100		10,5	100		146,7	100		972,9	100		In marcia
04:00		3,1	100		0,7	100		6,59	100		3,1	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,7	100		120637,1	100		10,5	100		146,4	100		974,0	100		In marcia
04:30		2,5	100		0,2	100		3,76	100		2,6	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,7	100		121671,4	100		10,7	100		146,9	100		975,0	100		In marcia
05:00		5,3	100		0,3	100		3,83	100		2,9	100		0,24	100		13,6	100		0,5	100		0,6	100		121398,5	100		10,8	100		146,4	100		973,2	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,0	100		1,83	73		5,2	100		0,23	100		8,3	100		0,5	100		0,5	100		120447,4	100		10,7	100		146,0	100		976,4	100		In marcia
06:00		3,0	100		0,0	100		1,5	100		4,1	100		0,23	94		12,3	100		0,5	100		0,6	100		119471,0	100		10,6	100		146,0	100		975,5	100		In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		1,8	100		3,0	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,6	100		118775,6	100		10,5	100		146,7	100		974,4	100		In marcia
07:00		4,5	84		0,0	84		2,42	100		2,9	84		0,24	100		36,5	84		0,5	84		0,7	84		118068,9	100		10,5	84		146,4	100		973,0	100		In marcia
07:30		5,3	80		0,3	80		2,57	73		3,3	80		0,24	100		33,5	80		0,5	80		0,2	80		118622,5	100		10,7	80		146,1	100		966,3	100		In marcia
08:00		4,1	100		0,0	100		2,1	100		3,7	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		118245,5	100		10,5	100		145,9	100		981,9	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,2	100		1,84	100		2,2	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		118379,0	100		10,5	100		146,2	100		981,5	100		In marcia
09:00		2,7	100		0,4	100		1,7	100		1,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		118615,5	100		10,5	100		146,1	100		979,1	100		In marcia
09:30		3,2	100		0,5	100		1,66	73		1,6	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		118633,6	100		10,5	100		146,2	100		978,8	100		In marcia
10:00		5,1	100		0,7	100		1,67	100		1,5	100		0,24	94		34,9	100		0,5	100		0,2	100		118779,4	100		10,3	100		146,4	100		983,1	100		In marcia
10:30		5,4	100		0,7	100		1,06	100		2,0	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,1	100		119130,6	100		10,6	100		146,1	100		975,6	100		In marcia
11:00		4,0	100		0,1	100		0,92	100		2,3	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,1	100		119053,4	100		10,4	100		146,4	100		982,1	100		In marcia
11:30		3,5	100		0,1	100		1,44	73		2,0	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,2	100		118532,1	100		10,4	100		146,2	100		982,0	100		In marcia
12:00		3,3	100		0,1	100		2,45	100		2,0	100		0,24	100		17,1	100		0,5	100		0,1	100		119127,2	100		10,5	100		146,3	100		978,5	100		In marcia
12:30		6,1	100		0,3	100		3,46	100		1,9	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		119479,1	100		10,6	100		146,6	100		977,1	100		In marcia
13:00		4,2	100		0,0	100		2,88	100		1,9	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,1	100		119340,9	100		10,6	100		146,4	100		973,2	100		In marcia
13:30		2,5	100		0,0	100		2,58	73		2,0	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		118742,9	100		10,5	100		146,2	100		975,3	100		In marcia
14:00		3,0	100		0,2	100		4,59	100		1,9	100		0,24	94		39,2	100		0,5	100		0,1	100		118529,7	100		10,5	100		146,4	100		978,6	100		In marcia
14:30		5,7	100		0,7	100		4,67	100		1,8	100		0,24	100		43,9	100		0,5	100		0,2	100		119354,5	100		10,5	100		146,7	100		979,0	100		In marcia
15:00		3,0	100		0,2	100		2,37	100		2,0	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		119911,6	100		10,7	100		146,5	100		973,0	100		In marcia
15:30		4,3	100		0,5	100		3,75	73		1,5	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		119196,6	100		10,5	100		146,5	100		977,7	100		In marcia
16:00		3,6	100		0,2	100		2,54	100		2,1	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		119895,2	100		10,7	100		146,5	100		974,4	100		In marcia
16:30		4,0	100		0,1	100		2,44	100		2,1	100		0,24	100		21,8	100		0,5	100		0,2	100		119452,2	100		10,4	100		146,6	100		976,7	100		In marcia
17:00		3,8	100		0,2	100		2,24	100		2,2	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		119615,9	100		10,6	100		146,6	100		976,0	100		In marcia
17:30		4,6	100		0,5	100		2,1	73		2,3	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,2	100		119525,4	100		10,5	100		146,5	100		977,1	100		In marcia
18:00		4,2	100		0,3	100		1,89	100		1,9	100		0,24	95		17,3	100		0,5	100		0,1	100		119336,5	100		10,6	100		146,4	100		977,3	100		In marcia
18:30		4,3	100		0,2	100		1,72	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		119294,2	100		10,6	100		146,6	100		973,2	100		In marcia
19:00		4,2	84		0,5	84		1,92	100		2,4	84		0,24	100		26,0	84		0,5	84		0,2	84		119457,7	100		10,5	84		146,6	100		970,2	100		In marcia
19:30		3,2	80		0,0	80		1,42	73		3,3	80		0,24	100		18,0	80		0,5	80		0,4	80		119861,8	100		10,6	80		146,3	100		972,9	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,1	100		2,03	100		2,7	100		0,24	100		25,6	100		0,4	100		0,3	100		119563,6	100		10,5	100		146,4	100		973,7	100		In marcia
20:30		5,4	100		0,7	100		2,22	100		2,4	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		118974,6	100		10,5	100		146,7	100		973,9	100		In marcia
21:00		3,9	100		0,2	100		1,51	100		2,4	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		119418,1	100		10,5	100		146,4	100		974,1	100		In marcia
21:30		3,2	100		0,0	100		1,37	73		2,3	100		0,24	100		34,9	100																				

MVA Bozen

Datum: 01/11/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,8	100		0,1	100		2,47	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,5	100		0,6	100		119916,6	100	10,6	100		146,5	100		980,1	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,5	100		3,06	100		2,7	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,7	100		119376,0	100	10,5	100		146,3	100		981,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		0,1	100		2,62	73		2,1	100		0,24	100		22,0	100		0,5	100		0,7	100		119783,4	100	10,6	100		146,3	100		979,3	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		0,0	100		2,82	100		2,5	100		0,24	94		20,0	100		0,5	100		0,6	100		119773,0	100	10,7	100		146,3	100		979,2	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		3,04	100		2,6	100		0,24	100		25,2	100		0,5	100		0,6	100		119258,9	100	10,5	100		146,5	100		980,4	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,4	100		5,2	100		2,7	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,7	100		119211,5	100	10,4	100		146,8	100		980,2	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100		3,53	73		3,3	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,7	100		120256,7	100	10,5	100		146,7	100		972,9	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,7	100		6,59	100		3,1	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,7	100		120637,1	100	10,5	100		146,4	100		974,0	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,2	100		3,76	100		2,6	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,7	100		121671,4	100	10,7	100		146,9	100		975,0	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		0,3	100		3,83	100		2,9	100		0,24	100		13,6	100		0,5	100		0,6	100		121398,5	100	10,8	100		146,4	100		973,2	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,0	100		1,83	73		5,2	100		0,23	100		8,3	100		0,5	100		0,5	100		120447,4	100	10,7	100		146,0	100		976,4	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		1,5	100		4,1	100		0,23	94		12,3	100		0,5	100		0,6	100		119471,0	100	10,6	100		146,0	100		975,5	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		1,8	100		3,0	100		0,24	100		36,6	100		0,5	100		0,6	100		118775,6	100	10,5	100		146,7	100		974,4	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		0,0	84		2,42	100		2,9	84		0,24	100		36,5	84		0,5	84		0,7	84		118068,9	100	10,5	84		146,4	100		973,0	100		in Betrieb
07:30		5,3	80		0,3	80		2,57	73		3,3	80		0,24	100		33,5	80		0,5	80		0,2	80		118622,5	100	10,7	80		146,1	100		966,3	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		0,0	100		2,1	100		3,7	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		118245,5	100	10,5	100		145,9	100		981,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,2	100		1,84	100		2,2	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		118379,0	100	10,5	100		146,2	100		981,5	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		0,4	100		1,7	100		1,8	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		118615,5	100	10,5	100		146,1	100		979,1	100		in Betrieb
09:30		3,2	100		0,5	100		1,66	73		1,6	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		118633,6	100	10,5	100		146,2	100		978,8	100		in Betrieb
10:00		5,1	100		0,7	100		1,67	100		1,5	100		0,24	94		34,9	100		0,5	100		0,2	100		118779,4	100	10,3	100		146,4	100		983,1	100		in Betrieb
10:30		5,4	100		0,7	100		1,06	100		2,0	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,1	100		119130,6	100	10,6	100		146,1	100		975,6	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		0,1	100		0,92	100		2,3	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,1	100		119053,4	100	10,4	100		146,4	100		982,1	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		0,1	100		1,44	73		2,0	100		0,24	100		16,7	100		0,5	100		0,2	100		118532,1	100	10,4	100		146,2	100		982,0	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,1	100		2,45	100		2,0	100		0,24	100		17,1	100		0,5	100		0,1	100		119127,2	100	10,5	100		146,3	100		978,5	100		in Betrieb
12:30		6,1	100		0,3	100		3,46	100		1,9	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		119479,1	100	10,6	100		146,6	100		977,1	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,0	100		2,88	100		1,9	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,1	100		119340,9	100	10,6	100		146,4	100		973,2	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,0	100		2,58	73		2,0	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		118742,9	100	10,5	100		146,2	100		975,3	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,2	100		4,59	100		1,9	100		0,24	94		39,2	100		0,5	100		0,1	100		118529,7	100	10,5	100		146,4	100		978,6	100		in Betrieb
14:30		5,7	100		0,7	100		4,67	100		1,8	100		0,24	100		43,9	100		0,5	100		0,2	100		119354,5	100	10,5	100		146,7	100		979,0	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,2	100		2,37	100		2,0	100		0,24	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		119911,6	100	10,7	100		146,5	100		973,0	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,5	100		3,75	73		1,5	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		119196,6	100	10,5	100		146,5	100		977,7	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,2	100		2,54	100		2,1	100		0,24	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		119895,2	100	10,7	100		146,5	100		974,4	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,1	100		2,44	100		2,1	100		0,24	100		21,8	100		0,5	100		0,2	100		119452,2	100	10,4	100		146,6	100		976,7	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,2	100		2,24	100		2,2	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		119615,9	100	10,6	100		146,6	100		976,0	100		in Betrieb
17:30		4,6	100		0,5	100		2,1	73		2,3	100		0,24	100		19,8	100		0,5	100		0,2	100		119525,4	100	10,5	100		146,5	100		977,1	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,3	100		1,89	100		1,9	100		0,24	95		17,3	100		0,5	100		0,1	100		119336,5	100	10,6	100		146,4	100		977,3	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,2	100		1,72	100		2,5	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		119294,2	100	10,6	100		146,6	100		973,2	100		in Betrieb
19:00		4,2	84		0,5	84		1,92	100		2,4	84		0,24	100		26,0	84		0,5	84		0,2	84		119457,7	100	10,5	84		146,6	100		970,2	100		in Betrieb
19:30		3,2	80		0,0	80		1,42	73		3,3	80		0,24	100		18,0	80		0,5	80		0,4	80		119861,8	100	10,6	80		146,3	100		972,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,1	100		2,03	100		2,7	100		0,24	100		25,6	100		0,4	100		0,3	100		119563,6	100	10,5	100		146,4	100		973,7	100		in Betrieb
20:30		5,4	100		0,7	100		2,22	100		2,4	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,3	100		118974,6	100	10,5	100		146,7	100		973,9	100		in Betrieb
21:00		3,9	100		0,2	100		1,51	100		2,4	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,4	100		119418,1	100	10,5	100		146,4	100		974,1	100		in Betrieb
21:30		3,2	100		0,0	100		1,37	73		2,3	100		0,24	100		34,9	100		0,4	100		0,4	100		119513,3	100	10,3	100		146,6	100		978,0	100		in Betrieb
22:00		4,8	100																																		