

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,3	100		1,6	100		0,73	100		2,7	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		120988,4	100		10,5	100		146,2	100		972,8	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,7	100		0,53	100		2,6	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		120057,7	100		10,5	100		145,8	100		973,7	100	In marcia
01:30		2,4	100		0,0	100		1,28	73		2,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,1	100		119272,7	100		10,5	100		146,3	100		978,7	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,1	100		2,41	100		2,1	100		0,24	94		27,8	100		0,6	100		0,1	100		120932,6	100		10,4	100		146,2	100		980,1	100	In marcia
02:30		4,8	100		2,2	100		1,74	100		2,5	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		121027,9	100		10,6	100		146,0	100		974,2	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,3	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		120178,5	100		10,6	100		145,9	100		974,0	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		0,78	73		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		119367,3	100		10,5	100		145,6	100		978,5	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,0	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		119033,5	100		10,4	100		145,8	100		981,5	100	In marcia
04:30		3,9	100		0,7	100		0,94	100		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		118326,4	100		10,3	100		145,8	100		982,7	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,4	100		0,75	100		1,3	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,1	100		118953,4	100		10,5	100		145,8	100		974,0	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,8	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		119057,1	100		10,4	100		145,8	100		972,7	100	In marcia
06:00		5,1	100		1,3	100		0,78	100		1,9	100		0,23	94		22,4	100		0,6	100		0,2	100		118966,4	100		10,4	100		145,8	100		978,5	100	In marcia
06:30		4,9	100		0,8	100		0,72	100		1,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		119035,3	100		10,3	100		146,3	100		980,4	100	In marcia
07:00		4,7	100		0,7	100		0,7	100		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		119846,7	100		10,5	100		145,7	100		981,1	100	In marcia
07:30		3,8	100		0,1	100		0,66	73		1,9	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		119791,2	100		10,5	100		145,6	100		976,6	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		0,76	100		1,6	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		120074,7	100		10,6	100		145,8	100		977,5	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,83	100		1,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		119293,2	100		10,4	100		145,8	100		979,4	100	In marcia
09:00		3,7	84		0,3	84		0,89	100		1,5	84		0,23	100		23,7	84		0,6	84		0,1	84		119919,7	100		10,6	84		145,5	100		978,5	100	In marcia
09:30		4,1	79		0,5	79		0,84	73		2,1	79		0,24	100		34,9	79		0,6	79		0,1	79		120071,5	100		10,3	79		145,8	100		980,7	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,4	100		0,62	100		1,6	100		0,24	94		31,7	100		0,6	100		0,2	100		120231,1	100		10,4	100		146,1	100		973,0	100	In marcia
10:30		4,8	100		0,2	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		120536,7	100		10,4	100		146,0	100		971,7	100	In marcia
11:00		3,8	100		0,1	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		120220,1	100		10,4	100		145,8	100		972,5	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		0,76	73		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		120207,1	100		10,4	100		145,7	100		971,4	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,2	100		1,05	100		2,1	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		119697,1	100		10,2	100		145,8	100		979,2	100	In marcia
12:30		4,2	100		0,1	100		1,1	100		1,9	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		119503,1	100		10,4	100		146,2	100		967,7	100	In marcia
13:00		5,8	100		0,0	100		1,1	100		2,7	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		119040,0	100		10,2	100		146,0	100		974,8	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		0,84	73		2,8	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		119501,9	100		10,4	100		145,8	100		973,1	100	In marcia
14:00		4,0	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,24	94		25,5	100		0,6	100		0,3	100		119268,9	100		10,3	100		146,0	100		977,3	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,0	100		1,08	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		119950,2	100		10,2	100		146,4	100		977,2	100	In marcia
15:00		5,1	100		0,0	100		1,05	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		119794,0	100		10,5	100		146,1	100		970,3	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,0	100		0,86	73		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		119919,0	100		10,3	100		146,3	100		970,8	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		1,21	100		2,2	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		120141,2	100		10,2	100		146,2	100		975,9	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,0	100		0,97	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		120548,5	100		10,5	100		146,2	100		972,2	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,0	100		1,03	100		2,4	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120655,8	100		10,5	100		146,3	100		966,7	100	In marcia
17:30		4,1	100		0,0	100		1,34	73		2,6	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		120971,2	100		10,2	100		146,5	100		974,5	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		1,23	100		3,0	100		0,24	95		23,3	100		0,6	100		0,4	100		120332,2	100		10,4	100		146,5	100		972,8	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,0	100		1,33	100		3,7	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,3	100		121654,8	100		10,3	100		146,8	100		973,6	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,0	100		1,38	100		2,9	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		121206,2	100		10,4	100		146,7	100		967,2	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,2	100		1,57	73		1,9	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,2	100		122102,3	100		10,6	100		146,4	100		966,6	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,6	100		1,46	100		1,8	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		120989,6	100		10,4	100		146,3	100		971,2	100	In marcia
20:30		4,9	100		0,8	100		1,13	100		2,4	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,3	100		119818,3	100		10,3	100		146,3	100		971,4	100	In marcia
21:00		4,2	85		0,4	85		0,85	100		2,3	85		0,23	100		23,8	85		0,6	85		0,1	85		120945,2	100		10,5	85		146,1	100		972,2	100	In marcia
21:30		5,5	78		0,2	78		1,09	73		2,9	78		0,24	100		29,3	78		0,6	78		0,2	78		120560,0	100		10,6	78		146,2	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,3	100		1,6	100		0,73	100		2,7	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		120988,4	100	10,5	100		146,2	100		972,8	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,7	100		0,53	100		2,6	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		120057,7	100	10,5	100		145,8	100		973,7	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,0	100		1,28	73		2,2	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,1	100		119272,7	100	10,5	100		146,3	100		978,7	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,1	100		2,41	100		2,1	100		0,24	94		27,8	100		0,6	100		0,1	100		120932,6	100	10,4	100		146,2	100		980,1	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		2,2	100		1,74	100		2,5	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		121027,9	100	10,6	100		146,0	100		974,2	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,3	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		120178,5	100	10,6	100		145,9	100		974,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,78	73		2,4	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		119367,3	100	10,5	100		145,6	100		978,5	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,0	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		119033,5	100	10,4	100		145,8	100		981,5	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,7	100		0,94	100		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		118326,4	100	10,3	100		145,8	100		982,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,4	100		0,75	100		1,3	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,1	100		118953,4	100	10,5	100		145,8	100		974,0	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,8	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,1	100		119057,1	100	10,4	100		145,8	100		972,7	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		1,3	100		0,78	100		1,9	100		0,23	94		22,4	100		0,6	100		0,2	100		118966,4	100	10,4	100		145,8	100		978,5	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,8	100		0,72	100		1,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		119035,3	100	10,3	100		146,3	100		980,4	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,7	100		0,7	100		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		119846,7	100	10,5	100		145,7	100		981,1	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,1	100		0,66	73		1,9	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		119791,2	100	10,5	100		145,6	100		976,6	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		0,76	100		1,6	100		0,23	100		18,0	100		0,6	100		0,2	100		120074,7	100	10,6	100		145,8	100		977,5	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,83	100		1,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		119293,2	100	10,4	100		145,8	100		979,4	100		in Betrieb
09:00		3,7	84		0,3	84		0,89	100		1,5	84		0,23	100		23,7	84		0,6	84		0,1	84		119919,7	100	10,6	84		145,5	100		978,5	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		0,5	79		0,84	73		2,1	79		0,24	100		34,9	79		0,6	79		0,1	79		120071,5	100	10,3	79		145,8	100		980,7	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,4	100		0,62	100		1,6	100		0,24	94		31,7	100		0,6	100		0,2	100		120231,1	100	10,4	100		146,1	100		973,0	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		0,2	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,2	100		120536,7	100	10,4	100		146,0	100		971,7	100		in Betrieb
11:00		3,8	100		0,1	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		120220,1	100	10,4	100		145,8	100		972,5	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,76	73		2,3	100		0,23	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		120207,1	100	10,4	100		145,7	100		971,4	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,2	100		1,05	100		2,1	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		119697,1	100	10,2	100		145,8	100		979,2	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,1	100		1,1	100		1,9	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		119503,1	100	10,4	100		146,2	100		967,7	100		in Betrieb
13:00		5,8	100		0,0	100		1,1	100		2,7	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		119040,0	100	10,2	100		146,0	100		974,8	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		0,84	73		2,8	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,2	100		119501,9	100	10,4	100		145,8	100		973,1	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		0,0	100		0,94	100		2,5	100		0,24	94		25,5	100		0,6	100		0,3	100		119268,9	100	10,3	100		146,0	100		977,3	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,0	100		1,08	100		2,1	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		119950,2	100	10,2	100		146,4	100		977,2	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		0,0	100		1,05	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		119794,0	100	10,5	100		146,1	100		970,3	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		0,86	73		2,4	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		119919,0	100	10,3	100		146,3	100		970,8	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		1,21	100		2,2	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,3	100		120141,2	100	10,2	100		146,2	100		975,9	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,0	100		0,97	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		120548,5	100	10,5	100		146,2	100		972,2	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		0,0	100		1,03	100		2,4	100		0,24	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120655,8	100	10,5	100		146,3	100		966,7	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		0,0	100		1,34	73		2,6	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		120971,2	100	10,2	100		146,5	100		974,5	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		1,23	100		3,0	100		0,24	95		23,3	100		0,6	100		0,4	100		120332,2	100	10,4	100		146,5	100		972,8	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,0	100		1,33	100		3,7	100		0,24	100		30,0	100		0,6	100		0,3	100		121654,8	100	10,3	100		146,8	100		973,6	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,0	100		1,38	100		2,9	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		121206,2	100	10,4	100		146,7	100		967,2	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,2	100		1,57	73		1,9	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,2	100		122102,3	100	10,6	100		146,4	100		966,6	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,6	100		1,46	100		1,8	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		120989,6	100	10,4	100		146,3	100		971,2	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,8	100		1,13	100		2,4	100		0,24	100		34,4	100		0,6	100		0,3	100		119818,3	100	10,3	100		146,3	100		971,4	100		in Betrieb
21:00		4,2	85		0,4	85		0,85	100		2,3	85		0,23	100		23,8	85		0,6	85		0,1	85		120945,2	100	10,5	85		146,1	100		972,2	100		in Betrieb
21:30		5,5	78		0,2	78		1,09	73		2,9	78		0,24	100		29,3	78		0,6	78		0,2	78		120560,0	100	10,6	78		146,2	100		971,1	100		in Betrieb
22:00		4,1																																			