

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,6	100	0,2	100	0,55	100	1,3	100	0,23	100	23,0	100	0,6	100	0,4	100	121943,8	100	10,4	100	146,6	100	977,0	100	In marcia
01:00		4,0	100	0,4	100	0,58	100	1,7	100	0,23	100	17,5	100	0,6	100	0,3	100	121453,8	100	10,6	100	146,5	100	973,2	100	In marcia
01:30		2,8	100	0,1	100	0,66	73	1,1	100	0,23	100	20,4	100	0,6	100	0,4	100	121235,8	100	10,3	100	146,6	100	983,3	100	In marcia
02:00		3,2	100	0,7	100	0,81	100	1,4	100	0,24	95	28,2	100	0,6	100	0,4	100	121579,8	100	10,5	100	146,8	100	975,4	100	In marcia
02:30		3,7	100	1,2	100	0,81	100	1,4	100	0,24	100	31,8	100	0,5	100	0,3	100	123306,2	100	10,5	100	149,1	100	972,5	100	In marcia
03:00		5,1	100	1,2	100	0,84	100	1,5	100	0,23	100	25,0	100	0,6	100	0,4	100	123695,0	100	10,8	100	150,6	100	959,1	100	In marcia
03:30		4,8	100	1,6	100	0,73	73	1,6	100	0,24	100	26,0	100	0,6	100	0,3	100	123359,8	100	10,6	100	151,6	100	969,3	100	In marcia
04:00		3,0	100	0,6	100	0,57	100	1,4	100	0,23	100	17,7	100	0,6	100	0,2	100	123324,3	100	10,9	100	147,7	100	960,6	100	In marcia
04:30		2,5	100	0,0	100	0,52	100	1,6	100	0,23	100	18,5	100	0,6	100	0,2	100	121615,2	100	10,6	100	145,3	100	969,6	100	In marcia
05:00		2,7	100	0,0	100	0,58	100	1,6	100	0,24	100	21,5	100	0,6	100	0,3	100	120963,3	100	10,5	100	146,0	100	976,5	100	In marcia
05:30		2,1	100	0,0	100	0,71	73	2,2	100	0,23	100	20,9	100	0,6	100	0,3	100	121014,2	100	10,5	100	146,1	100	975,0	100	In marcia
06:00		2,7	100	0,5	100	0,88	100	1,4	100	0,23	94	28,9	100	0,6	100	0,3	100	120155,7	100	10,5	100	146,1	100	974,0	100	In marcia
06:30		4,8	100	1,1	100	2,1	100	1,4	100	0,24	100	35,5	100	0,6	100	0,3	100	119810,9	100	10,3	100	146,6	100	975,0	100	In marcia
07:00		6,1	100	0,9	100	1,28	100	2,1	100	0,24	100	38,7	100	0,6	100	0,4	100	120389,6	100	10,5	100	146,6	100	963,1	100	In marcia
07:30		4,4	100	0,7	100	0,65	73	1,9	100	0,23	100	25,6	100	0,6	100	0,3	100	119827,7	100	10,3	100	146,2	100	972,0	100	In marcia
08:00		3,9	100	0,5	100	0,5	100	1,8	100	0,23	100	19,1	100	0,6	100	0,2	100	120255,9	100	10,3	100	145,9	100	973,8	100	In marcia
08:30		2,6	100	0,5	100	0,49	100	1,3	100	0,23	100	21,0	100	0,6	100	0,3	100	120894,2	100	10,4	100	146,3	100	972,3	100	In marcia
09:00		3,5	85	1,3	85	0,5	100	1,1	85	0,23	100	13,9	85	0,6	85	0,3	85	121427,4	100	10,5	85	145,6	100	971,1	100	In marcia
09:30		4,3	79	1,3	79	0,87	73	2,1	79	0,23	100	29,9	79	0,6	79	0,2	79	120039,6	100	10,5	79	146,3	100	967,2	100	In marcia
10:00		5,8	100	1,4	100	0,76	100	2,3	100	0,23	94	18,9	100	0,6	100	0,1	100	119676,3	100	10,5	100	145,6	100	974,4	100	In marcia
10:30		4,4	100	0,7	100	0,71	100	2,7	100	0,23	100	27,0	100	0,6	100	0,2	100	118195,9	100	10,3	100	145,7	100	982,1	100	In marcia
11:00		2,7	100	0,0	100	0,6	100	2,4	100	0,23	100	23,2	100	0,6	100	0,1	100	119415,3	100	10,5	100	145,6	100	982,9	100	In marcia
11:30		2,8	100	0,2	100	0,88	73	2,2	100	0,23	100	31,1	100	0,6	100	0,1	100	119023,1	100	10,4	100	145,8	100	978,1	100	In marcia
12:00		2,8	100	0,3	100	0,62	100	3,0	100	0,23	100	28,5	100	0,6	100	0,1	100	118400,0	100	10,3	100	145,8	100	980,7	100	In marcia
12:30		3,1	100	0,0	100	0,55	100	3,3	100	0,23	100	27,2	100	0,6	100	0,2	100	119883,6	100	10,3	100	146,4	100	980,9	100	In marcia
13:00		2,2	100	0,0	100	0,61	100	2,3	100	0,24	100	31,3	100	0,6	100	0,1	100	121139,6	100	10,5	100	146,6	100	981,0	100	In marcia
13:30		4,7	100	0,5	100	1,11	73	3,3	100	0,23	100	16,9	100	0,6	100	0,1	100	121434,7	100	10,7	100	146,2	100	969,4	100	In marcia
14:00		2,5	100	0,0	100	0,61	100	3,6	100	0,23	94	13,4	100	0,6	100	0,1	100	120757,2	100	10,7	100	146,1	100	973,4	100	In marcia
14:30		2,6	100	0,2	100	0,98	100	2,2	100	0,23	100	17,6	100	0,6	100	0,0	100	119886,3	100	10,7	100	145,9	100	977,6	100	In marcia
15:00		5,5	100	0,8	100	0,99	100	2,7	100	0,23	100	29,3	100	0,6	100	0,1	100	118285,2	100	10,5	100	145,8	100	977,6	100	In marcia
15:30		4,7	100	0,4	100	0,94	73	3,9	100	0,23	100	42,5	100	0,6	100	0,2	100	118260,9	100	10,1	100	146,2	100	986,0	100	In marcia
16:00		2,9	100	0,1	100	1,14	100	2,0	100	0,23	100	32,0	100	0,6	100	0,1	100	119988,3	100	10,5	100	146,0	100	975,4	100	In marcia
16:30		3,8	100	0,7	100	1,92	100	2,0	100	0,23	100	31,2	100	0,6	100	0,2	100	120722,4	100	10,4	100	146,1	100	978,7	100	In marcia
17:00		4,8	100	1,2	100	2,36	100	1,5	100	0,23	100	20,5	100	0,6	100	0,0	100	121387,0	100	10,9	100	146,0	100	973,1	100	In marcia
17:30		2,7	100	0,4	100	1,64	73	2,3	100	0,23	100	20,6	100	0,6	100	0,1	100	118748,8	100	10,6	100	146,1	100	975,5	100	In marcia
18:00		2,2	100	0,1	100	1,52	100	2,4	100	0,24	94	20,0	100	0,6	100	0,2	100	118287,7	100	10,3	100	146,1	100	983,2	100	In marcia
18:30		3,4	100	0,7	100	2,44	100	1,9	100	0,24	100	29,0	100	0,6	100	0,1	100	118669,8	100	10,4	100	146,0	100	976,3	100	In marcia
19:00		4,5	100	1,5	100	2,14	100	2,4	100	0,23	100	23,3	100	0,6	100	0,1	100	119622,6	100	10,5	100	145,8	100	976,3	100	In marcia
19:30		3,7	100	1,4	100	1,24	73	3,4	100	0,23	100	23,7	100	0,6	100	0,1	100	119473,6	100	10,4	100	146,1	100	974,1	100	In marcia
20:00		2,2	100	0,0	100	0,6	100	3,1	100	0,24	100	35,4	100	0,6	100	0,0	100	119551,9	100	10,5	100	146,3	100	966,7	100	In marcia
20:30		2,2	100	0,0	100	0,66	100	2,6	100	0,24	100	25,9	100	0,6	100	0,2	100	120043,4	100	10,4	100	146,6	100	976,9	100	In marcia
21:00		2,2	86	0,0	86	0,71	100	3,0	86	0,24	100	21,1	86	0,6	86	0,1	86	121561,3	100	10,5	86	146,7	100	977,3	100	In marcia
21:30		2,2	78	0,1	78	0,87	73	2,0	78	0,24	100	13,4	78	0,6	78	0,1	78	121633,2	100	10,8	78	146,6	100	975,5	100	In marcia
22:00		3,3	100	1,0	100	0,89	100	1,9	100	0,24	94	17,3	100	0,6	100	0,1	100	122117,3	100	10,6	100	146,5	100	982,0	100	In marcia
22:30		5,0	100	1,6	100	0,67	100	2,1	100	0,23	100	24,0	100	0,6	100	0,1	100	121807,2	100	10,6	100	146,7	100	974,3	100	In marcia
23:00		3,2	100	1,2	100	0,61	100	1,8	100	0,24	100	29,6	100	0,6	100	0,2	100	121543,0	100	10,7	100	146,6	100	974,1	100	In marcia
23:30		6,8	100	2,4	100	0,62	73	1,8	100	0,23	100	19,8	100	0,6	100	0,1	100	121006,9	100	10,8	100	145,9	100	970,6	100	In marcia
24:00		2,7	100	0,1	100	0,98	100	2,3	100	0,23	100	23,8	100	0,6	100	0,0	100	120479,3	100	10,8	100	145,6	100	972,2	100	In marcia
MIN		2,1		0		0,49		1,1		0,23		13,4		0,5		0		118195,9		10,1		145,3		959,1		
MAX		6,8		2,4		2,44		3,9		0,24		42,5		0,6		0,4		123695		10,9		151,6		986		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		0,2	100		0,55	100		1,3	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,4	100		121943,8	100	10,4	100		146,6	100		977,0	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,4	100		0,58	100		1,7	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,3	100		121453,8	100	10,6	100		146,5	100		973,2	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,1	100		0,66	73		1,1	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		121235,8	100	10,3	100		146,6	100		983,3	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,7	100		0,81	100		1,4	100		0,24	95		28,2	100		0,6	100		0,4	100		121579,8	100	10,5	100		146,8	100		975,4	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,2	100		0,81	100		1,4	100		0,24	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		123306,2	100	10,5	100		149,1	100		972,5	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		1,2	100		0,84	100		1,5	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,4	100		123695,0	100	10,8	100		150,6	100		959,1	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		1,6	100		0,73	73		1,6	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		123359,8	100	10,6	100		151,6	100		969,3	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,6	100		0,57	100		1,4	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		123324,3	100	10,9	100		147,7	100		960,6	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		0,0	100		0,52	100		1,6	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		121615,2	100	10,6	100		145,3	100		969,6	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,58	100		1,6	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		120963,3	100	10,5	100		146,0	100		976,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		0,71	73		2,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		121014,2	100	10,5	100		146,1	100		975,0	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		0,5	100		0,88	100		1,4	100		0,23	94		28,9	100		0,6	100		0,3	100		120155,7	100	10,5	100		146,1	100		974,0	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		1,1	100		2,1	100		1,4	100		0,24	100		35,5	100		0,6	100		0,3	100		119810,9	100	10,3	100		146,6	100		975,0	100		in Betrieb
07:00		6,1	100		0,9	100		1,28	100		2,1	100		0,24	100		38,7	100		0,6	100		0,4	100		120389,6	100	10,5	100		146,6	100		963,1	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		0,7	100		0,65	73		1,9	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		119827,7	100	10,3	100		146,2	100		972,0	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,5	100		0,5	100		1,8	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,2	100		120255,9	100	10,3	100		145,9	100		973,8	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,5	100		0,49	100		1,3	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		120894,2	100	10,4	100		146,3	100		972,3	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,3	85		0,5	100		1,1	85		0,23	100		13,9	85		0,6	85		0,3	85		121427,4	100	10,5	85		145,6	100		971,1	100		in Betrieb
09:30		4,3	79		1,3	79		0,87	73		2,1	79		0,23	100		29,9	79		0,6	79		0,2	79		120039,6	100	10,5	79		146,3	100		967,2	100		in Betrieb
10:00		5,8	100		1,4	100		0,76	100		2,3	100		0,23	94		18,9	100		0,6	100		0,1	100		119676,3	100	10,5	100		145,6	100		974,4	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		0,7	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		118195,9	100	10,3	100		145,7	100		982,1	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		119415,3	100	10,5	100		145,6	100		982,9	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,2	100		0,88	73		2,2	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		119023,1	100	10,4	100		145,8	100		978,1	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,3	100		0,62	100		3,0	100		0,23	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		118400,0	100	10,3	100		145,8	100		980,7	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,0	100		0,55	100		3,3	100		0,23	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		119883,6	100	10,3	100		146,4	100		980,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		121139,6	100	10,5	100		146,6	100		981,0	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		0,5	100		1,11	73		3,3	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		121434,7	100	10,7	100		146,2	100		969,4	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,0	100		0,61	100		3,6	100		0,23	94		13,4	100		0,6	100		0,1	100		120757,2	100	10,7	100		146,1	100		973,4	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,2	100		0,98	100		2,2	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,0	100		119886,3	100	10,7	100		145,9	100		977,6	100		in Betrieb
15:00		5,5	100		0,8	100		0,99	100		2,7	100		0,23	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		118285,2	100	10,5	100		145,8	100		977,6	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,4	100		0,94	73		3,9	100		0,23	100		42,5	100		0,6	100		0,2	100		118260,9	100	10,1	100		146,2	100		986,0	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,1	100		1,14	100		2,0	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,1	100		119988,3	100	10,5	100		146,0	100		975,4	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,7	100		1,92	100		2,0	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		120722,4	100	10,4	100		146,1	100		978,7	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		1,2	100		2,36	100		1,5	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		121387,0	100	10,9	100		146,0	100		973,1	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,4	100		1,64	73		2,3	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		118748,8	100	10,6	100		146,1	100		975,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,1	100		1,52	100		2,4	100		0,24	94		20,0	100		0,6	100		0,2	100		118287,7	100	10,3	100		146,1	100		983,2	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,7	100		2,44	100		1,9	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,1	100		118669,8	100	10,4	100		146,0	100		976,3	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,5	100		2,14	100		2,4	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,1	100		119622,6	100	10,5	100		145,8	100		976,3	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,4	100		1,24	73		3,4	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		119473,6	100	10,4	100		146,1	100		974,1	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		35,4	100		0,6	100		0,0	100		119551,9	100	10,5	100		146,3	100		966,7	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,66	100		2,6	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		120043,4	100	10,4	100		146,6	100		976,9	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,0	86		0,71	100		3,0	86		0,24	100		21,1	86		0,6	86		0,1	86		121561,3	100	10,5	86		146,7	100		977,3	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,1	78		0,87	73		2,0	78		0,24	100		13,4	78		0,6	78		0,1	78		121633,2	100	10,8	78		146,6	100		975,5	100		in Betrieb
22:00		3,3																																			