

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,3	100		0,0	100		0,68	100		3,1	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		120568,2	100		10,4	100		146,1	100		985,9	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		120878,3	100		10,5	100		146,4	100		982,7	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,0	100		0,86	73		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120324,1	100		10,4	100		146,2	100		983,9	100	In marcia
02:00		4,6	100		1,1	100		1,17	100		3,0	100		0,23	94		19,8	100		0,6	100		0,1	100		122429,2	100		10,6	100		146,3	100		982,3	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,0	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		120495,9	100		10,4	100		146,2	100		980,9	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,6	100		1,06	100		3,2	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		120162,4	100		10,3	100		146,7	100		982,0	100	In marcia
03:30		2,7	100		0,7	100		0,73	73		3,6	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		120933,7	100		10,5	100		146,4	100		972,7	100	In marcia
04:00		5,4	100		2,0	100		0,87	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		120305,6	100		10,4	100		146,6	100		974,1	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,7	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		120716,8	100		10,6	100		146,2	100		973,9	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,3	100		0,94	100		2,6	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,2	100		119465,0	100		10,3	100		146,2	100		980,9	100	In marcia
05:30		6,2	100		2,0	100		1,19	73		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		120119,1	100		10,4	100		146,1	100		977,4	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,7	100		0,81	100		2,6	100		0,24	94		24,8	100		0,6	100		0,2	100		120392,2	100		10,4	100		145,9	100		983,2	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,7	100		0,79	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		119625,7	100		10,4	100		146,4	100		974,2	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,6	100		0,81	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119923,1	100		10,5	100		146,0	100		976,5	100	In marcia
07:30		4,6	100		1,2	100		0,8	73		2,9	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,1	100		119593,1	100		10,4	100		146,0	100		976,3	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,0	100		0,63	100		2,9	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,1	100		119903,1	100		10,4	100		145,8	100		979,1	100	In marcia
08:30		4,9	100		0,7	100		0,86	100		2,1	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		118781,3	100		10,5	100		145,7	100		974,0	100	In marcia
09:00		4,6	84		0,6	84		0,7	100		2,8	84		0,24	100		23,5	84		0,6	84		0,2	84		117797,3	100		10,3	84		145,6	100		981,9	100	In marcia
09:30		4,1	79		0,1	79		0,99	73		3,0	79		0,24	100		34,2	79		0,6	79		0,3	79		118310,2	100		10,3	79		145,8	100		980,5	100	In marcia
10:00		6,2	100		0,3	100		1,46	100		3,3	100		0,24	94		35,6	100		0,6	100		0,4	100		119188,3	100		10,5	100		146,1	100		981,5	100	In marcia
10:30		5,7	100		0,4	100		1,18	100		4,6	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		120186,8	100		10,6	100		146,0	100		983,2	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,93	100		5,2	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		119753,5	100		10,7	100		145,6	100		980,4	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,0	100		0,97	73		4,8	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,2	100		118903,1	100		10,4	100		145,9	100		987,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		1,46	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		118670,8	100		10,4	100		146,1	100		984,1	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100		2,9	100		4,8	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		0,3	100		119400,3	100		10,3	100		146,3	100		986,7	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,1	100		4,43	100		3,0	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		118900,0	100		10,4	100		146,5	100		979,3	100	In marcia
13:30		4,8	100		0,4	100		4,13	73		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		120625,3	100		10,7	100		146,3	100		976,6	100	In marcia
14:00		5,1	100		0,3	100		3,34	100		3,2	100		0,24	95		21,9	100		0,6	100		0,2	100		120061,0	100		10,7	100		146,1	100		973,5	100	In marcia
14:30		4,6	100		0,0	100		3,41	100		3,0	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		119410,5	100		10,5	100		146,3	100		983,2	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,0	100		4,16	100		2,9	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		119112,2	100		10,4	100		146,2	100		986,1	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,2	100		7,3	73		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		118975,0	100		10,5	100		146,1	100		976,2	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,4	100		7,99	100		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		118884,7	100		10,5	100		145,9	100		984,1	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,0	100		5,47	100		2,8	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		118367,1	100		10,4	100		146,2	100		983,9	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,2	100		6,37	100		2,4	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		118782,4	100		10,4	100		146,1	100		985,9	100	In marcia
17:30		3,0	100		0,2	100		6,43	73		2,1	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		119389,3	100		10,5	100		146,2	100		980,6	100	In marcia
18:00		5,7	100		1,3	100		8,18	100		2,4	100		0,24	95		26,0	100		0,6	100		0,2	100		119055,9	100		10,4	100		146,0	100		979,8	100	In marcia
18:30		3,3	100		0,0	100		2,43	100		2,8	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		119035,2	100		10,5	100		146,1	100		977,3	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,1	100		3,58	100		2,6	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		118762,3	100		10,5	100		146,0	100		982,7	100	In marcia
19:30		5,2	100		0,4	100		3,46	73		3,4	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		118734,6	100		10,4	100		145,8	100		983,9	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,0	100		2,71	100		2,8	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		118255,4	100		10,2	100		146,4	100		988,2	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,0	100		3,62	100		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		118605,5	100		10,2	100		146,3	100		985,0	100	In marcia
21:00		4,6	85		0,7	85		4,51	100		2,4	85		0,24	100		24,8	85		0,6	85		0,3	85		120030,6	100		10,6	85		146,1	100		977,5	100	In marcia
21:30		2,8	79		0,4	79		2,83	73		1,8	79		0,24	100		32,5	79		0,6	79		0,5	79		119343,4	100		10,4	79		146,6	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,0	100		0,68	100		3,1	100		0,24	100		18,8	100		0,6	100		0,2	100		120568,2	100		10,4	100		146,1	100		985,9	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		120878,3	100		10,5	100		146,4	100		982,7	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,0	100		0,86	73		2,6	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120324,1	100		10,4	100		146,2	100		983,9	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,1	100		1,17	100		3,0	100		0,23	94		19,8	100		0,6	100		0,1	100		122429,2	100		10,6	100		146,3	100		982,3	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,1	100		120495,9	100		10,4	100		146,2	100		980,9	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,6	100		1,06	100		3,2	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		120162,4	100		10,3	100		146,7	100		982,0	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		0,7	100		0,73	73		3,6	100		0,24	100		29,2	100		0,6	100		0,2	100		120933,7	100		10,5	100		146,4	100		972,7	100		in Betrieb
04:00		5,4	100		2,0	100		0,87	100		3,0	100		0,24	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		120305,6	100		10,4	100		146,6	100		974,1	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,7	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		120716,8	100		10,6	100		146,2	100		973,9	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,3	100		0,94	100		2,6	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,2	100		119465,0	100		10,3	100		146,2	100		980,9	100		in Betrieb
05:30		6,2	100		2,0	100		1,19	73		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		120119,1	100		10,4	100		146,1	100		977,4	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,7	100		0,81	100		2,6	100		0,24	94		24,8	100		0,6	100		0,2	100		120392,2	100		10,4	100		145,9	100		983,2	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,7	100		0,79	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		119625,7	100		10,4	100		146,4	100		974,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,6	100		0,81	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119923,1	100		10,5	100		146,0	100		976,5	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		1,2	100		0,8	73		2,9	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,1	100		119593,1	100		10,4	100		146,0	100		976,3	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,0	100		0,63	100		2,9	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,1	100		119903,1	100		10,4	100		145,8	100		979,1	100		in Betrieb
08:30		4,9	100		0,7	100		0,86	100		2,1	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,1	100		118781,3	100		10,5	100		145,7	100		974,0	100		in Betrieb
09:00		4,6	84		0,6	84		0,7	100		2,8	84		0,24	100		23,5	84		0,6	84		0,2	84		117797,3	100		10,3	84		145,6	100		981,9	100		in Betrieb
09:30		4,1	79		0,1	79		0,99	73		3,0	79		0,24	100		34,2	79		0,6	79		0,2	79		118310,2	100		10,3	79		145,8	100		980,5	100		in Betrieb
10:00		6,2	100		0,3	100		1,46	100		3,3	100		0,24	94		35,6	100		0,6	100		0,4	100		119188,3	100		10,5	100		146,1	100		981,5	100		in Betrieb
10:30		5,7	100		0,4	100		1,18	100		4,6	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		120186,8	100		10,6	100		146,0	100		983,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,93	100		5,2	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		119753,5	100		10,7	100		145,6	100		980,4	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,0	100		0,97	73		4,8	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,2	100		118903,1	100		10,4	100		145,9	100		987,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,46	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,2	100		118670,8	100		10,4	100		146,1	100		984,1	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		2,9	100		4,8	100		0,24	100		34,1	100		0,6	100		0,3	100		119400,3	100		10,3	100		146,3	100		986,7	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,1	100		4,43	100		3,0	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,3	100		118800,0	100		10,4	100		146,5	100		979,3	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		0,4	100		4,13	73		4,0	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		120625,3	100		10,7	100		146,3	100		976,6	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		0,3	100		3,34	100		3,2	100		0,24	95		21,9	100		0,6	100		0,2	100		120061,0	100		10,7	100		146,1	100		973,5	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		0,0	100		3,41	100		3,0	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		119410,5	100		10,5	100		146,3	100		983,2	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,0	100		4,16	100		2,9	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		119112,2	100		10,4	100		146,2	100		986,1	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,2	100		7,3	73		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		118975,0	100		10,5	100		146,1	100		976,2	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,4	100		7,99	100		2,9	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		118884,7	100		10,5	100		145,9	100		984,1	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,0	100		5,47	100		2,8	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		118367,1	100		10,4	100		146,2	100		983,9	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		0,2	100		6,37	100		2,4	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,2	100		118782,4	100		10,4	100		146,1	100		985,9	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,2	100		6,43	73		2,1	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		119389,3	100		10,5	100		146,2	100		980,6	100		in Betrieb
18:00		5,7	100		1,3	100		8,18	100		2,4	100		0,24	95		26,0	100		0,6	100		0,2	100		119055,9	100		10,4	100		146,0	100		979,8	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		0,0	100		2,43	100		2,8	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,2	100		119035,2	100		10,5	100		146,1	100		977,3	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,1	100		3,58	100		2,6	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		118762,3	100		10,5	100		146,0	100		982,7	100		in Betrieb
19:30		5,2	100		0,4	100		3,46	73		3,4	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,2	100		118734,6	100		10,4	100		145,8	100		983,9	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,0	100		2,71	100		2,8	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,3	100		118255,4	100		10,2	100		146,4	100		988,2	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,0	100		3,62	100		2,6	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,3	100		118605,5	100		10,2	100		146,3	100		985,0	100		in Betrieb
21:00		4,6	85		0,7	85		4,51	100		2,4	85		0,24	100		24,8	85		0,6	85		0,3	85		120030,6	100		10,6	85		146,1	100		977,5	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		0,4	79		2,83	73		1,8	79		0,24	100		32,5																					