

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 14/11/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,2	100		0,2	100		2,1	100		2,4	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		119632,5	100	10,5	100		146,3	100		979,0	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,5	100		2,48	100		2,0	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		120626,3	100	10,6	100		146,7	100		984,9	100	In marcia
01:30		4,1	100		0,6	100		1,9	73		1,8	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,3	100		120267,1	100	10,8	100		147,5	100		979,0	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,5	100		2,02	100		2,2	100		0,24	94		20,9	100		0,6	100		0,4	100		118359,2	100	10,5	100		149,3	100		986,3	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,2	100		1,91	100		2,3	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,5	100		117990,5	100	10,3	100		148,8	100		992,6	100	In marcia
03:00		5,2	100		0,8	100		2,7	100		2,3	100		0,24	100		37,0	100		0,6	100		0,5	100		118337,2	100	10,3	100		145,6	100		989,3	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,3	100		1,66	73		2,2	100		0,24	100		34,7	100		0,6	100		0,4	100		118774,0	100	10,6	100		145,2	100		984,3	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,3	100		2,17	100		2,3	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,4	100		118596,7	100	10,4	100		146,0	100		989,1	100	In marcia
04:30		4,5	100		0,4	100		1,98	100		2,8	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		119068,7	100	10,4	100		146,1	100		983,5	100	In marcia
05:00		5,4	100		0,3	100		1,85	100		2,2	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		119369,0	100	10,6	100		145,5	100		980,0	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,0	100		1,43	73		2,3	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,4	100		119529,7	100	10,5	100		145,8	100		981,3	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,2	100		2,54	100		2,5	100		0,24	94		19,5	100		0,6	100		0,3	100		118814,9	100	10,5	100		145,8	100		979,9	100	In marcia
06:30		3,2	100		0,2	100		1,93	100		1,9	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		119378,7	100	10,5	100		146,4	100		988,1	100	In marcia
07:00		3,0	100		0,3	100		2,62	100		2,1	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		119882,3	100	10,3	100		146,2	100		994,2	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,8	100		2,44	73		2,3	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		119562,2	100	10,5	100		146,2	100		982,3	100	In marcia
08:00		3,0	100		0,0	100		1,48	100		2,7	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,4	100		119888,9	100	10,6	100		146,1	100		979,5	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,3	100		1,93	100		1,8	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		120141,1	100	10,5	100		146,5	100		979,7	100	In marcia
09:00		4,9	86		0,8	86		1,96	100		2,1	86		0,24	100		27,2	86		0,6	86		0,4	86		120073,6	100	10,5	86		146,5	100		983,5	100	In marcia
09:30		4,5	78		0,6	78		1,52	73		2,4	78		0,24	100		26,0	78		0,6	78		0,1	78		120516,2	100	10,4	78		146,5	100		987,0	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,4	100		1,65	100		2,2	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,1	100		121780,6	100	10,4	100		146,8	100		992,3	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,4	100		1,83	100		2,0	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		121178,8	100	10,6	100		146,6	100		978,1	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,8	100		1,89	100		1,8	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		120703,2	100	10,7	100		146,3	100		973,3	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,7	100		1,34	73		2,0	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120722,9	100	10,6	100		146,2	100		977,3	100	In marcia
12:00		3,7	100		0,3	100		1,38	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		120059,3	100	10,4	100		146,3	100		983,6	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,4	100		1,68	100		1,6	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		119692,6	100	10,4	100		146,6	100		987,1	100	In marcia
13:00		5,0	100		1,0	100		2,06	100		1,9	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		121009,2	100	10,4	100		146,4	100		988,3	100	In marcia
13:30		4,0	100		0,6	100		1,22	73		2,1	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		121091,2	100	10,7	100		146,2	100		979,2	100	In marcia
14:00		4,5	100		0,4	100		1,0	100		2,5	100		0,23	95		22,8	100		0,6	100		0,1	100		119525,8	100	10,5	100		145,9	100		987,9	100	In marcia
14:30		4,3	100		0,0	100		0,93	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119073,6	100	10,5	100		146,1	100		981,4	100	In marcia
15:00		3,3	100		0,2	100		1,06	100		2,6	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119240,4	100	10,4	100		145,9	100		985,8	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,4	100		1,35	73		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		118694,0	100	10,4	100		145,9	100		981,4	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,5	100		1,45	100		2,0	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		118794,0	100	10,5	100		145,7	100		979,0	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,3	100		1,28	100		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		119410,9	100	10,4	100		146,1	100		980,5	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,2	100		1,27	100		2,5	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		119321,6	100	10,4	100		146,0	100		982,5	100	In marcia
17:30		4,7	100		0,6	100		1,42	73		3,2	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		120476,5	100	10,3	100		146,2	100		989,1	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		1,12	100		2,5	100		0,24	94		29,2	100		0,6	100		0,1	100		119485,5	100	10,4	100		146,2	100		985,9	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,6	100		1,62	100		2,4	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		120073,8	100	10,4	100		146,1	100		987,4	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,6	100		1,35	100		2,5	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		120048,8	100	10,5	100		146,1	100		983,0	100	In marcia
19:30		4,7	100		0,8	100		1,19	73		2,4	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		119863,1	100	10,4	100		146,1	100		984,9	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,3	100		1,05	100		2,5	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		119143,8	100	10,3	100		146,3	100		987,5	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,4	100		1,27	100		2,7	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		120021,4	100	10,4	100		146,3	100		980,2	100	In marcia
21:00		4,1	84		0,6	84		1,35	100		2,7	84		0,24	100		28,9	84		0,6	84		0,1	84		120714,3	100	10,3	84		146,6	100		983,8	100	In marcia
21:30		4,4	79		1,0	79		1,82	73		2,4	79		0,24	100		17,4	79		0,6	79		0,3	79		119942,1	100	10,7	79		146,1	100		971,4	100	In marcia
22:00		3,8	100		0,3	100		1,57	100		2,8	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,2	100		119786,4	1									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		0,2	100		2,1	100		2,4	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		119632,5	100	10,5	100		146,3	100		979,0	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,5	100		2,48	100		2,0	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		120626,3	100	10,6	100		146,7	100		984,9	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,6	100		1,9	73		1,8	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,3	100		120267,1	100	10,8	100		147,5	100		979,0	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,5	100		2,02	100		2,2	100		0,24	94		20,9	100		0,6	100		0,4	100		118359,2	100	10,5	100		149,3	100		986,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,2	100		1,91	100		2,3	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,5	100		117990,5	100	10,3	100		148,8	100		992,6	100		in Betrieb
03:00		5,2	100		0,8	100		2,7	100		2,3	100		0,24	100		37,0	100		0,6	100		0,5	100		118337,2	100	10,3	100		145,6	100		989,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,3	100		1,66	73		2,2	100		0,24	100		34,7	100		0,6	100		0,4	100		118774,0	100	10,6	100		145,2	100		984,3	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,3	100		2,17	100		2,3	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,4	100		118596,7	100	10,4	100		146,0	100		989,1	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,4	100		1,98	100		2,8	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,4	100		119068,7	100	10,4	100		146,1	100		983,5	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,3	100		1,85	100		2,2	100		0,23	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		119369,0	100	10,6	100		145,5	100		980,0	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,0	100		1,43	73		2,3	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,4	100		119529,7	100	10,5	100		145,8	100		981,3	100		in Betrieb
06:00		4,4	100		0,2	100		2,54	100		2,5	100		0,24	94		19,5	100		0,6	100		0,3	100		118814,9	100	10,5	100		145,8	100		979,9	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,2	100		1,93	100		1,9	100		0,24	100		19,5	100		0,6	100		0,4	100		119378,7	100	10,5	100		146,4	100		988,1	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		0,3	100		2,62	100		2,1	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		119882,3	100	10,3	100		146,2	100		994,2	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,8	100		2,44	73		2,3	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		119562,2	100	10,5	100		146,2	100		982,3	100		in Betrieb
08:00		3,0	100		0,0	100		1,48	100		2,7	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,4	100		119888,9	100	10,6	100		146,1	100		979,5	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,3	100		1,93	100		1,8	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		120141,1	100	10,5	100		146,5	100		979,7	100		in Betrieb
09:00		4,9	86		0,8	86		1,96	100		2,1	86		0,24	100		27,2	86		0,6	86		0,4	86		120073,6	100	10,5	86		146,5	100		983,5	100		in Betrieb
09:30		4,5	78		0,6	78		1,52	73		2,4	78		0,24	100		26,0	78		0,6	78		0,1	78		120516,2	100	10,4	78		146,5	100		987,0	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,4	100		1,65	100		2,2	100		0,24	94		23,7	100		0,6	100		0,1	100		121780,6	100	10,4	100		146,8	100		992,3	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,4	100		1,83	100		2,0	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		121178,8	100	10,6	100		146,6	100		978,1	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,8	100		1,89	100		1,8	100		0,24	100		20,2	100		0,6	100		0,1	100		120703,2	100	10,7	100		146,3	100		973,3	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		0,7	100		1,34	73		2,0	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120722,9	100	10,6	100		146,2	100		977,3	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,3	100		1,38	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		120059,3	100	10,4	100		146,3	100		983,6	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,4	100		1,68	100		1,6	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		119692,6	100	10,4	100		146,6	100		987,1	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		1,0	100		2,06	100		1,9	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		121009,2	100	10,4	100		146,4	100		988,3	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,6	100		1,22	73		2,1	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		121091,2	100	10,7	100		146,2	100		979,2	100		in Betrieb
14:00		4,5	100		0,4	100		1,0	100		2,5	100		0,23	95		22,8	100		0,6	100		0,1	100		119525,8	100	10,5	100		145,9	100		987,9	100		in Betrieb
14:30		4,3	100		0,0	100		0,93	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119073,6	100	10,5	100		146,1	100		981,4	100		in Betrieb
15:00		3,3	100		0,2	100		1,06	100		2,6	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119240,4	100	10,4	100		145,9	100		985,8	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,4	100		1,35	73		2,3	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		118694,0	100	10,4	100		145,9	100		981,4	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,5	100		1,45	100		2,0	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		118794,0	100	10,5	100		145,7	100		979,0	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,3	100		1,28	100		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		119410,9	100	10,4	100		146,1	100		980,5	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,2	100		1,27	100		2,5	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		119321,6	100	10,4	100		146,0	100		982,5	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,6	100		1,42	73		3,2	100		0,24	100		23,6	100		0,6	100		0,1	100		120476,5	100	10,3	100		146,2	100		989,1	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		1,12	100		2,5	100		0,24	94		29,2	100		0,6	100		0,1	100		119485,5	100	10,4	100		146,2	100		985,9	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,6	100		1,62	100		2,4	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		120073,8	100	10,4	100		146,1	100		987,4	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,6	100		1,35	100		2,5	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		120048,8	100	10,5	100		146,1	100		983,0	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		0,8	100		1,19	73		2,4	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,1	100		119863,1	100	10,4	100		146,1	100		984,9	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,3	100		1,05	100		2,5	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		119143,8	100	10,3	100		146,3	100		987,5	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,4	100		1,27	100		2,7	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,1	100		120021,4	100	10,4	100		146,3	100		980,2	100		in Betrieb
21:00		4,1	84		0,6	84		1,35	100		2,7	84		0,24	100		28,9	84		0,6	84		0,1	84		120714,3	100	10,3	84		146,6	100		983,8	100		in Betrieb
21:30		4,4	79		1,0	79		1,82	73		2,4	79		0,24	100		17,4	79		0,6	79		0,3	79		119942,1	100	10,7	79		146,1	100		971,4	100		in Betrieb
22:00		3,8																																			