

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		4,2	100		0,7	100	1,03	100	2,0	100	0,23	100	16,7	100	0,6	100	0,1	100	119037,7	100	10,6	100	145,7	100	976,8	100	In marcia	
01:00		4,8	100		0,7	100	1,08	100	2,2	100	0,23	100	21,9	100	0,6	100	0,1	100	118428,7	100	10,5	100	145,5	100	976,9	100	In marcia	
01:30		4,0	100		0,5	100	0,85	73	2,2	100	0,23	100	19,7	100	0,6	100	0,1	100	119223,2	100	10,6	100	145,6	100	975,1	100	In marcia	
02:00		3,3	100		0,2	100	0,77	100	2,7	100	0,24	94	26,6	100	0,6	100	0,2	100	118654,7	100	10,6	100	146,0	100	980,3	100	In marcia	
02:30		5,8	100		0,3	100	1,0	100	2,5	100	0,23	100	33,2	100	0,6	100	0,1	100	119748,0	100	10,6	100	145,8	100	979,0	100	In marcia	
03:00		5,2	100		0,1	100	0,8	100	3,1	100	0,23	100	26,3	100	0,6	100	0,2	100	121049,2	100	10,5	100	146,5	100	985,1	100	In marcia	
03:30		2,4	100		0,0	100	0,88	73	2,0	100	0,23	100	23,9	100	0,6	100	0,2	100	120749,5	100	10,8	100	146,8	100	975,9	100	In marcia	
04:00		3,3	100		0,2	100	1,36	100	2,4	100	0,23	100	23,2	100	0,6	100	0,2	100	119206,7	100	10,6	100	146,4	100	983,3	100	In marcia	
04:30		3,4	100		0,0	100	1,19	100	2,8	100	0,24	100	35,9	100	0,6	100	0,3	100	119553,5	100	10,4	100	145,0	100	985,7	100	In marcia	
05:00		5,4	100		0,4	100	1,66	100	2,4	100	0,23	100	27,0	100	0,6	100	0,1	100	120973,8	100	10,9	100	145,6	100	967,6	100	In marcia	
05:30		4,8	100		0,1	100	1,22	73	3,6	100	0,24	100	20,5	100	0,6	100	0,1	100	119875,3	100	10,6	100	145,8	100	972,9	100	In marcia	
06:00		2,2	100		0,0	100	1,22	100	2,6	100	0,23	94	21,1	100	0,6	100	0,1	100	120394,2	100	10,7	100	145,8	100	975,7	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,0	100	1,49	100	2,2	100	0,24	100	25,0	100	0,6	100	0,2	100	120231,1	100	10,7	100	146,2	100	974,6	100	In marcia	
07:00		3,1	100		0,0	100	1,8	100	3,5	100	0,24	100	21,6	100	0,6	100	0,2	100	119694,5	100	10,4	100	146,2	100	981,7	100	In marcia	
07:30		3,3	100		0,0	100	1,83	73	3,0	100	0,24	100	27,0	100	0,6	100	0,2	100	120014,0	100	10,5	100	146,2	100	977,4	100	In marcia	
08:00		3,6	100		0,0	100	1,8	100	2,5	100	0,24	100	25,8	100	0,6	100	0,2	100	120236,1	100	10,6	100	146,0	100	975,5	100	In marcia	
08:30		4,4	100		0,0	100	1,67	100	2,6	100	0,23	100	22,2	100	0,6	100	0,1	100	120656,4	100	10,8	100	146,1	100	970,7	100	In marcia	
09:00		3,9	85		0,1	85	1,43	100	2,3	85	0,23	100	22,7	85	0,6	85	0,1	85	120743,1	100	10,6	85	146,0	100	977,8	100	In marcia	
09:30		4,8	79		0,0	79	1,41	73	2,7	79	0,24	100	24,4	79	0,6	79	0,2	79	119944,4	100	10,7	79	146,2	100	975,0	100	In marcia	
10:00		4,0	100		0,0	100	1,54	100	3,0	100	0,23	94	21,0	100	0,6	100	0,1	100	119438,8	100	10,6	100	145,7	100	982,0	100	In marcia	
10:30		3,9	100		0,0	100	1,84	100	2,9	100	0,23	100	26,6	100	0,6	100	0,1	100	118922,6	100	10,4	100	145,9	100	980,8	100	In marcia	
11:00		3,6	100		0,0	100	1,96	100	2,9	100	0,23	100	24,7	100	0,6	100	0,1	100	119596,5	100	10,6	100	145,8	100	982,3	100	In marcia	
11:30		4,1	100		0,1	100	1,72	73	3,4	100	0,23	100	22,9	100	0,6	100	0,0	100	118916,9	100	10,6	100	145,8	100	981,3	100	In marcia	
12:00		4,1	100		0,0	100	1,76	100	3,1	100	0,24	100	29,1	100	0,6	100	0,1	100	118536,4	100	10,5	100	145,9	100	979,9	100	In marcia	
12:30		3,6	100		0,0	100	1,75	100	2,6	100	0,23	100	26,6	100	0,6	100	0,0	100	118594,1	100	10,5	100	145,8	100	977,8	100	In marcia	
13:00		3,7	100		0,0	100	1,84	100	2,3	100	0,23	100	24,4	100	0,6	100	0,1	100	120056,1	100	10,7	100	145,8	100	974,8	100	In marcia	
13:30		4,2	100		0,1	100	1,74	73	2,6	100	0,24	100	26,9	100	0,6	100	0,1	100	124412,3	100	10,9	100	147,0	100	976,9	100	In marcia	
14:00		4,4	100		0,2	100	1,76	100	2,2	100	0,23	94	17,3	100	0,6	100	0,1	100	117594,0	100	10,7	100	145,1	100	969,0	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,0	100	1,43	100	2,2	100	0,24	100	24,0	100	0,6	100	0,1	100	116472,3	100	10,1	100	145,4	100	983,9	100	In marcia	
15:00		3,6	100		0,2	100	1,8	100	2,6	100	0,23	100	23,5	100	0,6	100	0,1	100	117349,5	100	10,6	100	145,5	100	973,3	100	In marcia	
15:30		4,3	100		0,3	100	1,91	73	2,8	100	0,24	100	31,8	100	0,6	100	0,2	100	116620,7	100	10,4	100	145,5	100	971,1	100	In marcia	
16:00		4,0	100		0,2	100	1,32	100	2,6	100	0,24	100	26,5	100	0,6	100	0,1	100	116373,9	100	10,4	100	145,3	100	974,8	100	In marcia	
16:30		4,1	100		0,0	100	1,33	100	2,8	100	0,24	100	28,7	100	0,6	100	0,1	100	116305,2	100	10,3	100	145,5	100	975,1	100	In marcia	
17:00		3,5	100		0,0	100	1,39	100	3,2	100	0,24	100	34,7	100	0,6	100	0,2	100	116063,9	100	10,2	100	145,5	100	980,8	100	In marcia	
17:30		4,0	100		0,0	100	1,58	73	3,1	100	0,24	100	33,1	100	0,6	100	0,2	100	117469,8	100	10,4	100	146,4	100	978,7	100	In marcia	
18:00		5,5	100		0,2	100	1,79	100	3,2	100	0,23	94	15,1	100	0,6	100	0,1	100	118911,2	100	10,7	100	145,6	100	971,7	100	In marcia	
18:30		4,9	100		0,0	100	1,07	100	3,0	100	0,23	100	9,8	100	0,6	100	0,0	100	118881,9	100	10,7	100	145,3	100	975,3	100	In marcia	
19:00		4,3	100		0,0	100	1,1	100	2,9	100	0,23	100	13,7	100	0,6	100	0,1	100	117538,9	100	10,5	100	145,4	100	979,7	100	In marcia	
19:30		3,7	100		0,1	100	0,95	73	2,8	100	0,24	100	20,3	100	0,7	100	0,1	100	116939,7	100	10,4	100	145,6	100	983,6	100	In marcia	
20:00		3,1	100		0,0	100	1,13	100	2,6	100	0,23	100	19,3	100	0,6	100	0,1	100	117732,4	100	10,4	100	145,5	100	975,6	100	In marcia	
20:30		3,9	100		0,0	100	1,36	100	3,0	100	0,24	100	30,5	100	0,6	100	0,1	100	117895,7	100	10,3	100	146,0	100	978,5	100	In marcia	
21:00		3,2	86		0,0	86	0,95	100	3,0	86	0,24	100	30,5	86	0,6	86	0,2	86	117422,7	100	10,4	86	145,6	100	974,5	100	In marcia	
21:30		4,1	78		0,0	78	0,93	73	2,0	78	0,23	100	20,6	78	0,6	78	0,1	78	117057,3	100	10,6	78	145,1	100	971,2	100	In marcia	
22:00		3,9	100		0,0	100	0,97	100	2,2	100	0,23	94	18,5	100	0,6	100	0,0	100	116483,4	100	10,3	100	145,2	100	979,0	100	In marcia	
22:30		4,5	100		0,0	100	1,31	100	2,5	100	0,24	100	25,0	100	0,6	100	0,0	100	115394,1	100	10,4	100	144,4	100	978,9	100	In marcia	
23:00		5,4	100		0,0	100	1,15	100	3,8	100	0,23	100	22,8	100	0,6	100	0,0	100	114940,6	100	10,3	100	144,8	100	982,3	100	In marcia	
23:30		3,6	100		0,0	100	0,85	73	2,7	100	0,24	100	27,2	100	0,6	100	0,1	100	114072,8	100	10,0	100	145,2	100	988,4	100	In marcia	
24:00		3,6	100		0,0	100	1,12	100	2,1	100	0,24	100	33,2	100	0,6	100	0,1	100	114737,0	100	10,0	100	145,2	100	989,5	100	In marcia	
MIN		2,2					0,77		2		0,23		9,8		0,6		0		114072,8		10		144,8		967,6			
MAX		5,8					1,96		3,8		0,24		35,9		0,7		0,3		124412,3		10,9		147		989,5			

MVA Bozen

Datum: 21/11/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,2	100		0,7	100		1,03	100		2,0	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		119037,7	100	10,6	100		145,7	100		976,8	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,7	100		1,08	100		2,2	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,1	100		118428,7	100	10,5	100		145,5	100		976,9	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,5	100		0,85	73		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		119223,2	100	10,6	100		145,6	100		975,1	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,2	100		0,77	100		2,7	100		0,24	94		26,6	100		0,6	100		0,2	100		118654,7	100	10,6	100		146,0	100		980,3	100		in Betrieb
02:30		5,8	100		0,3	100		1,0	100		2,5	100		0,23	100		33,2	100		0,6	100		0,1	100		119748,0	100	10,6	100		145,8	100		979,0	100		in Betrieb
03:00		5,2	100		0,1	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		121049,2	100	10,5	100		146,5	100		985,1	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,0	100		0,88	73		2,0	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120749,5	100	10,8	100		146,8	100		975,9	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,2	100		1,36	100		2,4	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		119206,7	100	10,6	100		146,4	100		983,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,0	100		1,19	100		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,6	100		0,3	100		119553,5	100	10,4	100		145,0	100		985,7	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,4	100		1,66	100		2,4	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,1	100		120973,8	100	10,9	100		145,6	100		967,6	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		0,1	100		1,22	73		3,6	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		119875,3	100	10,6	100		145,8	100		972,9	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		1,22	100		2,6	100		0,23	94		21,1	100		0,6	100		0,1	100		120394,2	100	10,7	100		145,8	100		975,7	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		1,49	100		2,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		120231,1	100	10,7	100		146,2	100		974,6	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		0,0	100		1,8	100		3,5	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		119694,5	100	10,4	100		146,2	100		981,7	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,0	100		1,83	73		3,0	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,2	100		120014,0	100	10,5	100		146,2	100		977,4	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		1,8	100		2,5	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		120236,1	100	10,6	100		146,0	100		975,5	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		1,67	100		2,6	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		120656,4	100	10,8	100		146,1	100		970,7	100		in Betrieb
09:00		3,9	85		0,1	85		1,43	100		2,3	85		0,23	100		22,7	85		0,6	85		0,1	85		120743,1	100	10,6	85		146,0	100		977,8	100		in Betrieb
09:30		4,8	79		0,0	79		1,41	73		2,7	79		0,24	100		24,4	79		0,6	79		0,2	79		119944,4	100	10,7	79		146,2	100		975,0	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,0	100		1,54	100		3,0	100		0,23	94		21,0	100		0,6	100		0,1	100		119438,8	100	10,6	100		145,7	100		982,0	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		1,84	100		2,9	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,1	100		118922,6	100	10,4	100		145,9	100		980,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		1,96	100		2,9	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		119596,5	100	10,6	100		145,8	100		982,3	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,1	100		1,72	73		3,4	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,0	100		118916,9	100	10,6	100		145,8	100		981,3	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,0	100		1,76	100		3,1	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		118536,4	100	10,5	100		145,9	100		979,9	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		1,75	100		2,6	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,0	100		118594,1	100	10,5	100		145,8	100		977,8	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		1,84	100		2,3	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		120056,1	100	10,7	100		145,8	100		974,8	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		0,1	100		1,74	73		2,6	100		0,24	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		124412,3	100	10,9	100		147,0	100		976,9	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		0,2	100		1,76	100		2,2	100		0,23	94		17,3	100		0,6	100		0,1	100		117594,0	100	10,7	100		145,1	100		969,0	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		1,43	100		2,2	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		116472,3	100	10,1	100		145,4	100		983,9	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,2	100		1,8	100		2,6	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,1	100		117349,5	100	10,6	100		145,5	100		973,3	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,3	100		1,91	73		2,8	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		116620,7	100	10,4	100		145,5	100		971,1	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,2	100		1,32	100		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		116373,9	100	10,4	100		145,3	100		974,8	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		1,33	100		2,8	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		116305,2	100	10,3	100		145,5	100		975,1	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		0,0	100		1,39	100		3,2	100		0,24	100		34,7	100		0,6	100		0,2	100		116063,9	100	10,2	100		145,5	100		980,8	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,0	100		1,58	73		3,1	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,2	100		117469,8	100	10,4	100		146,4	100		978,7	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		0,2	100		1,79	100		3,2	100		0,23	94		15,1	100		0,6	100		0,1	100		118911,2	100	10,7	100		145,6	100		971,7	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		0,0	100		1,07	100		3,0	100		0,23	100		9,8	100		0,6	100		0,0	100		118881,9	100	10,7	100		145,3	100		975,3	100		in Betrieb
19:00		4,3	100		0,0	100		1,1	100		2,9	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,1	100		117538,9	100	10,5	100		145,4	100		979,7	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		0,1	100		0,95	73		2,8	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,1	100		116939,7	100	10,4	100		145,6	100		983,6	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		0,0	100		1,13	100		2,6	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		117732,4	100	10,4	100		145,5	100		975,6	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		1,36	100		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		117895,7	100	10,3	100		146,0	100		978,5	100		in Betrieb
21:00		3,2	86		0,0	86		0,95	100		3,0	86		0,24	100		30,5	86		0,6	86		0,2	86		117422,7	100	10,4	86		145,6	100		974,5	100		in Betrieb
21:30		4,1	78		0,0	78		0,93	73		2,0	78		0,23	100		20,6	78		0,6	78		0,1	78		117057,3	100	10,6	78		145,1	100		971,2	100		in Betrieb
22:00		3,9	100																																		