

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,0	100		1,35	100		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		115554,0	100		10,3	100		145,3	100		984,2	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		1,83	100		2,4	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		115505,3	100		10,3	100		145,2	100		985,2	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		1,53	73		3,2	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		115124,8	100		10,2	100		145,9	100		986,5	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		1,54	100		2,4	100		0,24	95		22,9	100		0,6	100		0,1	100		116411,6	100		10,3	100		147,2	100		982,8	100	In marcia
02:30		4,2	100		0,0	100		1,77	100		2,1	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		115811,7	100		10,3	100		147,4	100		982,4	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		1,39	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		116145,4	100		10,2	100		148,8	100		985,1	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		1,31	73		1,6	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		116973,4	100		10,4	100		146,9	100		980,6	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		1,74	100		2,0	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		117817,2	100		10,3	100		144,9	100		982,9	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,0	100		1,64	100		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		118906,5	100		10,5	100		146,4	100		979,2	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,1	100		1,83	100		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		120289,7	100		10,4	100		146,3	100		987,0	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		1,55	73		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		120039,4	100		10,6	100		146,5	100		975,6	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		1,64	100		2,2	100		0,24	94		22,0	100		0,6	100		0,2	100		119177,1	100		10,4	100		146,4	100		980,1	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		1,76	100		2,1	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		119787,6	100		10,5	100		146,5	100		979,0	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,0	100		1,76	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		118427,4	100		10,4	100		146,3	100		979,3	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,0	100		1,42	73		2,7	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		119225,2	100		10,6	100		146,0	100		975,8	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		1,17	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		118281,9	100		10,4	100		146,0	100		980,5	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,1	100		1,41	100		2,0	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		120206,3	100		10,4	100		146,5	100		981,7	100	In marcia
09:00		4,4	85		0,3	85		1,39	100		1,8	85		0,24	100		35,2	85		0,6	85		0,0	85		121285,3	100		10,8	85		146,6	100		971,3	100	In marcia
09:30		4,4	79		0,8	79		1,42	73		2,6	79		0,24	100		35,2	79		0,6	79		0,3	79		121241,9	100		10,7	79		146,6	100		973,2	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,4	100		1,19	100		3,2	100		0,24	94		33,0	100		0,6	100		0,2	100		120828,9	100		10,8	100		146,7	100		975,3	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,9	100		1,78	100		2,0	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,3	100		120812,9	100		10,6	100		146,7	100		974,1	100	In marcia
11:00		5,7	100		1,8	100		1,96	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		120257,2	100		10,6	100		146,4	100		979,0	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,0	100		0,89	73		2,7	100		0,24	100		17,2	100		0,6	100		0,4	100		120851,1	100		10,5	100		146,6	100		978,8	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,5	100		1,81	100		2,0	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		120222,6	100		10,7	100		146,5	100		972,7	100	In marcia
12:30		4,0	100		0,5	100		1,59	100		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,4	100		119004,7	100		10,3	100		146,5	100		981,2	100	In marcia
13:00		2,8	100		0,4	100		1,34	100		2,9	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,3	100		119624,0	100		10,5	100		146,6	100		975,2	100	In marcia
13:30		3,4	100		0,3	100		1,07	73		2,9	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,5	100		118906,5	100		10,2	100		146,6	100		984,4	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,7	100		1,13	100		1,9	100		0,24	94		17,7	100		0,6	100		0,4	100		118938,5	100		10,3	100		146,4	100		975,8	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,6	100		0,96	100		1,6	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		118886,8	100		10,5	100		146,7	100		972,9	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,4	100		1,09	100		1,9	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		118707,6	100		10,0	100		146,7	100		984,9	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,6	100		1,27	73		1,9	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		119807,9	100		10,4	100		146,8	100		973,1	100	In marcia
16:00		5,0	100		1,8	100		1,72	100		2,6	100		0,24	75		25,4	100		0,5	100		0,4	100		120574,0	100		10,5	100		146,9	100		969,4	100	In marcia
16:30		7,2	100		1,2	100		0,8	100		3,3	100	(4)	0,24	55		17,9	100		0,6	100		0,3	100		121225,3	100		10,6	100		146,7	100		971,2	100	In marcia
17:00		6,9	100		0,3	100		0,74	100		4,0	100		0,24	100		13,0	100		0,6	100		0,3	100		120686,4	100		10,6	100		146,2	100		975,3	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,75	73		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		119423,7	100		10,2	100		146,7	100		977,6	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		1,04	100		2,9	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,3	100		119662,7	100		10,6	100		146,3	100		972,7	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		1,0	100		2,5	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		118861,2	100		10,3	100		146,0	100		979,4	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,0	100		1,3	100		2,6	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		117747,9	100		10,2	100		146,2	100		978,0	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,0	100		1,32	73		3,0	100		0,24	100		38,1	100		0,6	100		0,4	100		117939,0	100		10,3	100		146,1	100		977,3	100	In marcia
20:00		4,7	100		0,0	100		1,42	100		2,9	100		0,25	100		44,6	100		0,6	100		0,4	100		117981,7	100		10,0	100		146,7	100		989,9	100	In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		1,44	100		3,3	100		0,24	95		16,4	100		0,6	100		0,4	100		120278,0	100		10,3	100		146,6	100		988,2	100	In marcia
21:00		4,4	84		0,0	84		1,5	100		2,9	84		0,24	100		12,7	84		0,6	84		0,2	84		120810,2	100		10,7	84		146,3	100		975,8	100	In marcia
21:30		3,4	79		0,0	79		1,26	73		3,6	79		0,24	100		21,1	79		0,6	79		0,2	79		119309,1	100		10,5	79		146,2	100		977,3		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		1,35	100		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,6	100		0,1	100		115554,0	100		10,3	100		145,3	100		984,2	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		1,83	100		2,4	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		115505,3	100		10,3	100		145,2	100		985,2	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		1,53	73		3,2	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,0	100		115124,8	100		10,2	100		145,9	100		986,5	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		1,54	100		2,4	100		0,24	95		22,9	100		0,6	100		0,1	100		116411,6	100		10,3	100		147,2	100		982,8	100		in Betrieb
02:30		4,2	100		0,0	100		1,77	100		2,1	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,1	100		115811,7	100		10,3	100		147,4	100		982,4	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		1,39	100		2,6	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		116145,4	100		10,2	100		148,8	100		985,1	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		1,31	73		1,6	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,1	100		116973,4	100		10,4	100		146,9	100		980,6	100		in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		1,74	100		2,0	100		0,24	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		117817,2	100		10,3	100		144,9	100		982,9	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		1,64	100		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,1	100		118906,5	100		10,5	100		146,4	100		979,2	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,1	100		1,83	100		2,9	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,1	100		120289,7	100		10,4	100		146,3	100		987,0	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		1,55	73		2,2	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		120039,4	100		10,6	100		146,5	100		975,6	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		1,64	100		2,2	100		0,24	94		22,0	100		0,6	100		0,2	100		119177,1	100		10,4	100		146,4	100		980,1	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		1,76	100		2,1	100		0,24	100		19,2	100		0,6	100		0,1	100		119787,6	100		10,5	100		146,5	100		979,0	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,0	100		1,76	100		2,8	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		118427,4	100		10,4	100		146,3	100		979,3	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,0	100		1,42	73		2,7	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		119225,2	100		10,6	100		146,0	100		975,8	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		1,17	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		118281,9	100		10,4	100		146,0	100		980,5	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,1	100		1,41	100		2,0	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,1	100		120206,3	100		10,4	100		146,5	100		981,7	100		in Betrieb
09:00		4,4	85		0,3	85		1,39	100		1,8	85		0,24	100		35,2	85		0,6	85		0,0	85		121285,3	100		10,8	85		146,6	100		971,3	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		0,8	79		1,42	73		2,6	79		0,24	100		35,2	79		0,6	79		0,3	79		121241,9	100		10,7	79		146,6	100		973,2	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,4	100		1,19	100		3,2	100		0,24	94		33,0	100		0,6	100		0,2	100		120828,9	100		10,8	100		146,7	100		975,3	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,9	100		1,78	100		2,0	100		0,24	100		36,3	100		0,6	100		0,3	100		120812,9	100		10,6	100		146,7	100		974,1	100		in Betrieb
11:00		5,7	100		1,8	100		1,96	100		2,6	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		120257,2	100		10,6	100		146,4	100		979,0	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,0	100		0,89	73		2,7	100		0,24	100		17,2	100		0,6	100		0,4	100		120851,1	100		10,5	100		146,6	100		978,8	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,5	100		1,81	100		2,0	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		120222,6	100		10,7	100		146,5	100		972,7	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,5	100		1,59	100		2,4	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,4	100		119004,7	100		10,3	100		146,5	100		981,2	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,4	100		1,34	100		2,9	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,3	100		119624,0	100		10,5	100		146,6	100		975,2	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,3	100		1,07	73		2,9	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,5	100		118906,5	100		10,2	100		146,6	100		984,4	100		in Betrieb
14:00		3,7	100		0,7	100		1,13	100		1,9	100		0,24	94		17,7	100		0,6	100		0,4	100		118938,5	100		10,3	100		146,4	100		975,8	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,6	100		0,96	100		1,6	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,4	100		118886,8	100		10,5	100		146,7	100		972,9	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,4	100		1,09	100		1,9	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		118707,6	100		10,0	100		146,7	100		984,9	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,6	100		1,27	73		1,9	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,4	100		119807,9	100		10,4	100		146,8	100		973,1	100		in Betrieb
16:00		5,0	100		1,8	100		1,72	100		2,6	100		0,24	75		25,4	100		0,5	100		0,4	100		120574,0	100		10,5	100		146,9	100		969,4	100		in Betrieb
16:30		7,2	100		1,2	100		0,8	100		3,3	100	(4)	0,24	55		17,9	100		0,6	100		0,3	100		121225,3	100		10,6	100		146,7	100		971,2	100		in Betrieb
17:00		6,9	100		0,3	100		0,74	100		4,0	100		0,24	100		13,0	100		0,6	100		0,3	100		120686,4	100		10,6	100		146,2	100		975,3	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,75	73		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,5	100		119423,7	100		10,2	100		146,7	100		977,6	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		1,04	100		2,9	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,3	100		119662,7	100		10,6	100		146,3	100		972,7	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		1,0	100		2,5	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,3	100		118861,2	100		10,3	100		146,0	100		979,4	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,0	100		1,3	100		2,6	100		0,24	100		33,4	100		0,6	100		0,4	100		117747,9	100		10,2	100		146,2	100		978,0	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,0	100		1,32	73		3,0	100		0,24	100		38,1	100		0,6	100		0,4	100		117939,0	100		10,3	100		146,1	100		977,3	100		in Betrieb
20:00		4,7	100		0,0	100		1,42	100		2,9	100		0,25	100		44,6	100		0,6	100		0,4	100		117981,7	100		10,0	100		146,7	100		989,9	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		1,44	100		3,3	100		0,24	95		16,4	100		0,6	100		0,4	100		120278,0	100		10,3	100		146,6	100		988,2	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		0,0	84		1,5	100		2,9	84		0,24	100		12,7	84		0,6	84		0,2	84		120810,2	100		10,7	84		146,3	100		975,8	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		0,0	79		1,26	73		3,6	79		0,24	100		21,1	7																				