

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,3	100		0,49	100		3,4	100		0,23	94		28,4	100		0,6	100		0,1	100		117500,7	100		10,5	100		145,3	100		975,7	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,1	100		0,49	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		118041,4	100		10,3	100		145,8	100		979,9	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,5	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		119256,7	100		10,7	100		145,8	100		969,2	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,7	100		0,79	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		118008,3	100		10,5	100		145,8	100		971,4	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,7	100		0,77	100		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		119041,9	100		10,4	100		146,0	100		977,4	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,5	100		0,99	100		3,7	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,3	100		120683,4	100		10,5	100		146,9	100		967,6	100	In marcia
03:30		5,4	100		1,3	100		1,1	73		2,9	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		121607,4	100		10,8	100		146,7	100		963,5	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,3	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		15,6	100		0,6	100		0,2	100		121125,3	100		10,7	100		146,5	100		961,1	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,2	100		0,82	100		3,1	100		0,24	94		21,7	100		0,6	100		0,2	100		120671,6	100		10,5	100		146,9	100		970,9	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,4	100		0,81	100		2,9	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		120560,3	100		10,5	100		146,5	100		972,7	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,4	100		0,67	73		3,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		119945,9	100		10,6	100		146,2	100		972,0	100	In marcia
06:00		3,4	100		0,4	100		0,66	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		119985,7	100		10,5	100		146,2	100		968,0	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,8	100		0,68	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		119618,4	100		10,5	100		146,3	100		974,5	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,0	100		0,66	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		119361,5	100		10,6	100		146,1	100		965,8	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,6	100		0,64	73		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		119079,0	100		10,5	100		146,2	100		968,1	100	In marcia
08:00		4,5	100		0,9	100		0,61	100		3,1	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,2	100		119392,6	100		10,5	100		146,2	100		968,1	100	In marcia
08:30		3,9	100		1,1	100		0,6	100		2,9	100		0,24	94		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119590,9	100		10,7	100		146,0	100		968,6	100	In marcia
09:00		4,7	86		3,5	86		0,56	100		2,6	86		0,23	100		18,5	86		0,6	86		0,0	86		118497,8	100		10,6	86		145,5	100		978,8	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		0,59	73		2,4	78		0,24	100		26,6	78		0,5	78		0,1	78		117001,5	100		10,2	78		146,1	100		979,8	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		2,7	100		0,25	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		117499,1	100		10,3	100		146,7	100		978,5	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		1,33	100		2,9	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		119812,4	100		10,2	100		146,5	100		982,0	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		1,6	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		120689,5	100		10,4	100		146,9	100		976,5	100	In marcia
11:30		3,2	100		0,0	100		1,73	73		3,5	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		120322,3	100		10,4	100		147,2	100		966,0	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,5	100		1,78	100		3,0	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		119694,0	100		10,3	100		146,9	100		970,6	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,6	100		1,54	100		3,8	100		0,25	94		21,9	100		0,5	100		0,2	100		119116,7	100		10,2	100		147,1	100		975,8	100	In marcia
13:00		6,2	100		1,4	100		1,33	100		2,9	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		120549,5	100		10,1	100		147,2	100		983,0	100	In marcia
13:30		3,5	100		1,2	100		0,92	73		2,7	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,1	100		121360,0	100		10,6	100		146,8	100		965,8	100	In marcia
14:00		3,2	100		1,3	100		0,84	100		2,7	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		120083,9	100		10,6	100		146,8	100		964,2	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,4	100		0,77	100		2,4	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		119328,7	100		10,4	100		147,0	100		966,9	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,3	100		0,79	100		2,3	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,1	100		119304,6	100		10,4	100		147,1	100		969,2	100	In marcia
15:30		4,1	100		0,8	100		0,84	73		2,1	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		119794,3	100		10,3	100		146,8	100		976,3	100	In marcia
16:00		6,6	100		3,4	100		0,95	100		2,5	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		119555,5	100		10,4	100		146,6	100		974,4	100	In marcia
16:30		3,9	100		2,3	100		0,92	100		2,5	100		0,25	94		31,6	100		0,6	100		0,2	100		119588,6	100		10,4	100		147,2	100		972,9	100	In marcia
17:00		4,1	100		2,8	100		0,79	100		2,3	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		120466,4	100		10,4	100		147,0	100		973,1	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,62	73		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		120192,8	100		10,5	100		146,9	100		969,7	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		120156,8	100		10,6	100		146,6	100		967,0	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		119473,0	100		10,6	100		146,8	100		966,3	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		118349,0	100		10,2	100		146,2	100		982,7	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		1,9	100		0,24	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		118548,0	100		10,5	100		146,1	100		974,6	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		117705,1	100		10,4	100		146,5	100		970,8	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,25	94		32,4	100		0,6	100		0,1	100		118006,8	100		10,2	100		146,8	100		976,4	100	In marcia
21:00		2,5	85		0,8	85		0,68	100		1,7	85		0,25	100		29,0	85		0,6	85		0,1	85		118184,3	100		10,3	85		146,7	100		978,6	100	In marcia
21:30		3,0	78		1,3	78		0,62	73		1,5	78		0,24	100		25,1	78		0,6	78		0,2	78		119180,1	100		10,5	78		146,5	100		975,3	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		0,3	100		0,49	100		3,4	100		0,23	94		28,4	100		0,6	100		0,1	100		117500,7	100		10,5	100		145,3	100		975,7	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,1	100		0,49	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,5	100		0,2	100		118041,4	100		10,3	100		145,8	100		979,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,5	100		0,62	73		2,7	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		119256,7	100		10,7	100		145,8	100		969,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,7	100		0,79	100		3,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		118008,3	100		10,5	100		145,8	100		971,4	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,7	100		0,77	100		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,1	100		119041,9	100		10,4	100		146,0	100		977,4	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,5	100		0,99	100		3,7	100		0,24	100		35,7	100		0,6	100		0,3	100		120683,4	100		10,5	100		146,9	100		967,6	100		in Betrieb
03:30		5,4	100		1,3	100		1,1	73		2,9	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		121607,4	100		10,8	100		146,7	100		963,5	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,3	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		15,6	100		0,6	100		0,2	100		121125,3	100		10,7	100		146,5	100		961,1	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,2	100		0,82	100		3,1	100		0,24	94		21,7	100		0,6	100		0,2	100		120671,6	100		10,5	100		146,9	100		970,9	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,4	100		0,81	100		2,9	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		120560,3	100		10,5	100		146,5	100		972,7	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,4	100		0,67	73		3,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		119945,9	100		10,6	100		146,2	100		972,0	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,4	100		0,66	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		119895,7	100		10,5	100		146,2	100		968,0	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,8	100		0,68	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		119618,4	100		10,5	100		146,3	100		974,5	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		1,0	100		0,66	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		119361,5	100		10,6	100		146,1	100		965,8	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,6	100		0,64	73		3,0	100		0,24	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		119079,0	100		10,5	100		146,2	100		968,1	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		0,9	100		0,61	100		3,1	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,2	100		119392,6	100		10,5	100		146,2	100		968,1	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,1	100		0,6	100		2,9	100		0,24	94		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119590,9	100		10,7	100		146,0	100		968,6	100		in Betrieb
09:00		4,7	86		3,5	86		0,56	100		2,6	86		0,23	100		18,5	86		0,6	86		0,0	86		118497,8	100		10,6	86		145,5	100		978,8	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		0,59	73		2,4	78		0,24	100		26,6	78		0,5	78		0,1	78		117001,5	100		10,2	78		146,1	100		979,8	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		2,7	100		0,25	100		35,7	100		0,5	100		0,1	100		117499,1	100		10,3	100		146,7	100		978,5	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		1,33	100		2,9	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,1	100		119812,4	100		10,2	100		146,5	100		982,0	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		1,6	100		2,4	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		120689,5	100		10,4	100		146,9	100		976,5	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		1,73	73		3,5	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		120322,3	100		10,4	100		147,2	100		966,0	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,5	100		1,78	100		3,0	100		0,25	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		119694,0	100		10,3	100		146,9	100		970,6	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,6	100		1,54	100		3,8	100		0,25	94		21,9	100		0,5	100		0,2	100		119116,7	100		10,2	100		147,1	100		975,8	100		in Betrieb
13:00		6,2	100		1,4	100		1,33	100		2,9	100		0,25	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		120549,5	100		10,1	100		147,2	100		983,0	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,2	100		0,92	73		2,7	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,1	100		121360,0	100		10,6	100		146,8	100		965,8	100		in Betrieb
14:00		3,2	100		1,3	100		0,84	100		2,7	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,1	100		120083,9	100		10,6	100		146,8	100		964,2	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,4	100		0,77	100		2,4	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		119328,7	100		10,4	100		147,0	100		966,9	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,3	100		0,79	100		2,3	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,1	100		119304,6	100		10,4	100		147,1	100		969,2	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,8	100		0,84	73		2,1	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,1	100		119794,3	100		10,3	100		146,8	100		976,3	100		in Betrieb
16:00		6,6	100		3,4	100		0,95	100		2,5	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,1	100		119555,5	100		10,4	100		146,6	100		974,4	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		2,3	100		0,92	100		2,5	100		0,25	94		31,6	100		0,6	100		0,2	100		119588,6	100		10,4	100		147,2	100		972,9	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		2,8	100		0,79	100		2,3	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,1	100		120466,4	100		10,4	100		147,0	100		973,1	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,62	73		2,2	100		0,24	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		120192,8	100		10,5	100		146,9	100		969,7	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		120156,8	100		10,6	100		146,6	100		967,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		119473,0	100		10,6	100		146,8	100		966,3	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		118349,0	100		10,2	100		146,2	100		982,7	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		1,9	100		0,24	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		118548,0	100		10,5	100		146,1	100		974,6	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		27,8	100		0,6	100		0,1	100		117705,1	100		10,4	100		146,5	100		970,8	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,25	94		32,4	100		0,6	100		0,1	100		118006,8	100		10,2	100		146,8	100		976,4	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		0,8	85		0,68	100		1,7	85		0,25	100		29,0	85		0,6	85		0,1	85		118184,3	100		10,3	85		146,7	100		978,6	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		1,3	78		0,62	73		1,5	78		0,24	100		25,1	78																				