

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,1	100		0,0	100		11,14	100		3,1	100		0,24	94		32,4	100		0,6	100		0,5	100		120310,1	100		10,5	100		145,8	100		968,3	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		11,75	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		120948,7	100		10,3	100		145,9	100		975,2	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		13,55	73		2,8	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,4	100		121088,6	100		10,6	100		145,8	100		967,1	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		10,9	100		3,0	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,4	100		119765,0	100		10,4	100		145,7	100		970,4	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		11,63	100		3,0	100		0,24	100		15,9	100		0,6	100		0,4	100		120474,9	100		10,5	100		145,4	100		974,7	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		12,48	100		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,4	100		119920,3	100		10,4	100		145,8	100		974,0	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		9,96	73		3,9	100		0,24	100		34,7	100		0,6	100		0,5	100		120985,2	100		10,4	100		146,2	100		962,5	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		20,63	100		4,0	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		121987,4	100		10,5	100		146,1	100		963,0	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		55,11	100		4,2	100		0,24	95		18,9	100		0,6	100		0,5	100		122897,7	100		10,6	100		146,1	100		966,6	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		12,26	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		121247,8	100		10,6	100		146,5	100		961,5	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		14,22	73		3,4	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		122374,8	100		10,6	100		146,0	100		966,2	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		9,55	100		2,9	100		0,24	100		15,9	100		0,6	100		0,4	100		121971,1	100		10,6	100		145,8	100		966,6	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		9,22	100		3,0	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,4	100		120856,3	100		10,5	100		146,3	100		964,6	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		10,07	100		3,1	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,4	100		120335,9	100		10,6	100		145,5	100		962,5	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		7,91	73		2,8	100		0,24	100		34,8	100		0,6	100		0,4	100		119354,2	100		10,4	100		145,4	100		967,6	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		8,85	100		2,9	100		0,24	100		33,6	100		0,6	100		0,5	100		119252,6	100		10,6	100		145,5	100		962,0	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		14,16	100		2,9	100		0,24	94		28,1	100		0,6	100		0,3	100		118641,2	100		10,3	100		145,5	100		972,5	100	In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		7,22	100		2,4	85		0,24	100		34,9	85		0,6	85		0,5	85		119293,1	100		10,3	85		145,5	100		971,5	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		11,44	73		2,9	78		0,24	100		25,5	78		0,6	78		0,1	78		119654,9	100		10,6	78		145,6	100		969,8	100	In marcia
10:00		2,1	100		0,0	100		12,01	100		3,1	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		120440,8	100		10,5	100		145,8	100		966,2	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		11,8	100		3,0	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		119681,7	100		10,4	100		146,0	100		970,4	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		26,31	100		4,5	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,1	100		120977,1	100		10,5	100		145,6	100		971,7	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		15,82	73		4,0	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		121109,3	100		10,4	100		146,1	100		974,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		8,34	100		3,4	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,2	100		121632,2	100		10,5	100		146,4	100		963,9	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		19,72	100		4,0	100		0,24	94		19,8	100		0,6	100		0,2	100		121281,8	100		10,6	100		146,3	100		956,9	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		10,98	100		4,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		121039,5	100		10,5	100		146,1	100		957,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		8,24	73		3,0	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		120769,4	100		10,1	100		146,4	100		971,0	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		9,05	100		3,1	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		121352,8	100		10,7	100		146,3	100		960,5	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		10,02	100		3,1	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,3	100		120582,2	100		10,4	100		146,6	100		966,8	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		12,27	100		3,3	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		120364,2	100		10,5	100		146,1	100		970,0	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		7,25	73		3,2	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,1	100		119746,5	100		10,4	100		145,3	100		972,1	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		9,03	100		3,0	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		119144,7	100		10,3	100		145,9	100		974,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		11,8	100		3,5	100		0,24	94		20,9	100		0,6	100		0,1	100		119251,0	100		10,5	100		145,8	100		969,7	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		9,4	100		3,4	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		118597,4	100		10,4	100		145,6	100		970,9	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		12,12	73		3,1	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		119107,1	100		10,4	100		145,8	100		970,7	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		16,9	100		3,4	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		119365,7	100		10,4	100		145,7	100		970,8	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		8,94	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		119431,5	100		10,4	100		145,6	100		971,9	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		9,61	100		3,1	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		118530,3	100		10,3	100		145,5	100		975,4	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		9,48	73		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		118490,3	100		10,3	100		145,5	100		976,9	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,0	100		8,86	100		2,6	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,1	100		118253,6	100		10,3	100		145,9	100		976,1	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		23,96	100		2,7	100		0,24	94		23,0	100		0,6	100		0,2	100		118910,6	100		10,3	100		145,6	100		976,6	100	In marcia
21:00		2,1	85		0,0	85		9,96	100		3,4	85		0,24	100		27,4	85		0,6	85		0,1	85		118241,9	100		10,3	85		145,4	100		975,9	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		7,98	73		2,6	79		0,24	100		20,8	79		0,6	79		0,4	79		118220,9	100		10,3	79		145,4					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		11,14	100		3,1	100		0,24	94		32,4	100		0,6	100		0,5	100		120310,1	100		10,5	100		145,8	100		968,3	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		11,75	100		3,2	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		120948,7	100		10,3	100		145,9	100		975,2	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		13,55	73		2,8	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,4	100		121088,6	100		10,6	100		145,8	100		967,1	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		10,9	100		3,0	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,4	100		119765,0	100		10,4	100		145,7	100		970,4	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		11,63	100		3,0	100		0,24	100		15,9	100		0,6	100		0,4	100		120474,9	100		10,5	100		145,4	100		974,7	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		12,48	100		3,4	100		0,24	100		24,8	100		0,6	100		0,4	100		119920,3	100		10,4	100		145,8	100		974,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		9,96	73		3,9	100		0,24	100		34,7	100		0,6	100		0,5	100		120985,2	100		10,4	100		146,2	100		962,5	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		20,63	100		4,0	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		121987,4	100		10,5	100		146,1	100		963,0	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		55,11	100		4,2	100		0,24	95		18,9	100		0,6	100		0,5	100		122897,7	100		10,6	100		146,1	100		966,6	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		12,26	100		3,9	100		0,24	100		29,0	100		0,6	100		0,5	100		121247,8	100		10,6	100		146,5	100		961,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		14,22	73		3,4	100		0,24	100		20,7	100		0,6	100		0,4	100		122374,8	100		10,6	100		146,0	100		966,2	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		9,55	100		2,9	100		0,24	100		15,9	100		0,6	100		0,4	100		121971,1	100		10,6	100		145,8	100		966,6	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		9,22	100		3,0	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,4	100		120856,3	100		10,5	100		146,3	100		964,6	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		10,07	100		3,1	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,4	100		120335,9	100		10,6	100		145,5	100		962,5	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		7,91	73		2,8	100		0,24	100		34,8	100		0,6	100		0,4	100		119354,2	100		10,4	100		145,4	100		967,6	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		8,85	100		2,9	100		0,24	100		33,6	100		0,6	100		0,5	100		119252,6	100		10,6	100		145,5	100		962,0	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		14,16	100		2,9	100		0,24	94		28,1	100		0,6	100		0,3	100		118641,2	100		10,3	100		145,5	100		972,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		7,22	100		2,4	85		0,24	100		34,9	85		0,6	85		0,5	85		119293,1	100		10,3	85		145,5	100		971,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		11,44	73		2,9	78		0,24	100		25,5	78		0,6	78		0,1	78		119654,9	100		10,6	78		145,6	100		969,8	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		12,01	100		3,1	100		0,24	100		24,6	100		0,6	100		0,1	100		120440,8	100		10,5	100		145,8	100		966,2	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		11,8	100		3,0	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		119681,7	100		10,4	100		146,0	100		970,4	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		26,31	100		4,5	100		0,24	100		19,9	100		0,6	100		0,1	100		120977,1	100		10,5	100		145,6	100		971,7	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		15,82	73		4,0	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		121109,3	100		10,4	100		146,1	100		974,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		8,34	100		3,4	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,2	100		121632,2	100		10,5	100		146,4	100		963,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		19,72	100		4,0	100		0,24	94		19,8	100		0,6	100		0,2	100		121281,8	100		10,6	100		146,3	100		956,9	100		in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		10,98	100		4,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,1	100		121039,5	100		10,5	100		146,1	100		957,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		8,24	73		3,0	100		0,24	100		29,7	100		0,6	100		0,2	100		120769,4	100		10,1	100		146,4	100		971,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		9,05	100		3,1	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		121352,8	100		10,7	100		146,3	100		960,5	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		10,02	100		3,1	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,3	100		120582,2	100		10,4	100		146,6	100		966,8	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		12,27	100		3,3	100		0,24	100		18,9	100		0,6	100		0,2	100		120364,2	100		10,5	100		146,1	100		970,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		7,25	73		3,2	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,1	100		119746,5	100		10,4	100		145,3	100		972,1	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		9,03	100		3,0	100		0,24	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		119144,7	100		10,3	100		145,9	100		974,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		11,8	100		3,5	100		0,24	94		20,9	100		0,6	100		0,1	100		119251,0	100		10,5	100		145,8	100		969,7	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		9,4	100		3,4	100		0,24	100		22,2	100		0,6	100		0,2	100		118597,4	100		10,4	100		145,6	100		970,9	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		12,12	73		3,1	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		119107,1	100		10,4	100		145,8	100		970,7	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		16,9	100		3,4	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,2	100		119365,7	100		10,4	100		145,7	100		970,8	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		8,94	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		119431,5	100		10,4	100		145,6	100		971,9	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		9,61	100		3,1	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,2	100		118530,3	100		10,3	100		145,5	100		975,4	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		9,48	73		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,3	100		118490,3	100		10,3	100		145,5	100		976,9	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		8,86	100		2,6	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,1	100		118253,6	100		10,3	100		145,9	100		976,1	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		23,96	100		2,7	100		0,24	94		23,0	100		0,6	100		0,2	100		118910,6	100		10,3	100		145,6	100		976,6	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,0	85		9,96	100		3,4	85		0,24	100		27,4	85		0,6	85		0,1	85		118241,9	100		10,3	85		145,4	100		975,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		7,98	73		2,6	79		0,24																								