

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 19/12/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		0,4	100		2,56	100		1,5	100		0,23	95		26,2	100		0,6	100		0,1	100		121445,7	100		10,6	100		145,3	100		969,7	100	In marcia
01:00		7,0	100		0,2	100		1,84	100		2,3	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,1	100		121919,0	100		10,7	100		145,3	100		963,5	100	In marcia
01:30		5,3	100		0,0	100		1,18	73		3,7	100		0,23	100		11,4	100		0,6	100		0,2	100		123076,2	100		10,8	100		145,4	100		963,8	100	In marcia
02:00		2,9	100		0,0	100		1,23	100		3,9	100		0,23	100		10,8	100		0,6	100		0,2	100		124527,7	100		10,8	100		145,4	100		971,2	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		1,45	100		2,9	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		121911,1	100		10,5	100		145,5	100		970,8	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,3	100		2,77	100		3,0	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		123144,6	100		10,6	100		145,9	100		970,6	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		1,32	73		2,0	100		0,23	100		34,2	100		0,6	100		0,3	100		122768,1	100		10,6	100		145,7	100		974,0	100	In marcia
04:00		2,4	100		0,0	100		2,4	100		2,6	100		0,24	100		44,7	100		0,6	100		0,2	100		122257,8	100		10,6	100		145,8	100		964,2	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,0	100		2,94	100		2,1	100		0,24	94		42,0	100		0,6	100		0,3	100		123816,6	100		10,5	100		146,2	100		972,2	100	In marcia
05:00		2,5	100		0,0	100		3,75	100		1,6	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		123978,1	100		10,8	100		146,0	100		958,6	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,1	100		4,95	73		1,6	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		123589,0	100		10,6	100		145,8	100		963,6	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,6	100		4,75	100		1,5	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		123063,2	100		10,8	100		145,4	100		962,4	100	In marcia
06:30		3,4	100		0,4	100		2,45	100		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		122271,8	100		10,7	100		145,9	100		959,0	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		1,27	100		1,8	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		121768,4	100		10,7	100		145,6	100		963,9	100	In marcia
07:30		3,4	100		0,0	100		2,51	73		1,6	100		0,23	100		11,9	100		0,6	100		0,2	100		121152,9	100		10,6	100		145,1	100		962,9	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		2,53	100		1,9	100		0,23	100		11,9	100		0,6	100		0,2	100		120527,2	100		10,4	100		145,3	100		970,5	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,0	100		2,16	100		1,2	100		0,23	94		15,6	100		0,6	100		0,2	100		119604,5	100		10,4	100		145,2	100		974,5	100	In marcia
09:00		3,5	86		0,0	86		1,45	100		1,7	86		0,23	100		17,4	86		0,6	86		0,2	86		119906,6	100		10,5	86		145,1	100		981,2	100	In marcia
09:30		3,9	78		0,0	78		1,06	73		2,1	78		0,24	100		24,9	78		0,6	78		0,3	78		118482,6	100		10,3	78		145,1	100		972,7	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,0	100		1,25	100		1,9	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		119287,4	100		10,4	100		145,0	100		968,9	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,2	100		1,38	100		1,6	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		119884,5	100		10,5	100		145,1	100		970,7	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,3	100		1,36	100		2,0	100		0,24	100		38,6	100		0,5	100		0,3	100		119403,0	100		10,3	100		145,2	100		972,0	100	In marcia
11:30		6,3	100		0,1	100		0,95	73		2,8	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		120323,7	100		10,5	100		145,1	100		966,4	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,0	100		0,85	100		3,7	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120413,4	100		10,7	100		145,0	100		965,2	100	In marcia
12:30		3,4	100		0,0	100		0,75	100		2,5	100		0,24	94		22,3	100		0,5	100		0,3	100		120285,4	100		10,5	100		145,4	100		975,3	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,0	100		1,06	100		2,1	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		120100,6	100		10,4	100		145,2	100		979,9	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,0	100		1,23	73		2,2	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		120532,3	100		10,6	100		145,3	100		965,0	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,2	100		1,82	100		2,0	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		120067,2	100		10,4	100		145,5	100		970,0	100	In marcia
14:30		4,9	100		0,3	100		1,69	100		1,9	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120797,7	100		10,5	100		145,6	100		969,0	100	In marcia
15:00		5,1	100		0,0	100		1,26	100		2,4	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,2	100		120844,0	100		10,6	100		145,4	100		963,1	100	In marcia
15:30		3,5	100		0,0	100		1,15	73		2,2	100		0,23	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		120680,2	100		10,5	100		145,4	100		968,5	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,0	100		1,32	100		2,0	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,4	100		120705,8	100		10,6	100		145,7	100		960,6	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100		1,5	100		2,2	100		0,24	94		29,2	100		0,5	100		0,5	100		121112,7	100		10,5	100		145,7	100		964,3	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,1	100		1,9	100		1,8	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		121367,6	100		10,6	100		146,1	100		966,3	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,3	100		1,59	73		2,0	100	(4)	0,24	51		25,9	100		0,6	100		0,4	100		122528,8	100		10,6	100		145,8	100		966,9	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,1	100		1,96	100		1,5	100		0,00	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		121864,2	100		10,6	100		145,9	100		966,2	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,7	100		3,65	100		1,3	100		0,00	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		121627,2	100		10,6	100		145,7	100		963,3	100	In marcia
19:00		4,5	100		0,6	100		3,23	100		2,2	100		0,00	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		121678,0	100		10,2	100		146,0	100		981,3	100	In marcia
19:30		5,1	100		1,0	100		2,98	73		2,1	100		0,00	79		23,3	100		0,6	100		0,2	100		121656,7	100		10,7	100		145,6	100		963,7	100	In marcia
20:00		6,7	100		1,0	100		2,28	100		4,3	100		0,00	100		15,9	100		0,6	100		0,3	100		121648,7	100		10,7	100		145,5	100		960,0	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		1,24	100		3,0	100		0,00	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		121308,7	100		10,7	100		145,5	100		959,7	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,0	85		1,85	100		2,8	85		0,00	100		18,3	85		0,6	85		0,2	85		120954,5	100		10,5	85		145,3	100		967,3	100	In marcia
21:30		3,4	79		0,3	79		1,4	73		3,5	79		0,00	100		18,8	79		0,6	79		0,0	79		120420,6	100		10,3	79		145,3					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,4	100		0,4	100		2,56	100		1,5	100		0,23	95		26,2	100		0,6	100		0,1	100		121445,7	100	10,6	100		145,3	100		969,7	100		in Betrieb
01:00		7,0	100		0,2	100		1,84	100		2,3	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		0,1	100		121919,0	100	10,7	100		145,3	100		963,5	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		0,0	100		1,18	73		3,7	100		0,23	100		11,4	100		0,6	100		0,2	100		123076,2	100	10,8	100		145,4	100		963,8	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,0	100		1,23	100		3,9	100		0,23	100		10,8	100		0,6	100		0,2	100		124527,7	100	10,8	100		145,4	100		971,2	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		1,45	100		2,9	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		121911,1	100	10,5	100		145,5	100		970,8	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,3	100		2,77	100		3,0	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,1	100		123144,6	100	10,6	100		145,9	100		970,6	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		1,32	73		2,0	100		0,23	100		34,2	100		0,6	100		0,3	100		122768,1	100	10,6	100		145,7	100		974,0	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		0,0	100		2,4	100		2,6	100		0,24	100		44,7	100		0,6	100		0,2	100		122257,8	100	10,6	100		145,8	100		964,2	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,0	100		2,94	100		2,1	100		0,24	94		42,0	100		0,6	100		0,3	100		123816,6	100	10,5	100		146,2	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		0,0	100		3,75	100		1,6	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		123978,1	100	10,8	100		146,0	100		958,6	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,1	100		4,95	73		1,6	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		123589,0	100	10,6	100		145,8	100		963,6	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,6	100		4,75	100		1,5	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		123063,2	100	10,8	100		145,4	100		962,4	100		in Betrieb
06:30		3,4	100		0,4	100		2,45	100		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		122271,8	100	10,7	100		145,9	100		959,0	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		1,27	100		1,8	100		0,23	100		19,0	100		0,5	100		0,2	100		121768,4	100	10,7	100		145,6	100		963,9	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		0,0	100		2,51	73		1,6	100		0,23	100		11,9	100		0,6	100		0,2	100		121152,9	100	10,6	100		145,1	100		962,9	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		2,53	100		1,9	100		0,23	100		11,9	100		0,6	100		0,2	100		120527,2	100	10,4	100		145,3	100		970,5	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		2,16	100		1,2	100		0,23	94		15,6	100		0,6	100		0,2	100		119604,5	100	10,4	100		145,2	100		974,5	100		in Betrieb
09:00		3,5	86		0,0	86		1,45	100		1,7	86		0,23	100		17,4	86		0,6	86		0,2	86		119906,6	100	10,5	86		145,1	100		981,2	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		0,0	78		1,06	73		2,1	78		0,24	100		24,9	78		0,6	78		0,3	78		118482,6	100	10,3	78		145,1	100		972,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		1,25	100		1,9	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		119287,4	100	10,4	100		145,0	100		968,9	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		0,2	100		1,38	100		1,6	100		0,23	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		119884,5	100	10,5	100		145,1	100		970,7	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,3	100		1,36	100		2,0	100		0,24	100		38,6	100		0,5	100		0,3	100		119403,0	100	10,3	100		145,2	100		972,0	100		in Betrieb
11:30		6,3	100		0,1	100		0,95	73		2,8	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,3	100		120323,7	100	10,5	100		145,1	100		966,4	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,0	100		0,85	100		3,7	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120413,4	100	10,7	100		145,0	100		965,2	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,0	100		0,75	100		2,5	100		0,24	94		22,3	100		0,5	100		0,3	100		120285,4	100	10,5	100		145,4	100		975,3	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,0	100		1,06	100		2,1	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		120100,6	100	10,4	100		145,2	100		979,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,0	100		1,23	73		2,2	100		0,24	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		120532,3	100	10,6	100		145,3	100		965,0	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,2	100		1,82	100		2,0	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		120067,2	100	10,4	100		145,5	100		970,0	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		0,3	100		1,69	100		1,9	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,3	100		120797,7	100	10,5	100		145,6	100		969,0	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		0,0	100		1,26	100		2,4	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,2	100		120844,0	100	10,6	100		145,4	100		963,1	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		1,15	73		2,2	100		0,23	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		120680,2	100	10,5	100		145,4	100		968,5	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,0	100		1,32	100		2,0	100		0,24	100		18,8	100		0,5	100		0,4	100		120705,8	100	10,6	100		145,7	100		960,6	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,0	100		1,5	100		2,2	100		0,24	94		29,2	100		0,5	100		0,5	100		121112,7	100	10,5	100		145,7	100		964,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,1	100		1,9	100		1,8	100		0,24	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		121367,6	100	10,6	100		146,1	100		966,3	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,3	100		1,59	73		2,0	100	(4)	0,24	51		25,9	100		0,6	100		0,4	100		122528,8	100	10,6	100		145,8	100		966,9	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,1	100		1,96	100		1,5	100		0,00	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		121864,2	100	10,6	100		145,9	100		966,2	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,7	100		3,65	100		1,3	100		0,00	100		33,7	100		0,5	100		0,3	100		121627,2	100	10,6	100		145,7	100		963,3	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		0,6	100		3,23	100		2,2	100		0,00	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		121678,0	100	10,2	100		146,0	100		981,3	100		in Betrieb
19:30		5,1	100		1,0	100		2,98	73		2,1	100		0,00	79		23,3	100		0,6	100		0,2	100		121656,7	100	10,7	100		145,6	100		963,7	100		in Betrieb
20:00		6,7	100		1,0	100		2,28	100		4,3	100		0,00	100		15,9	100		0,6	100		0,3	100		121648,7	100	10,7	100		145,5	100		960,0	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		1,24	100		3,0	100		0,00	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		121308,7	100	10,7	100		145,5	100		959,7	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,0	85		1,85	100		2,8	85		0,00	100		18,3	85		0,6	85		0,2	85		120954,5	100	10,5	85		145,3	100		967,3	100		in Betrieb
21:30		3,4	79		0,3	79		1,4	73		3,5	79		0,00	100		18,8	79		0,6	79		0,0	79		120420,6	100	10,3	79		145,3	100		967,7	100		in Betrieb
22:00		2,8																																			