

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,2	100		1,45	100		1,6	100		0,00	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		120501,5	100		10,6	100		145,0	100		962,9	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,2	100		1,46	100		1,8	100		0,00	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		119851,5	100		10,2	100		145,4	100		971,3	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,3	100		1,35	73		2,1	100		0,00	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		121024,4	100		10,3	100		145,6	100		975,2	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,3	100		1,55	100		1,7	100		0,00	100		14,9	100		0,6	100		0,1	100		120658,2	100		10,5	100		145,4	100		966,3	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,6	100		1,97	100		2,2	100		0,00	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		119649,9	100		10,2	100		145,2	100		969,9	100	In marcia
03:00		4,8	100		0,9	100		2,09	100		1,6	100		0,00	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		119415,5	100		10,4	100		145,4	100		965,3	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,5	100		1,43	73		1,6	100		0,00	79		27,2	100		0,6	100		0,0	100		120194,3	100		10,4	100		145,3	100		962,0	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,5	100		1,43	100		3,1	100		0,00	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		120331,5	100		10,4	100		145,2	100		959,9	100	In marcia
04:30		6,2	100		0,2	100		1,22	100		2,4	100		0,00	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		119529,3	100		10,4	100		145,4	100		964,5	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,1	100		0,82	100		2,0	100		0,00	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		119918,4	100		10,5	100		145,2	100		968,0	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,2	100		1,14	73		1,5	100		0,00	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		119132,1	100		10,5	100		144,8	100		966,6	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,2	100		1,43	100		1,8	100		0,00	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		118304,9	100		10,2	100		145,1	100		967,5	100	In marcia
06:30		5,1	100		0,6	100		1,77	100		2,6	100		0,00	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		118711,1	100		10,2	100		145,3	100		971,4	100	In marcia
07:00		4,2	100		0,2	100		1,32	100		2,2	100		0,00	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		119644,8	100		10,5	100		145,3	100		956,0	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,1	100		1,17	73		2,1	100		0,00	79		35,4	100		0,6	100		0,0	100		119529,3	100		10,3	100		145,0	100		964,2	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,3	100		1,82	100		1,9	100		0,00	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		119578,8	100		10,4	100		145,2	100		962,8	100	In marcia
08:30		3,4	100		0,7	100		2,46	100		3,4	100		0,00	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		120717,6	100		10,4	100		145,5	100		958,9	100	In marcia
09:00		7,7	86		1,7	86		2,33	100		9,4	86		0,00	100		18,1	86		0,6	86		0,0	86		121265,9	100		10,4	86		145,3	100		960,4	100	In marcia
09:30		5,2	78		1,1	78		1,25	73		6,1	78		0,00	100		20,7	78		0,6	78		0,4	78		123070,2	100		10,8	78		145,9	100		954,8	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,6	100		1,48	100		3,8	100		0,00	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		121201,1	100		10,6	100		145,4	100		961,1	100	In marcia
10:30		3,1	100		0,3	100		1,68	100		2,4	100		0,00	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		122583,9	100		10,7	100		145,8	100		955,8	100	In marcia
11:00		3,2	100		0,5	100		2,11	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,5	100		120421,6	100		10,4	100		146,0	100		965,6	100	In marcia
11:30		4,9	100		0,9	100		1,7	73		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		121403,1	100		10,5	100		145,6	100		970,3	100	In marcia
12:00		4,6	100		0,4	100		1,3	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		122161,2	100		10,7	100		145,6	100		961,3	100	In marcia
12:30		3,5	100		0,0	100		0,91	100		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		121060,7	100		10,5	100		145,7	100		968,3	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,4	100		1,26	100		3,7	100		0,24	94		22,0	100		0,5	100		0,3	100		121211,6	100		10,5	100		145,6	100		964,3	100	In marcia
13:30		3,6	100		0,7	100		1,31	73		3,0	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		119946,4	100		10,3	100		145,6	100		966,8	100	In marcia
14:00		2,6	100		0,7	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		17,5	100		0,5	100		0,4	100		121713,7	100		10,6	100		145,5	100		961,7	100	In marcia
14:30		6,3	100		0,7	100		1,72	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		121151,4	100		10,6	100		145,9	100		954,1	100	In marcia
15:00		4,8	100		0,0	100		1,65	100		2,6	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		120024,2	100		10,6	100		145,3	100		955,9	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		1,48	73		2,0	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		119890,2	100		10,4	100		145,2	100		965,1	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		2,08	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		118279,3	100		10,5	100		145,0	100		964,4	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,0	100		1,6	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		117329,9	100		10,3	100		144,7	100		972,0	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,1	100		1,49	100		2,3	100		0,24	95		32,2	100		0,5	100		0,4	100		117742,8	100		10,2	100		145,1	100		973,5	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,7	100		1,41	73		2,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		119611,8	100		10,4	100		145,4	100		982,5	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,6	100		1,02	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		121676,2	100		10,7	100		145,7	100		976,5	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,4	100		0,85	100		2,7	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		122423,3	100		10,6	100		145,7	100		977,3	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,6	100		0,84	100		3,3	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		122891,6	100		10,7	100		145,9	100		976,9	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,5	100		0,86	73		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,5	100		122703,8	100		10,6	100		146,1	100		974,7	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,3	100		0,82	100		3,4	100		0,24	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		123109,7	100		10,6	100		145,9	100		976,3	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,3	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		122519,2	100		10,6	100		146,0	100		975,8	100	In marcia
21:00		3,4	85		0,3	85		0,72	100		2,6	85		0,23	94		21,1	85		0,6	85		0,3	85		122632,1	100		10,6	85		145,7	100		976,4	100	In marcia
21:30		3,7	79		0,2	79		0,63	73		3,9	79		0,24	100		26,2	79		0,6	79		0,3	79		120872,2	100		10,2	79		145,7	100		985,4	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,2	100		1,45	100		1,6	100		0,00	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		120501,5	100	10,6	100		145,0	100		962,9	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,2	100		1,46	100		1,8	100		0,00	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		119851,5	100	10,2	100		145,4	100		971,3	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,3	100		1,35	73		2,1	100		0,00	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		121024,4	100	10,3	100		145,6	100		975,2	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,3	100		1,55	100		1,7	100		0,00	100		14,9	100		0,6	100		0,1	100		120658,2	100	10,5	100		145,4	100		966,3	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,6	100		1,97	100		2,2	100		0,00	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		119649,9	100	10,2	100		145,2	100		969,9	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,9	100		2,09	100		1,6	100		0,00	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		119415,5	100	10,4	100		145,4	100		965,3	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,5	100		1,43	73		1,6	100		0,00	79		27,2	100		0,6	100		0,0	100		120194,3	100	10,4	100		145,3	100		962,0	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,5	100		1,43	100		3,1	100		0,00	100		25,9	100		0,6	100		0,1	100		120331,5	100	10,4	100		145,2	100		959,9	100		in Betrieb
04:30		6,2	100		0,2	100		1,22	100		2,4	100		0,00	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		119529,3	100	10,4	100		145,4	100		964,5	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,1	100		0,82	100		2,0	100		0,00	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		119918,4	100	10,5	100		145,2	100		968,0	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		0,2	100		1,14	73		1,5	100		0,00	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		119132,1	100	10,5	100		144,8	100		966,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,2	100		1,43	100		1,8	100		0,00	100		18,8	100		0,6	100		0,0	100		118304,9	100	10,2	100		145,1	100		967,5	100		in Betrieb
06:30		5,1	100		0,6	100		1,77	100		2,6	100		0,00	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		118711,1	100	10,2	100		145,3	100		971,4	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		0,2	100		1,32	100		2,2	100		0,00	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		119644,8	100	10,5	100		145,3	100		956,0	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,1	100		1,17	73		2,1	100		0,00	79		35,4	100		0,6	100		0,0	100		119529,3	100	10,3	100		145,0	100		964,2	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,3	100		1,82	100		1,9	100		0,00	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		119578,8	100	10,4	100		145,2	100		962,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,7	100		2,46	100		3,4	100		0,00	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		120717,6	100	10,4	100		145,5	100		958,9	100		in Betrieb
09:00		7,7	86		1,7	86		2,33	100		9,4	86		0,00	100		18,1	86		0,6	86		0,0	86		121265,9	100	10,4	86		145,3	100		960,4	100		in Betrieb
09:30		5,2	78		1,1	78		1,25	73		6,1	78		0,00	100		20,7	78		0,6	78		0,4	78		123070,2	100	10,8	78		145,9	100		954,8	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,6	100		1,48	100		3,8	100		0,00	100		20,8	100		0,6	100		0,4	100		121201,1	100	10,6	100		145,4	100		961,1	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,3	100		1,68	100		2,4	100		0,00	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		122583,9	100	10,7	100		145,8	100		955,8	100		in Betrieb
11:00		3,2	100		0,5	100		2,11	100		2,9	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,5	100		120421,6	100	10,4	100		146,0	100		965,6	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		0,9	100		1,7	73		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,4	100		121403,1	100	10,5	100		145,6	100		970,3	100		in Betrieb
12:00		4,6	100		0,4	100		1,3	100		3,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		122161,2	100	10,7	100		145,6	100		961,3	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,0	100		0,91	100		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		121060,7	100	10,5	100		145,7	100		968,3	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,4	100		1,26	100		3,7	100		0,24	94		22,0	100		0,5	100		0,3	100		121211,6	100	10,5	100		145,6	100		964,3	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,7	100		1,31	73		3,0	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,4	100		119946,4	100	10,3	100		145,6	100		966,8	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,7	100		1,16	100		2,7	100		0,24	100		17,5	100		0,5	100		0,4	100		121713,7	100	10,6	100		145,5	100		961,7	100		in Betrieb
14:30		6,3	100		0,7	100		1,72	100		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		121151,4	100	10,6	100		145,9	100		954,1	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		0,0	100		1,65	100		2,6	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		120024,2	100	10,6	100		145,3	100		955,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		1,48	73		2,0	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		119890,2	100	10,4	100		145,2	100		965,1	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		2,08	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		118279,3	100	10,5	100		145,0	100		964,4	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,0	100		1,6	100		2,5	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,3	100		117329,9	100	10,3	100		144,7	100		972,0	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,1	100		1,49	100		2,3	100		0,24	95		32,2	100		0,5	100		0,4	100		117742,8	100	10,2	100		145,1	100		973,5	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,7	100		1,41	73		2,5	100		0,24	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		119611,8	100	10,4	100		145,4	100		982,5	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,6	100		1,02	100		3,3	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		121676,2	100	10,7	100		145,7	100		976,5	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,4	100		0,85	100		2,7	100		0,24	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		122423,3	100	10,6	100		145,7	100		977,3	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,6	100		0,84	100		3,3	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		122891,6	100	10,7	100		145,9	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,5	100		0,86	73		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,5	100		122703,8	100	10,6	100		146,1	100		974,7	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,3	100		0,82	100		3,4	100		0,24	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		123109,7	100	10,6	100		145,9	100		976,3	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,3	100		0,81	100		3,1	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,5	100		122519,2	100	10,6	100		146,0	100		975,8	100		in Betrieb
21:00		3,4	85		0,3	85		0,72	100		2,6	85		0,23	94		21,1	85		0,6	85		0,3	85		122632,1	100	10,6	85		145,7	100		976,4	100		in Betrieb
21:30		3,7	79		0,2	79		0,63	73		3,9	79		0,24	100		26,2	79		0,6	79		0,3	79		120872,2	100	10,2	79		145,7	100		985,4	100		in Betrieb
22:00		3,2																																			