

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		0,4	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		15,2	100		0,6	100		0,2	100		120112,4	100		10,6	100		145,1	100		989,9	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119696,5	100		10,5	100		144,8	100		994,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		0,58	73		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		120206,1	100		10,5	100		145,4	100		997,7	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,2	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		121388,3	100		10,7	100		145,0	100		985,1	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,61	100		3,1	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		121056,2	100		10,7	100		145,4	100		988,6	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,3	100		0,67	100		3,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		121249,9	100		10,6	100		145,4	100		988,7	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,58	73		3,5	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		121013,4	100		10,7	100		145,1	100		990,0	100	In marcia
04:00		3,5	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		120866,6	100		10,6	100		145,3	100		990,3	100	In marcia
04:30		4,8	100		0,0	100		0,6	100		3,3	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		120666,2	100		10,5	100		145,6	100		992,0	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	95		15,9	100		0,6	100		0,1	100		120746,9	100		10,6	100		145,2	100		995,8	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,59	73		2,7	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		120262,3	100		10,5	100		145,1	100		996,2	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,0	100		0,62	100		2,5	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		121032,6	100		10,6	100		145,5	100		992,6	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		1,29	100		2,1	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		121838,9	100		10,6	100		145,5	100		991,0	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		2,06	100		2,7	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		121541,9	100		10,8	100		145,5	100		978,2	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,0	100		0,92	73		2,1	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		121076,0	100		10,5	100		145,5	100		990,9	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		121814,0	100		10,7	100		145,7	100		985,9	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,61	100		1,8	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,1	100		122375,1	100		10,7	100		145,8	100		985,7	100	In marcia
09:00		3,5	86		0,6	86		1,12	100		1,1	86		0,23	94		21,9	86		0,5	86		0,0	86		121159,6	100		10,7	86		145,4	100		989,8	100	In marcia
09:30		3,3	78		1,5	78		1,18	73		2,5	78		0,23	100		22,9	78		0,5	78		0,1	78		121460,0	100		10,6	78		145,2	100		994,6	100	In marcia
10:00		3,5	100		1,6	100		1,77	100		2,9	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,2	100		120367,1	100		10,3	100		145,9	100		993,5	100	In marcia
10:30		4,6	100		2,3	100		1,94	100		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		122744,4	100		10,5	100		145,6	100		991,0	100	In marcia
11:00		6,5	100		1,1	100		1,42	100		3,3	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		124072,1	100		10,7	100		146,0	100		987,2	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,0	100		0,6	73		4,5	100		0,23	100		13,5	100		0,6	100		0,1	100		122760,7	100		10,7	100		145,1	100		989,7	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,0	100		0,64	100		3,7	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		121606,3	100		10,6	100		145,6	100		991,1	100	In marcia
12:30		2,5	100		0,0	100		0,96	100		3,3	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,4	100		121167,3	100		10,2	100		146,3	100		990,3	100	In marcia
13:00		2,9	100		0,2	100		1,47	100		2,8	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,2	100		122977,9	100		10,5	100		146,1	100		985,2	100	In marcia
13:30		4,5	100		0,4	100		0,98	73		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		123442,1	100		10,6	100		145,9	100		984,1	100	In marcia
14:00		5,2	100		0,6	100		0,82	100		2,8	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,1	100		123110,6	100		10,4	100		145,7	100		998,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,2	100		0,61	100		2,3	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		121596,3	100		10,9	100		145,2	100		980,7	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,1	100		0,63	100		3,0	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		119255,1	100		10,3	100		145,4	100		997,0	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,6	100		0,76	73		2,5	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		119263,2	100		10,3	100		145,3	100		1001,3	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,4	100		0,73	100		2,1	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		119354,4	100		10,4	100		144,9	100		1001,7	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,5	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,1	100		120280,9	100		10,5	100		144,9	100		998,3	100	In marcia
17:00		3,8	100		0,9	100		0,87	100		2,2	100		0,23	94		25,7	100		0,5	100		0,1	100		122307,3	100		10,7	100		145,4	100		991,5	100	In marcia
17:30		4,7	100		1,0	100		0,65	73		2,2	100		0,23	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		122455,1	100		10,8	100		145,6	100		983,4	100	In marcia
18:00		4,9	100		0,4	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		124056,1	100		10,5	100		146,1	100		994,7	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,5	100		0,78	100		2,2	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		123777,3	100		10,9	100		145,8	100		983,9	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,4	100		0,77	100		2,6	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		122263,9	100		10,7	100		145,5	100		983,3	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,5	100		0,84	73		2,8	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		121835,6	100		10,6	100		145,7	100		988,4	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,4	100		0,91	100		3,5	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		121831,9	100		10,5	100		145,7	100		983,5	100	In marcia
20:30		4,0	100		0,6	100		0,87	100		2,4	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		122352,3	100		10,7	100		145,4	100		981,5	100	In marcia
21:00		4,1	86		0,4	86		0,81	100		2,6	86		0,23	94		21,2	86		0,6	86		0,1	86		123695,6	100		10,8	86		145,7	100		986,8	100	In marcia
21:30		4,7	78		1,0	78		0,78	73		3,1	78		0,23	100		24,4	78		0,6	78		0,1	78		121382,6	100		10,7	78		145,5	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,4	100		0,4	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		15,2	100		0,6	100		0,2	100		120112,4	100	10,6	100		145,1	100		989,9	100	in Betrieb
01:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,1	100		119696,5	100	10,5	100		144,8	100		994,8	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		0,58	73		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,1	100		120206,1	100	10,5	100		145,4	100		997,7	100	in Betrieb
02:00		5,2	100		0,2	100		0,6	100		3,2	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,0	100		121388,3	100	10,7	100		145,0	100		985,1	100	in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,61	100		3,1	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,1	100		121056,2	100	10,7	100		145,4	100		988,6	100	in Betrieb
03:00		3,1	100		0,3	100		0,67	100		3,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		121249,9	100	10,6	100		145,4	100		988,7	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,58	73		3,5	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,1	100		121013,4	100	10,7	100		145,1	100		990,0	100	in Betrieb
04:00		3,5	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,1	100		120866,6	100	10,6	100		145,3	100		990,3	100	in Betrieb
04:30		4,8	100		0,0	100		0,6	100		3,3	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		120666,2	100	10,5	100		145,6	100		992,0	100	in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,6	100		3,0	100		0,23	95		15,9	100		0,6	100		0,1	100		120746,9	100	10,6	100		145,2	100		995,8	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,59	73		2,7	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,1	100		120262,3	100	10,5	100		145,1	100		996,2	100	in Betrieb
06:00		2,8	100		0,0	100		0,62	100		2,5	100		0,24	100		31,1	100		0,6	100		0,1	100		121032,6	100	10,6	100		145,5	100		992,6	100	in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		1,29	100		2,1	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,1	100		121838,9	100	10,6	100		145,5	100		991,0	100	in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		2,06	100		2,7	100		0,23	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		121541,9	100	10,8	100		145,5	100		978,2	100	in Betrieb
07:30		3,7	100		0,0	100		0,92	73		2,1	100		0,23	100		31,2	100		0,6	100		0,0	100		121076,0	100	10,5	100		145,5	100		990,9	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		121814,0	100	10,7	100		145,7	100		985,9	100	in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,61	100		1,8	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		122375,1	100	10,7	100		145,8	100		985,7	100	in Betrieb
09:00		3,5	86		0,6	86		1,12	100		1,1	86		0,23	94		21,9	86		0,5	86		0,0	86		121159,6	100	10,7	86		145,4	100		989,8	100	in Betrieb
09:30		3,3	78		1,5	78		1,18	73		2,5	78		0,23	100		22,9	78		0,5	78		0,1	78		121460,0	100	10,6	78		145,2	100		994,6	100	in Betrieb
10:00		3,5	100		1,6	100		1,77	100		2,9	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,2	100		120367,1	100	10,3	100		145,9	100		993,5	100	in Betrieb
10:30		4,6	100		2,3	100		1,94	100		2,9	100		0,24	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		122744,4	100	10,5	100		145,6	100		991,0	100	in Betrieb
11:00		6,5	100		1,1	100		1,42	100		3,3	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,1	100		124072,1	100	10,7	100		146,0	100		987,2	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,0	100		0,6	73		4,5	100		0,23	100		13,5	100		0,6	100		0,1	100		122760,7	100	10,7	100		145,1	100		989,7	100	in Betrieb
12:00		3,0	100		0,0	100		0,64	100		3,7	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		121606,3	100	10,6	100		145,6	100		991,1	100	in Betrieb
12:30		2,5	100		0,0	100		0,96	100		3,3	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,4	100		121167,3	100	10,2	100		146,3	100		990,3	100	in Betrieb
13:00		2,9	100		0,2	100		1,47	100		2,8	100		0,24	94		27,6	100		0,5	100		0,2	100		122977,9	100	10,5	100		146,1	100		985,2	100	in Betrieb
13:30		4,5	100		0,4	100		0,98	73		3,3	100		0,24	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		123442,1	100	10,6	100		145,9	100		984,1	100	in Betrieb
14:00		5,2	100		0,6	100		0,82	100		2,8	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,1	100		123110,6	100	10,4	100		145,7	100		998,0	100	in Betrieb
14:30		3,5	100		0,2	100		0,61	100		2,3	100		0,23	100		20,1	100		0,6	100		0,2	100		121596,3	100	10,9	100		145,2	100		980,7	100	in Betrieb
15:00		3,8	100		0,1	100		0,63	100		3,0	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,1	100		119255,1	100	10,3	100		145,4	100		997,0	100	in Betrieb
15:30		4,8	100		0,6	100		0,76	73		2,5	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		119263,2	100	10,3	100		145,3	100		1001,3	100	in Betrieb
16:00		3,3	100		0,4	100		0,73	100		2,1	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		119354,4	100	10,4	100		144,9	100		1001,7	100	in Betrieb
16:30		2,9	100		0,5	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,1	100		120280,9	100	10,5	100		144,9	100		998,3	100	in Betrieb
17:00		3,8	100		0,9	100		0,87	100		2,2	100		0,23	94		25,7	100		0,5	100		0,1	100		122307,3	100	10,7	100		145,4	100		991,5	100	in Betrieb
17:30		4,7	100		1,0	100		0,65	73		2,2	100		0,23	100		35,3	100		0,6	100		0,1	100		122455,1	100	10,8	100		145,6	100		983,4	100	in Betrieb
18:00		4,9	100		0,4	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,1	100		124056,1	100	10,5	100		146,1	100		994,7	100	in Betrieb
18:30		4,0	100		0,5	100		0,78	100		2,2	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		123777,3	100	10,9	100		145,8	100		983,9	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		0,4	100		0,77	100		2,6	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		122263,9	100	10,7	100		145,5	100		983,3	100	in Betrieb
19:30		3,5	100		0,5	100		0,84	73		2,8	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,1	100		121835,6	100	10,6	100		145,7	100		988,4	100	in Betrieb
20:00		3,9	100		0,4	100		0,91	100		3,5	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		121831,9	100	10,5	100		145,7	100		983,5	100	in Betrieb
20:30		4,0	100		0,6	100		0,87	100		2,4	100		0,23	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		122352,3	100	10,7	100		145,4	100		981,5	100	in Betrieb
21:00		4,1	86		0,4	86		0,81	100		2,6	86		0,23	94		21,2	86		0,6	86		0,1	86		123695,6	100	10,8	86		145,7	100		986,8	100	in Betrieb
21:30		4,7	78		1,0	78		0,78	73		3,1	78		0,23	100		24,4	78		0,6	78		0,1	78		121382,6	100	10,7	78		145,5	100		987,6	100	in Betrieb
22:00		5,0	100		0,7	100		0,64	100		3,7	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		120586,5	100									