

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		0,0	100		38,46	100		3,2	100		0,24	100		23,3	100		1,1	100		0,1	100		101717,2	100		11,0	100		142,1	100		942,4	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		35,22	100		2,6	100		0,23	94		22,5	100		1,0	100		0,1	100		101094,7	100		11,0	100		142,3	100		941,2	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		33,02	73		2,4	100		0,23	100		25,2	100		0,9	100		0,1	100		99600,9	100		10,7	100		141,7	100		946,5	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		32,43	100		2,0	100		0,23	100		19,6	100		0,8	100		0,1	100		99926,0	100		10,6	100		142,0	100		954,1	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		35,19	100		2,0	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,2	100		100596,4	100		10,1	100		142,5	100		965,0	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		36,81	100		2,3	100		0,24	100		39,6	100		0,8	100		0,1	100		104451,6	100		10,3	100		142,9	100		957,1	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		33,76	73		2,4	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		106770,0	100		10,7	100		143,0	100		955,1	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		33,43	100		2,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		106691,7	100		10,8	100		143,0	100		953,3	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		33,45	100		2,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		106935,8	100		10,8	100		142,8	100		955,7	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		33,41	100		1,8	100		0,24	94		28,4	100		0,7	100		0,1	100		107188,0	100		10,6	100		143,1	100		958,6	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		34,05	73		2,0	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		108415,2	100		10,6	100		143,4	100		960,4	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		37,03	100		2,4	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		109212,8	100		10,5	100		143,4	100		967,1	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		38,0	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		109656,2	100		10,7	100		143,7	100		964,3	100	In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		40,29	100		2,2	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,1	100		110597,2	100		10,5	100		143,8	100		969,5	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		38,3	73		2,5	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		113210,5	100		10,8	100		144,0	100		968,2	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		38,79	100		2,5	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,1	100		113548,0	100		10,9	100		144,3	100		971,6	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,0	100		37,24	100		2,0	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,0	100		113799,3	100		10,7	100		144,4	100		977,0	100	In marcia
09:00		2,1	86		0,0	86		40,05	100		3,4	86		0,23	94		18,5	86		0,7	86		0,1	86		113940,8	100		10,8	86		143,6	100		975,3	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		40,67	73		3,6	78		0,24	100		21,8	78		0,7	78		0,3	78		113988,8	100		10,6	78		144,1	100		976,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		39,56	100		3,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		112896,6	100		10,5	100		144,5	100		978,8	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,0	100		36,49	100		2,9	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		113047,6	100		10,5	100		144,3	100		971,8	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		33,84	100		2,6	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		113735,1	100		10,8	100		144,1	100		970,5	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		36,26	73		5,0	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		112982,4	100		10,5	100		144,1	100		973,5	100	In marcia
12:00		2,1	100		0,0	100		34,69	100		4,0	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		112507,0	100		10,7	100		143,6	100		975,4	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		32,58	100		2,9	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,2	100		111912,0	100		10,6	100		143,4	100		979,1	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		31,42	100		2,8	100		0,23	94		24,4	100		0,6	100		0,2	100		110924,0	100		10,5	100		143,6	100		981,7	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		43,0	73		3,6	100		0,23	100		11,8	100		0,6	100		0,4	100		111046,3	100		10,5	100		143,5	100		976,3	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		48,34	100		3,7	100		0,23	100		13,1	100		0,6	100		0,3	100		110053,2	100		10,6	100		143,0	100		978,4	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		38,13	100		3,7	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,4	100		109189,6	100		10,1	100		143,8	100		985,7	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		29,87	100		3,5	100		0,24	100		41,4	100		0,7	100		0,3	100		110490,1	100		10,5	100		143,4	100		972,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		28,33	73		3,8	100		0,24	100		50,8	100		0,7	100		0,5	100		111394,4	100		10,4	100		144,2	100		969,8	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		31,94	100		3,4	100		0,24	100		56,7	100		0,7	100		0,4	100		111989,5	100		10,5	100		144,8	100		961,3	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		33,13	100		2,8	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		114401,1	100		10,7	100		144,8	100		966,2	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		38,31	100		2,6	100		0,24	95		25,0	100		0,7	100		0,5	100		116072,5	100		10,8	100		145,4	100		961,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		48,47	73		3,5	100		0,24	100		14,0	100		0,7	100		0,4	100		117310,6	100		10,8	100		145,6	100		964,2	100	In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		46,62	100		4,3	100		0,24	100		9,6	100		0,7	100		0,2	100		115332,9	100		11,3	100		144,7	100		955,6	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		29,3	100		3,8	100		0,23	100		6,8	100		0,6	100		0,3	100		115777,5	100		11,2	100		144,7	100		959,1	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		32,0	100		3,5	100		0,23	100		7,7	100		0,6	100		0,5	100		116163,9	100		11,0	100		144,3	100		963,6	100	In marcia
19:30		2,1	100		0,0	100		30,73	73		3,3	100		0,23	100		6,1	100		0,7	100		0,6	100		116244,3	100		10,9	100		144,2	100		964,7	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		27,73	100		3,0	100		0,24	100		7,2	100		0,7	100		0,3	100		111863,5	100		11,4	100		144,3	100		950,7	100	In marcia
20:30		2,1	100		0,0	100		28,13	100		2,9	100		0,23	100		7,3	100		0,7	100		0,3	100		111211,8	100		10,9	100		143,0	100		954,2	100	In marcia
21:00		2,1	84		0,0	84		37,32	100		2,8	84		0,23	94		18,2	84		0,7	84		0,4	84		110221,6	100		10,5	84		143,6	100		966,8	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,0	79		31,95	73		2,6	79		0,23	100		37,6	79		0,7	79		0,4	79		109615,0	100	</									

MVA Bozen

Datum: 03/01/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30		2,2	100		0,0	100		38,46	100		3,2	100		0,24	100		23,3	100		1,1	100		0,1	100		101717,2	100		11,0	100		142,1	100		942,4	100	in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		35,22	100		2,6	100		0,23	94		22,5	100		1,0	100		0,1	100		101094,7	100		11,0	100		142,3	100		941,2	100	in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		33,02	73		2,4	100		0,23	100		25,2	100		0,9	100		0,1	100		99600,9	100		10,7	100		141,7	100		946,5	100	in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		32,43	100		2,0	100		0,23	100		19,6	100		0,8	100		0,1	100		99926,0	100		10,6	100		142,0	100		954,1	100	in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		35,19	100		2,0	100		0,24	100		31,4	100		0,8	100		0,2	100		100596,4	100		10,1	100		142,5	100		965,0	100	in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		36,81	100		2,3	100		0,24	100		39,6	100		0,8	100		0,1	100		104451,6	100		10,3	100		142,9	100		957,1	100	in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		33,76	73		2,4	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,1	100		106770,0	100		10,7	100		143,0	100		955,1	100	in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		33,43	100		2,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,0	100		106691,7	100		10,8	100		143,0	100		953,3	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		33,45	100		2,2	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,1	100		106935,8	100		10,8	100		142,8	100		955,7	100	in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		33,41	100		1,8	100		0,24	94		28,4	100		0,7	100		0,1	100		107188,0	100		10,6	100		143,1	100		958,6	100	in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		34,05	73		2,0	100		0,24	100		28,9	100		0,7	100		0,1	100		108415,2	100		10,6	100		143,4	100		960,4	100	in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		37,03	100		2,4	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,1	100		109212,8	100		10,5	100		143,4	100		967,1	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		38,0	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,1	100		109656,2	100		10,7	100		143,7	100		964,3	100	in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		40,29	100		2,2	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,1	100		110597,2	100		10,5	100		143,8	100		969,5	100	in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		38,3	73		2,5	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,1	100		113210,5	100		10,8	100		144,0	100		968,2	100	in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		38,79	100		2,5	100		0,23	100		17,3	100		0,7	100		0,1	100		113548,0	100		10,9	100		144,3	100		971,6	100	in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		37,24	100		2,0	100		0,23	100		16,8	100		0,7	100		0,0	100		113799,3	100		10,7	100		144,4	100		977,0	100	in Betrieb
09:00		2,1	86		0,0	86		40,05	100		3,4	86		0,23	94		18,5	86		0,7	86		0,1	86		113940,8	100		10,8	86		143,6	100		975,3	100	in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		40,67	73		3,6	78		0,24	100		21,8	78		0,7	78		0,3	78		113988,8	100		10,6	78		144,1	100		976,2	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		39,56	100		3,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		112896,6	100		10,5	100		144,5	100		978,8	100	in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		36,49	100		2,9	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		113047,6	100		10,5	100		144,3	100		971,8	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		33,84	100		2,6	100		0,23	100		30,6	100		0,7	100		0,4	100		113735,1	100		10,8	100		144,1	100		970,5	100	in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		36,26	73		5,0	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		112982,4	100		10,5	100		144,1	100		973,5	100	in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		34,69	100		4,0	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		112507,0	100		10,7	100		143,6	100		975,4	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		32,58	100		2,9	100		0,23	100		14,4	100		0,6	100		0,2	100		111912,0	100		10,6	100		143,4	100		979,1	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		31,42	100		2,8	100		0,23	94		24,4	100		0,6	100		0,2	100		110924,0	100		10,5	100		143,6	100		981,7	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		43,0	73		3,6	100		0,23	100		11,8	100		0,6	100		0,4	100		111046,3	100		10,5	100		143,5	100		976,3	100	in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		48,34	100		3,7	100		0,23	100		13,1	100		0,6	100		0,3	100		110053,2	100		10,6	100		143,0	100		978,4	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		38,13	100		3,7	100		0,24	100		34,3	100		0,7	100		0,4	100		109189,6	100		10,1	100		143,8	100		985,7	100	in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		29,87	100		3,5	100		0,24	100		41,4	100		0,7	100		0,3	100		110490,1	100		10,4	100		143,4	100		972,5	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		28,33	73		3,8	100		0,24	100		50,8	100		0,7	100		0,5	100		111394,4	100		10,4	100		144,2	100		969,8	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		31,94	100		3,4	100		0,24	100		56,7	100		0,7	100		0,4	100		111989,5	100		10,5	100		144,8	100		961,3	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		33,13	100		2,8	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,4	100		114401,1	100		10,7	100		144,8	100		966,2	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		38,31	100		2,6	100		0,24	95		25,0	100		0,7	100		0,5	100		116072,5	100		10,8	100		145,4	100		961,5	100	in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		48,47	73		3,5	100		0,24	100		14,0	100		0,7	100		0,4	100		117310,6	100		10,8	100		145,6	100		964,2	100	in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		46,62	100		4,3	100		0,24	100		9,6	100		0,7	100		0,2	100		115332,9	100		11,3	100		144,7	100		955,6	100	in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		29,3	100		3,8	100		0,23	100		6,8	100		0,6	100		0,3	100		115777,5	100		11,2	100		144,7	100		959,1	100	in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		32,0	100		3,5	100		0,23	100		7,7	100		0,6	100		0,5	100		116163,9	100		11,0	100		144,3	100		963,6	100	in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		30,73	73		3,3	100		0,23	100		6,1	100		0,7	100		0,6	100		116244,3	100		10,9	100		144,2	100		964,7	100	in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		27,73	100		3,0	100		0,24	100		7,2	100		0,7	100		0,3	100		111863,5	100		11,4	100		144,3	100		950,7	100	in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		28,13	100		2,9	100		0,23	100		7,3	100		0,7	100		0,3	100		111211,8	100		10,9	100		143,0	100		954,2	100	in Betrieb
21:00		2,1	84		0,0	84		37,32	100		2,8	84		0,23	94		18,2	84		0,7	84		0,4	84		110221,6	100		10,5	84		143,6	100		966,8	100	in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		31,95	73		2,6	79		0,23	100		37,6	79		0,7	79		0,4	79		109615,0	100										